

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 00	46.8	41.2	3.08	正常	255	226	16.8	正常	1.79	1.59	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	22	20	1.46	正常	1078	1057	9.75	65855	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 01	57.5	49.7	3.62	正常	245	213	15.4	正常	1.45	1.27	0.09	正常	0.02	0.01	0	正常	24	21	1.51	正常	1061	1048	9.53	62957	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 02	76.4	66.4	4.9	正常	251	220	16.1	正常	1.67	1.46	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	31	27	1.98	正常	1058	1039	9.61	64063	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 03	64.5	58.7	4.32	正常	253	232	16.9	正常	1.61	1.48	0.11	正常	0.02	0.02	0	正常	30	27	2	正常	1054	1039	10.1	66971	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 04	65.7	57.4	4.18	正常	238	212	15.1	正常	1.85	1.65	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	30	27	1.91	正常	1044	1030	9.8	63557	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 05	36.1	35.1	2.27	正常	195	192	12.3	正常	1.26	1.24	0.08	正常	0.33	0.29	0.02	正常	31	30	1.92	正常	972	962	10.8	62840	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 06	36	32	2.1	正常	213	204	12.4	正常	1.44	1.39	0.08	正常	0.07	0.08	0	正常	28	26	1.61	正常	977	967	10.6	58175	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 07	59.1	51.3	3.4	正常	226	199	13	正常	1.51	1.35	0.09	正常	2.57	2.2	0.15	正常	32	29	1.86	正常	1049	1031	9.72	57590	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 08	49.6	43.2	2.93	正常	242	214	14.3	正常	1.68	1.48	0.1	正常	0.02	0.02	0	正常	26	23	1.54	正常	1051	1037	9.68	59116	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 09	44.8	38.5	2.61	正常	243	213	14.2	正常	1.1	0.97	0.06	正常	0	0	0	正常	25	22	1.48	正常	1057	1051	9.6	58413	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 10	29.4	20.2	8.04	校准	118	105	23.7	校准	3.81	4.81	0.7	校准	20.6	10.6	0	校准	26	17	0	校准	1060	1049	3.42	75012	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 11	55.5	49.1	3.49	正常	229	207	14.4	正常	4.65	4.35	0.29	正常	0.06	0.06	0	正常	26	24	1.63	正常	1061	1048	10	62826	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 12	64.7	54.7	4.02	正常	216	187	13.4	正常	1.86	1.64	0.12	正常	0.14	0.12	0.01	正常	32	28	1.98	正常	1063	1037	9.55	62229	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 13	49.3	44	3.23	正常	212	199	13.9	正常	1.39	1.32	0.09	正常	0.21	0.19	0.01	正常	30	28	1.97	正常	1022	1013	10.4	65419	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 14	63.7	54	3.98	正常	229	201	14.3	正常	1.61	1.44	0.1	正常	0.3	0.26	0.02	正常	28	25	1.77	正常	1062	1041	9.73	62492	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 15	56.8	49.1	3.49	正常	182	169	11.2	正常	1.6	1.48	0.1	正常	1.2	0.95	0.07	正常	29	27	1.79	正常	986	971	10.2	61441	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 16	50.3	44.5	3.35	正常	215	197	14.4	正常	1.71	1.57	0.11	正常	0.04	0.04	0	正常	30	27	2.01	正常	1027	1015	10.1	66652	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 17	57	49.4	3.71	正常	244	217	15.9	正常	1.16	1.03	0.08	正常	0.95	0.84	0.06	正常	35	31	2.31	正常	1035	1018	9.75	65072	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 18	76.5	63.1	4.58	正常	238	202	14.3	正常	1.44	1.24	0.09	正常	10.9	8.81	0.65	正常	31	26	1.86	正常	1080	1061	9.19	59907	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 19	68.4	61.5	4.31	正常	242	219	15.3	正常	1.53	1.39	0.1	正常	0.04	0.04	0	正常	28	25	1.77	正常	1049	1037	9.97	63018	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 20	65.8	58.3	4.2	正常	236	211	15.1	正常	1.66	1.5	0.11	正常	0.09	0.08	0.01	正常	27	24	1.73	正常	1025	1022	9.85	63926	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 21	62.8	53	3.79	正常	207	182	12.5	正常	1.19	1.05	0.07	正常	5.6	5.47	0.34	正常	26	22	1.54	正常	1013	1001	9.89	60304	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 22	64.9	56.8	4.16	正常	217	192	13.9	正常	1.52	1.35	0.1	正常	1.17	1.11	0.07	正常	27	24	1.7	正常	1025	1007	9.74	64069	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-01 23	62.3	53.9	3.75	正常	239	212	14.4	正常	1.67	1.47	0.1	正常	1.05	0.87	0.06	正常	22	20	1.33	正常	1068	1047	9.7	60227	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 00	74.8	64.7	4.56	正常	242	213	14.8	正常	1.72	1.5	0.1	正常	1.28	1.03	0.08	正常	21	18	1.28	正常	1070	1058	9.61	60955	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 01	75.7	63.6	4.78	正常	245	208	15.5	正常	1.44	1.22	0.09	正常	0.04	0.04	0	正常	20	17	1.26	正常	1060	1058	9.25	63221	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 02	64.9	59	4.31	正常	235	216	15.6	正常	1.6	1.47	0.11	正常	0.04	0.04	0	正常	17	16	1.15	正常	1029	1012	10.2	66443	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 03	63.8	58.9	4.29	正常	247	229	16.6	正常	1.57	1.45	0.11	正常	0.02	0.02	0	正常	18	17	1.19	正常	1039	1030	10.3	67203	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 04	62.2	57.4	3.98	正常	220	204	14.1	正常	1.45	1.36	0.09	正常	0.49	0.46	0.03	正常	16	15	1.01	正常	1023	1023	10.3	63925	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 05	53	49.5	3.28	正常	223	210	13.8	正常	1.41	1.33	0.09	正常	2.37	2.29	0.15	正常	16	15	1	正常	985	975	10.4	61922	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 06	60.3	52.1	3.44	正常	214	188	12.2	正常	1.52	1.34	0.09	正常	0.05	0.04	0	正常	17	14	0.94	正常	1011	998	9.62	57092	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 07	74.5	65.8	4.52	正常	241	215	14.6	正常	1.76	1.57	0.11	正常	0.1	0.09	0.01	正常	19	17	1.14	正常	1035	1025	9.81	60684	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 08	53.4	47	3.11	正常	222	204	13	正常	1.69	1.53	0.1	正常	0.09	0.09	0.01	正常	13	12	0.73	正常	1019	1007	10.2	58203	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 09	52.6	47.1	2.99	正常	202	192	11.4	正常	1.51	1.42	0.09	正常	2	1.69	0.11	正常	13	12	0.72	正常	989	979	10.6	56792	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 10	69.2	60	4.27	正常	219	198	13.5	正常	1.9	1.72	0.12	正常	0.49	0.42	0.03	正常	11	9.6	0.67	正常	1007	1005	9.91	61631	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 11	49	40.3	2.85	正常	238	204	13.8	正常	2.43	2.07	0.14	正常	0.06	0.05	0	正常	8.8	7.5	0.51	正常	1022	1014	9.38	58165	3.7

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 12	53.1	44.3	3.45	正常	235	202	15.3	正常	2.88	2.51	0.19	正常	0.08	0.07	0.01	正常	9.8	8.4	0.63	正常	1048	1043	9.5	65053	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 13	35.2	30	2.22	正常	256	222	16.1	正常	1.4	1.22	0.09	正常	0.06	0.05	0	正常	8	6.9	0.5	正常	1051	1049	9.51	63025	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 14	55.2	44.2	3.36	正常	260	217	15.8	正常	2.74	2.23	0.17	正常	1.33	1.08	0.08	正常	7.2	6	0.44	正常	1073	1065	9.01	60825	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 15	61.6	48.2	3.61	正常	197	161	11.6	正常	1.67	1.4	0.1	正常	0.95	0.75	0.06	正常	5.8	4.8	0.34	正常	1084	1079	8.99	58584	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 16	74.6	63.5	4.67	正常	243	209	15.2	正常	2.45	2.12	0.15	正常	1.46	1.23	0.09	正常	7.3	6.3	0.46	正常	1072	1066	9.38	62527	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 17	52	43.7	2.93	正常	228	194	12.8	正常	2.62	2.21	0.15	正常	0.79	0.62	0.04	正常	6	5.1	0.34	正常	1037	1033	9.26	56379	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 18	65.7	56.9	4.3	正常	269	234	17.6	正常	1.94	1.71	0.13	正常	0.06	0.05	0	正常	8.5	7.4	0.56	正常	1040	1043	9.51	65506	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 19	73.8	61.5	4.35	正常	257	219	15.2	正常	2.53	2.18	0.15	正常	0.1	0.08	0.01	正常	11	8.9	0.62	正常	1050	1047	9.28	58992	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 20	50	43.1	3.13	正常	275	239	17.2	正常	2.34	2.03	0.15	正常	0.05	0.04	0	正常	11	9.1	0.66	正常	1054	1053	9.51	62606	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 21	44.1	38.3	2.88	正常	269	238	17.5	正常	1.85	1.63	0.12	正常	0.07	0.07	0	正常	13	11	0.82	正常	1060	1052	9.68	65171	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 22	66.1	55.1	3.82	正常	262	225	15.1	正常	2.21	1.92	0.13	正常	7.26	5.46	0.42	正常	15	13	0.85	正常	1062	1056	9.31	57872	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-02 23	68.9	58.4	4.02	正常	272	236	15.9	正常	2.02	1.76	0.12	正常	0.04	0.04	0	正常	15	13	0.88	正常	1068	1062	9.44	58343	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 00	61	52.1	3.56	正常	264	228	15.4	正常	1.84	1.59	0.11	正常	0.02	0.02	0	正常	16	14	0.93	正常	1059	1057	9.46	58391	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 01	51.2	45	2.79	正常	229	202	12.4	正常	1.71	1.5	0.09	正常	3.77	3.44	0.21	正常	17	15	0.91	正常	1023	1023	9.71	54490	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 02	61.3	52.6	3.56	正常	237	211	13.8	正常	1.93	1.73	0.11	正常	0.05	0.05	0	正常	18	16	1.05	正常	1019	1013	9.78	58050	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 03	59.5	49.4	3.09	正常	229	204	11.9	正常	2	1.81	0.1	正常	0.29	0.24	0.02	正常	13	11	0.68	正常	1028	1007	9.85	52026	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 04	66.4	53.5	3.81	正常	260	215	14.9	正常	1.29	1.08	0.07	正常	1.64	1.27	0.09	正常	11	9.4	0.66	正常	1090	1075	8.94	57414	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 05	79.5	65.6	4.52	正常	234	196	13.3	正常	1.64	1.37	0.09	正常	0.1	0.09	0.01	正常	11	9.1	0.62	正常	1085	1073	9.07	56864	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 06	57.9	51.1	3.41	正常	220	198	13	正常	1.9	1.71	0.11	正常	1.28	1.14	0.08	正常	9.8	8.8	0.58	正常	1018	996	9.89	58962	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 07	48.4	42.5	2.65	正常	222	201	12.2	正常	1.99	1.84	0.11	正常	0.13	0.12	0.01	正常	13	12	0.7	正常	997	992	10	54863	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 08	71.2	62.9	3.74	正常	202	181	10.6	正常	1.29	1.15	0.07	正常	0.04	0.04	0	正常	14	13	0.75	正常	996	1001	9.8	52473	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 09	68.7	57.2	4.01	正常	217	185	12.7	正常	1.87	1.6	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	15	13	0.89	正常	1028	1027	9.28	58395	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 10	68.5	57.5	3.96	正常	232	198	13.4	正常	2.04	1.75	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	16	14	0.93	正常	1031	1032	9.28	57870	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 11	55.9	49.2	3.31	正常	198	176	11.8	正常	2.02	1.82	0.12	正常	0.35	0.34	0.02	正常	18	16	1.04	正常	1047	1039	9.84	59307	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 12	46.8	40	2.98	正常	202	181	12.9	正常	1.96	1.81	0.12	正常	2.25	2.28	0.14	正常	17	16	1.11	正常	1032	1024	10	63725	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 13	68.6	57.3	4.25	正常	233	200	14.4	正常	1.82	1.57	0.11	正常	0.35	0.27	0.02	正常	22	18	1.34	正常	1063	1051	9.36	61907	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 14	73.7	59.2	4.59	正常	228	196	14.2	正常	1.88	1.62	0.12	正常	3.98	2.94	0.25	正常	16	13	0.98	正常	1072	1064	9.34	62217	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 15	59.4	53.5	4	正常	230	208	15.5	正常	1.89	1.71	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	17	15	1.11	正常	1039	1034	9.97	67440	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 16	76.6	68.4	5.03	正常	230	209	15.1	正常	1.7	1.54	0.11	正常	0.03	0.02	0	正常	16	14	1.02	正常	1065	1055	9.97	65624	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 17	65.5	55.9	3.99	正常	231	200	14.1	正常	1.53	1.32	0.09	正常	0.01	0.01	0	正常	14	12	0.85	正常	1040	1035	9.46	60954	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 18	81.9	68	5.25	正常	263	219	16.8	正常	1.94	1.61	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	16	13	1.03	正常	1068	1057	8.99	64065	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 19	67.6	56.8	4.12	正常	262	227	15.9	正常	2.03	1.77	0.12	正常	0.05	0.04	0	正常	12	10	0.72	正常	1063	1055	9.44	60853	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 20	50.3	41.8	3.12	正常	252	222	15.6	正常	2.22	1.98	0.14	正常	1.1	0.83	0.07	正常	10	9	0.64	正常	1012	1001	9.64	61961	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 21	24	22.8	1.35	正常	209	200	11.7	正常	1.8	1.71	0.1	正常	0.05	0.04	0	正常	10	9.8	0.57	正常	957	949	10.6	56217	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 22	85.7	71	5.2	正常	246	205	14.9	正常	2.09	1.74	0.13	正常	0	0	0	正常	23	19	1.41	正常	1021	1007	9.03	60639	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-03 23	70.9	58.1	4.12	正常	240	208	14	正常	2.33	2.02	0.14	正常	2.28	2.22	0.13	正常	15	13	0.88	正常	1040	1033	9.44	58117	3.7

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 00	75	64.6	4.75	正常	262	227	16.6	正常	1.85	1.6	0.12	正常	0.03	0.02	0	正常	18	16	1.15	正常	1041	1033	9.44	63349	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 01	65.7	54.6	4.16	正常	252	212	15.9	正常	1.62	1.37	0.1	正常	0.01	0.01	0	正常	17	14	1.06	正常	1059	1049	9.14	63254	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 02	73.2	62.7	4.73	正常	232	200	15	正常	2.01	1.73	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	16	14	1.03	正常	1060	1052	9.45	64612	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 03	72.9	61.3	4.51	正常	231	200	14.3	正常	2.22	1.93	0.14	正常	0.03	0.02	0	正常	15	13	0.93	正常	1053	1045	9.45	61834	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 04	84.6	67.6	5.07	正常	239	195	14.3	正常	1.73	1.41	0.1	正常	1.71	1.42	0.1	正常	14	12	0.85	正常	1077	1064	8.74	59927	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 05	83.6	70.8	5.23	正常	251	215	15.7	正常	1.7	1.47	0.11	正常	1.13	0.98	0.07	正常	12	11	0.77	正常	1082	1070	9.32	62534	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 06	87.1	73.2	5.47	正常	235	203	14.8	正常	1.97	1.7	0.12	正常	0.8	0.7	0.05	正常	9.5	8.2	0.6	正常	1056	1048	9.47	62861	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 07	57.4	49.9	3.5	正常	224	200	13.7	正常	2.15	1.94	0.13	正常	0.06	0.05	0	正常	6.8	6.1	0.41	正常	1045	1038	9.83	61016	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 08	81.3	67.4	4.8	正常	215	182	12.7	正常	1.88	1.58	0.11	正常	2.77	1.99	0.16	正常	7.7	6.6	0.46	正常	1048	1040	9.25	59002	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 09	67	60.1	3.89	正常	218	199	12.7	正常	1.75	1.6	0.1	正常	0.05	0.04	0	正常	8.3	7.5	0.48	正常	1010	1010	10	58098	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 10	67.9	57.7	3.89	正常	199	175	11.4	正常	2.59	2.27	0.15	正常	4.43	3.54	0.25	正常	8.1	7.1	0.46	正常	1035	1025	9.65	57285	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 11	50.2	42.4	3.08	正常	221	192	13.6	正常	2.5	2.19	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	9.8	8.5	0.6	正常	1054	1040	9.5	61243	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 12	52.1	43.9	3.18	正常	245	210	15	正常	1.94	1.71	0.12	正常	0.04	0.03	0	正常	10	8.6	0.62	正常	1062	1048	9.36	61060	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 13	44	38.9	2.61	正常	216	192	12.8	正常	2.02	1.8	0.12	正常	2.25	2.05	0.13	正常	12	11	0.72	正常	1041	1037	9.8	59233	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 14	18.5	16	1.03	正常	199	187	11.1	正常	2.47	2.38	0.14	正常	0.05	0.05	0	正常	9.8	9.3	0.54	正常	1002	986	10.6	55877	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 15	32.6	29.8	1.7	正常	189	176	9.83	正常	2.65	2.48	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	20	19	1.05	正常	970	964	10.3	52067	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 16	54.5	48.5	3.41	正常	228	208	14.3	正常	1.99	1.8	0.12	正常	0.03	0.03	0	正常	35	32	2.2	正常	995	986	10	62655	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 17	19.9	18.6	1.4	正常	200	202	14.1	正常	2.25	2.28	0.16	正常	0.16	0.19	0.01	正常	30	30	2.11	正常	940	935	11.1	70369	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 18	18.6	18	1.3	正常	194	201	13.6	正常	3.07	3.25	0.21	正常	0.14	0.17	0.01	正常	28	28	1.94	正常	921	926	11.4	69915	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 19	56.2	46	3.37	正常	192	169	11.5	正常	2.72	2.39	0.16	正常	0.06	0.07	0	正常	18	15	1.07	正常	1006	984	9.51	59885	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 20	73.1	63.6	4.83	正常	225	204	14.9	正常	3.48	3.16	0.23	正常	0.02	0.02	0	正常	19	17	1.25	正常	1032	1025	9.9	66150	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 21	15.4	14.9	1.08	正常	197	204	13.8	正常	2.86	3.14	0.2	正常	0.38	0.47	0.03	正常	12	13	0.86	正常	935	953	11.3	70047	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 22	54.3	48.8	3.29	正常	235	216	14.3	正常	2.8	2.57	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	16	14	0.94	正常	996	997	10.1	60644	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-04 23	46.8	41.3	2.71	正常	225	210	13	正常	2.45	2.32	0.14	正常	0.62	0.54	0.04	正常	13	12	0.77	正常	1010	1009	10.3	57853	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 00	50.7	46.2	3.31	正常	222	210	14.5	正常	4.02	3.87	0.26	正常	0.03	0.02	0	正常	15	14	1	正常	1033	1027	10.4	65372	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 01	66.9	57.6	4	正常	239	210	14.3	正常	2.96	2.62	0.18	正常	0.03	0.03	0	正常	20	18	1.19	正常	1052	1046	9.61	59737	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 02	30.8	26.9	1.63	正常	161	161	8.53	正常	2.06	2.12	0.11	正常	0.1	0.11	0.01	正常	12	12	0.61	正常	951	956	11	52981	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 03	81.7	67.1	4.93	正常	250	210	15.1	正常	2.46	2.06	0.15	正常	0.31	0.24	0.02	正常	19	16	1.15	正常	1061	1048	9.08	60268	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 04	66.9	56.4	3.98	正常	241	205	14.3	正常	2.51	2.14	0.15	正常	2.09	1.79	0.12	正常	17	14	1	正常	1053	1051	9.23	59493	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 05	56.4	48.7	3.23	正常	192	171	11	正常	2.57	2.31	0.15	正常	1.05	0.99	0.06	正常	16	14	0.89	正常	1044	1044	9.8	57313	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 06	63.3	52.7	3.76	正常	242	204	14.4	正常	2.7	2.29	0.16	正常	0.11	0.09	0.01	正常	16	14	0.97	正常	1038	1037	9.18	59418	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 07	68.5	56.5	3.82	正常	198	167	11	正常	1.92	1.64	0.11	正常	0.09	0.07	0.01	正常	15	13	0.85	正常	1063	1054	9.21	55762	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 08	90.9	74	5.24	正常	222	182	12.8	正常	1.86	1.54	0.11	正常	0.05	0.04	0	正常	15	12	0.86	正常	1078	1064	8.86	57699	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 09	72.7	61.1	4.43	正常	222	190	13.5	正常	1.79	1.56	0.11	正常	0.03	0.03	0	正常	12	9.9	0.7	正常	1080	1069	9.36	60835	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 10	80.9	67.7	5.1	正常	218	185	13.7	正常	2.11	1.81	0.13	正常	0.05	0.04	0	正常	11	8.9	0.66	正常	1046	1045	9.28	62998	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 11	73.3	63.7	4.42	正常	186	166	11.2	正常	1.49	1.35	0.09	正常	0.03	0.03	0	正常	8.8	7.8	0.53	正常	999	1005	9.82	60244	3.8

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 12	63.5	56	3.81	正常	209	191	12.5	正常	2.01	1.87	0.12	正常	0.03	0.03	0	正常	8.8	8	0.53	正常	977	975	10.1	59989	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 13	90.9	78.8	5.64	正常	225	199	14	正常	2.19	1.93	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	12	10	0.73	正常	991	989	9.67	62051	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 14	73.8	62.9	4.71	正常	246	215	15.7	正常	2.25	1.96	0.14	正常	0.01	0	0	正常	9	7.8	0.57	正常	1022	1010	9.52	63857	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 15	42.1	35.8	2.84	正常	230	206	15.5	正常	2.07	1.89	0.14	正常	1.86	1.61	0.13	正常	10	8.8	0.67	正常	991	979	9.86	67444	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 16	70.9	57	4.45	正常	218	178	13.7	正常	1.82	1.5	0.11	正常	0.34	0.28	0.02	正常	12	10	0.77	正常	1029	1015	8.76	62730	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 17	74.1	62.6	4.92	正常	250	215	16.6	正常	2.37	2.05	0.16	正常	7.58	6.33	0.5	正常	15	13	0.98	正常	1037	1027	9.37	66383	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 18	66.2	59.4	3.95	正常	205	188	12.2	正常	2.46	2.29	0.15	正常	4.03	3.41	0.24	正常	14	12	0.81	正常	997	998	10.1	59605	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 19	85.6	72.9	5.17	正常	244	211	14.7	正常	2.1	1.83	0.13	正常	0.02	0.01	0	正常	14	12	0.85	正常	1016	1008	9.44	60345	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 20	86	72.6	4.91	正常	237	207	13.5	正常	1.51	1.31	0.09	正常	0.03	0.02	0	正常	9.3	8.1	0.53	正常	1026	1014	9.55	57052	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 21	78.2	67	3.74	正常	193	176	9.24	正常	0.96	0.87	0.05	正常	0.08	0.08	0	正常	7.1	6.4	0.34	正常	999	1001	10.1	47864	3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 22	58.7	56.4	2.74	正常	166	164	7.77	正常	2.15	2.12	0.1	正常	0.25	0.25	0.01	正常	5	4.9	0.23	正常	932	935	10.9	46672	2.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-05 23	77.2	67.9	3.98	正常	218	193	11.3	正常	2.58	2.29	0.13	正常	0.11	0.1	0.01	正常	6	5.3	0.31	正常	988	970	9.72	51630	3.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 00	87.8	72.7	4.72	正常	245	209	13.2	正常	2.45	2.1	0.13	正常	0.04	0.03	0	正常	5.4	4.6	0.29	正常	1024	1009	9.27	53810	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 01	81.1	64.9	4.59	正常	267	224	15.2	正常	1.9	1.59	0.11	正常	1.17	0.95	0.07	正常	5.1	4.2	0.29	正常	1057	1039	9.06	56655	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 02	73.9	58.5	4.09	正常	257	213	14.2	正常	2.69	2.23	0.15	正常	2.28	1.88	0.13	正常	5.5	4.6	0.3	正常	1085	1065	8.99	55342	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 03	53.6	43.4	2.86	正常	254	216	13.6	正常	2.28	1.93	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	5.9	5	0.31	正常	1079	1066	9.26	53413	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 04	74.1	62.1	4.52	正常	240	208	14.6	正常	2.6	2.27	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	12	10	0.71	正常	1031	1028	9.54	61008	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 05	47.9	42.3	2.61	正常	219	198	11.9	正常	1.37	1.25	0.07	正常	0.01	0.01	0	正常	9.2	8.3	0.5	正常	1019	1013	9.94	54552	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 06	84.9	69.1	4.92	正常	232	194	13.5	正常	2.45	2.05	0.14	正常	0.05	0.04	0	正常	11	9.4	0.65	正常	1057	1041	9.06	57924	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 07	82.3	67.9	4.69	正常	210	178	12	正常	2.28	1.95	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	8.5	7.2	0.48	正常	1065	1053	9.25	56952	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 08	64.6	53.5	3.6	正常	227	189	12.7	正常	2.55	2.15	0.14	正常	0.02	0.01	0	正常	8.8	7.4	0.49	正常	1086	1070	9	55715	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 09	88.3	77.7	5.53	正常	211	190	13.2	正常	1.52	1.36	0.1	正常	0.04	0.03	0	正常	18	16	1.13	正常	1054	1047	10	62680	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 10	55.3	47.9	3.35	正常	201	176	12.2	正常	2.27	2	0.14	正常	0.03	0.03	0	正常	8.9	7.8	0.54	正常	1026	1022	9.63	60637	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 11	72.4	61.7	4.42	正常	230	197	14	正常	2.29	1.97	0.14	正常	0.03	0.02	0	正常	9.4	8	0.57	正常	1060	1049	9.32	61041	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 12	54.5	48	3.36	正常	225	200	13.9	正常	2.4	2.13	0.15	正常	0.04	0.03	0	正常	9.7	8.6	0.6	正常	1073	1061	9.74	61752	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 13	58.8	53.4	3.97	正常	235	215	15.8	正常	1.84	1.65	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	12	11	0.84	正常	1063	1051	10	67428	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 14	57.6	50.6	3.73	正常	243	217	15.8	正常	2.28	2.04	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	14	13	0.93	正常	1062	1051	9.78	64799	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 15	82.9	68.6	5.28	正常	188	159	12	正常	2.28	1.92	0.15	正常	0.66	0.53	0.04	正常	15	12	0.93	正常	1042	1029	9.16	63635	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 16	78	65.7	5.1	正常	203	173	13.3	正常	2.41	2.06	0.16	正常	0	0	0	正常	11	9.7	0.74	正常	1025	1017	9.25	65438	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 17	94.5	77.5	6.34	正常	263	219	17.7	正常	1.88	1.56	0.13	正常	0	0	0	正常	10	8.6	0.69	正常	1085	1062	9.01	67079	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 18	64.5	54.7	4.21	正常	254	217	16.6	正常	2.17	1.86	0.14	正常	0	0	0	正常	6.3	5.4	0.41	正常	1085	1071	9.33	65371	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 19	67.5	57.1	4.57	正常	245	211	16.6	正常	2.32	2.01	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	6.9	5.9	0.47	正常	1047	1034	9.42	67713	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 20	54.3	47.3	3.42	正常	250	220	15.7	正常	2.37	2.1	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	6.4	5.7	0.4	正常	1041	1023	9.69	62952	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 21	70.6	57.8	4.46	正常	264	221	16.6	正常	1.8	1.52	0.11	正常	0.77	0.65	0.05	正常	8.4	7	0.53	正常	1043	1024	9.1	63089	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 22	71	62.1	4.52	正常	249	220	15.8	正常	2.36	2.09	0.15	正常	0.44	0.39	0.03	正常	7.3	6.5	0.47	正常	1036	1039	9.68	63683	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-06 23	67.4	58.6	4.18	正常	223	203	13.8	正常	2.37	2.15	0.15	正常	0.05	0.05	0	正常	6.4	5.8	0.4	正常	1001	998	10.1	62029	3.9

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 00	82	65.9	5.05	正常	263	216	16.2	正常	1.77	1.45	0.11	正常	0.03	0.02	0	正常	5.1	4.2	0.32	正常	1049	1018	8.84	61628	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 01	72.5	60.4	4.46	正常	254	217	15.6	正常	2.14	1.85	0.13	正常	0.03	0.03	0	正常	5.9	5	0.36	正常	1063	1057	9.31	61453	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 02	89.2	74.3	5.35	正常	236	205	14.1	正常	2.66	2.34	0.16	正常	0.02	0.02	0	正常	5.6	4.8	0.33	正常	1052	1055	9.57	59906	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 03	81	67.5	4.92	正常	250	212	15.2	正常	2.47	2.11	0.15	正常	0.04	0.04	0	正常	4.3	3.6	0.26	正常	1056	1053	9.23	60772	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 04	80.7	67.6	5.03	正常	240	203	15	正常	2.26	1.92	0.14	正常	0.02	0.02	0	正常	5	4.3	0.31	正常	1074	1068	9.19	62344	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 05	69.1	59.6	4.49	正常	235	203	15.2	正常	2.77	2.39	0.18	正常	0.02	0.02	0	正常	4.8	4.2	0.31	正常	1076	1072	9.48	64946	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 06	81	66.8	5.09	正常	250	210	15.7	正常	1.74	1.46	0.11	正常	0.02	0.02	0	正常	5.4	4.5	0.34	正常	1091	1082	9.07	62814	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 07	54.2	48.9	3.3	正常	191	173	11.7	正常	2.68	2.44	0.16	正常	5.26	4.82	0.32	正常	4.5	4.1	0.28	正常	1068	1067	10	60975	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 08	70.5	61.4	4.71	正常	228	200	15.2	正常	2.56	2.26	0.17	正常	0.03	0.03	0	正常	6.9	6.1	0.46	正常	1046	1046	9.65	66870	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 09	69.8	61.1	4.27	正常	220	192	13.5	正常	2.44	2.18	0.15	正常	0.03	0.03	0	正常	6.7	5.9	0.41	正常	1051	1048	9.66	61266	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 10	76.5	66	4.84	正常	219	190	13.8	正常	2.62	2.3	0.17	正常	0.03	0.03	0	正常	7.3	6.4	0.46	正常	1054	1050	9.53	63192	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 11	75.1	65.2	4.67	正常	225	202	14	正常	1.74	1.57	0.11	正常	0.05	0.05	0	正常	6.1	5.5	0.38	正常	1048	1047	9.93	62160	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 12	68.7	60.2	4.25	正常	214	190	13.2	正常	2.44	2.2	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	6	5.4	0.37	正常	1025	1019	9.88	61944	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 13	55.1	48.8	3.63	正常	225	205	14.8	正常	2.53	2.33	0.17	正常	0.05	0.05	0	正常	6.4	5.8	0.42	正常	966	958	10.1	65895	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 14	73.9	63.4	5.02	正常	235	207	16	正常	2.48	2.19	0.17	正常	1.67	1.29	0.11	正常	7.1	6.3	0.48	正常	1000	976	9.65	67905	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 15	50.4	44.1	3.23	正常	198	189	12.7	正常	2.2	2.13	0.14	正常	0.02	0.02	0	正常	6.7	6.3	0.43	正常	950	940	10.6	64026	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 16	71.7	62	4.72	正常	224	197	14.8	正常	2.01	1.77	0.13	正常	0.02	0.01	0	正常	6.9	6.1	0.45	正常	987	963	9.63	65858	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 17	61.3	54.4	3.92	正常	220	203	14.1	正常	2.39	2.21	0.15	正常	0.15	0.14	0.01	正常	6.8	6.2	0.43	正常	973	955	10.1	63920	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 18	57	47.2	3.5	正常	206	194	12.6	正常	2.33	2.23	0.14	正常	0.18	0.22	0.01	正常	5.2	4.8	0.32	正常	953	940	10.4	61446	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 19	100	82.2	5.88	正常	210	188	12.3	正常	2.32	2.15	0.14	正常	0.28	0.34	0.02	正常	7.6	6.6	0.45	正常	973	950	9.83	58491	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 20	77.9	63.5	4.75	正常	249	210	15.2	正常	1.46	1.21	0.09	正常	0.02	0.02	0	正常	4.5	3.8	0.27	正常	1019	987	9.15	60919	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 21	64.9	53	4.14	正常	245	212	15.6	正常	2	1.68	0.13	正常	0.46	0.38	0.03	正常	5.1	4.3	0.32	正常	992	972	9.45	63855	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 22	74	57.5	4.62	正常	244	205	15.2	正常	1.26	1.05	0.08	正常	0.06	0.05	0	正常	5.2	4.3	0.33	正常	1022	1004	9.04	62454	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-07 23	43.1	37.8	2.91	正常	250	224	16.9	正常	3.39	3	0.23	正常	1.38	1.26	0.09	正常	5.2	4.6	0.35	正常	1009	991	9.85	67673	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 00	78.7	65.2	4.85	正常	241	204	14.8	正常	4.25	3.65	0.26	正常	0.04	0.04	0	正常	5.4	4.6	0.33	正常	1025	1004	9.24	61618	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 01	81.2	70.8	4.88	正常	226	201	13.6	正常	2.35	2.1	0.14	正常	0.09	0.08	0.01	正常	4.8	4.2	0.29	正常	1015	998	9.86	60043	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 02	78.2	69	4.3	正常	227	202	12.5	正常	2.23	1.99	0.12	正常	0.05	0.04	0	正常	3.9	3.5	0.22	正常	1012	1000	9.76	54967	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 03	79.7	70	4.76	正常	236	208	14.1	正常	1.09	0.96	0.07	正常	0.05	0.04	0	正常	4.1	3.6	0.24	正常	1020	1019	9.69	59655	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 04	69.1	60	4.14	正常	211	187	12.6	正常	1.89	1.7	0.11	正常	0.03	0.03	0	正常	3.6	3.2	0.22	正常	1045	1039	9.83	59956	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 05	54.2	45.8	3.32	正常	235	201	14.4	正常	2.68	2.29	0.16	正常	0.02	0.02	0	正常	3.5	3	0.21	正常	1034	1021	9.32	61317	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 06	74.3	61.3	4.69	正常	230	192	14.5	正常	2.53	2.13	0.16	正常	0.83	0.69	0.05	正常	4.1	3.4	0.26	正常	1056	1048	9.05	63110	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 07	84.3	70.5	5.33	正常	194	166	12.2	正常	3.28	2.81	0.21	正常	3.31	2.8	0.21	正常	4.5	3.9	0.28	正常	1037	1039	9.32	63201	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 08	60.4	50.9	3.82	正常	230	194	14.5	正常	2.79	2.39	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	5	4.2	0.31	正常	1043	1039	9.19	63269	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 09	86.8	73	5.75	正常	226	193	15	正常	2.65	2.3	0.18	正常	0.03	0.03	0	正常	6.5	5.6	0.43	正常	1047	1043	9.43	66231	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 10	37.5	27.9	8.04	校准	123	112	23.7	校准	6	9.23	0.7	校准	17.2	9.32	0	校准	21	13	0	校准	1032	1026	4.06	81899	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 11	26.2	24.5	1.75	正常	177	177	11.9	正常	3.13	3.16	0.21	正常	0.07	0.08	0	正常	4.4	4.4	0.3	正常	970	972	11.1	66912	4.2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 12	25.6	24.4	1.64	正常	190	186	12.2	正常	2.08	2.06	0.13	正常	0.03	0.04	0	正常	4.8	4.7	0.31	正常	915	913	10.8	64083	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 13	64.9	55.7	4.29	正常	226	202	15	正常	3.04	2.69	0.2	正常	0	0	0	正常	8.7	7.7	0.57	正常	952	955	9.79	66111	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 14	84.7	72.7	5.81	正常	204	182	14	正常	3.41	3.04	0.23	正常	0.29	0.24	0.02	正常	6.5	5.8	0.45	正常	975	978	9.73	68513	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 15	45.7	42.7	3.14	正常	183	179	12.5	正常	3.05	2.97	0.21	正常	0.19	0.23	0.01	正常	4.7	4.6	0.32	正常	960	971	10.7	68613	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 16	68.8	62.4	4.74	正常	203	189	14	正常	1.96	1.83	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	6.3	5.9	0.44	正常	917	942	10.2	68926	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 17	80.7	73.8	5.79	正常	221	205	15.9	正常	2.65	2.48	0.19	正常	0	0	0	正常	5.6	5.2	0.4	正常	948	954	10.2	71706	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 18	64.9	56.3	4.35	正常	203	194	13.6	正常	2.46	2.39	0.16	正常	0.18	0.19	0.01	正常	4.5	4.2	0.3	正常	931	937	10.6	67018	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 19	86.7	71.5	5.37	正常	212	181	13.2	正常	1.95	1.67	0.12	正常	9.23	8.42	0.57	正常	3.8	3.3	0.24	正常	994	995	9.34	62008	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 20	92.6	77.1	5.52	正常	220	187	13.1	正常	1.97	1.68	0.12	正常	0	0	0	正常	3.7	3.1	0.22	正常	1003	1006	9.26	59588	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 21	86.1	71.2	4.97	正常	231	195	13.3	正常	2.33	1.97	0.13	正常	4.06	3.33	0.23	正常	4	3.4	0.23	正常	1031	1030	9.2	57660	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 22	68.5	56	4.24	正常	243	205	15	正常	2.23	1.9	0.14	正常	0.84	0.66	0.05	正常	3.4	2.9	0.21	正常	1048	1045	9.17	61860	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-08 23	68.6	56.7	4.33	正常	251	212	15.8	正常	2.16	1.83	0.14	正常	0	0	0	正常	4.4	3.7	0.27	正常	1070	1066	9.18	63114	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 00	52.1	44.6	3.1	正常	223	195	13.2	正常	2.05	1.83	0.12	正常	0	0	0	正常	4.6	4	0.27	正常	1038	1043	9.59	59485	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 01	82.3	68.7	5.4	正常	239	205	15.7	正常	2.2	1.97	0.14	正常	0	0	0	正常	6.9	5.9	0.45	正常	1037	1039	9.43	65604	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 02	88	72.8	5.38	正常	214	187	13	正常	2.85	2.52	0.17	正常	0.26	0.19	0.02	正常	5.2	4.4	0.32	正常	1025	1027	9.62	61077	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 03	87.4	73.2	5.06	正常	229	196	13.3	正常	2.53	2.17	0.15	正常	0	0	0	正常	5.2	4.5	0.3	正常	1029	1028	9.35	57950	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 04	91	73	5.46	正常	222	184	13.3	正常	2.05	1.69	0.12	正常	0.96	0.69	0.06	正常	4.7	3.9	0.28	正常	1053	1049	8.93	59977	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 05	75.4	65.5	4.77	正常	212	186	13.4	正常	1.6	1.41	0.1	正常	0.58	0.51	0.04	正常	4.7	4.1	0.3	正常	1045	1046	9.65	63201	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 06	91.2	78.7	5.98	正常	215	188	14.1	正常	2.97	2.65	0.19	正常	2.65	2.33	0.17	正常	6.8	6	0.45	正常	1027	1029	9.57	65531	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 07	74.1	63.5	4.68	正常	203	177	12.8	正常	2.54	2.25	0.16	正常	0	0	0	正常	4.8	4.3	0.3	正常	1021	1024	9.65	63114	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 08	45.9	39.6	3	正常	204	180	13.3	正常	2.12	1.9	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	3.7	3.3	0.24	正常	1000	1005	9.77	65284	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 09	33.2	29.2	2.02	正常	169	154	10.3	正常	1.73	1.58	0.11	正常	0.19	0.21	0.01	正常	3.4	3.2	0.21	正常	964	977	10.4	60851	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 10	80.9	65.6	5.18	正常	224	187	14.3	正常	3.2	2.69	0.2	正常	1.36	0.98	0.09	正常	4.5	3.7	0.29	正常	1024	1016	9.01	64033	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 11	47.7	39.8	3.03	正常	207	174	13.1	正常	3.13	2.64	0.2	正常	0	0	0	正常	4	3.4	0.25	正常	1022	1023	9.15	63474	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 12	67.6	54.6	4.44	正常	213	182	14	正常	2.42	2.1	0.16	正常	0	0	0	正常	4.5	3.8	0.3	正常	997	1002	9.42	65684	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 13	99	82.6	6.39	正常	236	202	15.2	正常	1.77	1.5	0.11	正常	0.81	0.66	0.05	正常	4.9	4.2	0.31	正常	1022	1018	9.34	64492	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 14	84.1	73.1	5.27	正常	207	194	13	正常	1.34	1.23	0.08	正常	1.65	1.26	0.1	正常	3.4	3.1	0.21	正常	1004	1011	10.3	62726	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 15	59.9	50.3	4.11	正常	235	213	16.1	正常	2.1	1.91	0.14	正常	0.11	0.1	0.01	正常	3.1	2.7	0.21	正常	994	996	10	68560	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 16	90	75.2	5.86	正常	239	208	15.6	正常	2.55	2.26	0.17	正常	0.04	0.03	0	正常	4.6	4	0.3	正常	1021	1015	9.53	65157	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 17	86.5	70.3	5.04	正常	215	186	12.5	正常	2.42	2.09	0.14	正常	0.02	0.02	0	正常	3.5	3.1	0.21	正常	1027	1025	9.59	58281	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 18	93.7	77	5.62	正常	239	202	14.3	正常	1.96	1.64	0.12	正常	0	0	0	正常	4.1	3.4	0.24	正常	1021	1020	9.21	59971	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 19	85.7	74.6	5.03	正常	201	180	11.8	正常	1.79	1.63	0.1	正常	2.04	1.52	0.12	正常	3.5	3.2	0.2	正常	1010	1015	9.93	58647	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 20	78.2	62.8	4.79	正常	254	209	15.6	正常	2.06	1.7	0.13	正常	2.17	1.75	0.13	正常	3.8	3.1	0.23	正常	1018	1019	8.83	61274	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 21	60.1	51.6	3.7	正常	218	195	13.4	正常	2.14	1.94	0.13	正常	0	0	0	正常	4.1	3.7	0.25	正常	1022	1029	9.96	61468	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 22	64.8	53.5	3.95	正常	262	220	16	正常	2.22	1.87	0.14	正常	0	0	0	正常	4.5	3.7	0.27	正常	1034	1032	9.07	60925	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-09 23	39.9	33.9	2.28	正常	225	200	12.9	正常	1.12	0.97	0.06	正常	0	0	0	正常	4.9	4.3	0.28	正常	996	1005	9.79	57168	3.6

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 00	87.9	72.8	5.18	正常	237	202	14	正常	2.56	2.22	0.15	正常	0	0	0	正常	7.8	6.6	0.46	正常	1006	1011	9.24	58969	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 01	46.4	40.4	2.72	正常	224	205	13.1	正常	2.13	1.95	0.12	正常	0	0	0	正常	6	5.5	0.35	正常	959	979	10.1	58599	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 02	67.1	56.7	3.95	正常	240	206	14.1	正常	2.01	1.74	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	7.3	6.3	0.43	正常	955	963	9.37	58893	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 03	71.8	63.2	4.43	正常	246	219	15.2	正常	1.54	1.37	0.09	正常	5.63	5.17	0.35	正常	8.4	7.5	0.52	正常	968	976	9.78	61637	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 04	54.6	48.6	3.4	正常	200	184	12.4	正常	1.07	0.97	0.07	正常	0	0	0	正常	7.3	6.7	0.45	正常	939	956	10.2	62293	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 05	70.8	62	4.36	正常	214	196	13.2	正常	2.73	2.54	0.17	正常	0.42	0.33	0.03	正常	8.4	7.6	0.52	正常	937	950	10.1	61606	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 06	58.6	53.1	3.72	正常	221	203	14	正常	2.62	2.41	0.17	正常	0	0	0	正常	7.1	6.5	0.45	正常	922	931	10.1	63418	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 07	66.1	58.3	4	正常	219	198	13.2	正常	2.23	2.04	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	6.8	6.1	0.41	正常	931	936	10	60497	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 08	85.6	72.7	5.51	正常	233	207	15	正常	2.2	1.97	0.14	正常	0	0	0	正常	5.4	4.8	0.35	正常	953	959	9.79	64380	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 09	29.3	27.3	1.99	正常	221	210	15	正常	1.42	1.35	0.1	正常	0	0	0	正常	3.2	3	0.22	正常	945	957	10.5	68035	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 10	34.1	32.2	2.35	正常	213	210	14.6	正常	1.72	1.71	0.12	正常	0.05	0.06	0	正常	4.5	4.5	0.31	正常	932	943	11	68882	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 11	74.6	62	5.02	正常	226	194	15.2	正常	1.77	1.54	0.12	正常	0	0	0	正常	5.2	4.4	0.35	正常	950	950	9.48	67324	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 12	62.4	51	4.18	正常	256	213	17.1	正常	1.84	1.53	0.12	正常	0	0	0	正常	4.5	3.7	0.3	正常	959	964	9	66944	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 13	65.2	55	4.31	正常	242	208	16	正常	1.78	1.53	0.12	正常	0.25	0.23	0.02	正常	4.1	3.6	0.27	正常	978	985	9.38	66090	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 14	67	54.3	4.64	正常	231	194	16	正常	2.03	1.72	0.14	正常	0.19	0.15	0.01	正常	4.6	3.9	0.32	正常	1002	1004	9.08	69327	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 15	50.5	43.2	3.61	正常	235	206	16.8	正常	2.48	2.19	0.18	正常	0.6	0.5	0.04	正常	4.2	3.6	0.3	正常	985	989	9.67	71412	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 16	30.2	26.5	2.01	正常	215	197	14.3	正常	2.51	2.37	0.17	正常	0.08	0.07	0.01	正常	3.1	2.9	0.21	正常	958	965	10.2	66592	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 17	88.1	73.1	5.88	正常	238	201	15.9	正常	2.55	2.16	0.17	正常	0	0	0	正常	4	3.3	0.26	正常	992	991	9.18	66711	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 18	88	72.3	5.9	正常	249	216	16.7	正常	2.45	2.15	0.16	正常	0	0.01	0	正常	3.7	3.2	0.25	正常	997	999	9.46	67024	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 19	33.5	28.7	2.27	正常	254	221	17.2	正常	1.93	1.67	0.13	正常	0	0	0	正常	2.6	2.3	0.18	正常	976	982	9.51	67845	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 20	17.4	15.8	1.12	正常	222	211	14.4	正常	2.85	2.74	0.18	正常	0.02	0.02	0	正常	2.6	2.5	0.17	正常	945	966	10.5	64765	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 21	47.7	38	2.93	正常	213	189	13.1	正常	3.28	2.86	0.2	正常	0	0	0	正常	3.6	3.1	0.22	正常	932	937	9.64	61541	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 22	74.5	60	4.7	正常	238	200	15	正常	3.34	2.76	0.21	正常	0.02	0.02	0	正常	4.5	3.7	0.28	正常	962	964	9.06	63130	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-10 23	73.6	58.5	4.76	正常	256	210	16.5	正常	2.48	2.01	0.16	正常	0	0	0	正常	4.6	3.7	0.3	正常	982	990	8.77	64580	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 00	78.3	62.3	4.89	正常	252	208	15.7	正常	2.07	1.71	0.13	正常	7.24	6.02	0.45	正常	3.8	3.1	0.23	正常	1001	1011	8.85	62458	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 01	56.3	47.5	3.6	正常	226	194	14.4	正常	2.7	2.34	0.17	正常	0	0	0	正常	4.7	4	0.3	正常	994	1006	9.33	63925	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 02	33	29	2.22	正常	238	215	15.9	正常	2.73	2.47	0.18	正常	0	0	0	正常	5.4	4.8	0.36	正常	963	974	9.92	67078	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 03	8.04	7.43	0.52	正常	215	210	14	正常	2.56	2.47	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	3.6	3.5	0.24	正常	941	954	10.8	64886	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 04	17.5	16.5	1.1	正常	208	198	13	正常	1.99	1.91	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	4.9	4.7	0.31	正常	921	932	10.5	62469	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 05	58.7	49.8	3.59	正常	232	205	14.2	正常	1.52	1.36	0.09	正常	0.91	0.8	0.06	正常	6.7	5.9	0.41	正常	933	933	9.66	61204	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 06	87.7	72.5	5.4	正常	250	210	15.4	正常	1.9	1.58	0.12	正常	0.9	0.73	0.06	正常	6.3	5.3	0.39	正常	983	979	9.05	61607	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 07	72.7	59.4	4.44	正常	231	198	14.1	正常	2.17	1.86	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	5.4	4.6	0.33	正常	989	996	9.39	61082	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 08	84.5	69.2	5.17	正常	210	176	12.8	正常	2.18	1.86	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	5	4.2	0.31	正常	997	1007	9.23	61223	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 09	69	55.6	4.22	正常	233	196	14.2	正常	2.06	1.72	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	3.8	3.2	0.23	正常	1011	1019	9.13	61137	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 10	97.2	76.8	5.43	正常	214	175	11.9	正常	1.53	1.26	0.09	正常	0.03	0.03	0	正常	4.4	3.6	0.25	正常	1013	1024	8.88	55805	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 11	76.2	63.6	4.71	正常	211	191	13	正常	2.08	1.9	0.13	正常	0.86	0.65	0.05	正常	3.2	2.9	0.2	正常	1006	1016	9.94	61763	3.8

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 12	56.5	47.5	3.79	正常	210	194	14.1	正常	2.4	2.25	0.16	正常	2.1	1.91	0.14	正常	3.2	2.9	0.21	正常	963	982	10.3	67143	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 13	88.4	67	5.57	正常	253	202	16	正常	2.32	1.86	0.15	正常	5.65	4.3	0.36	正常	3.4	2.7	0.21	正常	1026	1021	8.37	62989	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 14	85.3	69.1	5.82	正常	258	215	17.6	正常	2.2	1.83	0.15	正常	7.22	5.2	0.49	正常	3.5	2.9	0.24	正常	1052	1049	8.93	68285	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 15	84.6	68.9	5.68	正常	247	206	16.6	正常	2.38	2.02	0.16	正常	0	0	0	正常	3.2	2.7	0.21	正常	1056	1053	9.1	67137	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 16	69.3	60.5	4.92	正常	237	210	16.9	正常	2.36	2.11	0.17	正常	6.43	5.73	0.46	正常	3.5	3.1	0.25	正常	1047	1046	9.66	71016	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 17	77.9	63.6	5.1	正常	255	213	16.7	正常	2.75	2.3	0.18	正常	1.78	1.43	0.12	正常	3	2.5	0.2	正常	1064	1060	8.98	65475	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 18	99.2	77.4	6.47	正常	268	215	17.5	正常	2.85	2.29	0.19	正常	1.11	0.83	0.07	正常	3.2	2.6	0.21	正常	1082	1075	8.49	65171	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 19	65.9	55.2	4.21	正常	249	218	15.9	正常	2.32	2.03	0.15	正常	0	0	0	正常	3.3	2.8	0.21	正常	1052	1053	9.6	63954	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 20	68.7	60.6	4.56	正常	247	224	16.4	正常	2.4	2.17	0.16	正常	0	0	0	正常	3.7	3.3	0.24	正常	1033	1037	9.98	66398	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 21	88.1	73.9	5.87	正常	246	211	16.4	正常	1.53	1.32	0.1	正常	0	0	0	正常	3.5	3	0.23	正常	1049	1046	9.39	66650	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 22	82.8	65.8	4.82	正常	218	189	12.6	正常	1.61	1.37	0.09	正常	0	0	0	正常	2.4	2.1	0.14	正常	1045	1045	9.63	58167	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-11 23	70.8	57.5	4.27	正常	250	214	15.1	正常	2.44	2.13	0.15	正常	0	0	0	正常	2.5	2.1	0.15	正常	1055	1053	9.37	60356	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 00	81.9	68.5	5.28	正常	262	226	16.9	正常	3.1	2.7	0.2	正常	12.2	10.3	0.79	正常	2.9	2.5	0.19	正常	1053	1052	9.39	64440	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 01	95.2	75.9	5.83	正常	262	218	16.1	正常	3.39	2.84	0.21	正常	0	0	0	正常	3.2	2.6	0.19	正常	1050	1047	8.95	61214	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 02	83.4	68	5.4	正常	255	216	16.5	正常	3.28	2.8	0.21	正常	0.01	0	0	正常	2.7	2.3	0.17	正常	1053	1051	9.28	64781	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 03	88.8	74.1	5.85	正常	261	224	17.2	正常	1.91	1.68	0.13	正常	0.44	0.33	0.03	正常	3.6	3.1	0.24	正常	1062	1058	9.37	65879	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 04	85.5	71.8	5.24	正常	258	220	15.8	正常	2.54	2.17	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	2.8	2.4	0.17	正常	1072	1067	9.26	61339	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 05	87.4	70.2	5.14	正常	237	192	13.9	正常	2.72	2.22	0.16	正常	0	0	0	正常	3	2.4	0.17	正常	1067	1067	8.68	58815	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 06	95.6	78.3	5.73	正常	233	197	14	正常	2.6	2.22	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.5	3	0.21	正常	1058	1059	9.26	59967	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 07	85.4	72.8	4.9	正常	234	203	13.4	正常	1.34	1.18	0.08	正常	0	0	0	正常	2.6	2.3	0.15	正常	1046	1048	9.52	57326	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 08	93.1	73.7	4.91	正常	231	187	12.2	正常	2.41	1.95	0.13	正常	4.09	2.91	0.22	正常	2.9	2.3	0.15	正常	1070	1066	8.64	52772	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 09	92.8	75.1	4.98	正常	206	173	11.1	正常	2.28	1.93	0.12	正常	0	0	0	正常	2.3	1.9	0.12	正常	1089	1084	9.14	53651	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 10	90.2	74	5.38	正常	236	199	14.1	正常	2.82	2.39	0.17	正常	0.23	0.18	0.01	正常	2.4	2	0.14	正常	1091	1087	9.18	59634	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 11	45.5	39.5	2.96	正常	199	178	12.9	正常	2.3	2.11	0.15	正常	0	0	0	正常	2	1.8	0.13	正常	1062	1066	10	64913	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 12	77.3	63.1	5.3	正常	238	205	16.4	正常	2.27	2.04	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.4	3	0.24	正常	1048	1049	9.46	68592	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 13	93.3	75.5	5.73	正常	236	195	14.5	正常	2.66	2.2	0.16	正常	7.06	5.73	0.43	正常	3.1	2.6	0.19	正常	1088	1083	8.9	61440	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 14	77.6	63.5	4.79	正常	236	196	14.6	正常	3.08	2.57	0.19	正常	0	0	0	正常	2.8	2.3	0.17	正常	1086	1085	8.97	61727	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 15	84.3	68.6	5.59	正常	255	211	16.9	正常	2.6	2.16	0.17	正常	0.75	0.61	0.05	正常	3.4	2.8	0.23	正常	1078	1079	8.96	66378	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 16	62.2	51.2	4.19	正常	233	207	15.7	正常	1.82	1.63	0.12	正常	0	0	0	正常	2.8	2.5	0.19	正常	1041	1046	9.8	67381	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 17	74.3	63.4	5.05	正常	239	208	16.3	正常	2.84	2.47	0.19	正常	0	0	0	正常	3.8	3.3	0.26	正常	1027	1029	9.49	67966	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 18	90.8	75.7	6.17	正常	261	221	17.8	正常	2.94	2.49	0.2	正常	0	0	0	正常	3.9	3.3	0.27	正常	1040	1041	9.19	67960	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 19	80.3	68.9	5.47	正常	236	207	16.1	正常	2.59	2.28	0.18	正常	0	0	0	正常	3.2	2.8	0.21	正常	1027	1031	9.65	68070	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 20	75.6	64.6	5.25	正常	260	226	18.1	正常	1.86	1.61	0.13	正常	0	0	0	正常	2.7	2.4	0.19	正常	1035	1039	9.5	69412	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 21	64.2	55.2	4.21	正常	251	222	16.4	正常	2.48	2.22	0.16	正常	0.14	0.12	0.01	正常	3	2.6	0.2	正常	1019	1023	9.7	65475	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 22	73.6	61.2	4.76	正常	262	221	16.9	正常	3.42	2.89	0.22	正常	0.5	0.45	0.03	正常	3.1	2.6	0.2	正常	1018	1023	9.16	64685	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-12 23	85	71.4	5.4	正常	252	216	16	正常	2.25	1.93	0.14	正常	1.89	1.61	0.12	正常	3.4	2.9	0.21	正常	1033	1037	9.33	63549	4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 00	88.2	75.3	6.01	正常	259	225	17.6	正常	1.96	1.71	0.13	正常	0	0	0	正常	3.1	2.7	0.21	正常	1037	1041	9.53	68048	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 01	80.5	65.4	4.9	正常	242	206	14.8	正常	2.51	2.1	0.15	正常	7.45	5.35	0.45	正常	3.1	2.7	0.19	正常	1049	1054	9.19	60876	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 02	84.8	68.8	5.09	正常	272	225	16.4	正常	2.78	2.29	0.17	正常	0	0	0	正常	2.5	2.1	0.15	正常	1088	1089	8.9	60081	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 03	88.7	72.5	5.49	正常	266	224	16.4	正常	2.44	2.07	0.15	正常	0	0	0	正常	2.7	2.3	0.17	正常	1079	1084	9.13	61933	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 04	83.7	70.5	4.8	正常	242	209	13.9	正常	1.54	1.32	0.09	正常	1.63	1.37	0.09	正常	2.8	2.4	0.16	正常	1096	1097	9.47	57389	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 05	87	70.7	5.18	正常	238	201	14.2	正常	2.59	2.17	0.15	正常	0.53	0.42	0.03	正常	2.6	2.2	0.15	正常	1089	1090	9.12	59602	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 06	68.4	57.9	4.12	正常	233	202	14	正常	2.79	2.44	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	2.3	2	0.14	正常	1077	1079	9.49	60275	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 07	80.2	71.1	5.13	正常	200	184	12.8	正常	2.28	2.15	0.15	正常	0.03	0.03	0	正常	2.9	2.7	0.18	正常	1021	1028	10.3	64004	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 08	61.1	54.4	3.74	正常	224	200	13.7	正常	1.64	1.46	0.1	正常	0.01	0.01	0	正常	2.4	2.1	0.15	正常	1038	1041	9.85	61169	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 09	87.2	70.8	5.18	正常	226	192	13.5	正常	2.84	2.45	0.17	正常	0	0	0	正常	3.3	2.8	0.19	正常	1047	1049	9.37	59480	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 10	73.8	61.8	4.98	正常	238	209	16.1	正常	2.56	2.23	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	2.2	2	0.15	正常	1045	1048	9.6	67373	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 11	79	66.9	5.42	正常	238	206	16.4	正常	3.05	2.67	0.21	正常	0	0	0	正常	2.4	2.1	0.17	正常	1060	1064	9.54	68634	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 12	70.4	60.9	4.97	正常	240	210	17	正常	2.4	2.11	0.17	正常	0	0	0	正常	3.3	2.9	0.24	正常	1057	1058	9.59	70654	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 13	84.6	72.1	6.12	正常	248	220	17.9	正常	2.39	2.16	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	3.9	3.5	0.28	正常	1048	1050	9.83	72344	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 14	64.9	57.2	4.58	正常	229	209	16.1	正常	2.68	2.48	0.19	正常	0	0	0	正常	2.7	2.4	0.19	正常	1034	1037	10.1	70513	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 15	66.6	60.8	4.81	正常	222	206	16	正常	2.64	2.46	0.19	正常	1.68	1.56	0.12	正常	2.7	2.6	0.2	正常	1038	1041	10.2	72346	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 16	37.9	31.9	2.69	正常	247	212	17.6	正常	2.57	2.22	0.18	正常	0	0	0	正常	2.8	2.4	0.2	正常	1031	1034	9.44	71078	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 17	56.2	49.7	4.13	正常	248	222	18.2	正常	2.77	2.48	0.2	正常	0	0	0	正常	4.7	4.3	0.35	正常	1014	1022	9.85	73480	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 18	77.9	67	5.54	正常	253	225	18	正常	1.67	1.48	0.12	正常	0	0	0	正常	6.4	5.6	0.45	正常	1022	1027	9.73	71076	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 19	86.5	75	6.1	正常	251	219	17.7	正常	2.51	2.21	0.18	正常	0	0	0	正常	5.7	5	0.4	正常	1031	1036	9.58	70522	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 20	83.4	71	5.64	正常	259	224	17.5	正常	2.42	2.09	0.16	正常	0	0	0	正常	4.1	3.6	0.28	正常	1039	1045	9.42	67696	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 21	83.1	71.5	5.47	正常	232	206	15.2	正常	2.25	2	0.15	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.24	正常	1042	1048	9.71	65768	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 22	70.2	62	4.94	正常	252	227	17.8	正常	1.95	1.79	0.14	正常	0	0	0	正常	3.1	2.8	0.22	正常	1031	1037	9.95	70451	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-13 23	81.9	72.4	5.32	正常	236	211	15.4	正常	2.54	2.28	0.17	正常	0	0	0	正常	3.8	3.4	0.25	正常	1033	1038	9.82	65003	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 00	83.9	73	5.69	正常	259	227	17.6	正常	2.54	2.22	0.17	正常	0	0	0	正常	3.5	3.1	0.24	正常	1032	1042	9.58	67855	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 01	74.2	63.3	4.79	正常	240	208	15.5	正常	2.21	1.92	0.14	正常	0	0	0	正常	3.3	2.9	0.21	正常	1036	1043	9.48	64586	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 02	79.6	65.9	4.93	正常	251	218	15.6	正常	1.71	1.5	0.11	正常	0	0	0	正常	3.1	2.7	0.19	正常	1035	1045	9.48	61919	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 03	78.6	64.9	4.85	正常	279	234	17.2	正常	2.33	1.95	0.14	正常	0	0	0	正常	2.8	2.4	0.18	正常	1066	1071	9.06	61632	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 04	94	76.2	5.6	正常	255	214	15.2	正常	2.43	2.04	0.14	正常	1.34	1.16	0.08	正常	3	2.5	0.18	正常	1074	1079	9.06	59599	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 05	91.8	74.8	5.15	正常	237	199	13.3	正常	2.56	2.14	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	2.8	2.4	0.16	正常	1083	1085	9.14	56121	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 06	91.2	73.8	5.36	正常	252	210	14.8	正常	1.7	1.42	0.1	正常	0	0	0	正常	2.4	2	0.14	正常	1088	1091	9	58809	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 07	88.6	73.7	5.02	正常	233	199	13.2	正常	2.66	2.28	0.15	正常	0	0	0	正常	2.7	2.3	0.16	正常	1084	1087	9.32	56660	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 08	80.9	71.9	5.24	正常	227	209	14.7	正常	2.49	2.29	0.16	正常	0	0	0	正常	2.3	2.2	0.15	正常	1070	1073	10.2	64788	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 09	79	69.6	5.12	正常	240	212	15.6	正常	2.22	1.95	0.14	正常	0	0	0	正常	2.5	2.2	0.16	正常	1082	1084	9.67	64858	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 10	74.4	64.9	5.15	正常	252	221	17.4	正常	1.96	1.72	0.14	正常	0	0	0	正常	2.6	2.3	0.18	正常	1071	1075	9.61	69240	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 11	79.6	67.2	5.31	正常	253	216	16.9	正常	2.21	1.88	0.15	正常	0	0	0	正常	2.8	2.4	0.19	正常	1082	1084	9.25	66772	4.2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 12	56.9	48.9	3.96	正常	231	205	16.1	正常	2.68	2.41	0.19	正常	0	0	0	正常	3	2.7	0.21	正常	1046	1051	9.82	69678	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 13	52.2	46.6	3.58	正常	256	230	17.6	正常	2.2	1.99	0.15	正常	1.32	1.23	0.09	正常	3.5	3.1	0.24	正常	1039	1041	9.84	68539	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 14	53.7	46.5	3.67	正常	227	202	15.5	正常	3.15	2.79	0.22	正常	2.47	2.21	0.17	正常	3.8	3.4	0.26	正常	1005	1011	9.78	68276	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 15	82.6	71.4	5.89	正常	236	210	16.8	正常	2.93	2.62	0.21	正常	0.58	0.52	0.04	正常	4.3	3.8	0.31	正常	998	1012	9.74	71310	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 16	45.1	42.4	3.18	正常	214	203	15.1	正常	3.41	3.28	0.24	正常	5.77	5.65	0.41	正常	3.3	3.2	0.23	正常	991	1006	10.5	70486	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 17	75.6	67.5	5.64	正常	240	217	17.9	正常	3.94	3.57	0.29	正常	0.23	0.21	0.02	正常	4.8	4.4	0.36	正常	1004	1014	9.93	74627	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 18	78	64.1	5.21	正常	242	205	16.2	正常	4.19	3.55	0.28	正常	0.01	0.01	0	正常	3.8	3.2	0.26	正常	1017	1029	9.13	66818	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 19	82.7	67.3	5.38	正常	250	208	16.3	正常	4.13	3.44	0.27	正常	0	0	0	正常	4.1	3.4	0.27	正常	1036	1050	8.98	65059	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 20	72.7	60.1	4.53	正常	240	204	14.9	正常	3.49	2.98	0.22	正常	1.97	1.48	0.12	正常	3.5	2.9	0.22	正常	1040	1052	9.26	62271	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 21	65.1	53.6	4.24	正常	253	212	16.5	正常	2.86	2.39	0.19	正常	4.57	3.65	0.3	正常	3.8	3.2	0.25	正常	1033	1041	9.04	65171	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 22	71.8	60.4	4.64	正常	246	210	15.9	正常	3.82	3.27	0.25	正常	0	0	0	正常	4.5	3.8	0.29	正常	1026	1035	9.27	64642	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-14 23	76.5	64.7	4.92	正常	244	209	15.7	正常	3.19	2.74	0.21	正常	0	0	0	正常	4.7	4.1	0.3	正常	1021	1030	9.36	64333	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 00	88.5	73.7	5.5	正常	249	209	15.4	正常	3.22	2.72	0.2	正常	0	0	0	正常	4.9	4.1	0.3	正常	1027	1035	9.12	62156	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 01	74.3	65.4	4.81	正常	233	207	15.1	正常	2.98	2.65	0.19	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.23	正常	1020	1028	9.75	64785	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 02	78.2	67.2	5.08	正常	246	213	16	正常	1.91	1.66	0.12	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.24	正常	1006	1014	9.44	64954	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 03	81	71.3	5.06	正常	242	217	15.1	正常	2.74	2.5	0.17	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.22	正常	1004	1014	9.91	62468	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 04	81.3	74.9	4.84	正常	185	175	11	正常	2.03	1.94	0.12	正常	0.01	0	0	正常	3.2	3	0.19	正常	985	996	10.5	59537	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 05	75.1	65.3	4.53	正常	217	193	13.1	正常	1.75	1.57	0.11	正常	0	0	0	正常	3	2.7	0.18	正常	978	984	9.79	60256	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 06	86.1	75.8	5.3	正常	219	200	13.5	正常	1.9	1.78	0.12	正常	0	0.01	0	正常	3.7	3.4	0.23	正常	983	992	10.2	61611	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 07	75.6	69.7	4.36	正常	211	198	12.2	正常	1.97	1.85	0.11	正常	0.78	0.72	0.04	正常	3	2.8	0.17	正常	992	1001	10.4	57688	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 08	83.4	72.6	4.75	正常	236	207	13.4	正常	2.1	1.85	0.12	正常	0	0	0	正常	3.5	3	0.2	正常	1000	1009	9.62	56951	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 09	95.7	78.5	5.54	正常	265	218	15.3	正常	1.27	1.04	0.07	正常	0	0	0	正常	3.6	2.9	0.21	正常	1028	1038	8.84	57917	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 10	25.1	12	8.04	校准	69.4	33.5	23.7	校准	2.26	1.1	0.7	校准	0.05	0.02	0	校准	38	18	0	校准	1057	1064	0.36	83542	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 11	76.8	65.5	4.84	正常	209	183	13.2	正常	1.94	1.96	0.12	正常	18.9	9.14	1.19	正常	5.6	5.5	0.35	正常	1090	1085	8.99	63094	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 12	63.2	54.9	3.96	正常	236	207	14.8	正常	1.93	1.71	0.12	正常	0	0	0	正常	4.6	4.1	0.29	正常	1082	1079	9.64	62631	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 13	77.5	69	5.37	正常	231	207	16	正常	2.16	1.93	0.15	正常	0	0	0	正常	5.6	5	0.39	正常	1045	1058	9.86	69256	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 14	86.3	75.8	8.04	有效	183	163	23.7	有效	2.56	2.97	0.7	有效	0.1	0.17	0	有效	4.1	3.9	0	有效	1041	1048	10.8	64148	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 15	79.9	70.8	5.12	正常	198	176	12.7	正常	2.14	1.91	0.14	正常	0	0	0	正常	4.2	3.7	0.27	正常	1052	1050	9.74	64096	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 16	80.1	69.6	5.05	正常	187	171	11.8	正常	1.48	1.38	0.09	正常	4.44	3.42	0.28	正常	3.7	3.4	0.23	正常	995	1010	10.1	62986	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 17	78.7	67.4	4.82	正常	212	185	13	正常	2.47	2.18	0.15	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.22	正常	993	1000	9.53	61175	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 18	79.6	66.8	5.12	正常	248	219	16	正常	2.58	2.26	0.17	正常	0	0	0	正常	3.8	3.3	0.24	正常	1043	1040	9.67	64354	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 19	96.8	88	6.71	正常	226	215	15.7	正常	2.43	2.32	0.17	正常	0	0	0	正常	4.1	3.9	0.29	正常	1012	1014	10.6	69296	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 20	69.5	61.9	4.59	正常	219	201	14.4	正常	1.91	1.81	0.13	正常	0.04	0.04	0	正常	3.4	3.2	0.22	正常	1015	1014	10.3	65977	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 21	81.3	69.1	5.16	正常	246	212	15.6	正常	2.95	2.54	0.19	正常	1.19	1.1	0.08	正常	3.7	3.2	0.23	正常	1022	1019	9.45	63443	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 22	81.5	67.9	5.28	正常	256	220	16.6	正常	1.75	1.5	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	3.6	3.1	0.24	正常	1020	1026	9.32	64753	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-15 23	53.9	47.9	3.65	正常	247	225	16.7	正常	2.38	2.19	0.16	正常	0	0	0	正常	3.6	3.3	0.24	正常	1021	1026	10.1	67763	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 00	43.8	37.2	2.82	正常	252	220	16.2	正常	2.35	2.08	0.15	正常	0.05	0.04	0	正常	3.2	2.8	0.2	正常	1028	1027	9.58	64480	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 01	66.4	56.3	4.3	正常	272	235	17.6	正常	2.36	2.05	0.15	正常	0	0	0	正常	3.8	3.3	0.24	正常	1039	1036	9.43	64749	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 02	78.3	68.5	5.02	正常	255	225	16.4	正常	2.83	2.49	0.18	正常	0	0	0	正常	4.1	3.6	0.26	正常	1018	1023	9.66	64121	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 03	89.1	76.3	5.85	正常	259	225	17	正常	2.56	2.23	0.17	正常	0	0	0	正常	4.7	4.1	0.31	正常	1014	1019	9.51	65711	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 04	84	73.5	5.83	正常	238	209	16.5	正常	2.03	1.8	0.14	正常	0	0	0	正常	4.2	3.7	0.29	正常	1004	1007	9.68	69455	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 05	77.4	64.5	5.09	正常	238	208	15.7	正常	1.86	1.64	0.12	正常	0	0	0	正常	4.3	3.7	0.28	正常	1003	1008	9.59	65852	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 06	64.5	56.4	4.11	正常	247	219	15.8	正常	2.24	1.99	0.14	正常	6.31	5.51	0.4	正常	4.1	3.6	0.26	正常	994	1002	9.69	63648	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 07	89.7	77.6	5.92	正常	238	210	15.7	正常	1.88	1.66	0.12	正常	0	0	0	正常	6	5.2	0.39	正常	991	999	9.63	66045	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 08	80.6	70.1	4.95	正常	246	216	15.1	正常	2	1.75	0.12	正常	0	0	0	正常	4.7	4.1	0.29	正常	990	1000	9.64	61445	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 09	81.2	68.2	4.93	正常	237	204	14.4	正常	1.71	1.48	0.1	正常	1.19	0.92	0.07	正常	3.9	3.3	0.24	正常	1019	1020	9.38	60772	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 10	58.7	51.6	3.78	正常	227	210	14.6	正常	2.07	1.96	0.13	正常	0.38	0.31	0.02	正常	3.6	3.4	0.23	正常	1017	1017	10.1	64351	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 11	72.3	63.1	4.66	正常	244	216	15.8	正常	2.12	1.89	0.14	正常	0	0	0	正常	4.6	4	0.29	正常	1019	1018	9.69	64528	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 12	75.8	67.4	5.08	正常	241	215	16.1	正常	2.26	2.02	0.15	正常	0	0	0	正常	4.4	3.9	0.29	正常	1019	1019	9.8	66964	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 13	96.5	83.6	6.2	正常	254	224	16.4	正常	2.7	2.38	0.17	正常	0	0	0	正常	4.4	3.9	0.28	正常	1013	1014	9.64	64250	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 14	79.8	68.3	5.19	正常	244	215	15.9	正常	2.06	1.88	0.13	正常	0	0	0	正常	3.8	3.4	0.25	正常	1002	1006	9.69	65014	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 15	39	34.9	2.41	正常	233	212	14.4	正常	2.67	2.43	0.17	正常	0	0	0	正常	3.3	3	0.2	正常	997	1003	10.1	61820	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 16	81.2	69.1	4.87	正常	242	215	14.5	正常	2.61	2.32	0.16	正常	0	0	0	正常	4.6	4	0.27	正常	1025	1021	9.74	60072	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 17	81.7	69.3	4.66	正常	240	210	13.7	正常	2.79	2.43	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	4.2	3.7	0.24	正常	1037	1030	9.56	57109	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 18	84.6	73.4	5.19	正常	258	227	15.8	正常	2.1	1.85	0.13	正常	0	0	0	正常	5.1	4.5	0.31	正常	1021	1019	9.64	61318	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 19	49.5	45	2.79	正常	190	177	10.7	正常	2.53	2.4	0.14	正常	0	0	0	正常	4	3.8	0.23	正常	992	997	10.4	56350	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 20	44.7	39.2	2.71	正常	214	197	13	正常	2.71	2.54	0.16	正常	0	0	0	正常	4.6	4.2	0.28	正常	966	973	10.2	60693	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 21	65.5	55.7	3.84	正常	222	201	13	正常	2.56	2.34	0.15	正常	2.55	2.29	0.15	正常	5.3	4.7	0.31	正常	964	972	9.98	58580	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 22	70.5	62.6	4.34	正常	239	214	14.7	正常	1.93	1.7	0.12	正常	0	0	0	正常	5.7	5.1	0.35	正常	949	954	9.81	61569	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-16 23	88.9	75.8	5.23	正常	225	198	13.2	正常	2.76	2.42	0.16	正常	0.27	0.22	0.02	正常	5.9	5.2	0.35	正常	964	967	9.65	58778	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 00	94.9	79.7	5.2	正常	222	193	12.2	正常	2.15	1.86	0.12	正常	0	0	0	正常	4.3	3.7	0.24	正常	982	991	9.51	54811	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 01	80.9	70.7	4.75	正常	233	206	13.6	正常	1.93	1.73	0.11	正常	0	0	0	正常	3.7	3.3	0.21	正常	985	996	9.78	58640	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 02	82.9	70.8	4.7	正常	248	219	14	正常	1.92	1.7	0.11	正常	0	0	0	正常	3.5	3.1	0.2	正常	994	1003	9.67	56700	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 03	60.9	56.9	3.55	正常	247	232	14.4	正常	1.87	1.76	0.11	正常	0	0	0	正常	3.4	3.2	0.2	正常	975	995	10.4	58297	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 04	75.8	65.8	4.98	正常	242	215	15.9	正常	2.62	2.32	0.17	正常	0	0	0	正常	4	3.6	0.26	正常	971	982	9.74	65706	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 05	84.4	73.7	5.43	正常	231	206	14.9	正常	2.71	2.42	0.17	正常	0	0	0	正常	4.4	3.9	0.28	正常	963	973	9.76	64369	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 06	77.9	67.9	5.1	正常	236	209	15.4	正常	2.9	2.65	0.19	正常	0.32	0.31	0.02	正常	3.9	3.5	0.26	正常	958	969	9.74	65500	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 07	60.1	53.5	3.7	正常	223	204	13.8	正常	3.2	2.94	0.2	正常	2.19	2.01	0.14	正常	3.6	3.3	0.22	正常	940	956	10	61649	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 08	68.3	56.9	4.45	正常	228	198	14.9	正常	2.4	2.11	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.8	3.3	0.24	正常	929	943	9.65	65130	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 09	62.7	54.5	4.25	正常	233	207	15.8	正常	2.78	2.47	0.19	正常	0	0	0	正常	4	3.5	0.27	正常	945	951	9.73	67794	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 10	51.5	45	3.51	正常	227	204	15.5	正常	2.03	1.84	0.14	正常	0	0	0	正常	3.9	3.5	0.27	正常	943	950	9.93	68164	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 11	71.6	59.4	4.82	正常	251	217	16.9	正常	3.01	2.62	0.2	正常	0	0	0	正常	4.5	3.9	0.3	正常	934	942	9.42	67343	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 12	73.7	60.6	4.96	正常	262	219	17.6	正常	3.28	2.75	0.22	正常	0.01	0.01	0	正常	5	4.2	0.34	正常	939	950	9.08	67393	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 13	68.1	59	4.53	正常	224	199	14.9	正常	2.49	2.23	0.17	正常	2.72	2.61	0.18	正常	5.4	4.8	0.36	正常	947	961	9.8	66472	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 14	69.4	58.6	4.68	正常	246	211	16.6	正常	2.9	2.48	0.2	正常	0	0	0	正常	5.1	4.4	0.35	正常	970	972	9.34	67456	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 15	73	59.2	5.12	正常	262	216	18.3	正常	1.73	1.43	0.12	正常	0	0	0	正常	5.6	4.6	0.39	正常	985	988	8.87	70056	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 16	76.4	62.5	5.17	正常	259	221	17.6	正常	2.63	2.25	0.18	正常	0	0	0	正常	4.9	4.1	0.33	正常	987	990	9.22	67696	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 17	88.3	73.3	6.02	正常	249	210	16.9	正常	2.91	2.47	0.2	正常	0	0	0	正常	4.7	3.9	0.32	正常	991	997	9.15	68164	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 18	86.4	76.3	5.79	正常	249	221	16.7	正常	2.46	2.18	0.16	正常	0	0	0	正常	4.4	3.9	0.29	正常	996	1006	9.78	67050	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 19	83.3	71.7	5.26	正常	235	206	14.9	正常	2.4	2.11	0.15	正常	0	0	0	正常	3.5	3	0.22	正常	987	1007	9.57	63216	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 20	90.6	75.4	5.69	正常	247	214	15.5	正常	1.84	1.62	0.12	正常	0	0	0	正常	3.3	2.8	0.2	正常	987	1001	9.38	62816	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 21	90.3	75.4	5.04	正常	215	187	12	正常	2.39	2.05	0.13	正常	8.24	6.07	0.46	正常	3	2.6	0.17	正常	989	997	9.51	55869	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 22	85.4	73.1	4.47	正常	236	204	12.3	正常	1.84	1.6	0.1	正常	0	0	0	正常	2.6	2.3	0.14	正常	1018	1025	9.46	52335	3.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-17 23	85.5	71.6	4.44	正常	222	195	11.5	正常	2.03	1.79	0.11	正常	0	0	0	正常	2.1	1.9	0.11	正常	1021	1028	9.58	51974	3.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 00	76.9	66	4.01	正常	234	209	12.2	正常	3.47	3.14	0.18	正常	0	0	0	正常	2	1.8	0.1	正常	1029	1037	9.76	52195	3.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 01	88.1	76.7	5.19	正常	241	216	14.2	正常	3.63	3.28	0.21	正常	0	0	0	正常	2.4	2.2	0.14	正常	1028	1034	9.87	58951	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 02	80.1	71.6	4.58	正常	215	202	12.3	正常	3.49	3.31	0.2	正常	0	0	0	正常	2.5	2.3	0.14	正常	1014	1019	10.4	57167	3.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 03	78.3	70.5	4.39	正常	228	213	12.8	正常	1.63	1.51	0.09	正常	0.01	0	0	正常	2.2	2	0.12	正常	1018	1021	10.3	56135	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 04	80.2	71.9	4.49	正常	206	192	11.5	正常	3.2	3.01	0.18	正常	0	0	0	正常	2.5	2.3	0.14	正常	1010	1018	10.3	55968	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 05	78.1	71.8	4.26	正常	222	206	12.1	正常	2.18	2.04	0.12	正常	0	0	0	正常	2.2	2	0.12	正常	1012	1016	10.3	54517	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 06	80.5	71.8	4.36	正常	222	200	12.1	正常	1.99	1.79	0.11	正常	0	0	0	正常	2.2	2	0.12	正常	1024	1030	9.91	54196	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 07	85.7	73.1	4.72	正常	234	204	12.9	正常	1.83	1.61	0.1	正常	0	0	0	正常	2.1	1.9	0.12	正常	1043	1046	9.56	55096	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 08	85.1	70.5	4.98	正常	240	206	14.1	正常	1.31	1.13	0.08	正常	5.86	4.36	0.34	正常	2.4	2	0.14	正常	1069	1064	9.34	58582	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 09	75.1	65	4.74	正常	236	207	14.9	正常	2.61	2.29	0.16	正常	0	0	0	正常	2.4	2.1	0.15	正常	1078	1071	9.69	63152	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 10	83.7	76.4	5.45	正常	215	199	14	正常	2.41	2.23	0.16	正常	0	0	0	正常	2.7	2.5	0.18	正常	1061	1056	10.2	65155	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 11	97.6	80.7	6.28	正常	235	202	15.1	正常	2.29	1.98	0.15	正常	0	0	0	正常	2.2	1.9	0.14	正常	1071	1063	9.48	64304	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 12	88.3	75.7	6.02	正常	230	202	15.7	正常	2.38	2.1	0.16	正常	0	0	0	正常	2.7	2.4	0.18	正常	1092	1082	9.66	68185	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 13	84.4	73.3	5.63	正常	231	206	15.4	正常	2.19	1.96	0.15	正常	5.75	5.35	0.38	正常	2.3	2.1	0.16	正常	1079	1072	9.86	66682	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 14	62.5	54	4.33	正常	228	200	15.8	正常	2.03	1.81	0.14	正常	0	0	0	正常	2.2	1.9	0.15	正常	1091	1081	9.69	69398	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 15	79.4	68.3	5.48	正常	230	203	15.9	正常	2.49	2.26	0.17	正常	0	0	0	正常	3.1	2.7	0.21	正常	1082	1073	9.79	69019	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 16	79.6	69	5.58	正常	204	184	14.3	正常	2.59	2.36	0.18	正常	0	0	0	正常	2.6	2.3	0.18	正常	1068	1062	10	70033	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 17	70.7	62.8	4.98	正常	238	215	16.8	正常	2.89	2.62	0.2	正常	0	0	0	正常	2.7	2.4	0.19	正常	1086	1074	10	70388	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 18	81.1	71.3	5.62	正常	257	229	17.8	正常	2.49	2.22	0.17	正常	0	0	0	正常	3.3	3	0.23	正常	1078	1070	9.77	69301	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 19	86.1	73.7	5.89	正常	250	221	17.1	正常	2	1.76	0.14	正常	0	0	0	正常	3.4	3	0.23	正常	1061	1056	9.67	68416	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 20	76.7	65.4	5.29	正常	258	232	17.8	正常	1.77	1.61	0.12	正常	0	0	0	正常	3.3	3	0.23	正常	1065	1058	9.83	68968	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 21	75.2	66.2	5.56	正常	255	231	18.9	正常	2.62	2.4	0.19	正常	0	0	0	正常	3.5	3.2	0.26	正常	1077	1068	9.97	73917	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 22	78.9	69.5	5.3	正常	248	229	16.7	正常	2.26	2.06	0.15	正常	0	0	0	正常	4	3.7	0.27	正常	1060	1054	10.1	67208	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-18 23	76	67.8	5.19	正常	234	216	16	正常	2.24	2.1	0.15	正常	0	0	0	正常	3.6	3.3	0.24	正常	1071	1063	10.2	68246	4.2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 00	79	68.9	5.1	正常	252	228	16.2	正常	2.07	1.87	0.13	正常	0	0	0	正常	3.6	3.3	0.23	正常	1054	1050	9.94	64520	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 01	80.9	69.5	5.27	正常	263	229	17.1	正常	1.69	1.49	0.11	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.24	正常	1062	1055	9.52	65173	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 02	71.8	63.9	4.75	正常	261	236	17.3	正常	1.82	1.66	0.12	正常	0	0	0	正常	3.9	3.5	0.26	正常	1065	1059	9.94	66165	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 03	59.4	53	3.68	正常	255	237	15.8	正常	2.19	2.03	0.14	正常	0	0	0	正常	5.3	4.8	0.33	正常	1026	1028	10.3	62004	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 04	79.4	66.9	5.25	正常	266	228	17.6	正常	2.53	2.17	0.17	正常	0	0	0	正常	5.2	4.5	0.34	正常	1059	1052	9.37	66121	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 05	56.2	49.1	3.62	正常	241	213	15.6	正常	2.79	2.49	0.18	正常	0.08	0.06	0.01	正常	4	3.5	0.26	正常	1035	1036	9.76	64505	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 06	86	69.6	5.41	正常	249	212	15.6	正常	2.11	1.82	0.13	正常	0	0	0	正常	4.2	3.7	0.27	正常	1061	1055	9.38	62903	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 07	58.3	49	3.46	正常	237	209	14.1	正常	1.47	1.31	0.09	正常	7.84	6.9	0.47	正常	3	2.7	0.18	正常	1054	1051	9.75	59461	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 08	71.9	59.5	4.2	正常	251	214	14.7	正常	1.95	1.66	0.11	正常	0	0	0	正常	3.9	3.3	0.23	正常	1072	1065	9.25	58375	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 09	93.1	76.9	5.75	正常	264	223	16.3	正常	2.01	1.69	0.12	正常	0.26	0.21	0.02	正常	3.9	3.3	0.24	正常	1092	1083	9.15	61740	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 10	89.6	73.9	5.3	正常	251	213	14.8	正常	2.68	2.28	0.16	正常	0	0	0	正常	3.4	2.9	0.2	正常	1108	1098	9.22	59223	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 11	80.2	66.5	5.1	正常	256	218	16.2	正常	2.39	2.05	0.15	正常	0	0	0	正常	3.4	2.9	0.22	正常	1104	1097	9.29	63574	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 12	81.1	68.8	5.17	正常	246	214	15.7	正常	2.36	2.07	0.15	正常	3.48	2.97	0.22	正常	3.4	3	0.22	正常	1078	1075	9.49	63748	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 13	90.6	75.2	5.82	正常	270	227	17.4	正常	1.59	1.33	0.1	正常	11.5	9.39	0.74	正常	3.6	3	0.23	正常	1094	1088	9.07	64288	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 14	80.6	68.1	5.3	正常	246	212	16.1	正常	2.46	2.14	0.16	正常	0	0	0	正常	3.5	3	0.23	正常	1076	1073	9.45	65711	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 15	59.9	51.1	3.91	正常	222	197	14.5	正常	2.72	2.46	0.18	正常	0	0	0	正常	3.1	2.8	0.2	正常	1042	1044	9.89	65217	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 16	88.3	72.5	5.56	正常	256	215	16.1	正常	2.61	2.19	0.16	正常	0.37	0.28	0.02	正常	3.5	2.9	0.22	正常	1067	1066	9.1	63038	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 17	83.7	70.3	5.51	正常	250	215	16.4	正常	2.85	2.45	0.19	正常	0	0	0	正常	3.2	2.7	0.21	正常	1055	1055	9.36	65882	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 18	84.1	69.5	5.67	正常	253	216	17	正常	2.15	1.86	0.14	正常	0	0	0	正常	3.3	2.8	0.22	正常	1078	1069	9.37	67396	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 19	83.2	73.1	5.76	正常	243	219	16.8	正常	2.15	1.92	0.15	正常	0	0	0	正常	3.2	2.9	0.22	正常	1043	1043	9.94	69292	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 20	61.6	55.7	4.03	正常	257	234	16.8	正常	1.75	1.6	0.11	正常	0	0	0	正常	3.2	2.9	0.21	正常	1033	1032	10	65313	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 21	77.7	65.4	4.8	正常	261	227	16.1	正常	2.18	1.88	0.13	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.22	正常	1061	1055	9.5	61782	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 22	89.2	72.8	5.22	正常	271	225	15.9	正常	2.53	2.11	0.15	正常	0	0	0	正常	3.2	2.7	0.19	正常	1081	1073	8.92	58573	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-19 23	87.3	71.9	5.06	正常	276	231	16	正常	2.36	1.98	0.14	正常	0.83	0.72	0.05	正常	3.2	2.7	0.18	正常	1096	1090	9.03	57977	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 00	74.9	63.1	4.55	正常	262	229	16	正常	2.22	1.95	0.13	正常	1.12	0.9	0.07	正常	3.1	2.7	0.19	正常	1097	1088	9.54	60767	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 01	73.4	62.8	4.69	正常	259	229	16.6	正常	2.03	1.8	0.13	正常	0	0	0	正常	3.7	3.3	0.24	正常	1070	1068	9.73	63866	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 02	58.3	49.5	3.8	正常	276	237	18	正常	2.7	2.32	0.18	正常	0	0	0	正常	3.8	3.3	0.25	正常	1067	1064	9.36	65247	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 03	47.4	43.1	3	正常	245	227	15.5	正常	1.2	1.11	0.08	正常	0	0	0	正常	4.2	3.9	0.27	正常	1067	1065	10.2	63351	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 04	77	65.8	4.83	正常	261	228	16.4	正常	2.44	2.13	0.15	正常	0	0	0	正常	6.2	5.4	0.39	正常	1044	1044	9.52	62707	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 05	72.1	66.1	4.53	正常	218	206	13.7	正常	1.99	1.94	0.13	正常	0	0	0	正常	4.8	4.5	0.3	正常	1012	1020	10.6	62871	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 06	77	70.4	4.45	正常	214	202	12.4	正常	2.22	2.13	0.13	正常	0	0	0	正常	4.4	4.2	0.26	正常	1001	1003	10.5	57777	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 07	71.8	66.3	3.92	正常	230	214	12.6	正常	1.47	1.37	0.08	正常	0	0	0	正常	3.5	3.3	0.19	正常	1003	1004	10.3	54647	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 08	83.8	70.8	4.24	正常	221	197	11.2	正常	1.28	1.15	0.06	正常	0.88	0.65	0.04	正常	4	3.6	0.2	正常	1075	1064	9.76	50571	3.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 09	87.8	74.4	4.49	正常	244	212	12.5	正常	2.05	1.78	0.1	正常	0	0	0	正常	3.4	2.9	0.17	正常	1085	1079	9.49	51179	3.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 10	88.1	73.1	4.63	正常	226	195	11.8	正常	2.09	1.81	0.11	正常	0.28	0.29	0.01	正常	3	2.5	0.16	正常	1110	1101	9.41	52548	3.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 11	78.5	68.5	4.36	正常	231	204	12.9	正常	2.01	1.78	0.11	正常	0.37	0.38	0.02	正常	2.7	2.4	0.15	正常	1089	1084	9.71	55605	3.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 12	81.6	70	5.09	正常	258	228	16.1	正常	1.88	1.66	0.12	正常	0	0	0	正常	3.3	2.9	0.2	正常	1087	1086	9.66	62452	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 13	56.9	48.2	3.68	正常	258	227	16.7	正常	2.22	1.96	0.14	正常	0	0	0	正常	3.1	2.7	0.2	正常	1093	1087	9.62	64641	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 14	49.9	43.5	3.37	正常	240	216	16.2	正常	2.78	2.51	0.19	正常	0	0	0	正常	2.9	2.6	0.19	正常	1088	1085	9.92	67435	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 15	65.1	56.5	4.08	正常	231	206	14.5	正常	2.01	1.82	0.13	正常	1.71	1.74	0.11	正常	2.5	2.3	0.16	正常	1097	1092	9.84	62634	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 16	80.3	66.7	4.66	正常	225	188	13	正常	2.06	1.72	0.12	正常	1.1	0.88	0.06	正常	2.6	2.2	0.15	正常	1096	1090	9.05	57988	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 17	68.4	59	4.47	正常	261	230	17.1	正常	3.11	2.74	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	3	2.6	0.19	正常	1082	1078	9.65	65465	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 18	82.9	75.4	5.47	正常	233	215	15.3	正常	2.74	2.56	0.18	正常	0.99	1.1	0.07	正常	3.3	3.1	0.22	正常	1046	1050	10.2	65972	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 19	76.5	65.3	5.05	正常	261	227	17.3	正常	2.8	2.43	0.18	正常	0	0	0	正常	3.1	2.6	0.2	正常	1052	1048	9.45	66031	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 20	71.9	60.5	4.68	正常	259	224	16.9	正常	2.38	2.07	0.15	正常	0.84	0.64	0.05	正常	3.1	2.6	0.2	正常	1067	1061	9.4	65087	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 21	87.2	73.8	5.84	正常	258	222	17.3	正常	2.06	1.78	0.14	正常	0	0	0	正常	3.9	3.4	0.26	正常	1078	1070	9.42	66988	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 22	78.5	69.8	5.37	正常	253	228	17.3	正常	2.76	2.5	0.19	正常	2.36	2.24	0.16	正常	3.9	3.6	0.27	正常	1038	1042	9.95	68389	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-20 23	86.4	72.7	5.95	正常	250	221	17.2	正常	1.73	1.57	0.12	正常	0	0	0	正常	3.9	3.5	0.27	正常	1070	1063	9.72	68845	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 00	61	54	4.21	正常	248	226	17.1	正常	2.6	2.38	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	3.3	3.1	0.23	正常	1046	1046	10.1	69068	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 01	70.9	61.1	4.7	正常	253	222	16.8	正常	2.35	2.06	0.16	正常	0	0	0	正常	3.4	3	0.23	正常	1066	1060	9.61	66237	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 02	76.1	62.1	4.83	正常	251	212	15.9	正常	2.09	1.79	0.13	正常	7.14	5.27	0.45	正常	3.2	2.7	0.2	正常	1096	1086	9.19	63381	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 03	86.5	71.4	5.27	正常	276	233	16.8	正常	1.42	1.2	0.09	正常	0.06	0.05	0	正常	3.3	2.8	0.2	正常	1111	1101	9.14	60954	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 04	66.6	55.2	4.06	正常	274	229	16.7	正常	2.16	1.8	0.13	正常	2.74	2.34	0.17	正常	3	2.5	0.18	正常	1129	1115	9.07	60961	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 05	79.6	65.2	4.97	正常	252	211	15.7	正常	1.99	1.7	0.12	正常	0.86	0.65	0.05	正常	3.3	2.7	0.2	正常	1114	1104	9.11	62365	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 06	77.6	62	4.63	正常	260	210	15.5	正常	2.23	1.82	0.13	正常	0	0	0	正常	3	2.4	0.18	正常	1140	1123	8.63	59682	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 07	81.9	68.9	5.33	正常	247	213	16.1	正常	2.1	1.83	0.14	正常	0	0	0	正常	3.2	2.8	0.21	正常	1103	1096	9.42	65083	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 08	37	35.2	2.45	正常	234	223	15.5	正常	1.33	1.27	0.09	正常	0	0	0	正常	2.9	2.8	0.19	正常	1006	1021	10.5	66154	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 09	78.2	70.6	5.3	正常	234	212	15.9	正常	2.8	2.55	0.19	正常	8.48	7.63	0.58	正常	3.5	3.2	0.24	正常	1025	1026	9.99	67817	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 10	79	68	5.26	正常	248	216	16.5	正常	2.83	2.49	0.19	正常	10.2	8.9	0.68	正常	3.1	2.7	0.21	正常	1058	1054	9.52	66629	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 11	88.6	74.6	5.49	正常	266	227	16.5	正常	2.66	2.28	0.16	正常	5.95	5.13	0.37	正常	3	2.6	0.19	正常	1053	1049	9.3	61950	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 12	79.5	72.4	5.24	正常	220	204	14.5	正常	2.42	2.25	0.16	正常	0.03	0.02	0	正常	2.9	2.7	0.19	正常	1020	1021	10.3	65952	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 13	75.2	66.2	4.72	正常	253	227	15.9	正常	1.4	1.26	0.09	正常	6.82	6.45	0.43	正常	2.8	2.5	0.18	正常	1024	1026	9.86	62847	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 14	71.8	61.1	4.74	正常	257	224	17	正常	2.56	2.23	0.17	正常	0.64	0.53	0.04	正常	3.1	2.7	0.2	正常	1047	1044	9.55	65942	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 15	81.5	69.2	5.52	正常	263	227	17.8	正常	2.45	2.11	0.17	正常	2.74	2.32	0.19	正常	3.1	2.7	0.21	正常	1071	1062	9.39	67743	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 16	77	67	5.24	正常	265	234	18	正常	2.93	2.6	0.2	正常	0	0	0	正常	3	2.7	0.21	正常	1016	1017	9.66	68092	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 17	71.1	63.6	4.92	正常	217	196	15	正常	2.25	2.05	0.16	正常	3.35	3.14	0.23	正常	3.3	3	0.23	正常	1023	1020	10	69166	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 18	66.2	59.4	4.47	正常	251	228	17	正常	2.76	2.51	0.19	正常	0	0	0	正常	3.6	3.3	0.24	正常	1012	1011	9.99	67427	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 19	60.1	54.7	4.19	正常	243	224	16.9	正常	1.52	1.4	0.11	正常	0	0	0	正常	3.9	3.6	0.27	正常	1011	1014	10.2	69635	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 20	61.4	55.6	4.29	正常	245	224	17.1	正常	2.91	2.67	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	4.2	3.8	0.29	正常	1007	1010	10.1	69888	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 21	54.1	47	3.76	正常	240	218	16.7	正常	2.7	2.49	0.19	正常	0	0	0	正常	4.2	3.8	0.29	正常	1016	1017	10	69461	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 22	79.3	68.1	5.26	正常	252	220	16.7	正常	2.89	2.48	0.19	正常	0	0	0	正常	4.6	4	0.31	正常	1024	1025	9.57	66309	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-21 23	69.2	59.3	4.61	正常	251	219	16.7	正常	2.09	1.86	0.14	正常	0.13	0.1	0.01	正常	4.3	3.8	0.29	正常	1039	1038	9.62	66573	4.2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 00	60.2	52.5	3.74	正常	242	215	15.1	正常	2.09	1.86	0.13	正常	0	0	0	正常	3.9	3.4	0.24	正常	1046	1043	9.78	62159	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 01	79.3	66.4	5.05	正常	255	218	16.2	正常	1.3	1.12	0.08	正常	0	0	0	正常	3.7	3.2	0.24	正常	1072	1065	9.3	63749	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 02	68.4	56.1	4.07	正常	253	217	15.1	正常	2.5	2.16	0.15	正常	0	0	0	正常	3.1	2.7	0.19	正常	1076	1070	9.31	59478	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 03	81.4	67.6	5.13	正常	284	239	17.9	正常	2.44	2.05	0.15	正常	0.32	0.25	0.02	正常	3.3	2.8	0.21	正常	1088	1082	9.12	63015	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 04	75.6	62.4	4.85	正常	258	215	16.6	正常	2.69	2.25	0.17	正常	0	0	0	正常	3.3	2.8	0.21	正常	1088	1082	8.99	64140	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 05	66.6	56.5	4.08	正常	237	205	14.5	正常	2.2	1.92	0.13	正常	2.76	2.27	0.17	正常	3.1	2.7	0.19	正常	1073	1069	9.41	61218	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 06	71	59.9	4.36	正常	247	211	15.1	正常	1.99	1.71	0.12	正常	0	0	0	正常	3.4	2.9	0.21	正常	1073	1070	9.35	61305	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 07	70.7	59.9	4.53	正常	237	207	15.2	正常	1.82	1.62	0.12	正常	0.02	0.02	0	正常	3.3	2.9	0.21	正常	1054	1053	9.55	64104	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 08	82.8	72	5.07	正常	252	222	15.4	正常	2.69	2.37	0.16	正常	0	0	0	正常	4	3.5	0.24	正常	1064	1059	9.67	61236	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 09	76.6	70.1	4.49	正常	237	219	13.9	正常	2.48	2.3	0.15	正常	7.43	7.02	0.44	正常	4.2	3.9	0.25	正常	1032	1035	10.2	58628	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 10	80.6	71.7	4.7	正常	219	204	12.8	正常	2.09	1.94	0.12	正常	0.81	0.74	0.05	正常	3.1	2.9	0.18	正常	1005	1012	10.3	58336	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 11	80.7	69.8	4.79	正常	231	205	13.7	正常	2.14	1.87	0.13	正常	4.39	3.95	0.26	正常	2.9	2.6	0.17	正常	997	1001	9.68	59373	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 12	75	62.8	4.62	正常	268	230	16.5	正常	1.64	1.39	0.1	正常	0	0	0	正常	2.9	2.5	0.18	正常	1037	1033	9.33	61611	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 13	86.3	70.5	5.49	正常	259	216	16.5	正常	2.23	1.85	0.14	正常	4.35	3.49	0.28	正常	3.4	2.8	0.21	正常	1059	1053	8.99	63695	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 14	87.3	74.3	5.86	正常	276	241	18.5	正常	3.02	2.7	0.2	正常	0.01	0	0	正常	3.7	3.2	0.25	正常	1028	1025	9.56	67118	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 15	43.2	24.6	8.04	校准	76.7	46.5	23.7	校准	7.27	3.61	0.7	校准	29.6	16.8	0	校准	20	9.6	0	校准	1029	1027	1.18	89301	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 16	69.2	63.1	5.12	正常	228	212	16.8	正常	3.25	3.02	0.24	正常	2.73	2.18	0.2	正常	3.1	2.9	0.23	正常	1009	1012	10.1	73993	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 17	66.3	61.9	4.67	正常	224	213	15.8	正常	3.05	2.94	0.21	正常	0.22	0.22	0.02	正常	3.5	3.4	0.24	正常	1006	1009	10.6	70416	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 18	61.9	55.6	4.25	正常	241	220	16.6	正常	2.09	1.93	0.14	正常	2.08	1.84	0.14	正常	2.9	2.7	0.2	正常	1059	1055	10.1	68565	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 19	67.6	61.5	4.75	正常	246	227	17.3	正常	2.86	2.67	0.2	正常	0.04	0.03	0	正常	3.7	3.4	0.26	正常	1045	1043	10.2	70297	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 20	71.5	60.3	4.69	正常	249	220	16.3	正常	2.51	2.25	0.16	正常	1.51	1.14	0.1	正常	3.6	3.2	0.23	正常	1068	1062	9.81	65535	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 21	64.2	57	4.24	正常	237	213	15.6	正常	2.37	2.17	0.16	正常	0	0	0	正常	2.5	2.3	0.17	正常	1057	1056	10	65959	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 22	61.2	56.6	4.21	正常	233	219	16.1	正常	2.09	1.98	0.14	正常	0.02	0.02	0	正常	2.9	2.8	0.2	正常	1035	1035	10.4	68869	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-22 23	75	64.6	4.76	正常	253	224	16.1	正常	1.76	1.57	0.11	正常	0.87	0.69	0.06	正常	2.6	2.3	0.16	正常	1072	1065	9.71	63495	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 00	68.3	60.9	4.19	正常	243	220	14.9	正常	2.53	2.33	0.16	正常	0.02	0.02	0	正常	2.7	2.4	0.16	正常	1064	1061	10	61317	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 01	82	71.8	4.9	正常	252	227	15	正常	2.52	2.31	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	2.5	2.3	0.15	正常	1046	1047	9.98	59666	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 02	83.7	71.5	5.19	正常	260	226	16.2	正常	2.65	2.29	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	2.6	2.3	0.16	正常	1067	1062	9.53	62047	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 03	91	77.2	5.49	正常	275	240	16.6	正常	2.15	1.9	0.13	正常	0.02	0.01	0	正常	2.7	2.3	0.16	正常	1066	1061	9.53	60275	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 04	84.4	74.7	5.26	正常	256	231	16	正常	1.27	1.15	0.08	正常	0.06	0.05	0	正常	2.4	2.2	0.15	正常	1064	1059	9.91	62352	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 05	49.2	43.9	3.29	正常	247	228	16.6	正常	2.77	2.58	0.19	正常	0.06	0.06	0	正常	2.6	2.4	0.17	正常	1036	1042	10.2	67016	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 06	68.2	57.8	4.42	正常	265	228	17.1	正常	2.83	2.46	0.18	正常	4	3.38	0.26	正常	4.6	3.9	0.3	正常	1057	1054	9.42	64755	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 07	59.5	51.8	3.82	正常	240	214	15.4	正常	2.92	2.61	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	5.4	4.9	0.35	正常	1039	1040	9.85	64192	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 08	59.5	53.2	4.18	正常	246	226	17.3	正常	2.97	2.74	0.21	正常	0.03	0.02	0	正常	6.1	5.7	0.43	正常	1012	1017	10.2	70328	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 09	66	60.1	4.4	正常	225	207	15	正常	2.23	2.05	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	5.9	5.4	0.39	正常	1027	1027	10.2	66646	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 10	37.8	35.2	2.47	正常	196	184	12.8	正常	3.16	2.92	0.21	正常	0.03	0.03	0	正常	4.8	4.5	0.31	正常	986	991	10.4	65378	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 11	23.4	23	1.39	正常	198	198	11.8	正常	1.59	1.6	0.09	正常	0	0	0	正常	4.3	4.3	0.26	正常	951	956	11	59713	3.7

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 12	71	61.6	4.67	正常	245	218	16.1	正常	2.72	2.44	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	6.9	6.1	0.46	正常	1024	1017	9.81	65696	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 13	69.9	63	4.56	正常	217	199	14.2	正常	2.7	2.5	0.18	正常	0	0	0	正常	6.1	5.6	0.4	正常	1017	1016	10.2	65300	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 14	70	65.6	4.62	正常	220	208	14.5	正常	1.33	1.25	0.09	正常	0.01	0.01	0	正常	5.8	5.5	0.38	正常	1017	1017	10.4	65991	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 15	53.4	50.2	3.56	正常	219	207	14.6	正常	1.11	1.06	0.07	正常	0	0	0	正常	5.1	4.9	0.34	正常	996	1002	10.5	66767	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 16	33.7	32	2.23	正常	213	204	14.1	正常	1.22	1.19	0.08	正常	0.02	0.02	0	正常	6.5	6.3	0.43	正常	995	999	10.7	66277	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 17	30	26.9	1.85	正常	217	202	13.4	正常	1.17	1.1	0.07	正常	0.02	0.02	0	正常	6.5	6.1	0.4	正常	1009	1009	10.3	61692	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 18	56.4	49.3	3.48	正常	263	236	16.2	正常	1.14	1.02	0.07	正常	0	0	0	正常	9.4	8.4	0.58	正常	1057	1050	9.83	61582	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 19	67.2	57.5	4.34	正常	248	218	16	正常	1.16	1.03	0.07	正常	0.01	0.01	0	正常	14	12	0.88	正常	1060	1055	9.7	64603	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 20	76.7	68.7	5.2	正常	248	228	16.8	正常	1.3	1.2	0.09	正常	0	0	0	正常	16	14	1.06	正常	1041	1043	10.2	67779	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 21	44.2	43.4	3.02	正常	217	217	14.8	正常	3.68	3.67	0.25	正常	0.02	0.02	0	正常	13	12	0.85	正常	1011	1018	11	68358	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 22	75.4	67.3	5.03	正常	233	212	15.6	正常	2.61	2.43	0.17	正常	0.21	0.17	0.01	正常	11	11	0.76	正常	1029	1028	10.1	66785	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-23 23	63.5	59.4	4.1	正常	215	202	13.9	正常	1.64	1.55	0.11	正常	0	0	0	正常	8.7	8.2	0.56	正常	1018	1019	10.5	64598	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 00	63.6	56.5	3.96	正常	251	226	15.6	正常	1.89	1.71	0.12	正常	0	0	0	正常	7.3	6.6	0.45	正常	1054	1049	9.93	62343	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 01	76.6	68.4	4.72	正常	252	230	15.5	正常	1.86	1.69	0.11	正常	3.74	2.77	0.23	正常	8.4	7.6	0.52	正常	1064	1057	10	61645	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 02	75.5	66.1	5.01	正常	248	229	16.5	正常	2.08	1.96	0.14	正常	1.82	1.39	0.12	正常	7.3	6.7	0.48	正常	1054	1054	10.3	66402	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 03	65.8	59.6	4.39	正常	248	228	16.6	正常	1.94	1.79	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	6.6	6.2	0.44	正常	1059	1054	10.2	66767	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 04	65.9	60.7	4.22	正常	232	214	14.9	正常	1.59	1.49	0.1	正常	0.02	0.02	0	正常	8	7.4	0.51	正常	1057	1053	10.3	64048	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 05	72.7	67	4.83	正常	236	218	15.6	正常	1.67	1.56	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	8.7	8.1	0.58	正常	1055	1051	10.3	66371	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 06	73.5	67	4.51	正常	238	218	14.6	正常	1.64	1.5	0.1	正常	0	0	0	正常	8.7	8	0.53	正常	1046	1048	10.2	61298	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 07	84.9	73.5	5.18	正常	238	211	14.5	正常	1.95	1.76	0.12	正常	4.63	4.15	0.28	正常	8	7.1	0.49	正常	1069	1064	9.82	60991	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 08	82.2	74.5	5.21	正常	230	210	14.6	正常	2.01	1.84	0.13	正常	0	0	0	正常	7.2	6.6	0.45	正常	1077	1068	10.1	63465	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 09	78.9	71.6	5.42	正常	198	188	13.6	正常	1.6	1.52	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	5.8	5.5	0.4	正常	1043	1035	10.5	68697	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 10	59.7	58.3	4.15	正常	213	209	14.8	正常	1.34	1.32	0.09	正常	0.01	0.01	0	正常	5.1	5	0.35	正常	985	987	10.8	69405	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 11	46.5	46.7	3.12	正常	182	184	12.2	正常	1.08	1.11	0.07	正常	0.02	0.02	0	正常	5.6	5.8	0.38	正常	986	984	11.2	67090	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 12	79.6	72.8	5.49	正常	230	213	15.9	正常	1.28	1.2	0.09	正常	0.13	0.11	0.01	正常	6.8	6.3	0.47	正常	1010	1011	10.3	69041	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 13	63	56	4.29	正常	239	215	16.2	正常	1.17	1.06	0.08	正常	0	0	0	正常	6.6	6	0.45	正常	1055	1049	9.95	67974	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 14	73.7	64.8	5.05	正常	215	194	14.7	正常	1.2	1.1	0.08	正常	0.01	0.01	0	正常	7.4	6.7	0.51	正常	1035	1035	10.1	68614	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 15	44.6	37.9	3.03	正常	200	178	13.6	正常	3.27	2.84	0.22	正常	9.66	7.29	0.66	正常	5.9	5.3	0.4	正常	1026	1023	9.75	67989	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 16	48.1	44.8	3.36	正常	216	204	15.1	正常	1.62	1.55	0.11	正常	0.2	0.22	0.01	正常	7.2	6.8	0.5	正常	999	998	10.5	69820	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 17	22.1	19.3	1.42	正常	210	194	13.5	正常	1.26	1.19	0.08	正常	0.02	0.02	0	正常	5.4	5.1	0.35	正常	1036	1031	10.4	64157	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 18	82.5	70.9	5.65	正常	264	233	18.1	正常	3.08	2.72	0.21	正常	0.04	0.03	0	正常	8.4	7.5	0.58	正常	1077	1068	9.73	68514	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 19	53.5	46.9	3.66	正常	246	220	16.8	正常	2.55	2.27	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	6.5	5.8	0.44	正常	1065	1063	9.84	68359	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 20	49.5	44	3.17	正常	212	193	13.6	正常	2.09	1.94	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	9	8.2	0.58	正常	1047	1051	10.1	64177	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 21	64	54.4	4.24	正常	236	206	15.7	正常	2.97	2.6	0.2	正常	4.01	3.41	0.27	正常	11	9.7	0.74	正常	1056	1055	9.56	66356	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 22	73.3	63.6	4.85	正常	237	210	15.7	正常	2.55	2.25	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	13	11	0.84	正常	1046	1047	9.75	66122	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-24 23	69.2	60.6	4.37	正常	249	223	15.7	正常	2.44	2.22	0.15	正常	0	0	0	正常	11	9.8	0.69	正常	1067	1064	9.85	63087	4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 00	78.4	69.4	5.05	正常	249	223	16.1	正常	1.19	1.07	0.08	正常	0.01	0.01	0	正常	9.6	8.7	0.62	正常	1082	1078	9.87	64431	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 01	74.4	67.4	4.84	正常	246	226	16	正常	1.55	1.42	0.1	正常	0.04	0.04	0	正常	8.6	7.9	0.56	正常	1064	1064	10.2	65083	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 02	78.5	70.1	5.37	正常	267	240	18.2	正常	1.92	1.74	0.13	正常	0	0	0	正常	8.2	7.5	0.56	正常	1078	1073	9.93	68389	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 03	81	74.9	5.69	正常	242	227	17	正常	2.18	2.05	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	8.1	7.6	0.57	正常	1054	1053	10.4	70235	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 04	77.1	72.1	4.99	正常	235	222	15.2	正常	2.02	1.93	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	5.8	5.5	0.38	正常	1044	1045	10.4	64697	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 05	69.5	66.5	4.91	正常	212	208	15	正常	1.92	1.92	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	5.1	5	0.36	正常	1024	1032	10.9	70714	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 06	74.3	68.8	5.25	正常	226	210	16	正常	2.08	1.95	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	5.2	4.8	0.37	正常	1037	1036	10.3	70675	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 07	84.9	77.9	6	正常	227	213	16	正常	2.2	2.08	0.16	正常	0.04	0.03	0	正常	4.2	3.9	0.29	正常	1040	1038	10.4	70671	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 08	81.1	74.4	5.41	正常	221	208	14.7	正常	2.55	2.42	0.17	正常	0.03	0.03	0	正常	3.5	3.3	0.23	正常	1012	1016	10.4	66684	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 09	41.3	40.5	2.76	正常	205	208	13.6	正常	2.15	2.24	0.14	正常	0.64	0.71	0.04	正常	2.7	2.8	0.18	正常	964	973	11.2	66711	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 10	41.1	39.9	2.75	正常	208	207	13.9	正常	3.61	3.6	0.24	正常	1.04	1.05	0.07	正常	3.8	3.7	0.25	正常	943	952	10.9	66798	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 11	75.8	65.4	4.7	正常	235	213	14.6	正常	3.34	3.05	0.21	正常	0.09	0.09	0.01	正常	4.2	3.7	0.26	正常	1019	1011	10	61970	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 12	36.1	33.7	1.99	正常	202	191	11.1	正常	3.59	3.4	0.2	正常	0.02	0.02	0	正常	3.3	3.2	0.18	正常	994	995	10.5	55201	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 13	49.4	47.7	2.67	正常	200	197	10.8	正常	2.24	2.23	0.12	正常	0	0	0	正常	5.8	5.6	0.31	正常	973	977	10.8	53953	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 14	44.6	45.2	2.51	正常	193	197	10.8	正常	3.11	3.19	0.17	正常	0	0	0	正常	7.4	7.6	0.41	正常	965	972	11.2	56217	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 15	73.5	69.2	3.78	正常	199	194	10.2	正常	3.4	3.3	0.17	正常	0.13	0.12	0.01	正常	13	12	0.65	正常	989	991	10.8	51413	3.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 16	72.1	70.6	3.85	正常	206	204	11	正常	2.56	2.56	0.14	正常	0	0	0	正常	11	11	0.57	正常	992	995	10.9	53455	3.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 17	91.7	75.7	4.77	正常	234	202	12.2	正常	1.49	1.28	0.08	正常	0.05	0.04	0	正常	5.2	4.4	0.27	正常	1056	1050	9.4	51969	3.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 18	62.4	54.9	3.95	正常	249	226	15.8	正常	2.31	2.09	0.15	正常	0.11	0.09	0.01	正常	3.3	3	0.21	正常	1055	1052	9.93	63280	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 19	47.5	41.7	3.01	正常	232	209	14.7	正常	2.36	2.12	0.15	正常	0.26	0.21	0.02	正常	4.3	3.9	0.27	正常	1052	1051	9.91	63374	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 20	80	67.9	5.06	正常	267	229	16.9	正常	1.85	1.58	0.12	正常	2.01	1.77	0.13	正常	6.4	5.4	0.4	正常	1071	1067	9.33	63294	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 21	71.7	61.4	4.72	正常	256	225	16.8	正常	2.28	2.02	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	4.3	3.8	0.29	正常	1076	1074	9.71	65827	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 22	67.6	58.8	4.42	正常	257	226	16.8	正常	2.07	1.83	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	4.9	4.3	0.32	正常	1072	1071	9.61	65452	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-25 23	59.4	52.5	3.84	正常	236	211	15.2	正常	2.07	1.84	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	5.6	5	0.36	正常	1067	1066	9.83	64616	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 00	55.3	47.9	3.74	正常	204	186	13.8	正常	2.12	1.94	0.14	正常	15.2	11.2	1.03	正常	5.3	4.8	0.36	正常	1043	1049	10.1	67597	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 01	59	54.8	4.01	正常	212	199	14.4	正常	2.22	2.1	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	5.9	5.6	0.4	正常	1037	1038	10.4	67999	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 02	73.2	66.6	5.19	正常	237	219	16.8	正常	2.6	2.43	0.18	正常	0	0	0	正常	5.9	5.5	0.42	正常	1033	1035	10.2	70979	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 03	72.2	65.2	5.13	正常	255	235	18.1	正常	2.56	2.36	0.18	正常	0	0	0	正常	5.4	5	0.38	正常	1047	1046	10.2	70966	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 04	65.1	60.5	4.78	正常	226	212	16.6	正常	1.81	1.71	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	5.9	5.6	0.43	正常	1024	1028	10.4	73410	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 05	70.2	68.4	4.47	正常	194	188	12.4	正常	2.53	2.46	0.16	正常	6	6.12	0.38	正常	5.7	5.6	0.36	正常	1000	1006	10.7	63728	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 06	70.5	66.5	4.78	正常	208	199	14.1	正常	2.75	2.65	0.19	正常	0.13	0.13	0.01	正常	4.5	4.3	0.31	正常	990	999	10.6	67800	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 07	80.9	73.4	5.33	正常	234	216	15.4	正常	2.43	2.25	0.16	正常	0.05	0.05	0	正常	4.3	4	0.28	正常	1004	1007	10.2	65953	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 08	49.8	46.9	3.38	正常	212	200	14.4	正常	1.6	1.52	0.11	正常	0.18	0.18	0.01	正常	3.5	3.3	0.23	正常	997	1001	10.4	67846	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 09	23.5	21.7	1.51	正常	170	161	10.9	正常	2.59	2.46	0.17	正常	0.06	0.06	0	正常	2.9	2.7	0.18	正常	971	978	10.4	64338	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 10	13	12.9	0.82	正常	189	193	11.9	正常	3.71	3.83	0.23	正常	0.15	0.18	0.01	正常	4.3	4.4	0.27	正常	928	939	11.2	63066	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 11	50.4	42.7	3.07	正常	236	216	14.4	正常	3.19	2.89	0.19	正常	0.33	0.36	0.02	正常	7.5	6.8	0.46	正常	995	991	10.1	60989	3.9

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 12	62.4	56.6	4.34	正常	211	194	14.7	正常	2.53	2.35	0.18	正常	0	0	0	正常	10	9.2	0.69	正常	1012	1010	10.2	69611	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 13	48.2	44.3	3.01	正常	171	165	10.7	正常	2.5	2.4	0.16	正常	0.25	0.28	0.02	正常	13	12	0.78	正常	981	983	10.6	62549	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 14	56.4	48.9	3.38	正常	217	198	13	正常	3.35	3.08	0.2	正常	0.54	0.54	0.03	正常	8.2	7.4	0.49	正常	1019	1013	10.1	59912	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 15	33.3	31.1	2.15	正常	217	207	14.1	正常	2.55	2.44	0.17	正常	0.06	0.06	0	正常	5.8	5.6	0.38	正常	1018	1017	10.5	64736	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 16	27	23.8	1.84	正常	206	186	14	正常	1.95	1.79	0.13	正常	0.26	0.27	0.02	正常	4.7	4.3	0.32	正常	1034	1030	10	68170	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 17	48.8	42.3	3.45	正常	242	217	17.1	正常	2.65	2.43	0.19	正常	0.09	0.09	0.01	正常	6.8	6.1	0.48	正常	1023	1025	9.92	70727	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 18	43.7	40.6	2.95	正常	245	230	16.5	正常	2.08	1.96	0.14	正常	0.03	0.03	0	正常	9.5	8.9	0.64	正常	1002	1000	10.4	67448	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 19	52.1	47.6	3.5	正常	220	206	14.8	正常	2.19	2.07	0.15	正常	0.31	0.3	0.02	正常	12	11	0.81	正常	1023	1020	10.4	67250	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 20	17.1	16.6	1.08	正常	220	226	13.9	正常	1.78	1.85	0.11	正常	1.77	2.04	0.11	正常	8.5	8.8	0.54	正常	953	959	11.3	63102	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 21	48	41.1	3.16	正常	219	211	14.4	正常	1.82	1.82	0.12	正常	1.44	1.59	0.09	正常	10	9.2	0.66	正常	989	987	10.6	65936	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 22	71	63.6	4.69	正常	235	217	15.5	正常	2.47	2.28	0.16	正常	0.76	0.76	0.05	正常	15	13	0.98	正常	998	996	10.2	66100	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-26 23	67.6	62.2	4.58	正常	203	192	13.7	正常	2.18	2.05	0.15	正常	0.07	0.07	0	正常	14	13	0.96	正常	967	973	10.4	67744	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 00	81.2	71.8	5.63	正常	243	218	16.9	正常	2.27	2.03	0.16	正常	7.15	6.27	0.5	正常	14	13	0.98	正常	1008	1005	9.87	69396	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 01	79.9	71.4	5.46	正常	216	196	14.7	正常	2.28	2.06	0.16	正常	0.56	0.51	0.04	正常	10	9.4	0.71	正常	1011	1009	10	68318	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 02	33.3	30.5	2.19	正常	213	205	14	正常	1.85	1.78	0.12	正常	1.41	1.24	0.09	正常	6.6	6.3	0.43	正常	980	980	10.6	65718	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 03	75.4	67.4	5.06	正常	256	235	17.2	正常	1.99	1.83	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	9.2	8.4	0.62	正常	1010	1006	10.1	67154	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 04	63.3	59.6	4.37	正常	231	220	15.9	正常	2.14	2.07	0.15	正常	0.15	0.16	0.01	正常	8.8	8.4	0.61	正常	1004	1004	10.6	69033	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 05	65.4	60.8	4.28	正常	232	217	15.2	正常	2.06	1.95	0.13	正常	0.45	0.49	0.03	正常	7.7	7.3	0.5	正常	1022	1024	10.4	65412	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 06	77.4	69.2	4.88	正常	237	215	14.9	正常	2.01	1.84	0.13	正常	0.03	0.03	0	正常	6.7	6.1	0.42	正常	1027	1030	9.99	63051	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 07	78.4	68.4	4.91	正常	238	213	14.9	正常	1.63	1.46	0.1	正常	0	0	0	正常	6.8	6.1	0.43	正常	1033	1037	9.8	62686	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 08	60.5	56.3	4.1	正常	192	181	13	正常	2.1	1.97	0.14	正常	0.99	0.92	0.07	正常	7.4	7	0.5	正常	995	1004	10.4	67703	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 09	23.5	22.3	1.53	正常	180	187	11.7	正常	2.14	2.27	0.14	正常	0.5	0.47	0.03	正常	6.2	6.5	0.41	正常	947	959	11.4	65212	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 10	33.6	32.1	2.34	正常	208	207	14.4	正常	2.3	2.29	0.16	正常	0	0	0	正常	9.8	9.7	0.68	正常	933	943	11	69605	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 11	72.6	64.1	4.89	正常	231	210	15.6	正常	2.31	2.1	0.16	正常	0.39	0.35	0.03	正常	15	13	0.99	正常	981	981	10	67402	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 12	59.6	52.7	3.9	正常	227	205	14.9	正常	1.66	1.49	0.11	正常	0.89	0.78	0.06	正常	15	13	0.97	正常	1008	1009	9.93	65443	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 13	64.8	56.7	4.09	正常	245	224	15.4	正常	1.61	1.43	0.1	正常	0	0	0	正常	16	15	1.02	正常	999	1009	10	63033	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 14	64.2	57.3	4.47	正常	228	208	15.9	正常	1.68	1.53	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	19	17	1.32	正常	1001	1006	10	69692	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 15	64.3	59.2	4.56	正常	218	201	15.4	正常	1.97	1.84	0.14	正常	0	0	0	正常	24	23	1.71	正常	1004	1008	10.3	70901	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 16	44.7	41.4	3.13	正常	216	205	15.1	正常	2.47	2.35	0.17	正常	0	0	0	正常	20	19	1.43	正常	1014	1017	10.5	70060	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 17	65.2	57.9	4.51	正常	257	231	17.8	正常	2.38	2.14	0.16	正常	0	0	0	正常	26	23	1.79	正常	993	999	9.88	69145	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 18	80.6	72.6	5.69	正常	261	238	18.5	正常	1.97	1.79	0.14	正常	0	0	0	正常	31	28	2.21	正常	985	1000	10	70644	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 19	77.9	69.2	5.33	正常	257	230	17.6	正常	1.34	1.2	0.09	正常	0	0	0	正常	30	27	2.08	正常	993	1003	9.88	68451	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 20	76.6	69.6	5.22	正常	256	234	17.4	正常	1.83	1.68	0.12	正常	0	0	0	正常	33	30	2.24	正常	993	1007	10.1	68118	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 21	76.6	70.1	5.37	正常	254	234	17.8	正常	1.86	1.73	0.13	正常	0	0	0	正常	28	26	1.99	正常	1001	1010	10.2	70091	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 22	63.3	58.8	4.42	正常	251	235	17.5	正常	1.68	1.58	0.12	正常	0	0	0	正常	24	23	1.68	正常	986	1004	10.3	69704	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-27 23	64.8	59	4.57	正常	258	238	18.2	正常	1.8	1.67	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	22	21	1.57	正常	1004	1016	10.2	70595	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 00	61.4	56.1	4.31	正常	245	226	17.2	正常	1.7	1.57	0.12	正常	5.64	5.26	0.4	正常	26	24	1.82	正常	997	1011	10.2	70198	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 01	76.4	65.4	4.99	正常	255	224	16.7	正常	1.87	1.67	0.12	正常	0.04	0.04	0	正常	23	21	1.53	正常	1013	1028	9.72	65408	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 02	70.4	63.2	4.52	正常	243	222	15.6	正常	1.77	1.62	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	20	18	1.27	正常	1037	1037	10.1	64319	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 03	49.9	46.7	3.51	正常	251	235	17.7	正常	1.93	1.84	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	20	19	1.41	正常	1013	1021	10.4	70345	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 04	41.4	40.4	2.91	正常	221	217	15.6	正常	1.85	1.81	0.13	正常	0.03	0.03	0	正常	21	21	1.48	正常	981	994	10.8	70407	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 05	68.5	63.5	4.95	正常	224	211	16.2	正常	1.36	1.29	0.1	正常	0.02	0.02	0	正常	29	28	2.13	正常	986	992	10.5	72313	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 06	84	74.6	5.56	正常	243	219	16.1	正常	1.66	1.51	0.11	正常	7.93	7.36	0.53	正常	31	28	2.08	正常	994	997	9.93	66263	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 07	56.1	47.5	3.58	正常	247	217	15.7	正常	1.63	1.43	0.1	正常	0.39	0.3	0.02	正常	17	15	1.06	正常	1010	1012	9.65	63828	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 08	54.6	49.6	3.57	正常	222	203	14.5	正常	1.57	1.45	0.1	正常	0.89	0.78	0.06	正常	16	15	1.04	正常	1006	1016	10.1	65451	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 09	56.2	53.1	3.86	正常	214	204	14.7	正常	1.23	1.18	0.08	正常	0.01	0.01	0	正常	19	18	1.3	正常	978	993	10.5	68592	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 10	56.7	51.6	3.62	正常	184	169	11.8	正常	1.55	1.43	0.1	正常	0.01	0.01	0	正常	25	23	1.61	正常	971	986	10.1	63799	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 11	67.7	59	4.22	正常	245	218	15.3	正常	1.64	1.46	0.1	正常	0.24	0.2	0.01	正常	26	23	1.64	正常	988	993	9.75	62315	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 12	67.4	59.7	4.27	正常	239	213	15.1	正常	1.72	1.55	0.11	正常	0.9	0.81	0.06	正常	25	22	1.55	正常	1014	1016	9.82	63232	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 13	69.8	60.2	4.52	正常	229	201	14.8	正常	2.07	1.87	0.13	正常	1.05	0.9	0.07	正常	22	19	1.39	正常	1002	1010	9.68	64693	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 14	86.8	75.9	5.45	正常	245	218	15.4	正常	1.7	1.5	0.11	正常	0.02	0.02	0	正常	27	24	1.67	正常	1008	1015	9.74	62778	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 15	79	77.2	5.54	正常	184	178	12.9	正常	1.59	1.56	0.11	正常	0.06	0.06	0	正常	23	22	1.59	正常	968	989	10.8	70179	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 16	64.5	61.1	4.6	正常	194	185	13.8	正常	1.63	1.54	0.12	正常	0.09	0.09	0.01	正常	18	18	1.31	正常	949	969	10.5	71289	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 17	36.8	35.8	2.62	正常	223	217	15.9	正常	1.91	1.85	0.14	正常	0.03	0.03	0	正常	17	16	1.17	正常	932	951	10.7	71091	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 18	73.4	69.2	5.02	正常	225	215	15.4	正常	2.11	2.05	0.14	正常	0	0	0	正常	31	30	2.11	正常	951	958	10.6	68383	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 19	73.2	67.5	5.25	正常	216	210	15.5	正常	1.84	1.83	0.13	正常	0.32	0.27	0.02	正常	29	28	2.07	正常	927	937	10.7	71696	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 20	76.2	67.7	5.37	正常	218	196	15.3	正常	1.4	1.25	0.1	正常	0.02	0.01	0	正常	28	25	1.96	正常	920	932	9.91	70481	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 21	61.8	58.5	4.35	正常	214	204	15	正常	1.51	1.46	0.11	正常	0.03	0.03	0	正常	30	29	2.11	正常	918	924	10.7	70288	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 22	83	73.5	5.53	正常	235	211	15.6	正常	1.58	1.42	0.11	正常	1.88	1.69	0.13	正常	28	25	1.89	正常	943	944	9.9	66644	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-28 23	79.7	71.8	5.47	正常	251	227	17.2	正常	1.85	1.67	0.13	正常	0	0	0	正常	26	24	1.78	正常	947	949	9.96	68648	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 00	73.8	66.2	4.98	正常	242	219	16.4	正常	1.55	1.41	0.1	正常	0	0	0	正常	23	20	1.52	正常	950	950	9.96	67531	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 01	75.8	68.7	5.12	正常	252	234	17	正常	1.28	1.2	0.09	正常	0.01	0.01	0	正常	23	21	1.56	正常	949	950	10.2	67494	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 02	44.6	43.5	3.06	正常	216	213	14.8	正常	1.56	1.56	0.11	正常	0.1	0.1	0.01	正常	20	20	1.38	正常	925	936	10.9	68686	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 03	70.3	61.8	4.63	正常	263	237	17.3	正常	1.71	1.56	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	28	25	1.84	正常	946	946	9.92	65868	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 04	74	67.1	4.81	正常	224	205	14.6	正常	1.89	1.75	0.12	正常	1.13	1.02	0.07	正常	30	27	1.94	正常	952	958	10.1	64978	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 05	59	55.6	3.75	正常	176	170	11.2	正常	1.49	1.46	0.09	正常	0.87	0.8	0.06	正常	29	28	1.81	正常	918	936	10.8	63480	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 06	77.4	65.2	4.66	正常	232	201	14	正常	1.32	1.14	0.08	正常	0.31	0.24	0.02	正常	34	29	2.02	正常	950	952	9.46	60241	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 07	64.9	57.7	4.07	正常	222	202	13.9	正常	1.68	1.53	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	34	30	2.1	正常	961	968	10	62667	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 08	61.7	57.3	4.2	正常	226	214	15.4	正常	1.6	1.54	0.11	正常	0.04	0.03	0	正常	33	31	2.22	正常	947	966	10.5	68136	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 09	46.1	45.3	3.44	正常	207	207	15.5	正常	2.04	2.04	0.15	正常	0.1	0.1	0.01	正常	32	32	2.4	正常	939	957	11	74580	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 10	33	23.5	8.04	校准	115	78	23.7	校准	1.44	1.13	0.7	校准	17.3	8.42	0	校准	28	18	0	校准	896	912	2.58	83726	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 11	61.3	53.1	3.99	正常	245	222	15.9	正常	1.34	1.25	0.09	正常	0.11	0.09	0.01	正常	31	28	2.02	正常	942	956	10.1	65023	4.1

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 12	80.9	71.5	5.33	正常	254	227	16.8	正常	1.62	1.44	0.11	正常	5.74	5.11	0.38	正常	35	32	2.33	正常	950	971	9.78	65866	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 13	86.5	74.9	5.87	正常	263	233	17.8	正常	1.72	1.52	0.12	正常	1.06	0.83	0.07	正常	43	38	2.9	正常	945	964	9.7	67874	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 14	56.4	50.8	3.96	正常	229	214	16	正常	1.85	1.75	0.13	正常	0	0	0	正常	37	34	2.6	正常	935	954	10.4	70159	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 15	36.2	35.3	2.56	正常	201	201	14.2	正常	1.75	1.8	0.12	正常	0.19	0.21	0.01	正常	36	36	2.52	正常	888	911	11.1	70867	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 16	9.91	10.3	0.72	正常	118	128	8.58	正常	1.56	1.72	0.11	正常	10.7	9.8	0.77	正常	24	26	1.72	正常	860	876	11.9	72530	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 17	31.4	31.2	2.55	正常	208	215	16.9	正常	1.94	2.01	0.16	正常	0.06	0.07	0	正常	31	32	2.52	正常	885	885	11.3	81177	5.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 18	54.8	51.9	4.44	正常	241	237	19.5	正常	2.3	2.27	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	44	43	3.53	正常	885	889	10.8	80983	5.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 19	84.3	75.6	5.91	正常	241	218	16.9	正常	2.05	1.86	0.14	正常	0.14	0.12	0.01	正常	33	30	2.33	正常	924	931	10	70119	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 20	65.5	62.7	4.61	正常	231	223	16.2	正常	1.63	1.57	0.11	正常	0.01	0.01	0	正常	34	33	2.41	正常	955	940	10.7	70458	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 21	75.6	69.9	5.53	正常	239	223	17.5	正常	1.47	1.38	0.11	正常	1.75	1.77	0.13	正常	36	34	2.66	正常	920	919	10.3	73205	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 22	77.4	70.2	5.55	正常	240	217	17.2	正常	1.64	1.49	0.12	正常	0	0	0	正常	31	28	2.19	正常	920	921	10	71685	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-29 23	82.8	74.4	5.68	正常	237	215	16.2	正常	1.61	1.47	0.11	正常	0	0	0	正常	24	22	1.65	正常	939	930	9.99	68577	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 00	68.9	62.2	4.46	正常	226	205	14.7	正常	1.87	1.7	0.12	正常	0	0	0	正常	18	16	1.17	正常	934	932	10	64840	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 01	82.4	73.4	5.71	正常	259	235	17.9	正常	1.24	1.12	0.09	正常	0.01	0.01	0	正常	15	13	1.02	正常	928	943	9.97	69258	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 02	90.1	79.8	5.67	正常	252	226	15.8	正常	1.45	1.3	0.09	正常	0	0	0	正常	11	10	0.72	正常	928	965	9.86	62952	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 03	87.6	78.4	5.72	正常	252	231	16.4	正常	1.75	1.61	0.11	正常	0	0	0	正常	7.3	6.7	0.48	正常	934	949	10.2	65308	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 04	81.3	73.5	5.14	正常	217	205	13.7	正常	2.02	1.93	0.13	正常	0.06	0.04	0	正常	5.2	4.9	0.33	正常	937	952	10.5	63230	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 05	87.7	76.2	5.35	正常	220	199	13.4	正常	2	1.79	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	4.5	4	0.27	正常	940	985	9.96	60950	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 06	83.5	72.4	5.44	正常	246	217	16	正常	2.58	2.32	0.17	正常	1.13	1	0.07	正常	4.4	3.8	0.28	正常	945	989	9.72	65105	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 07	91	77.8	5.74	正常	219	191	13.8	正常	2.34	2.06	0.15	正常	8.04	6.39	0.51	正常	3.9	3.4	0.25	正常	964	1004	9.67	63036	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 08	73.2	66.6	4.86	正常	211	196	14	正常	2.35	2.25	0.16	正常	0.06	0.07	0	正常	4	3.8	0.27	正常	1027	1032	10.4	66444	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 09	79.5	70.3	5.45	正常	234	209	16	正常	2.37	2.11	0.16	正常	0	0	0	正常	4.6	4.1	0.31	正常	1015	1001	9.79	68519	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 10	63.8	60	4.52	正常	216	205	15.3	正常	2.57	2.46	0.18	正常	0.2	0.2	0.01	正常	4.9	4.7	0.35	正常	982	977	10.5	70864	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 11	66.1	59.1	4.38	正常	220	200	14.6	正常	1.79	1.65	0.12	正常	3.26	2.79	0.22	正常	5.2	4.7	0.35	正常	1002	1006	9.98	66282	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 12	59.6	54.7	3.97	正常	206	192	13.8	正常	2.44	2.27	0.16	正常	0	0	0	正常	6.8	6.4	0.46	正常	978	981	10.3	66728	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 13	65.1	63.6	4.53	正常	192	190	13.4	正常	2.48	2.47	0.17	正常	2.39	2.48	0.17	正常	8.9	8.8	0.62	正常	962	970	10.9	69674	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 14	78.5	69.5	5.26	正常	235	213	15.8	正常	3.23	2.92	0.22	正常	0.89	0.81	0.06	正常	8.8	8	0.59	正常	998	1004	9.98	67073	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 15	83.2	73.8	5.78	正常	254	230	17.6	正常	2.59	2.37	0.18	正常	0	0	0	正常	7.9	7.2	0.55	正常	1005	1007	9.97	69505	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 16	79.3	70.2	5.4	正常	245	219	16.7	正常	1.99	1.78	0.14	正常	0	0	0	正常	6.5	5.9	0.44	正常	1010	1017	9.83	68116	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 17	85.5	74.8	5.97	正常	262	231	18.3	正常	2.07	1.85	0.14	正常	0	0	0	正常	6.3	5.6	0.44	正常	1009	1016	9.73	69838	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 18	74.1	72.7	5.29	正常	213	210	15.2	正常	2.47	2.46	0.18	正常	0	0	0	正常	5.2	5.2	0.37	正常	987	987	10.9	71457	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 19	79.7	72.4	5.37	正常	246	226	16.6	正常	2.27	2.08	0.15	正常	1.74	1.6	0.12	正常	4.7	4.3	0.32	正常	988	999	10.1	67379	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 20	84.8	76.1	5.66	正常	249	227	16.7	正常	2.23	2.03	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	4.8	4.4	0.32	正常	980	992	10	66809	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 21	80.8	72.3	5.38	正常	264	240	17.6	正常	2.17	1.98	0.14	正常	0	0	0	正常	4.3	3.9	0.28	正常	977	987	10	66634	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 22	66.7	61	4.38	正常	255	236	16.7	正常	2.12	1.94	0.14	正常	0	0	0	正常	4.2	3.9	0.28	正常	979	988	10.2	65641	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-30 23	59.8	58.2	3.8	正常	204	200	13	正常	2.43	2.37	0.15	正常	0	0	0	正常	4.7	4.6	0.3	正常	977	979	10.8	63568	3.9

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 00	77	73.2	5.05	正常	217	211	14.2	正常	2.19	2.15	0.14	正常	0.01	0.02	0	正常	5.4	5.3	0.35	正常	967	979	10.8	65587	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 01	84.6	78.3	5.63	正常	227	212	15.1	正常	2.21	2.09	0.15	正常	0	0	0	正常	4.9	4.6	0.33	正常	982	998	10.4	66558	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 02	73.9	69.7	4.69	正常	224	212	14.2	正常	2.08	1.97	0.13	正常	0	0	0	正常	4.2	4	0.27	正常	982	1004	10.4	63415	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 03	80.2	71.4	4.88	正常	257	230	15.7	正常	1.03	0.93	0.06	正常	0	0	0	正常	4.3	3.8	0.26	正常	985	1002	9.84	60884	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 04	93.2	76.5	5.95	正常	263	220	16.8	正常	1.37	1.14	0.09	正常	0	0	0	正常	4.4	3.7	0.28	正常	1018	1029	9.09	63838	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 05	77.7	67.6	5.23	正常	242	217	16.3	正常	2.2	1.99	0.15	正常	0	0	0	正常	4.4	4	0.3	正常	1033	1041	9.88	67285	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 06	88.6	74.3	5.89	正常	250	215	16.6	正常	2.11	1.81	0.14	正常	0.02	0.02	0	正常	4.5	3.9	0.3	正常	1056	1061	9.37	66425	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 07	64.2	59.3	3.9	正常	200	186	12.1	正常	2.47	2.29	0.15	正常	3.44	3.31	0.21	正常	3.2	3	0.19	正常	1048	1041	10.3	60670	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 08	81.6	74.3	5.73	正常	231	212	16.2	正常	2.77	2.54	0.19	正常	0	0	0	正常	4.8	4.5	0.34	正常	1028	1026	10.1	70142	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 09	82.9	74.3	5.91	正常	240	216	17.1	正常	2.91	2.61	0.21	正常	0	0	0	正常	5	4.5	0.35	正常	1042	1037	9.9	71322	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 10	81.2	72.8	5.33	正常	208	191	13.6	正常	1.73	1.6	0.11	正常	0.04	0.04	0	正常	4.6	4.2	0.3	正常	1018	1015	10.2	65629	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 11	50.2	47.3	3.54	正常	196	184	13.8	正常	2.75	2.61	0.19	正常	0	0	0	正常	4	3.8	0.28	正常	985	985	10.4	70448	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 12	47.3	44.4	3.35	正常	222	209	15.7	正常	2.8	2.65	0.2	正常	0	0	0	正常	4.5	4.3	0.32	正常	981	989	10.4	70678	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 13	78.8	72.5	5.83	正常	233	216	17.2	正常	2.51	2.34	0.19	正常	3.73	3.36	0.28	正常	6.3	5.9	0.47	正常	985	992	10.2	73944	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 14	84.7	75.5	6.01	正常	226	205	16	正常	2.52	2.28	0.18	正常	0	0	0	正常	5.4	4.9	0.39	正常	990	992	10	70941	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 15	61.4	58.1	4.39	正常	215	207	15.4	正常	2.18	2.08	0.16	正常	0	0	0	正常	4.4	4.2	0.31	正常	956	963	10.6	71439	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 16	77.9	69.3	5.6	正常	228	206	16.4	正常	2.31	2.1	0.17	正常	0	0	0	正常	5.5	5	0.4	正常	974	978	9.94	71911	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 17	79.8	72	5.53	正常	220	202	15.2	正常	2.65	2.47	0.18	正常	0	0	0	正常	4.9	4.5	0.34	正常	975	982	10.2	69275	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 18	83.2	73.8	5.87	正常	255	228	18	正常	2.37	2.14	0.17	正常	0	0	0	正常	4.6	4.1	0.33	正常	1002	1008	9.87	70575	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 19	64.5	57.5	4.36	正常	238	216	16.1	正常	1.5	1.38	0.1	正常	0	0	0	正常	3.5	3.2	0.24	正常	1012	1013	10	67541	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 20	80.9	70.5	5.57	正常	274	240	18.9	正常	2.35	2.06	0.16	正常	0	0	0	正常	4.6	4.1	0.32	正常	1020	1023	9.59	68828	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 21	75.8	68.3	5.09	正常	250	226	16.8	正常	2.35	2.13	0.16	正常	0	0	0	正常	3.9	3.5	0.26	正常	1015	1019	9.92	67139	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 22	70	64.8	4.68	正常	228	212	15.3	正常	2.69	2.48	0.18	正常	0	0	0	正常	4.2	3.9	0.28	正常	991	988	10.2	66825	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-07-31 23	76.9	72.9	5.19	正常	204	195	13.8	正常	2.78	2.65	0.19	正常	0	0	0	正常	4.9	4.7	0.33	正常	965	963	10.6	67525	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 00	69.2	64.3	4.76	正常	225	211	15.5	正常	2.14	1.99	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	5.1	4.8	0.35	正常	983	980	10.4	68785	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 01	84	75.1	5.77	正常	240	220	16.5	正常	2.19	2.03	0.15	正常	0	0	0	正常	5.6	5.1	0.38	正常	995	996	10.1	68677	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 02	78.1	76.1	5.47	正常	194	194	13.6	正常	2.47	2.49	0.17	正常	0	0	0	正常	4.3	4.3	0.3	正常	982	984	11	69990	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 03	77.7	75.2	4.98	正常	218	212	14	正常	2.34	2.3	0.15	正常	0	0	0	正常	4	3.9	0.26	正常	976	975	10.8	64125	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 04	86.5	73.7	5.68	正常	227	198	14.9	正常	2.29	2.01	0.15	正常	0.22	0.16	0.01	正常	3.6	3.2	0.24	正常	993	1003	9.52	65681	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 05	82	69.9	5.48	正常	230	198	15.4	正常	1.62	1.42	0.11	正常	0	0	0	正常	4	3.4	0.27	正常	1013	1026	9.42	66836	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 06	86.6	72.9	5.88	正常	218	189	14.8	正常	2.22	1.99	0.15	正常	0	0	0	正常	3.4	3	0.23	正常	1041	1043	9.79	67931	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 07	58.5	53.5	3.71	正常	222	206	14.1	正常	2.3	2.14	0.15	正常	7.17	6.65	0.46	正常	2.7	2.5	0.17	正常	1026	1034	10.2	63462	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 08	81.7	73	5.66	正常	223	200	15.5	正常	2.9	2.61	0.2	正常	0	0	0	正常	3.9	3.5	0.27	正常	1029	1033	9.88	69259	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 09	81.4	72	5.69	正常	226	201	15.8	正常	2.43	2.17	0.17	正常	0	0	0	正常	3.9	3.5	0.27	正常	1036	1031	9.81	69799	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 10	77.4	67.6	5.38	正常	224	198	15.6	正常	2.35	2.08	0.16	正常	0.03	0.02	0	正常	3.1	2.8	0.21	正常	1041	1037	9.83	69502	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 11	67.2	60.5	4.71	正常	217	197	15.2	正常	2.41	2.19	0.17	正常	0	0	0	正常	3.7	3.4	0.26	正常	1025	1017	10	70033	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 12	76.5	70.4	5.46	正常	209	194	14.9	正常	2.79	2.61	0.2	正常	0	0	0	正常	4.6	4.2	0.33	正常	1021	1017	10.2	71334	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 13	81	75.7	6.1	正常	209	206	15.7	正常	2.81	2.81	0.21	正常	0.06	0.07	0	正常	5	4.9	0.38	正常	940	950	10.9	75417	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 14	75.3	67.9	5.17	正常	233	210	16	正常	2.8	2.54	0.19	正常	0	0	0	正常	3.9	3.5	0.27	正常	978	982	9.94	68633	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 15	82.2	73	5.9	正常	221	197	15.8	正常	2.45	2.22	0.18	正常	0.16	0.13	0.01	正常	3.5	3.2	0.25	正常	1000	1001	9.93	71811	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 16	82.7	73.4	6.11	正常	238	216	17.5	正常	2.19	1.98	0.16	正常	0	0	0	正常	3.6	3.3	0.27	正常	1007	1003	9.99	73840	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 17	69.4	60.6	4.9	正常	236	214	16.7	正常	1.95	1.81	0.14	正常	0	0	0	正常	3.1	2.8	0.22	正常	1001	1004	10	70583	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 18	81.1	70.4	5.68	正常	248	222	17.4	正常	2.53	2.28	0.18	正常	0	0	0	正常	3.3	3	0.23	正常	983	989	9.86	70031	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 19	78.4	67.3	5.28	正常	236	206	15.9	正常	2.66	2.35	0.18	正常	0	0	0	正常	2.8	2.4	0.19	正常	1031	1033	9.58	67396	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 20	73	64.1	4.98	正常	243	216	16.6	正常	2.5	2.23	0.17	正常	0	0	0	正常	3.1	2.7	0.21	正常	1010	1019	9.73	68270	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 21	89.4	79.1	6.12	正常	224	203	15.3	正常	2.16	1.98	0.15	正常	2.91	3.21	0.2	正常	3.1	2.9	0.21	正常	1004	1005	10.2	68394	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 22	64.7	56.4	4.28	正常	228	202	15.1	正常	2.35	2.08	0.16	正常	0	0	0	正常	2.8	2.5	0.18	正常	975	979	9.71	66113	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-01 23	72.5	67.5	5.01	正常	226	212	15.6	正常	2.61	2.47	0.18	正常	0	0	0	正常	3.4	3.2	0.24	正常	959	962	10.3	69166	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 00	75.2	66.6	5.26	正常	226	204	15.8	正常	2.43	2.19	0.17	正常	0	0	0	正常	3.7	3.3	0.26	正常	981	982	9.99	69934	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 01	85	74.9	5.86	正常	231	205	16	正常	2.1	1.87	0.14	正常	0	0	0	正常	4.6	4.1	0.32	正常	990	990	9.74	68984	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 02	59.6	57	4.28	正常	227	218	16.3	正常	3.32	3.21	0.24	正常	0	0	0	正常	4.8	4.6	0.34	正常	975	982	10.6	71799	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 03	66	58.2	4.75	正常	258	232	18.6	正常	1.84	1.66	0.13	正常	0	0	0	正常	5.2	4.6	0.37	正常	991	990	9.9	71946	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 04	87.2	74.9	6.01	正常	250	221	17.2	正常	2.39	2.12	0.16	正常	0	0	0	正常	5.5	4.8	0.38	正常	1027	1025	9.74	68880	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 05	79	68.9	5.13	正常	238	215	15.5	正常	2.25	2.04	0.15	正常	0.01	0	0	正常	4	3.6	0.26	正常	1037	1039	9.96	64907	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 06	86.5	74.8	5.63	正常	244	215	15.9	正常	2.31	2.04	0.15	正常	0.13	0.11	0.01	正常	3.9	3.5	0.26	正常	1059	1057	9.68	65159	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 07	79	69.1	5.37	正常	243	215	16.6	正常	1.73	1.52	0.12	正常	0	0	0	正常	3.5	3.1	0.24	正常	1058	1056	9.75	68004	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 08	76.5	69.2	5.42	正常	225	208	15.9	正常	2.21	2.08	0.16	正常	0	0	0	正常	3.4	3.2	0.24	正常	1040	1041	10.3	70874	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 09	84.7	73	5.77	正常	244	217	16.6	正常	2.37	2.16	0.16	正常	0	0	0	正常	3.7	3.3	0.25	正常	1033	1034	9.9	68069	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 10	67.5	60.9	4.82	正常	239	219	17.1	正常	2.75	2.55	0.2	正常	0	0	0	正常	4	3.7	0.29	正常	1014	1015	10.1	71397	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 11	76.8	68.2	5.6	正常	253	229	18.4	正常	2.36	2.18	0.17	正常	0	0	0	正常	6.7	6.2	0.49	正常	1001	1006	10.1	72944	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 12	79.2	67.1	5.65	正常	234	206	16.7	正常	1.9	1.67	0.14	正常	0	0.01	0	正常	4.8	4.2	0.34	正常	1013	1020	9.76	71322	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 13	92.1	77.4	6.45	正常	256	220	17.9	正常	2.83	2.43	0.2	正常	7.18	6.32	0.5	正常	4.6	3.9	0.32	正常	1016	1020	9.41	69983	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 14	80.1	71	5.74	正常	254	231	18.2	正常	2.48	2.25	0.18	正常	0	0	0	正常	3.7	3.4	0.27	正常	1020	1021	10	71675	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 15	77.1	71.6	5.59	正常	224	211	16.2	正常	2.44	2.29	0.18	正常	0	0	0	正常	3.8	3.6	0.28	正常	999	1004	10.4	72436	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 16	79.6	75.5	6.12	正常	233	224	18	正常	2.38	2.29	0.18	正常	0	0	0	正常	4.3	4.1	0.33	正常	1033	1030	10.6	76918	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 17	80.5	73.2	5.83	正常	242	222	17.5	正常	2.04	1.86	0.15	正常	0	0	0	正常	4.6	4.2	0.33	正常	1042	1037	10.1	72469	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 18	66.6	62.4	4.41	正常	199	190	13.2	正常	2.49	2.4	0.17	正常	0	0	0	正常	4.5	4.3	0.3	正常	990	1000	10.6	66285	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 19	82.6	72.3	5.65	正常	260	229	17.8	正常	2.64	2.33	0.18	正常	0	0	0	正常	4.7	4.1	0.32	正常	1016	1016	9.63	68406	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 20	84.4	73.7	5.81	正常	249	219	17.1	正常	2.09	1.85	0.14	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.25	正常	1012	1013	9.71	68815	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 21	94.7	80.1	6.28	正常	255	218	16.9	正常	2.11	1.79	0.14	正常	0	0	0	正常	3.2	2.7	0.21	正常	1028	1025	9.26	66299	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 22	85.7	72.5	6.02	正常	245	213	17.2	正常	1.36	1.17	0.1	正常	2.32	2.02	0.16	正常	3.2	2.8	0.23	正常	1027	1027	9.55	70276	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-02 23	60.8	55.6	4.37	正常	230	212	16.6	正常	2.3	2.13	0.17	正常	0	0	0	正常	3.5	3.2	0.25	正常	978	984	10.2	71962	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 00	51.5	45.6	3.7	正常	229	205	16.5	正常	2.37	2.13	0.17	正常	0	0	0	正常	4.8	4.3	0.35	正常	994	996	9.88	71962	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 01	77.5	69.3	5.46	正常	232	209	16.3	正常	2.57	2.33	0.18	正常	0	0	0	正常	6.6	5.9	0.46	正常	991	992	9.91	70436	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 02	82.3	72.9	5.77	正常	241	215	16.9	正常	2.24	2.01	0.16	正常	0	0	0	正常	5.3	4.7	0.37	正常	1016	1015	9.83	70134	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 03	83.5	73.4	5.77	正常	253	228	17.5	正常	2.19	1.96	0.15	正常	0	0	0	正常	4.6	4.1	0.32	正常	1027	1024	9.89	69191	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 04	80.6	72.1	5.62	正常	233	211	16.2	正常	1.49	1.35	0.1	正常	0	0	0	正常	4.2	3.8	0.3	正常	1028	1026	10	69744	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 05	83	76.9	6.13	正常	226	215	16.7	正常	2.4	2.32	0.18	正常	0	0	0	正常	4.1	3.9	0.3	正常	1018	1018	10.6	73881	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 06	83.6	77.5	5.8	正常	231	217	16	正常	2.28	2.14	0.16	正常	0	0	0	正常	3	2.8	0.21	正常	1029	1027	10.4	69358	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 07	84.5	77.4	5.78	正常	231	215	15.8	正常	2.25	2.1	0.15	正常	0	0	0	正常	3	2.8	0.2	正常	1016	1013	10.3	68480	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 08	92.6	79.5	6.07	正常	251	220	16.5	正常	2.61	2.3	0.17	正常	0	0	0	正常	2.6	2.3	0.17	正常	1052	1047	9.63	65465	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 09	48.7	43.8	3.27	正常	236	218	15.9	正常	2.06	1.91	0.14	正常	0	0	0	正常	1.6	1.5	0.11	正常	1026	1026	10.2	67225	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 10	67.7	59.2	4.79	正常	247	219	17.5	正常	3.33	2.94	0.24	正常	0	0	0	正常	2.5	2.2	0.17	正常	1052	1048	9.77	70807	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 11	58.6	49.7	4.16	正常	240	212	17	正常	3.14	2.78	0.22	正常	0	0	0	正常	3.1	2.7	0.22	正常	1034	1033	9.68	70973	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 12	78.7	67.7	5.45	正常	249	218	17.2	正常	2.99	2.65	0.21	正常	0	0	0	正常	5.1	4.5	0.35	正常	1044	1042	9.61	69288	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 13	76.5	66.6	5.44	正常	253	223	18	正常	2.95	2.62	0.21	正常	1.23	1.05	0.09	正常	6.2	5.5	0.44	正常	1029	1030	9.69	71165	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 14	76.3	67	5.39	正常	256	227	18.1	正常	1.68	1.49	0.12	正常	0	0	0	正常	6.9	6.2	0.49	正常	1041	1038	9.76	70699	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 15	77.6	69.8	5.41	正常	254	229	17.7	正常	1.95	1.77	0.14	正常	0	0	0	正常	7.3	6.6	0.51	正常	1054	1049	9.94	69744	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 16	68.8	63.7	4.93	正常	238	230	17	正常	1.98	1.93	0.14	正常	0.02	0.02	0	正常	6.4	6.1	0.46	正常	1012	1019	10.7	71635	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 17	81.1	74.3	5.77	正常	241	224	17.2	正常	2.46	2.29	0.18	正常	0	0	0	正常	7.2	6.6	0.51	正常	987	994	10.2	71191	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 18	77.7	77	5.35	正常	202	201	13.9	正常	2.35	2.36	0.16	正常	0	0	0	正常	8	8	0.55	正常	959	970	11	68892	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 19	77.9	71.8	5.87	正常	247	232	18.6	正常	1.79	1.69	0.13	正常	0	0	0	正常	8.2	7.7	0.62	正常	987	987	10.4	75309	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 20	84.1	71.7	5.73	正常	271	235	18.5	正常	1.88	1.64	0.13	正常	0	0	0	正常	7.9	6.8	0.54	正常	1030	1022	9.48	68208	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 21	90.9	78.2	6.37	正常	259	226	18.1	正常	1.85	1.64	0.13	正常	0	0	0	正常	5.1	4.5	0.36	正常	1034	1030	9.71	70022	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 22	79.4	69.2	5.49	正常	251	228	17.4	正常	1.79	1.63	0.12	正常	0	0	0	正常	3.9	3.6	0.27	正常	1038	1034	10	69158	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-03 23	75.1	66.4	5.28	正常	259	235	18.2	正常	2	1.81	0.14	正常	1.63	1.56	0.11	正常	4.3	3.9	0.3	正常	1050	1044	10	70263	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 00	68.3	61.8	4.8	正常	256	231	18	正常	1.83	1.68	0.13	正常	0	0	0	正常	4.7	4.3	0.33	正常	1065	1057	10	70338	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 01	81.2	71	5.57	正常	268	237	18.4	正常	1.76	1.58	0.12	正常	0	0	0	正常	6.4	5.7	0.44	正常	1084	1073	9.78	68629	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 02	72.9	63.9	4.97	正常	263	235	17.9	正常	2.02	1.84	0.14	正常	0	0	0	正常	5.1	4.6	0.35	正常	1082	1072	9.85	68146	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 03	52	45.9	3.53	正常	262	235	17.8	正常	2.03	1.81	0.14	正常	0	0	0	正常	5.5	4.9	0.37	正常	1051	1050	9.89	67928	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 04	78.5	70.8	5.21	正常	244	224	16.2	正常	2.02	1.87	0.13	正常	0	0	0	正常	9.3	8.5	0.62	正常	1035	1036	10.1	66344	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 05	86.5	75.5	5.9	正常	258	227	17.6	正常	1.98	1.76	0.14	正常	0	0	0	正常	7.5	6.6	0.51	正常	1064	1060	9.71	68205	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 06	81.1	72.8	5.44	正常	240	219	16.1	正常	2.05	1.93	0.14	正常	0	0	0	正常	5.1	4.6	0.34	正常	1038	1040	10.2	67064	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 07	72.8	68.5	4.81	正常	222	211	14.7	正常	2.01	1.92	0.13	正常	0	0	0	正常	5.2	4.9	0.34	正常	1025	1027	10.5	66018	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 08	91.3	80.5	5.82	正常	236	209	15	正常	2.26	2.01	0.14	正常	0	0	0	正常	4.9	4.4	0.31	正常	1053	1049	9.73	63749	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 09	83.7	74.8	5.43	正常	214	197	13.8	正常	2.5	2.38	0.16	正常	0	0	0	正常	3.1	2.9	0.2	正常	1038	1039	10.3	64822	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 10	77.4	67.5	5.22	正常	244	216	16.5	正常	2.65	2.34	0.18	正常	0	0	0	正常	3.2	2.8	0.21	正常	1026	1028	9.69	67525	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 11	28.1	26.2	1.94	正常	199	196	13.8	正常	2.03	2.04	0.14	正常	0	0	0	正常	2.7	2.6	0.18	正常	953	970	10.8	69163	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 12	20.2	18.7	1.41	正常	197	199	13.7	正常	2.9	2.98	0.2	正常	0.19	0.22	0.01	正常	2.8	2.9	0.2	正常	899	920	11.2	69618	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 13	39.1	37.1	2.89	正常	224	216	16.5	正常	3.28	3.14	0.24	正常	0	0	0	正常	5.7	5.5	0.42	正常	932	937	10.6	73774	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 14	30.6	32.4	2.39	正常	185	209	14.5	正常	3.54	4.05	0.28	正常	6.07	6.31	0.47	正常	5.6	6.3	0.43	正常	895	909	12.1	78158	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 15	20.5	22.7	1.67	正常	196	223	16	正常	4.44	5.07	0.36	正常	0.19	0.23	0.02	正常	6.8	7.8	0.56	正常	878	892	12.2	81303	5.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 16	62	56.6	4.55	正常	231	223	17	正常	1.94	1.89	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	11	11	0.83	正常	943	934	10.6	73386	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 17	43.5	41.1	2.91	正常	210	205	14	正常	1.72	1.68	0.12	正常	0	0	0	正常	9.6	9.3	0.64	正常	966	962	10.8	66893	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 18	40.9	38.3	2.89	正常	224	215	15.8	正常	1.75	1.69	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	14	14	1.02	正常	980	978	10.6	70630	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 19	75.7	68	5.28	正常	227	208	15.8	正常	2.05	1.89	0.14	正常	1.84	1.73	0.13	正常	16	15	1.14	正常	994	992	10.1	69822	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 20	85	75.4	5.76	正常	244	225	16.5	正常	1.61	1.47	0.11	正常	1	0.76	0.07	正常	12	11	0.8	正常	1017	1009	10.1	67731	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 21	77.9	71.3	5.42	正常	251	233	17.5	正常	1.95	1.81	0.14	正常	0	0	0	正常	10	9.4	0.7	正常	1022	1018	10.2	69567	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 22	84.7	73.5	5.71	正常	256	228	17.3	正常	1.75	1.55	0.12	正常	4.24	3.2	0.29	正常	7.4	6.6	0.5	正常	1061	1052	9.73	67380	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-04 23	75.2	70	5.2	正常	227	217	15.7	正常	1.9	1.83	0.13	正常	0	0	0	正常	6.8	6.4	0.47	正常	1033	1030	10.5	69159	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 00	58.7	56	3.87	正常	212	206	14	正常	1.35	1.3	0.09	正常	0	0	0	正常	7.1	6.9	0.47	正常	1019	1028	10.7	65961	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 01	77.1	70.4	5.25	正常	244	226	16.6	正常	1.73	1.62	0.12	正常	0	0	0	正常	8.7	8	0.59	正常	1021	1015	10.2	68047	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 02	54.7	52.5	3.49	正常	210	203	13.4	正常	1.63	1.58	0.1	正常	0	0	0	正常	8.1	7.9	0.52	正常	981	985	10.7	63816	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 03	82.4	74.3	5.6	正常	260	239	17.7	正常	2.24	2.09	0.15	正常	0.46	0.37	0.03	正常	14	12	0.92	正常	1008	1008	10.1	67983	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 04	67.8	60	4.65	正常	243	221	16.7	正常	1.3	1.2	0.09	正常	0.03	0.03	0	正常	7.9	7.2	0.54	正常	1044	1037	10	68506	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 05	76	69.3	5.19	正常	225	211	15.3	正常	1.83	1.72	0.12	正常	7.34	5.97	0.5	正常	7.4	6.9	0.5	正常	1021	1023	10.3	68285	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 06	82.1	72.7	5.64	正常	232	209	15.9	正常	1.83	1.65	0.13	正常	0	0	0	正常	6	5.4	0.41	正常	1040	1039	9.88	68628	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 07	80.3	72.6	5.41	正常	250	227	16.8	正常	2.27	2.07	0.15	正常	0	0	0	正常	5.1	4.7	0.34	正常	1052	1046	10	67393	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 08	75.8	66.5	4.84	正常	239	213	15.3	正常	1.53	1.36	0.1	正常	0.2	0.16	0.01	正常	4.3	3.8	0.27	正常	1072	1062	9.75	63784	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 09	75.7	65.8	4.62	正常	227	201	13.9	正常	6.59	6.58	0.4	正常	0	0	0	正常	4.3	3.9	0.26	正常	1059	1054	9.84	61077	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 10	23.6	13.4	8.04	校准	80.6	47.1	23.7	校准	1.33	1.73	0.7	校准	19.6	10.2	0	校准	12	6.3	0	校准	1073	1066	2.59	90255	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 11	82.1	75.1	5.34	正常	221	210	14.4	正常	1.9	1.82	0.12	正常	2.29	2.22	0.15	正常	6.6	6.2	0.43	正常	1074	1066	10.5	65008	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 12	62.5	58	4.32	正常	231	217	16	正常	2.79	2.62	0.19	正常	0.03	0.03	0	正常	6.8	6.4	0.47	正常	1039	1033	10.4	69077	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 13	68.9	62.2	4.7	正常	247	228	16.9	正常	1.94	1.79	0.13	正常	0.97	0.94	0.07	正常	9.8	9	0.67	正常	1042	1031	10.2	68291	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 14	89	79.3	6.12	正常	234	214	16.1	正常	2.38	2.18	0.16	正常	2.12	1.94	0.15	正常	11	9.9	0.75	正常	1030	1025	10	68840	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 15	70.8	66.8	4.76	正常	232	225	15.6	正常	2.14	2.08	0.14	正常	0.13	0.12	0.01	正常	13	13	0.89	正常	1023	1019	10.7	67224	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 16	73.4	65	5.26	正常	248	224	17.8	正常	2.48	2.26	0.18	正常	0.18	0.15	0.01	正常	18	16	1.27	正常	1029	1024	9.91	71682	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 17	72.7	67	5.36	正常	246	227	18.1	正常	1.75	1.62	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	21	19	1.55	正常	1023	1026	10.2	73721	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 18	78.1	71.4	5.76	正常	245	226	18.1	正常	2.46	2.27	0.18	正常	0.02	0.02	0	正常	19	17	1.37	正常	1040	1038	10.2	73714	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 19	76.2	70.8	5.62	正常	242	226	17.9	正常	1.97	1.84	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	16	15	1.18	正常	1021	1022	10.3	73742	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 20	42.1	41.2	2.93	正常	205	206	14.3	正常	2.29	2.33	0.16	正常	0.1	0.11	0.01	正常	13	13	0.87	正常	986	995	11.1	69559	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 21	69.6	66.4	5.12	正常	221	214	16.2	正常	1.67	1.64	0.12	正常	2.63	2.66	0.19	正常	17	17	1.27	正常	985	996	10.7	73551	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 22	65.8	62.7	4.52	正常	218	209	15	正常	1.93	1.86	0.13	正常	0.04	0.04	0	正常	18	17	1.24	正常	994	994	10.6	68666	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-05 23	74.6	69.9	5.34	正常	222	211	15.9	正常	1.84	1.74	0.13	正常	0.07	0.07	0.01	正常	18	17	1.31	正常	990	991	10.5	71551	4.6

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 00	72	66	5.13	正常	245	228	17.5	正常	1.9	1.76	0.14	正常	0.06	0.06	0	正常	14	13	0.96	正常	1000	997	10.2	71197	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 01	61	55.8	4.15	正常	228	214	15.5	正常	1.69	1.6	0.12	正常	1.75	1.69	0.12	正常	12	11	0.81	正常	1001	997	10.4	68096	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 02	75.6	69.5	5.06	正常	227	214	15.2	正常	1.68	1.58	0.11	正常	0.1	0.1	0.01	正常	14	13	0.91	正常	1011	1005	10.4	66902	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 03	79.4	70.5	5.33	正常	254	229	17.1	正常	1.88	1.69	0.13	正常	0.1	0.09	0.01	正常	13	12	0.86	正常	1017	1011	9.91	67087	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 04	88	77.9	5.84	正常	228	204	15.1	正常	2.01	1.81	0.13	正常	0.45	0.38	0.03	正常	10	9	0.67	正常	1023	1019	9.82	66374	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 05	73.2	69	4.93	正常	221	210	14.8	正常	1.71	1.62	0.12	正常	3.95	3.7	0.27	正常	8.1	7.7	0.55	正常	1005	1005	10.5	67326	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 06	75.1	68.2	4.84	正常	222	202	14.3	正常	1.7	1.54	0.11	正常	0.13	0.12	0.01	正常	7.9	7.2	0.51	正常	1023	1012	10	64442	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 07	80.4	72.1	5.31	正常	232	211	15.3	正常	1.98	1.8	0.13	正常	1.32	1.08	0.09	正常	8.3	7.5	0.55	正常	1015	1010	10	66052	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 08	76.9	70.9	5.34	正常	198	189	13.7	正常	2.03	1.99	0.14	正常	0.2	0.18	0.01	正常	7.3	6.9	0.5	正常	995	994	10.6	69520	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 09	73.4	73	5.48	正常	216	217	16.1	正常	2.12	2.14	0.16	正常	0.14	0.14	0.01	正常	7.5	7.5	0.56	正常	994	988	11.1	74628	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 10	82.3	74.5	5.95	正常	244	226	17.6	正常	1.75	1.66	0.13	正常	0.65	0.56	0.05	正常	10	9.5	0.74	正常	998	990	10.2	72276	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 11	72	68.3	5.5	正常	215	208	16.4	正常	2.19	2.13	0.17	正常	0.09	0.09	0.01	正常	9.4	9.1	0.72	正常	989	983	10.7	76375	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 12	81.8	76.2	5.95	正常	216	207	15.7	正常	2.35	2.26	0.17	正常	0.2	0.19	0.01	正常	11	10	0.77	正常	971	971	10.5	72695	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 13	93	87.1	6.61	正常	224	221	15.9	正常	2.25	2.24	0.16	正常	0.09	0.1	0.01	正常	6.4	6.3	0.46	正常	951	949	10.9	71063	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 14	78.9	75.8	5.74	正常	188	184	13.6	正常	2.12	2.09	0.15	正常	0.12	0.11	0.01	正常	5.4	5.3	0.39	正常	960	954	10.8	72656	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 15	73.1	72.1	5.39	正常	204	210	15	正常	2.35	2.42	0.17	正常	0.09	0.08	0.01	正常	4.4	4.5	0.32	正常	992	982	11.3	73734	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 16	76.2	74.6	6.06	正常	233	234	18.6	正常	2.86	2.89	0.23	正常	0.04	0.04	0	正常	4.4	4.4	0.35	正常	995	989	11	79456	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 17	81.8	77.7	6.18	正常	225	216	17	正常	2.4	2.28	0.18	正常	0.07	0.07	0.01	正常	4.7	4.5	0.35	正常	997	994	10.6	75537	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 18	80.3	72.8	5.79	正常	236	220	17	正常	2.76	2.57	0.2	正常	1.11	0.9	0.08	正常	3.9	3.6	0.28	正常	1003	1001	10.2	72104	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 19	76.8	70.5	5.54	正常	253	233	18.3	正常	2.53	2.33	0.18	正常	0.02	0.01	0	正常	3.8	3.5	0.27	正常	1011	1009	10.1	72139	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 20	79.5	74.8	5.9	正常	234	223	17.4	正常	2.1	2	0.16	正常	0.03	0.03	0	正常	4.6	4.4	0.34	正常	1011	1010	10.5	74196	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 21	67.7	65.6	4.96	正常	210	206	15.4	正常	2.89	2.82	0.21	正常	1.43	1.35	0.1	正常	4.2	4.1	0.31	正常	983	994	10.8	73300	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 22	52.7	50.3	3.54	正常	216	210	14.5	正常	2.82	2.73	0.19	正常	0.29	0.28	0.02	正常	3.9	3.7	0.26	正常	969	979	10.7	67177	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-06 23	77.6	69.3	5.41	正常	255	229	17.8	正常	2.73	2.47	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	4.6	4.1	0.32	正常	988	992	9.87	69799	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 00	74	64.7	4.92	正常	236	212	15.7	正常	2.54	2.29	0.17	正常	0.93	0.77	0.06	正常	4.2	3.8	0.28	正常	1008	1007	9.85	66476	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 01	79.4	72.8	5.47	正常	240	225	16.5	正常	2.65	2.5	0.18	正常	0.57	0.46	0.04	正常	5.1	4.7	0.35	正常	993	1001	10.3	68894	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 02	65.2	60.8	4.34	正常	247	232	16.5	正常	2.8	2.63	0.19	正常	2.3	2.28	0.15	正常	4.7	4.4	0.31	正常	993	1001	10.4	66603	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 03	80.8	74.5	5.46	正常	254	235	17.2	正常	2.14	1.99	0.14	正常	0.06	0.05	0	正常	5.5	5.1	0.37	正常	997	1000	10.2	67659	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 04	82.1	74.5	5.35	正常	244	222	15.9	正常	2.8	2.55	0.18	正常	0.14	0.13	0.01	正常	5.2	4.8	0.34	正常	1003	1004	10.1	65132	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 05	85	77.3	5.65	正常	213	202	14.2	正常	2.23	2.09	0.15	正常	1.92	1.69	0.13	正常	4.3	4.1	0.29	正常	990	999	10.4	66489	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 06	70.3	66.6	4.99	正常	217	207	15.4	正常	2.31	2.21	0.16	正常	0.12	0.12	0.01	正常	4.2	4	0.3	正常	982	989	10.6	70992	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 07	83.3	75.8	5.79	正常	234	216	16.3	正常	2.42	2.25	0.17	正常	0.07	0.06	0	正常	4.5	4.1	0.31	正常	998	996	10.2	69559	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 08	70.5	70.3	4.85	正常	208	209	14.3	正常	3.02	3.07	0.21	正常	0.15	0.16	0.01	正常	5.1	5.2	0.35	正常	970	978	11.1	68802	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 09	83.3	75.5	6.02	正常	218	202	15.8	正常	2.32	2.15	0.17	正常	0.11	0.1	0.01	正常	5.1	4.7	0.37	正常	961	968	10.3	72325	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 10	84.2	76.7	6.22	正常	229	213	16.9	正常	1.35	1.26	0.1	正常	0.19	0.17	0.01	正常	4.9	4.5	0.36	正常	965	964	10.2	73847	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 11	83.9	78.2	5.98	正常	230	219	16.4	正常	2.53	2.4	0.18	正常	0.28	0.28	0.02	正常	5.2	4.9	0.37	正常	965	964	10.5	71220	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 12	69.3	66.2	5.15	正常	208	204	15.4	正常	2.47	2.42	0.18	正常	0.68	0.62	0.05	正常	3.8	3.7	0.28	正常	973	974	10.8	74270	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 13	80.8	73.6	6.28	正常	232	222	18	正常	2.96	2.89	0.23	正常	0.26	0.26	0.02	正常	4.7	4.5	0.37	正常	964	963	10.6	77768	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 14	70.9	66.6	5.52	正常	232	222	18	正常	2.8	2.68	0.22	正常	0.95	0.81	0.07	正常	4.4	4.2	0.34	正常	960	958	10.6	77817	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 15	79.4	68.7	5.6	正常	213	189	15	正常	2.34	2.06	0.16	正常	0.37	0.31	0.03	正常	3.7	3.3	0.26	正常	965	963	9.71	70490	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 16	64	57.9	4.9	正常	219	206	16.8	正常	2.84	2.66	0.22	正常	3.21	3.08	0.25	正常	3.4	3.1	0.26	正常	974	973	10.3	76526	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 17	57.8	53.8	4.33	正常	232	227	17.4	正常	2.25	2.18	0.17	正常	0.12	0.12	0.01	正常	4.8	4.7	0.36	正常	952	957	10.8	74939	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 18	74.6	68.5	5.39	正常	235	219	17	正常	3.04	2.83	0.22	正常	0.2	0.18	0.01	正常	7.8	7.2	0.56	正常	958	961	10.2	72241	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 19	49.1	46.4	3.43	正常	218	213	15.2	正常	2.81	2.81	0.2	正常	0.21	0.21	0.01	正常	7.9	7.7	0.55	正常	950	959	10.8	69884	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 20	82.5	73.1	5.76	正常	248	222	17.3	正常	2.42	2.16	0.17	正常	0.09	0.08	0.01	正常	12	11	0.83	正常	960	966	9.81	69867	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 21	76.6	69.4	5.34	正常	236	217	16.4	正常	1.6	1.47	0.11	正常	0.28	0.25	0.02	正常	13	12	0.9	正常	983	986	10.1	69724	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 22	86.1	77.4	5.72	正常	237	217	15.8	正常	2.39	2.2	0.16	正常	1.39	1.18	0.09	正常	12	11	0.77	正常	1001	1006	10.1	66404	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-07 23	85.1	75.3	5.32	正常	244	223	15.3	正常	2.01	1.85	0.13	正常	1.02	0.85	0.06	正常	5.8	5.2	0.36	正常	1036	1037	10.1	62541	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 00	74.1	64	4.66	正常	264	233	16.6	正常	2.07	1.83	0.13	正常	0.07	0.06	0	正常	3.9	3.5	0.25	正常	1060	1056	9.7	62893	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 01	73.9	65.8	4.85	正常	264	238	17.3	正常	1.59	1.43	0.1	正常	0.06	0.06	0	正常	4.2	3.8	0.27	正常	1073	1067	9.88	65570	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 02	65.2	63.8	4.63	正常	215	214	15.3	正常	2.4	2.38	0.17	正常	0.17	0.17	0.01	正常	5.3	5.3	0.38	正常	1020	1017	11	71042	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 03	70	68	4.79	正常	229	227	15.6	正常	2.06	2.05	0.14	正常	0.18	0.17	0.01	正常	6.2	6.1	0.43	正常	1011	1017	10.9	68329	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 04	78.6	73.9	5.72	正常	224	214	16.3	正常	2.04	1.97	0.15	正常	0.18	0.17	0.01	正常	6.3	6	0.46	正常	1012	1007	10.6	72772	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 05	71.8	67.2	4.96	正常	221	217	15.3	正常	1.46	1.47	0.1	正常	0.19	0.19	0.01	正常	6.6	6.4	0.45	正常	991	987	10.8	69182	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 06	81.1	74.9	5.86	正常	222	210	16	正常	2.33	2.23	0.17	正常	0.22	0.2	0.02	正常	7.1	6.8	0.51	正常	1003	998	10.5	72200	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 07	77.7	70.3	5.19	正常	220	209	14.7	正常	2.43	2.32	0.16	正常	7.66	6.55	0.51	正常	4.5	4.2	0.3	正常	1008	1009	10.4	66791	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 08	87.3	77.3	5.74	正常	243	224	16	正常	2.18	2	0.14	正常	0.19	0.17	0.01	正常	4.3	4	0.29	正常	1049	1040	10.2	65714	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 09	70.1	67.1	5.02	正常	233	224	16.6	正常	2.17	2.09	0.16	正常	0.07	0.07	0.01	正常	3.3	3.2	0.24	正常	1039	1033	10.6	71599	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 10	64.4	64.2	8.04	采样	134	135	23.7	采样	2.36	2.6	0.7	有效	43.7	21.2	0	采样	2.6	3	0	采样	1032	1023	9.1	80611	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 11	9.49	6.62	8.04	采样	68	56.4	23.7	采样	2.05	1.17	0.7	有效	116	55.9	0	采样	1.2	0.8	0	采样	1009	1006	1.69	85092	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 12	57.7	55.2	4.29	正常	205	199	15.3	正常	2.21	2.13	0.16	正常	0.05	0.05	0	正常	3.3	3.2	0.24	正常	1016	1006	10.7	74419	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 13	64.7	64	4.89	正常	214	212	16.2	正常	2.78	2.78	0.21	正常	1.66	1.77	0.13	正常	3.3	3.2	0.25	正常	1010	1002	11	75547	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 14	60	59.4	4.66	正常	213	218	16.6	正常	2.81	2.87	0.22	正常	0.09	0.09	0.01	正常	3.5	3.6	0.27	正常	990	985	11.2	77595	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 15	30.7	35.5	2.4	正常	173	200	13.6	正常	2	2.27	0.16	正常	0.56	0.73	0.04	正常	2.6	3.1	0.2	正常	953	957	12.4	78188	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 16	65	63	4.96	正常	223	220	17	正常	2.87	2.9	0.22	正常	0.27	0.29	0.02	正常	4	3.9	0.3	正常	939	949	10.9	76363	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 17	83.2	72.9	5.92	正常	225	201	16	正常	2.49	2.27	0.18	正常	0.03	0.02	0	正常	4.2	3.8	0.3	正常	1003	997	9.89	71225	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 18	90.6	78.9	6.43	正常	252	226	17.9	正常	2.38	2.12	0.17	正常	1.15	0.93	0.08	正常	4.1	3.7	0.29	正常	1046	1034	9.81	70913	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 19	76.1	68.5	5.14	正常	251	228	17	正常	2.36	2.15	0.16	正常	0.06	0.05	0	正常	3.9	3.5	0.26	正常	1057	1042	9.99	67574	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 20	74.8	68.9	5.13	正常	250	232	17.2	正常	2.37	2.19	0.16	正常	0.02	0.02	0	正常	4.3	4	0.3	正常	1020	1011	10.2	68602	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 21	76.1	70.1	5.26	正常	245	228	16.9	正常	2.47	2.33	0.17	正常	0.03	0.03	0	正常	3.8	3.5	0.26	正常	1008	999	10.3	69060	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 22	72.6	68.3	5.14	正常	241	230	17.1	正常	2.08	1.99	0.15	正常	0.07	0.06	0	正常	4.2	4	0.3	正常	973	970	10.5	70742	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-08 23	75.6	70.7	5.15	正常	227	216	15.5	正常	2.37	2.27	0.16	正常	0.16	0.16	0.01	正常	4	3.8	0.27	正常	962	954	10.5	68084	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 00	87	77.5	5.74	正常	240	222	15.8	正常	2.49	2.32	0.16	正常	0.3	0.24	0.02	正常	4.2	3.9	0.28	正常	999	982	10.2	65959	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 01	82.1	75.9	5.44	正常	222	215	14.7	正常	1.7	1.68	0.11	正常	0.09	0.08	0.01	正常	3.6	3.5	0.24	正常	1007	996	10.7	66270	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 02	80.3	74.7	5.48	正常	237	223	16.2	正常	1.98	1.88	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	3.9	3.6	0.26	正常	1027	1010	10.4	68262	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 03	79	72.1	5.53	正常	256	239	17.9	正常	2.09	1.96	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	3.7	3.5	0.26	正常	1031	1019	10.3	70034	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 04	89	78.7	6.11	正常	248	222	17	正常	1.58	1.43	0.11	正常	0.24	0.19	0.02	正常	3.8	3.4	0.26	正常	1044	1035	9.92	68624	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 05	80.5	73.4	5.75	正常	240	223	17.2	正常	2.39	2.26	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	3.7	3.5	0.27	正常	1065	1050	10.3	71463	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 06	73.1	66.7	5.01	正常	227	215	15.5	正常	1.59	1.53	0.11	正常	0.05	0.05	0	正常	3.6	3.4	0.25	正常	1036	1032	10.5	68477	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 07	74.7	70.8	4.81	正常	221	212	14.2	正常	2.09	2.03	0.13	正常	2.79	2.73	0.18	正常	4.2	4	0.27	正常	1024	1015	10.6	64431	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 08	81.8	74.5	5.55	正常	240	222	16.3	正常	2.2	2.05	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	4.7	4.4	0.32	正常	1032	1031	10.3	67912	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 09	71.2	71.1	4.88	正常	219	218	15	正常	2.18	2.19	0.15	正常	1.05	1.11	0.07	正常	4.4	4.4	0.3	正常	1035	1030	11	68534	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 10	82.4	78.7	5.89	正常	216	208	15.5	正常	1.85	1.79	0.13	正常	1.4	1.45	0.1	正常	5.1	5	0.37	正常	1037	1034	10.7	71536	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 11	73.6	70.4	5.17	正常	220	212	15.4	正常	2.42	2.35	0.17	正常	1.92	2.06	0.13	正常	4.1	4	0.29	正常	1025	1022	10.7	70201	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 12	82	75.5	5.75	正常	238	222	16.7	正常	1.63	1.55	0.11	正常	0.04	0.03	0	正常	4.6	4.3	0.32	正常	1018	1020	10.3	70127	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 13	83.5	76.8	5.89	正常	234	216	16.5	正常	2.39	2.23	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	4.7	4.4	0.33	正常	1043	1034	10.2	70543	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 14	85.3	77.9	5.93	正常	238	218	16.6	正常	2.02	1.85	0.14	正常	0.04	0.04	0	正常	4.4	4	0.3	正常	1047	1039	10.1	69528	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 15	76.9	77.3	5.54	正常	216	218	15.6	正常	2.34	2.37	0.17	正常	6.89	7.1	0.5	正常	3.7	3.8	0.27	正常	1030	1022	11.1	72021	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 16	72.4	70.7	5.29	正常	220	218	16.1	正常	1.84	1.82	0.13	正常	2.01	2.06	0.15	正常	3.6	3.5	0.26	正常	1009	1004	10.9	73059	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 17	80.7	71.9	5.49	正常	237	218	16.1	正常	2.24	2.06	0.15	正常	0.24	0.21	0.02	正常	3.6	3.3	0.25	正常	1051	1038	10.1	68008	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 18	77	67.4	5.36	正常	257	234	17.9	正常	1.67	1.54	0.12	正常	5.45	4.17	0.38	正常	3.4	3.1	0.24	正常	1050	1040	9.94	69560	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 19	87	77.1	6.1	正常	268	242	18.8	正常	1.91	1.74	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	4.1	3.7	0.29	正常	1037	1029	9.92	70136	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 20	80.2	69.3	5.33	正常	254	228	16.8	正常	2.1	1.9	0.14	正常	0.12	0.1	0.01	正常	3.8	3.4	0.25	正常	1067	1052	9.92	66376	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 21	70.2	62.2	4.68	正常	254	228	17	正常	1.96	1.76	0.13	正常	3.38	3.02	0.23	正常	3.5	3.1	0.23	正常	1061	1049	9.81	66611	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 22	79.1	70.7	5.33	正常	243	225	16.4	正常	1.86	1.73	0.13	正常	2.17	1.82	0.15	正常	3.9	3.6	0.26	正常	1062	1050	10.2	67359	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-09 23	62.4	56.8	4.07	正常	234	217	15.3	正常	2.56	2.41	0.17	正常	0.06	0.05	0	正常	3.8	3.5	0.24	正常	1045	1032	10.2	65266	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 00	74.9	67.5	4.92	正常	236	216	15.5	正常	1.53	1.4	0.1	正常	4.3	3.77	0.28	正常	4.1	3.7	0.27	正常	1031	1023	10.1	65669	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 01	71.2	64.6	4.88	正常	259	237	17.8	正常	2.09	1.93	0.14	正常	0.03	0.03	0	正常	4.5	4.2	0.31	正常	1035	1030	10.1	68638	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 02	82.8	74.1	5.58	正常	233	210	15.7	正常	2.03	1.85	0.14	正常	0.04	0.04	0	正常	4.8	4.3	0.32	正常	1056	1044	9.95	67411	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 03	78.4	72.3	5.34	正常	250	232	17	正常	1.71	1.6	0.12	正常	0.04	0.04	0	正常	4.3	4	0.29	正常	1056	1046	10.3	68120	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 04	60.8	57.3	4.27	正常	233	220	16.3	正常	2.15	2.04	0.15	正常	0.02	0.01	0	正常	3.7	3.5	0.26	正常	1037	1031	10.4	70161	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 05	76.4	74.7	5.66	正常	232	230	17.2	正常	2.06	2.04	0.15	正常	1.75	1.73	0.13	正常	4.2	4.2	0.31	正常	1022	1019	10.9	74141	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 06	77.2	72.7	5.34	正常	218	208	15.1	正常	1.87	1.78	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	4	3.8	0.27	正常	1037	1027	10.5	69222	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 07	80.2	73.6	5.17	正常	241	224	15.5	正常	2.05	1.92	0.13	正常	0.12	0.1	0.01	正常	3.8	3.6	0.25	正常	1041	1032	10.3	64404	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 08	80.1	71.6	5.2	正常	237	214	15.4	正常	2.09	1.91	0.14	正常	1.4	1.18	0.09	正常	3.5	3.1	0.22	正常	1039	1032	9.98	64854	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 09	90.5	81.4	6.18	正常	237	215	16.2	正常	1.61	1.49	0.11	正常	0.02	0.02	0	正常	3.9	3.6	0.26	正常	1050	1040	10	68248	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 10	77.2	70.9	5.17	正常	230	213	15.4	正常	2.4	2.22	0.16	正常	1.03	0.92	0.07	正常	3.6	3.4	0.24	正常	1046	1035	10.2	67069	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 11	79.6	75	5.6	正常	227	214	16	正常	2.77	2.64	0.19	正常	0.58	0.56	0.04	正常	3.7	3.5	0.26	正常	1038	1030	10.4	70362	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 12	76.2	72.1	5.31	正常	223	214	15.5	正常	3.18	3.09	0.22	正常	0.07	0.07	0	正常	3.3	3.1	0.23	正常	1023	1018	10.6	69677	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 13	75.6	74.3	5.38	正常	214	213	15.2	正常	2.05	2.07	0.15	正常	0.38	0.39	0.03	正常	3.2	3.2	0.23	正常	1028	1019	11	71146	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 14	81.4	77.2	5.77	正常	219	216	15.5	正常	2.61	2.59	0.18	正常	3.01	2.94	0.21	正常	3.2	3.2	0.23	正常	1007	1004	11	70862	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 15	83.9	73.6	5.6	正常	250	225	16.7	正常	2.4	2.16	0.16	正常	3.36	3.22	0.22	正常	2.5	2.3	0.17	正常	1050	1034	9.83	66716	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 16	74	71.2	5.03	正常	194	189	13.2	正常	2.89	2.87	0.2	正常	2.82	2.67	0.19	正常	2.6	2.5	0.18	正常	1033	1020	10.8	68039	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 17	81.1	75.5	5.81	正常	224	211	16	正常	2.48	2.33	0.18	正常	2.13	1.92	0.15	正常	3.2	3	0.23	正常	972	970	10.4	71601	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 18	83.1	73.5	5.85	正常	247	224	17.4	正常	2.79	2.53	0.2	正常	0.06	0.05	0	正常	3.3	3	0.23	正常	986	983	9.99	70377	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 19	88.5	76.8	5.93	正常	249	221	16.7	正常	2.2	1.95	0.15	正常	0.13	0.12	0.01	正常	3.3	2.9	0.22	正常	1025	1012	9.76	67023	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 20	66.3	58.2	4.57	正常	261	231	18	正常	2.62	2.34	0.18	正常	0.05	0.04	0	正常	3.4	3	0.23	正常	1031	1019	9.71	68847	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 21	77.5	67.6	5.32	正常	252	223	17.3	正常	1.68	1.47	0.12	正常	2.23	1.93	0.15	正常	3.8	3.4	0.26	正常	1035	1022	9.65	68630	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 22	79.9	71.3	5.32	正常	236	216	15.7	正常	2.41	2.22	0.16	正常	2.43	2.09	0.16	正常	3.5	3.2	0.23	正常	1036	1024	10.1	66590	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-10 23	82.7	73.6	5.65	正常	256	230	17.5	正常	2.2	1.97	0.15	正常	0.03	0.02	0	正常	3.6	3.3	0.25	正常	1023	1014	9.87	68348	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 00	80.2	71.4	5.41	正常	247	222	16.7	正常	2.51	2.26	0.17	正常	0.26	0.21	0.02	正常	3.5	3.1	0.23	正常	1028	1015	9.92	67421	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 01	79.4	72.7	5.15	正常	230	217	14.9	正常	1.52	1.45	0.1	正常	0.1	0.09	0.01	正常	3.4	3.2	0.22	正常	1029	1017	10.4	64911	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 02	76.3	70.6	5.36	正常	237	221	16.6	正常	2.44	2.32	0.17	正常	0.04	0.04	0	正常	3.9	3.6	0.27	正常	1016	1007	10.4	70278	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 03	82.7	76.9	5.84	正常	249	234	17.6	正常	2.28	2.16	0.16	正常	0.02	0.02	0	正常	4.1	3.9	0.29	正常	1022	1012	10.4	70620	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 04	82.8	76.6	5.9	正常	228	213	16.2	正常	1.97	1.87	0.14	正常	0.04	0.04	0	正常	3.9	3.7	0.28	正常	1038	1022	10.4	71274	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 05	73.7	68.4	5.03	正常	227	210	15.5	正常	1.93	1.82	0.13	正常	2.64	2.67	0.18	正常	3.5	3.3	0.24	正常	1026	1011	10.4	68199	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 06	84	75.5	5.79	正常	226	206	15.6	正常	2.14	1.97	0.15	正常	0.04	0.04	0	正常	3.7	3.4	0.25	正常	1046	1029	10.1	69006	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 07	63.7	59.8	4.34	正常	228	216	15.5	正常	2.38	2.27	0.16	正常	0.05	0.05	0	正常	3.3	3.1	0.22	正常	1030	1017	10.5	68084	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 08	84.4	75	5.66	正常	246	225	16.5	正常	2.1	1.92	0.14	正常	0.03	0.03	0	正常	3.5	3.2	0.23	正常	1026	1011	10.1	67062	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 09	77.9	72.3	5.4	正常	232	220	16.1	正常	2.79	2.67	0.19	正常	0.05	0.05	0	正常	3.2	3	0.22	正常	1059	1039	10.5	69257	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 10	79.7	73.9	5.58	正常	243	228	17.1	正常	2.74	2.55	0.19	正常	0.73	0.68	0.05	正常	3.2	3	0.22	正常	1033	1018	10.4	70066	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 11	84.2	76.9	6.04	正常	238	221	17.1	正常	2.62	2.45	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	3.3	3.1	0.24	正常	1049	1030	10.3	71822	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 12	70.7	65.8	5.28	正常	239	226	17.8	正常	2.5	2.37	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	3.5	3.3	0.26	正常	1031	1018	10.5	74661	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 13	83.2	75.9	6.09	正常	242	224	17.7	正常	2.78	2.59	0.2	正常	0.99	0.97	0.07	正常	3.6	3.3	0.26	正常	1028	1015	10.2	73220	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 14	82.1	74.3	5.89	正常	242	225	17.4	正常	2.48	2.33	0.18	正常	2.29	2.11	0.16	正常	3.1	2.9	0.22	正常	1059	1039	10.3	71755	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 15	91.4	79.5	6.67	正常	259	233	18.9	正常	2.59	2.35	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	3.4	3.1	0.25	正常	1082	1058	9.91	72915	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 16	74.4	69.9	5.38	正常	237	230	17.1	正常	2.12	2.09	0.15	正常	0.04	0.03	0	正常	2.9	2.8	0.21	正常	1067	1047	10.7	72302	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 17	82.6	73.3	5.94	正常	262	235	18.9	正常	2.5	2.26	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	3.4	3	0.24	正常	1060	1042	9.85	71943	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 18	77	71.1	5.74	正常	250	232	18.6	正常	3.02	2.82	0.23	正常	0.02	0.02	0	正常	3.8	3.6	0.28	正常	1056	1038	10.3	74504	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 19	78.1	70	5.61	正常	264	239	18.9	正常	2.4	2.2	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	4.1	3.7	0.29	正常	1063	1044	10	71783	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 20	79.4	70.5	5.57	正常	260	235	18.3	正常	2.16	1.97	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	4.5	4.1	0.31	正常	1056	1038	10	70172	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 21	77.2	67.9	5.36	正常	257	229	17.8	正常	2.19	1.98	0.15	正常	0.04	0.04	0	正常	4	3.6	0.27	正常	1088	1062	9.99	69357	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 22	74.8	67.1	5.03	正常	241	222	16.2	正常	2.24	2.05	0.15	正常	0.15	0.13	0.01	正常	3.4	3.1	0.23	正常	1076	1055	10.2	67222	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-11 23	78.8	70.4	5.51	正常	242	220	16.9	正常	2.72	2.51	0.19	正常	0.12	0.1	0.01	正常	5.9	5.4	0.41	正常	1060	1044	10.1	69834	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 00	66.6	61.8	4.39	正常	208	196	13.7	正常	2.13	2	0.14	正常	2.27	2.22	0.15	正常	4.7	4.4	0.31	正常	1045	1032	10.5	65854	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 01	81.1	72	5.37	正常	252	226	16.7	正常	2.93	2.71	0.19	正常	0.03	0.02	0	正常	4.5	4	0.3	正常	1034	1023	9.84	66231	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 02	78.8	71	5.38	正常	246	227	16.8	正常	2.24	2.13	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	4.1	3.8	0.28	正常	1060	1042	10.2	68199	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 03	76.7	70.1	5.3	正常	257	239	17.7	正常	2.37	2.23	0.16	正常	2.3	2.07	0.16	正常	4	3.8	0.28	正常	1039	1026	10.3	69074	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 04	79.1	71	5.51	正常	243	221	16.9	正常	2.11	1.93	0.15	正常	0.22	0.2	0.02	正常	3.6	3.3	0.25	正常	1038	1025	10	69615	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 05	67.5	61.9	4.64	正常	238	221	16.3	正常	2.27	2.14	0.16	正常	0.06	0.05	0	正常	3.9	3.6	0.27	正常	1026	1015	10.3	68739	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 06	48.8	46	3.37	正常	218	210	15	正常	2	1.98	0.14	正常	0.04	0.04	0	正常	3.7	3.6	0.25	正常	996	992	10.8	69032	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 07	57.9	53.2	3.87	正常	241	224	16.1	正常	2.3	2.13	0.15	正常	0.03	0.03	0	正常	5.3	5	0.36	正常	987	982	10.3	66725	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 08	68.7	60.7	4.49	正常	248	222	16.2	正常	2.61	2.33	0.17	正常	0.06	0.06	0	正常	6.5	5.8	0.42	正常	1001	990	9.86	65445	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 09	77.2	74.3	5.66	正常	222	216	16.3	正常	3.09	3.01	0.23	正常	0.02	0.02	0	正常	7.1	6.9	0.52	正常	1029	1011	10.7	73261	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 10	74.5	72.6	5.7	正常	224	219	17.2	正常	2.48	2.44	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	7.5	7.4	0.58	正常	1043	1021	10.8	76543	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 11	69.7	66.7	5.1	正常	237	228	17.4	正常	2.56	2.48	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	9.9	9.5	0.72	正常	1043	1023	10.6	73212	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 12	73.8	68.3	5.39	正常	235	220	17.2	正常	1.96	1.86	0.14	正常	0.44	0.45	0.03	正常	13	12	0.95	正常	1017	1004	10.4	72998	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 13	85.2	74.2	6.02	正常	259	230	18.3	正常	2.4	2.14	0.17	正常	1.57	1.4	0.11	正常	7.9	7	0.56	正常	1050	1028	9.76	70565	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 14	68.7	63.7	4.76	正常	243	228	16.8	正常	1.95	1.83	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	8.2	7.7	0.57	正常	1023	1009	10.4	69321	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 15	35.5	29.5	8.04	校准	96.6	103	23.7	校准	1.69	18.1	0.7	校准	21.5	10.8	0	校准	18	16	0	校准	1025	1008	2.58	89891	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 16	70.6	69.8	5.14	正常	203	207	14.8	正常	2.06	2.13	0.15	正常	0.03	0.04	0	正常	6.5	6.6	0.47	正常	983	978	11.2	72849	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 17	78.3	75.3	5.88	正常	224	220	16.8	正常	2.27	2.22	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	5.4	5.3	0.41	正常	961	954	10.8	75117	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 18	70.6	70.2	5.39	正常	218	224	16.7	正常	2.01	2.08	0.15	正常	0.13	0.13	0.01	正常	4	4.1	0.31	正常	975	961	11.2	76366	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 19	64.9	63.4	5.09	正常	230	229	18	正常	2.25	2.25	0.18	正常	0.06	0.06	0	正常	3.8	3.7	0.3	正常	967	955	10.9	78464	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 20	38.7	40	2.67	正常	193	205	13.3	正常	2.21	2.35	0.15	正常	0.18	0.21	0.01	正常	3.4	3.7	0.23	正常	933	929	11.6	68959	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 21	77.7	68.7	5.34	正常	238	215	16.3	正常	2.1	1.97	0.14	正常	0.25	0.21	0.02	正常	4.2	3.8	0.29	正常	980	959	10	68726	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 22	81.6	68.9	5.44	正常	233	210	15.5	正常	2.44	2.21	0.16	正常	1.96	1.71	0.13	正常	4.3	3.8	0.29	正常	994	978	9.85	66692	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-12 23	78.4	68.7	5.41	正常	253	225	17.4	正常	2.09	1.88	0.14	正常	0	0	0	正常	5.3	4.7	0.37	正常	1011	995	9.79	68998	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 00	78.9	72.1	5.59	正常	231	214	16.4	正常	2.27	2.11	0.16	正常	1.03	0.84	0.07	正常	6.7	6.2	0.48	正常	992	978	10.2	70795	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 01	72.2	69.9	5.32	正常	232	228	17.1	正常	2.2	2.17	0.16	正常	0.06	0.05	0	正常	6.1	6	0.45	正常	995	977	10.8	73646	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 02	61.8	60.8	4.58	正常	235	234	17.4	正常	1.98	1.96	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	5.1	5.1	0.38	正常	990	976	10.9	74093	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 03	74.9	69.8	5.29	正常	249	236	17.5	正常	2.27	2.15	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	6.8	6.4	0.48	正常	993	976	10.5	70535	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 04	59.9	58	4.27	正常	225	220	16	正常	1.91	1.91	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	6.9	6.8	0.49	正常	992	976	10.9	71204	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 05	60.6	57.4	4.17	正常	233	224	16	正常	1.88	1.8	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	7.9	7.6	0.54	正常	1009	994	10.6	68747	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 06	89.2	77.4	5.9	正常	234	209	15.5	正常	2.06	1.86	0.14	正常	0.1	0.11	0.01	正常	6.8	6.1	0.45	正常	1030	1016	10	66143	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 07	77.6	73.3	5.46	正常	240	228	16.9	正常	1.72	1.63	0.12	正常	0.08	0.07	0.01	正常	4.1	3.9	0.29	正常	1009	998	10.5	70335	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 08	74.4	68.3	5.07	正常	228	215	15.5	正常	3.07	2.9	0.21	正常	0.07	0.06	0	正常	3.5	3.3	0.24	正常	1029	1011	10.4	68131	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 09	49.7	52.4	3.75	正常	196	210	14.8	正常	3.31	3.54	0.25	正常	0.19	0.22	0.01	正常	3	3.2	0.22	正常	984	975	11.7	75535	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 10	77.6	70.9	5.48	正常	212	203	14.9	正常	2.02	1.94	0.14	正常	0.75	0.63	0.05	正常	3.2	3	0.22	正常	1014	994	10.6	70580	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 11	77.6	72.2	5.56	正常	222	209	15.9	正常	2.27	2.13	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.2	3	0.23	正常	1029	1012	10.4	71662	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 12	77.7	73.5	5.86	正常	221	213	16.7	正常	2.81	2.71	0.21	正常	2.34	2.32	0.18	正常	3.5	3.3	0.26	正常	1011	998	10.6	75352	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 13	45.1	43.6	3.38	正常	202	209	15.2	正常	2.64	2.69	0.2	正常	0.66	0.7	0.05	正常	2.8	2.9	0.21	正常	993	976	11.3	74835	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 14	77.3	71	5.9	正常	244	228	18.6	正常	2.57	2.39	0.2	正常	0.98	0.82	0.07	正常	4.5	4.2	0.34	正常	985	969	10.3	76283	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 15	60.4	57.2	4.54	正常	202	194	15.2	正常	2.63	2.54	0.2	正常	0.02	0.02	0	正常	5.6	5.4	0.42	正常	1006	986	10.6	75136	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 16	82.8	76.4	6.34	正常	248	235	19	正常	2.51	2.38	0.19	正常	0	0	0	正常	4.3	4	0.33	正常	1024	1005	10.4	76635	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 17	67	63.4	4.98	正常	219	211	16.3	正常	2.33	2.25	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	4.2	4.1	0.31	正常	1032	1020	10.7	74360	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 18	58.8	56	4.33	正常	228	220	16.8	正常	2.78	2.72	0.21	正常	0.05	0.06	0	正常	6.2	6.1	0.46	正常	985	979	10.7	73745	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 19	71.2	66.2	5.1	正常	238	222	17	正常	2.63	2.48	0.19	正常	0.01	0	0	正常	5.9	5.5	0.42	正常	1014	998	10.3	71571	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 20	67.8	62.5	4.87	正常	241	224	17.3	正常	2.2	2.05	0.16	正常	0.03	0.03	0	正常	6.3	5.8	0.45	正常	1017	1000	10.3	71811	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 21	79.7	71.5	5.46	正常	244	223	16.7	正常	2.52	2.31	0.17	正常	4.08	3.68	0.28	正常	4.6	4.2	0.32	正常	1027	1016	10.1	68585	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 22	69.1	67.3	5.05	正常	230	225	16.8	正常	2.59	2.55	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	4.8	4.8	0.35	正常	1000	987	10.8	73109	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-13 23	57.8	54.5	4.08	正常	239	228	16.9	正常	1.75	1.68	0.12	正常	0.03	0.03	0	正常	3.7	3.5	0.26	正常	1032	1018	10.5	70623	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 00	53.2	48.9	3.68	正常	245	228	17	正常	2.53	2.36	0.18	正常	0.04	0.03	0	正常	4.3	4	0.3	正常	1026	1010	10.2	69218	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 01	72.8	65.1	5.09	正常	254	231	17.8	正常	2.67	2.42	0.19	正常	0.17	0.14	0.01	正常	4.2	3.8	0.29	正常	1028	1016	9.98	69947	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 02	74.6	66.9	5.03	正常	263	240	17.7	正常	1.9	1.74	0.13	正常	0.02	0.01	0	正常	4.5	4.1	0.3	正常	1041	1025	10	67442	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 03	75.9	66	5.14	正常	268	239	18.1	正常	2.52	2.26	0.17	正常	0	0	0	正常	3.6	3.2	0.24	正常	1050	1036	9.81	67663	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 04	77.5	67.3	5.17	正常	260	229	17.3	正常	2.4	2.12	0.16	正常	0	0	0	正常	3.2	2.8	0.21	正常	1061	1044	9.64	66661	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 05	70.8	64.3	4.74	正常	241	219	16.1	正常	2.22	2.05	0.15	正常	2.69	2.46	0.18	正常	3.2	2.9	0.21	正常	1057	1044	10	66939	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 06	84.2	73.9	5.69	正常	250	226	16.9	正常	2.87	2.61	0.19	正常	9.44	8.32	0.64	正常	3	2.7	0.2	正常	1061	1048	9.97	67577	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 07	61.8	55.6	4.17	正常	243	221	16.4	正常	2.64	2.4	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	2.7	2.5	0.18	正常	1072	1054	9.99	67530	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 08	79	71.5	5.32	正常	243	223	16.4	正常	3.58	3.28	0.24	正常	0.01	0.01	0	正常	3.6	3.3	0.24	正常	1075	1059	10.1	67397	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 09	72.1	64.6	4.88	正常	239	217	16.2	正常	2.56	2.33	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	3.6	3.3	0.25	正常	1061	1048	10	67605	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 10	68.4	60.7	4.75	正常	240	216	16.7	正常	1.57	1.43	0.11	正常	0.09	0.07	0.01	正常	4.2	3.8	0.29	正常	1035	1019	9.96	69461	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 11	70.7	62.1	5.13	正常	248	223	18	正常	1.45	1.31	0.11	正常	0	0	0	正常	5.4	4.9	0.39	正常	1036	1018	9.9	72602	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 12	54.2	48.6	3.78	正常	231	210	16.1	正常	1.41	1.28	0.1	正常	0	0	0	正常	4.9	4.4	0.34	正常	1062	1042	10	69712	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 13	47.4	41.8	3.39	正常	243	219	17.4	正常	1.49	1.35	0.11	正常	0	0	0	正常	6.6	6	0.47	正常	1038	1020	9.96	71380	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 14	66	60.2	4.86	正常	240	222	17.7	正常	1.53	1.43	0.11	正常	0	0	0	正常	12	11	0.87	正常	1034	1017	10.3	73713	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 15	61.2	55.4	4.38	正常	248	230	17.7	正常	1.77	1.64	0.13	正常	0	0	0	正常	13	12	0.93	正常	1038	1020	10.2	71655	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 16	69.8	66	4.96	正常	241	232	17.1	正常	3.79	3.75	0.27	正常	0	0	0	正常	23	22	1.62	正常	1017	1005	10.6	71132	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 17	58.4	54.1	4.26	正常	246	227	18	正常	4.57	4.27	0.33	正常	0.01	0.01	0	正常	14	13	1.01	正常	1046	1026	10.2	72925	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 18	74.5	69.4	5.68	正常	252	236	19.2	正常	4.15	3.92	0.32	正常	0	0	0	正常	19	18	1.46	正常	1033	1016	10.4	76292	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 19	61.3	57.4	4.58	正常	239	227	17.8	正常	3.25	3.12	0.24	正常	0	0	0	正常	12	11	0.9	正常	1032	1016	10.5	74784	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 20	63.5	61.1	4.8	正常	228	219	17.2	正常	2.02	1.94	0.15	正常	0	0	0	正常	13	12	0.95	正常	1028	1012	10.6	75540	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 21	45.4	45.9	3.16	正常	180	182	12.5	正常	2.14	2.19	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	14	14	0.96	正常	969	967	11.2	69604	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 22	69.8	66.6	4.79	正常	235	226	16.1	正常	2.04	1.98	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	18	18	1.25	正常	978	967	10.6	68590	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-14 23	68.8	63.5	4.73	正常	234	221	16.1	正常	1.74	1.63	0.12	正常	5.42	5.06	0.37	正常	12	12	0.84	正常	1001	987	10.4	68724	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 00	77.7	67.2	5.41	正常	253	223	17.6	正常	2.08	1.82	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	8.7	7.6	0.61	正常	1025	1006	9.66	69720	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 01	71	62.6	4.79	正常	256	228	17.2	正常	1.88	1.68	0.13	正常	0	0	0	正常	8	7.2	0.54	正常	1056	1041	9.81	67405	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 02	73.5	64.7	4.97	正常	244	219	16.5	正常	1.99	1.79	0.13	正常	0.99	0.78	0.07	正常	8	7.2	0.54	正常	1058	1043	9.84	67616	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 03	66.7	61.3	4.46	正常	256	238	17.2	正常	1.64	1.52	0.11	正常	1.92	1.79	0.13	正常	9.1	8.5	0.61	正常	1052	1040	10.2	66889	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 04	63.1	56.5	4.16	正常	236	218	15.6	正常	2.05	1.89	0.14	正常	0.13	0.11	0.01	正常	8.8	8	0.58	正常	1009	999	10.2	65864	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 05	77.5	69.9	5.3	正常	240	218	16.4	正常	2.32	2.12	0.16	正常	0.02	0.01	0	正常	7.9	7.2	0.54	正常	1006	995	10	68397	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 06	81	73	5.58	正常	241	218	16.6	正常	1.74	1.58	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	6.3	5.7	0.43	正常	1016	1001	9.98	68867	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 07	71.2	64.9	4.95	正常	245	226	17	正常	2.19	2.01	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	5.6	5.1	0.39	正常	1016	1002	10.2	69513	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 08	80.6	68.1	5.38	正常	227	203	15.2	正常	2.47	2.22	0.16	正常	0.21	0.16	0.01	正常	6	5.3	0.4	正常	1036	1021	9.82	66704	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 09	69	60.7	4.8	正常	257	227	17.9	正常	1.82	1.61	0.13	正常	0.01	0	0	正常	5.3	4.7	0.37	正常	1060	1039	9.66	69479	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 10	54	52	4.19	正常	232	225	18	正常	1.52	1.48	0.12	正常	0	0	0	正常	6.5	6.3	0.5	正常	997	986	10.7	77524	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 11	57.4	51.7	3.96	正常	241	223	16.6	正常	1.86	1.7	0.13	正常	0.08	0.07	0.01	正常	8.3	7.7	0.57	正常	1009	996	10.2	68971	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 12	74.6	64.6	5.44	正常	241	213	17.6	正常	1.46	1.3	0.11	正常	0	0	0	正常	9.6	8.5	0.7	正常	1039	1025	9.74	72967	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 13	68.9	61.3	4.96	正常	256	230	18.5	正常	1.58	1.43	0.11	正常	0	0	0	正常	11	9.4	0.76	正常	1052	1036	9.88	72020	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 14	54.2	48.5	3.86	正常	253	231	18	正常	2.57	2.37	0.18	正常	0	0	0	正常	13	12	0.94	正常	1025	1010	10	71216	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 15	76	67	5.5	正常	260	231	18.8	正常	2.51	2.29	0.18	正常	0.02	0.01	0	正常	19	17	1.37	正常	1050	1037	9.73	72362	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 16	54.4	51.2	4.17	正常	242	231	18.5	正常	2.08	1.97	0.16	正常	0.02	0.02	0	正常	18	17	1.34	正常	1029	1017	10.5	76592	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 17	57.6	52	4.33	正常	266	243	20	正常	1.77	1.62	0.13	正常	0.02	0.01	0	正常	20	18	1.5	正常	1035	1025	10.1	75135	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 18	81.4	69.7	5.93	正常	254	219	18.4	正常	1.37	1.19	0.1	正常	0.02	0.01	0	正常	23	20	1.64	正常	1080	1062	9.44	72778	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 19	61.2	55.2	4.52	正常	248	224	18.3	正常	1.63	1.46	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	21	19	1.55	正常	1083	1059	9.97	73775	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 20	71.4	64.7	5.11	正常	239	222	17.1	正常	3.95	3.69	0.28	正常	0.01	0.01	0	正常	18	16	1.25	正常	1047	1034	10.2	71488	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 21	72.2	64.3	5.13	正常	253	230	18	正常	3.15	2.88	0.22	正常	0.01	0.01	0	正常	16	15	1.16	正常	1024	1011	10	70994	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 22	72.2	66.4	5.11	正常	222	211	15.7	正常	2.74	2.61	0.19	正常	3.23	3.04	0.23	正常	16	15	1.14	正常	999	991	10.5	70773	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-15 23	79	68.6	5.47	正常	250	219	17.3	正常	2.09	1.85	0.14	正常	0	0	0	正常	14	12	0.98	正常	1012	998	9.62	69223	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 00	74.1	65.1	5.19	正常	249	225	17.4	正常	2.21	2	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	12	11	0.85	正常	1014	1001	9.92	69960	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 01	84.2	73.1	5.82	正常	257	228	17.8	正常	2.3	2.04	0.16	正常	0	0	0	正常	11	10	0.79	正常	1040	1024	9.73	69107	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 02	67.2	63.9	4.58	正常	225	218	15.4	正常	1.92	1.89	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	10	10	0.71	正常	993	985	10.7	68238	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 03	80.2	74.2	5.41	正常	250	235	16.9	正常	2.07	1.95	0.14	正常	0	0	0	正常	13	12	0.87	正常	993	983	10.4	67477	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 04	69	63.3	4.97	正常	230	213	16.6	正常	2.26	2.1	0.16	正常	0	0	0	正常	7.9	7.3	0.57	正常	1011	998	10.2	72066	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 05	83.1	73.5	5.78	正常	241	216	16.8	正常	2.25	2.01	0.16	正常	0.48	0.42	0.03	正常	7.1	6.3	0.49	正常	1035	1016	9.88	69597	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 06	76.4	69.7	5.41	正常	236	219	16.7	正常	2.04	1.91	0.14	正常	1.9	1.81	0.13	正常	5.8	5.4	0.41	正常	1034	1018	10.3	70736	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 07	66	61.5	4.74	正常	232	217	16.6	正常	2.39	2.28	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	4.5	4.3	0.32	正常	1033	1017	10.5	71877	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 08	48.8	49.4	3.81	正常	165	170	12.9	正常	2.46	4.38	0.19	正常	0.29	0.53	0.02	正常	3.8	4.1	0.3	正常	1032	1015	12.6	78180	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 09	65.7	65.1	4.86	正常	204	204	15	正常	2.15	2.16	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	4.3	4.3	0.32	正常	1045	1027	11.1	73938	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 10	71.4	73.1	5.41	正常	203	208	15.4	正常	2.54	2.62	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	3.3	3.3	0.25	正常	1038	1008	11.2	75771	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 11	78.8	72.7	5.7	正常	212	198	15.3	正常	2.93	2.77	0.21	正常	0.19	0.17	0.01	正常	3.1	2.9	0.22	正常	1052	1025	10.4	72250	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 12	29.1	28.9	2.11	正常	195	193	14.1	正常	2.27	2.29	0.16	正常	2.32	2.5	0.17	正常	2.5	2.5	0.18	正常	1011	1001	11	72494	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 13	54.5	54	4.08	正常	203	203	15.2	正常	3.09	3.11	0.23	正常	6.93	7.28	0.52	正常	5.1	5.1	0.38	正常	987	977	11	74752	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 14	56.7	59.2	4.36	正常	203	212	15.6	正常	3.36	3.56	0.26	正常	0.17	0.2	0.01	正常	5.5	5.8	0.42	正常	969	960	11.6	76889	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 15	69.6	66.7	5.56	正常	210	204	16.8	正常	2.47	2.41	0.2	正常	0.03	0.03	0	正常	6.5	6.3	0.52	正常	1001	982	10.7	79838	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 16	83.1	77.3	6.5	正常	206	196	16.1	正常	2.98	2.85	0.23	正常	0.15	0.13	0.01	正常	5.1	4.9	0.4	正常	1005	986	10.5	78283	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 17	67.9	61.8	5.19	正常	219	201	16.7	正常	3.18	2.92	0.24	正常	0.01	0.01	0	正常	3.8	3.5	0.29	正常	1013	986	10.1	76453	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 18	63.9	57.3	4.74	正常	249	225	18.4	正常	2.88	2.64	0.21	正常	0.01	0.01	0	正常	6.2	5.6	0.46	正常	1025	998	9.95	74096	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 19	62.8	60.1	4.77	正常	232	224	17.6	正常	3.01	2.91	0.23	正常	0.02	0.02	0	正常	8.2	7.9	0.62	正常	993	982	10.7	76020	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 20	74.2	66.5	5.24	正常	251	227	17.7	正常	2.85	2.59	0.2	正常	0.04	0.03	0	正常	7.8	7.1	0.55	正常	1029	1009	9.97	70624	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 21	79	70	5.42	正常	251	226	17.2	正常	2.16	1.98	0.15	正常	0.03	0.03	0	正常	7.2	6.5	0.49	正常	1031	1016	9.91	68563	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 22	77.1	67.4	5.27	正常	259	232	17.7	正常	2.78	2.51	0.19	正常	0.94	0.75	0.06	正常	5	4.5	0.34	正常	1070	1039	9.86	68381	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-16 23	67.6	61.9	4.73	正常	244	228	17.1	正常	2.75	2.58	0.19	正常	0.04	0.04	0	正常	4.6	4.3	0.32	正常	1042	1007	10.3	69995	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 00	68.9	63.7	4.79	正常	242	228	16.8	正常	2.38	2.26	0.17	正常	0.07	0.08	0	正常	4.6	4.4	0.32	正常	1004	988	10.5	69517	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 01	79.8	71.9	5.75	正常	253	231	18.2	正常	2.46	2.28	0.18	正常	0.02	0.02	0	正常	5.8	5.3	0.41	正常	1026	1004	10.1	72019	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 02	78.5	73.2	5.43	正常	253	238	17.5	正常	2.3	2.18	0.16	正常	0.23	0.2	0.02	正常	5	4.7	0.35	正常	1017	997	10.3	69150	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 03	80.8	73	5.69	正常	256	236	18	正常	2.43	2.26	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	4.6	4.3	0.32	正常	1040	1010	10.2	70368	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 04	70.9	67	5.09	正常	243	230	17.5	正常	1.76	1.67	0.13	正常	0.03	0.03	0	正常	4.1	3.9	0.29	正常	1039	1008	10.4	71784	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 05	83.6	74.5	5.79	正常	237	219	16.4	正常	2.44	2.24	0.17	正常	1.1	0.98	0.08	正常	3.6	3.4	0.25	正常	1032	1002	10.2	69247	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 06	82.6	75.2	5.59	正常	214	201	14.5	正常	2.59	2.48	0.18	正常	0.97	0.94	0.07	正常	3.4	3.2	0.23	正常	1023	997	10.4	67680	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 07	78.1	72.4	5.43	正常	239	223	16.6	正常	1.77	1.67	0.12	正常	0.02	0.02	0	正常	3.2	3	0.22	正常	1023	996	10.3	69498	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 08	73.3	69.2	5.3	正常	231	222	16.7	正常	2.63	2.54	0.19	正常	0.03	0.03	0	正常	3.7	3.5	0.26	正常	1035	1001	10.6	72388	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 09	68.8	66.6	5.17	正常	223	216	16.7	正常	2.81	2.76	0.21	正常	0.02	0.02	0	正常	3.8	3.8	0.29	正常	1029	1003	10.8	75105	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 10	68.9	64.8	5.04	正常	243	232	17.7	正常	1.95	1.87	0.14	正常	0.05	0.05	0	正常	4.2	4	0.31	正常	1023	1000	10.5	73095	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 11	68.7	59.2	4.51	正常	217	194	14.2	正常	2.39	2.14	0.16	正常	0.66	0.53	0.04	正常	4.2	3.7	0.28	正常	1034	1003	9.79	65629	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 12	79.7	74.1	5.69	正常	238	226	17	正常	2.49	2.37	0.18	正常	5.12	4.84	0.37	正常	5.1	4.9	0.37	正常	1020	994	10.5	71437	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 13	83.8	80.8	6.37	正常	227	223	17.3	正常	3.01	2.96	0.23	正常	0.2	0.18	0.02	正常	5.7	5.6	0.44	正常	999	983	10.9	75936	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 14	93	84.1	6.77	正常	241	223	17.6	正常	2.59	2.38	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	4.1	3.8	0.3	正常	1013	992	10.2	72780	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 15	77.5	72.9	5.73	正常	232	224	17.1	正常	2.78	2.69	0.21	正常	0.01	0.01	0	正常	3	2.9	0.22	正常	1008	991	10.7	73932	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 16	70.1	66.4	5.4	正常	243	233	18.7	正常	2.34	2.25	0.18	正常	0	0	0	正常	3.4	3.3	0.26	正常	1007	990	10.6	77005	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 17	69.7	63.3	5.31	正常	234	215	17.8	正常	2.68	2.45	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	3.1	2.8	0.24	正常	1035	1004	10.1	76138	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 18	48.9	44	3.66	正常	264	241	19.7	正常	2	1.82	0.15	正常	0	0	0	正常	2.6	2.3	0.19	正常	1023	998	10.1	74851	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 19	78.9	69.3	5.67	正常	251	229	18.1	正常	2.04	1.85	0.15	正常	0	0	0	正常	3.5	3.1	0.25	正常	1042	1009	10	71934	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 20	79.4	70.2	5.53	正常	257	231	17.8	正常	2.08	1.91	0.14	正常	0.1	0.08	0.01	正常	3.5	3.1	0.24	正常	1062	1042	9.91	69585	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 21	84.6	75.8	5.88	正常	233	212	16.2	正常	2.04	1.87	0.14	正常	2	1.97	0.14	正常	3.7	3.3	0.25	正常	1054	1034	10	69511	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 22	81.4	72.2	5.28	正常	237	216	15.4	正常	1.89	1.74	0.12	正常	2.03	1.66	0.13	正常	3.2	2.9	0.21	正常	1054	1038	10	64919	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-17 23	80.9	69.5	5.24	正常	253	223	16.4	正常	2.89	2.53	0.19	正常	2.57	2.21	0.17	正常	3.1	2.8	0.2	正常	1069	1044	9.65	64823	4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 00	80.5	68.8	5.34	正常	257	223	17	正常	3.32	2.91	0.22	正常	2.14	1.8	0.14	正常	2.9	2.5	0.19	正常	1084	1055	9.5	66343	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 01	70.9	63.7	4.85	正常	244	222	16.7	正常	2.86	2.62	0.2	正常	0.04	0.04	0	正常	2.9	2.7	0.2	正常	1072	1035	10	68349	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 02	68.6	63	4.56	正常	237	219	15.8	正常	2.84	2.6	0.19	正常	0	0	0	正常	3.2	2.9	0.21	正常	1074	1041	10.2	66499	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 03	62.3	56	4.4	正常	264	240	18.6	正常	2.16	1.94	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	3.3	3	0.23	正常	1064	1037	9.99	70589	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 04	58	53.5	4.17	正常	248	231	17.8	正常	2.96	2.79	0.21	正常	1.09	0.97	0.08	正常	4.3	4	0.31	正常	1056	1034	10.3	71933	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 05	78.9	70.2	5.42	正常	236	216	16.2	正常	2.64	2.45	0.18	正常	0.78	0.67	0.05	正常	4.9	4.5	0.34	正常	1081	1054	10.1	68639	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 06	77	68.8	5.38	正常	241	222	16.8	正常	2.52	2.33	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	3.9	3.6	0.28	正常	1046	1025	10.2	69886	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 07	52.6	48.4	3.55	正常	220	205	14.9	正常	1.74	1.62	0.12	正常	0.04	0.04	0	正常	3	2.8	0.21	正常	1022	1005	10.3	67598	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 08	53.2	48.4	3.62	正常	235	221	16	正常	2.48	2.34	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	3.6	3.4	0.25	正常	1010	996	10.4	68062	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 09	53.3	52.6	3.82	正常	227	226	16.2	正常	2.43	2.42	0.17	正常	0.06	0.06	0	正常	4.9	4.9	0.35	正常	969	959	11	71621	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 10	68.2	56.9	4.44	正常	249	228	16.2	正常	2.84	2.61	0.18	正常	0.06	0.07	0	正常	7.9	6.9	0.52	正常	988	974	10.1	65126	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 11	57.9	50.5	4.06	正常	256	227	17.9	正常	2.12	1.87	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	7.3	6.4	0.51	正常	1056	1039	9.69	70097	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 12	57.7	51.1	4.07	正常	238	213	16.8	正常	2.69	2.43	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	12	11	0.83	正常	1040	1023	9.88	70520	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 13	89	81.3	6.21	正常	246	227	17.1	正常	3	2.78	0.21	正常	2.06	1.92	0.14	正常	15	14	1.07	正常	1038	1015	10.2	69800	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 14	83.6	73.1	5.89	正常	250	226	17.6	正常	2.67	2.42	0.19	正常	0	0	0	正常	7.1	6.4	0.5	正常	1065	1045	9.93	70421	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 15	59.3	53.6	4.25	正常	257	236	18.4	正常	2.07	1.92	0.15	正常	0	0	0	正常	6	5.5	0.43	正常	1073	1054	10.1	71700	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 16	66.9	62	4.82	正常	247	233	17.8	正常	2.22	2.1	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	6	5.6	0.43	正常	1046	1028	10.4	72133	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 17	84.9	75.3	5.75	正常	255	231	17.3	正常	2.33	2.11	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	5.5	5	0.37	正常	1065	1039	9.92	67797	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 18	86	76.7	5.55	正常	245	222	15.8	正常	2.71	2.45	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	3.7	3.3	0.24	正常	1083	1057	9.96	64565	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 19	72.8	64	4.84	正常	247	220	16.4	正常	1.81	1.62	0.12	正常	0.02	0.02	0	正常	3.2	2.8	0.21	正常	1102	1076	9.76	66436	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 20	67.3	59.5	4.37	正常	244	219	15.8	正常	2.17	1.96	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	3.1	2.8	0.2	正常	1081	1058	9.87	64948	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 21	86.5	78.2	5.76	正常	258	237	17.2	正常	2.48	2.29	0.17	正常	0.04	0.03	0	正常	3.6	3.3	0.24	正常	1068	1051	10.1	66568	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 22	75.8	66.8	5.2	正常	237	217	16.3	正常	2.66	2.45	0.18	正常	2.33	2.17	0.16	正常	3.2	2.9	0.22	正常	1069	1052	10.1	68571	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-18 23	65.4	57.1	4.4	正常	235	213	15.8	正常	2.05	1.85	0.14	正常	2.08	1.73	0.14	正常	2.7	2.5	0.18	正常	1081	1059	10	67284	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 00	63.1	56.9	4.39	正常	255	234	17.8	正常	2.26	2.08	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.4	3.1	0.24	正常	1071	1052	10.1	69616	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 01	83.2	74.7	5.77	正常	253	228	17.6	正常	2.65	2.39	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	4.1	3.7	0.28	正常	1073	1053	9.9	69410	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 02	81.4	72.9	5.67	正常	239	222	16.7	正常	2.85	2.69	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	3.7	3.4	0.26	正常	1073	1052	10.3	69669	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 03	56.8	53.8	4.23	正常	252	240	18.8	正常	2.04	1.93	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	3.3	3.1	0.24	正常	1053	1037	10.5	74503	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 04	81.9	72.7	5.6	正常	243	221	16.6	正常	2.63	2.4	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	3.6	3.3	0.24	正常	1085	1058	10	68346	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 05	79.2	72	5.67	正常	247	230	17.7	正常	2.63	2.49	0.19	正常	4.76	4.48	0.34	正常	3	2.8	0.21	正常	1079	1056	10.4	71563	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 06	70.9	65.4	5.02	正常	241	226	17	正常	2.52	2.38	0.18	正常	0.02	0.02	0	正常	2.6	2.5	0.18	正常	1086	1062	10.4	70732	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 07	74.6	71.3	5.31	正常	228	221	16.2	正常	2.09	2.04	0.15	正常	0.03	0.02	0	正常	2.8	2.7	0.2	正常	1063	1043	10.7	71116	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 08	66.3	63.2	4.53	正常	230	221	15.8	正常	2.63	2.53	0.18	正常	0.02	0.02	0	正常	2.8	2.7	0.19	正常	1040	1027	10.6	68339	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 09	70.9	63.4	4.81	正常	254	229	17.2	正常	2.9	2.63	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	2.7	2.5	0.18	正常	1062	1044	9.97	67821	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 10	80.4	74.2	5.71	正常	245	229	17.4	正常	2.18	2.05	0.15	正常	1.48	1.42	0.11	正常	2.7	2.6	0.19	正常	1078	1057	10.4	71083	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 11	78.5	71.1	5.51	正常	251	230	17.6	正常	2.84	2.62	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	2.7	2.4	0.19	正常	1067	1048	10.2	70142	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 12	69.3	65.8	4.74	正常	240	229	16.5	正常	2.77	2.65	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	2.7	2.6	0.19	正常	1062	1045	10.5	68508	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 13	85.7	75.8	6.04	正常	248	225	17.5	正常	2.73	2.49	0.19	正常	1.96	1.57	0.14	正常	3.1	2.8	0.22	正常	1072	1053	10	70531	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 14	32.3	21.9	8.04	校准	81.3	72	23.7	校准	2.42	11.4	0.7	校准	17.4	8.8	0	校准	18	11	0	校准	1062	1046	2.21	89860	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 15	30	14.6	8.04	校准	84.5	50.7	23.7	校准	5.68	3.7	0.7	校准	27.1	13.6	0	校准	17	11	0	校准	1020	1013	2.27	94159	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 16	19.3	9.26	8.04	校准	116	56.3	23.7	校准	2.13	1.14	0.7	校准	34.4	17.7	0	校准	15	7.4	0	校准	1027	1017	1.47	95107	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 17	64.8	66.5	8.04	校准	175	175	23.7	校准	2	1.88	0.7	校准	7.55	3.83	0	校准	20	20	0	校准	1022	1013	8.02	82749	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 18	75.9	74.3	5.69	正常	232	229	17.4	正常	2.24	2.22	0.17	正常	0	0	0	正常	12	12	0.91	正常	1011	1002	10.9	74970	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 19	65.3	64.3	4.66	正常	223	223	15.9	正常	2.4	2.41	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	5.8	5.7	0.41	正常	986	981	11	71336	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 20	77.9	73.3	5.75	正常	236	227	17.4	正常	2.1	2.05	0.16	正常	0	0	0	正常	5.7	5.5	0.42	正常	989	980	10.6	73821	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 21	78	72.2	5.54	正常	247	232	17.5	正常	2.49	2.36	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	3.9	3.7	0.28	正常	1034	1015	10.4	71000	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 22	77.4	71.5	5.53	正常	246	231	17.6	正常	2.65	2.49	0.19	正常	0	0	0	正常	3.9	3.6	0.28	正常	1037	1018	10.4	71450	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-19 23	78.2	74.5	5.55	正常	246	236	17.5	正常	2.13	2.04	0.15	正常	1.28	1.2	0.09	正常	4.3	4.2	0.31	正常	1033	1016	10.6	71019	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 00	72.5	69	5.12	正常	241	233	17	正常	2.8	2.71	0.2	正常	0.08	0.08	0.01	正常	5.2	5	0.37	正常	1006	997	10.6	70637	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 01	59.3	56.1	4.03	正常	244	235	16.6	正常	2.69	2.6	0.18	正常	0	0	0	正常	5.5	5.3	0.37	正常	995	987	10.6	68070	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 02	76.1	68.9	5.39	正常	248	230	17.6	正常	2.35	2.19	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	7	6.4	0.49	正常	1022	1007	10.2	70904	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 03	73.7	67.6	4.89	正常	255	235	16.9	正常	2.53	2.36	0.17	正常	1.52	1.42	0.1	正常	6.5	6	0.43	正常	1047	1027	10.2	66343	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 04	83.2	72.7	5.33	正常	261	231	16.7	正常	2.67	2.38	0.17	正常	0	0	0	正常	5.7	5	0.36	正常	1075	1054	9.76	64060	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 05	81.7	72.8	5.39	正常	252	227	16.6	正常	2.42	2.18	0.16	正常	0.01	0	0	正常	4.6	4.2	0.31	正常	1070	1053	9.89	66002	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 06	81.2	73.5	5.51	正常	249	229	16.9	正常	2.24	2.08	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	4.3	3.9	0.29	正常	1062	1043	10.1	67901	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 07	58	55.1	3.72	正常	217	220	13.9	正常	2.56	2.62	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.3	3.2	0.21	正常	1002	1000	11.1	64260	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 08	80.2	73.3	5.42	正常	229	214	15.5	正常	3.14	2.95	0.21	正常	0.08	0.07	0.01	正常	3.8	3.5	0.26	正常	1016	1006	10.3	67599	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 09	82.8	75.9	5.85	正常	235	218	16.6	正常	2.26	2.11	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.8	3.5	0.27	正常	1033	1017	10.2	70586	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 10	82.8	78	5.69	正常	226	216	15.6	正常	2.64	2.53	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	3.8	3.6	0.26	正常	1023	1009	10.6	68698	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 11	74.4	69.4	5.25	正常	213	203	15.1	正常	2.76	2.66	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	3.7	3.6	0.26	正常	1021	1010	10.6	70596	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 12	67.4	65.1	4.82	正常	229	223	16.4	正常	2.5	2.46	0.18	正常	1.11	1.06	0.08	正常	4	3.9	0.29	正常	1017	1005	10.8	71475	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 13	78.8	73.6	5.44	正常	245	233	16.9	正常	2.69	2.55	0.19	正常	0.04	0.04	0	正常	4.4	4.2	0.3	正常	1022	1009	10.5	68961	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 14	84.1	76.7	5.98	正常	256	237	18.2	正常	2.75	2.55	0.2	正常	0	0	0	正常	5.1	4.7	0.36	正常	1057	1042	10.2	71111	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 15	85.3	81.1	5.83	正常	215	208	14.7	正常	2.94	2.83	0.2	正常	0	0	0	正常	4	3.9	0.27	正常	1046	1028	10.7	68322	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 16	69.4	67.5	5.35	正常	217	214	16.7	正常	3.05	3.04	0.24	正常	0	0	0	正常	3.2	3.1	0.24	正常	1033	1017	10.9	77193	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 17	56.5	57.2	4.45	正常	216	220	17	正常	2.91	2.99	0.23	正常	0	0	0	正常	3.9	3.9	0.3	正常	996	988	11.2	78808	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 18	50.3	50.2	3.84	正常	230	236	17.6	正常	2.72	2.77	0.21	正常	0	0	0	正常	6.4	6.6	0.49	正常	984	978	11.2	76345	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 19	77.5	71.3	5.66	正常	226	214	16.5	正常	2.57	2.44	0.19	正常	1.48	1.44	0.11	正常	8.9	8.4	0.65	正常	989	979	10.5	73058	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 20	68.1	67.7	5.31	正常	232	232	18.1	正常	2.49	2.5	0.19	正常	0.63	0.65	0.05	正常	7.4	7.4	0.58	正常	1009	993	11	77930	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 21	72.6	71	5.58	正常	238	235	18.3	正常	2.53	2.51	0.19	正常	0	0	0	正常	8.8	8.6	0.68	正常	1027	1012	10.8	76869	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 22	65.4	64.5	4.98	正常	234	233	17.8	正常	2.36	2.36	0.18	正常	0.01	0.01	0	正常	9.3	9.2	0.7	正常	1000	988	11	76095	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-20 23	71.6	71.5	5.43	正常	229	231	17.4	正常	2.3	2.31	0.17	正常	0	0	0	正常	12	12	0.89	正常	1030	1015	11.1	75919	4.6

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 00	74	72.9	5.67	正常	235	232	18	正常	2.28	2.26	0.17	正常	0	0	0	正常	11	11	0.85	正常	1015	1001	10.9	76543	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 01	69.8	65.4	4.94	正常	251	239	17.7	正常	2.4	2.29	0.17	正常	0	0	0	正常	9.5	9.1	0.67	正常	1022	1005	10.5	70719	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 02	71.2	66.2	4.73	正常	243	229	16.2	正常	1.89	1.78	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	8.5	8	0.56	正常	1038	1024	10.4	66429	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 03	82.5	72.5	5.48	正常	270	240	18	正常	2.25	2	0.15	正常	0	0	0	正常	8.2	7.3	0.55	正常	1046	1025	9.73	66482	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 04	79.6	71.1	5.31	正常	258	233	17.2	正常	2.05	1.85	0.14	正常	0.02	0.01	0	正常	6.3	5.7	0.42	正常	1062	1044	9.93	66720	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 05	82.8	72	5.45	正常	261	230	17.2	正常	2.26	2.01	0.15	正常	0	0	0	正常	5.1	4.5	0.34	正常	1071	1054	9.7	65853	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 06	86.4	76.6	5.81	正常	251	229	16.9	正常	1.88	1.74	0.13	正常	0.02	0.02	0	正常	4.1	3.8	0.28	正常	1070	1054	10.1	67261	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 07	74	68.2	4.9	正常	236	220	15.6	正常	2.22	2.09	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	3.6	3.4	0.24	正常	1046	1029	10.4	66277	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 08	44.3	41.1	2.7	正常	217	209	13.2	正常	2.47	2.42	0.15	正常	0.16	0.13	0.01	正常	2.4	2.3	0.14	正常	1012	1002	10.7	60875	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 09	84.6	76.9	5.71	正常	230	218	15.6	正常	2.64	2.5	0.18	正常	0.01	0	0	正常	3.8	3.6	0.26	正常	1048	1030	10.5	67537	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 10	84.6	75.2	5.87	正常	233	215	16.2	正常	2.12	1.95	0.15	正常	9.61	7.76	0.67	正常	3.6	3.3	0.25	正常	1072	1048	10.1	69392	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 11	78	70.8	5.64	正常	232	215	16.8	正常	2.69	2.5	0.19	正常	3.8	3.46	0.27	正常	4.1	3.8	0.3	正常	1047	1032	10.2	72314	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 12	75.3	69.5	5.27	正常	245	228	17.1	正常	2.67	2.5	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	4.4	4.1	0.31	正常	1051	1034	10.3	70008	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 13	49.9	46.8	3.47	正常	230	222	16	正常	2.88	2.81	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	3.8	3.6	0.26	正常	1034	1021	10.6	69447	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 14	72	65.3	5.38	正常	256	234	19.1	正常	2.92	2.7	0.22	正常	0.14	0.12	0.01	正常	5.9	5.5	0.44	正常	1051	1030	10.1	74724	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 15	67.4	60.8	5.04	正常	236	220	17.7	正常	2.34	2.19	0.17	正常	1.57	1.28	0.12	正常	8	7.4	0.59	正常	1055	1039	10.3	74777	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 16	69.6	64.6	5.41	正常	239	226	18.6	正常	2.58	2.45	0.2	正常	0	0	0	正常	10	9.8	0.8	正常	1048	1035	10.4	77818	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 17	60.4	60.7	4.75	正常	213	214	16.7	正常	2.83	2.87	0.22	正常	0	0	0	正常	11	11	0.84	正常	990	981	11.1	78710	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 18	65.9	63.7	5.24	正常	223	216	17.8	正常	2.76	2.67	0.22	正常	0	0	0	正常	10	10	0.81	正常	1013	996	10.7	79488	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 19	65.5	61.7	4.82	正常	230	222	16.9	正常	2.31	2.21	0.17	正常	0	0	0	正常	11	10	0.78	正常	1006	995	10.7	73638	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 20	52.2	49.9	3.86	正常	239	230	17.7	正常	2.52	2.4	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	12	12	0.89	正常	1016	1002	10.6	73940	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 21	76.8	71.3	5.56	正常	232	221	16.8	正常	2.48	2.37	0.18	正常	2.64	2.55	0.19	正常	11	10	0.77	正常	1015	1002	10.5	72450	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 22	72.1	69.9	5	正常	210	207	14.6	正常	2.24	2.21	0.16	正常	0.09	0.09	0.01	正常	6.6	6.5	0.46	正常	1005	996	10.9	69283	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-21 23	79.3	71.9	5.42	正常	260	240	17.8	正常	2.13	2	0.15	正常	0.03	0.03	0	正常	6.4	5.9	0.44	正常	1037	1022	10.2	68332	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 00	74.3	68.5	5.26	正常	242	225	17.2	正常	2.12	1.96	0.15	正常	0.02	0.01	0	正常	4.9	4.6	0.35	正常	1054	1042	10.2	70816	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 01	85.4	79.5	5.31	正常	236	224	14.7	正常	2.19	2.08	0.14	正常	0.03	0.03	0	正常	4	3.8	0.25	正常	1066	1053	10.5	62137	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 02	81.5	74.2	5.44	正常	249	231	16.6	正常	2.44	2.27	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.6	3.4	0.24	正常	1062	1047	10.3	66698	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 03	67.9	65	4.92	正常	248	241	18	正常	2.05	1.99	0.15	正常	0.01	0.01	0	正常	3.6	3.5	0.26	正常	1050	1040	10.7	72477	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 04	69.1	66.3	5.07	正常	233	226	17.1	正常	2.28	2.21	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	4	3.8	0.29	正常	1053	1037	10.7	73413	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 05	72.9	69.9	5.34	正常	233	226	17	正常	2.55	2.52	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	4.4	4.3	0.32	正常	1052	1039	10.8	73191	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 06	55.1	52.4	4.12	正常	220	211	16.4	正常	2.57	2.53	0.19	正常	1.02	0.99	0.08	正常	3.2	3.1	0.24	正常	1045	1031	10.8	74667	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 07	67.9	63.3	4.58	正常	231	218	15.6	正常	2.47	2.34	0.17	正常	4.77	4.48	0.32	正常	3.7	3.5	0.25	正常	1048	1035	10.5	67543	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 08	65.3	62.9	4.87	正常	231	224	17.2	正常	2.62	2.56	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	3.8	3.7	0.28	正常	1051	1040	10.8	74567	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 09	47	45.1	3.6	正常	225	220	17.3	正常	3.32	3.27	0.25	正常	0.04	0.04	0	正常	3.8	3.7	0.29	正常	1040	1031	10.8	76715	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 10	70.8	75	5.58	正常	197	208	15.6	正常	2.82	2.99	0.22	正常	2.02	2.19	0.16	正常	3.7	4	0.29	正常	1037	1028	11.5	78817	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 11	82.3	80.9	6.13	正常	215	213	16	正常	2.42	2.43	0.18	正常	10.6	10.7	0.79	正常	3.5	3.5	0.26	正常	1015	1006	11	74478	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 12	77.5	71.8	5.67	正常	233	223	17.1	正常	2.29	2.2	0.17	正常	0.01	0.01	0	正常	3.7	3.5	0.27	正常	978	972	10.5	73108	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 13	71.7	67.6	5.41	正常	230	219	17.4	正常	2.71	2.62	0.2	正常	0.02	0.02	0	正常	3.9	3.8	0.3	正常	989	979	10.6	75405	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 14	56.2	55.1	4.08	正常	214	214	15.5	正常	2.72	2.73	0.2	正常	0.06	0.06	0	正常	3.3	3.3	0.24	正常	993	985	11	72659	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 15	72.2	69.1	5.59	正常	234	231	18.1	正常	3.15	3.13	0.24	正常	1.13	1.09	0.09	正常	3.5	3.5	0.27	正常	983	972	10.9	77390	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 16	78.9	75.1	5.83	正常	217	212	16.1	正常	2.22	2.16	0.16	正常	7.58	7.23	0.56	正常	3.5	3.4	0.26	正常	1032	1015	10.8	73962	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 17	77.9	71.8	5.75	正常	221	206	16.3	正常	2.82	2.65	0.21	正常	7.13	6.77	0.53	正常	3.4	3.1	0.25	正常	1023	1008	10.3	73893	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 18	84	72.1	5.89	正常	238	212	16.7	正常	2.76	2.45	0.19	正常	5.42	4.22	0.38	正常	3	2.7	0.21	正常	1000	990	9.74	70124	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 19	71.6	66.7	5.22	正常	225	210	16.4	正常	3.12	2.91	0.23	正常	0.08	0.07	0.01	正常	3.4	3.1	0.24	正常	998	989	10.3	72892	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 20	71.6	68.1	5.2	正常	235	225	17.1	正常	2.6	2.51	0.19	正常	0.04	0.04	0	正常	3.4	3.3	0.25	正常	975	969	10.6	72623	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 21	67.2	63.8	4.92	正常	219	209	16	正常	2.34	2.24	0.17	正常	0.03	0.03	0	正常	3.7	3.5	0.27	正常	991	983	10.5	73127	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 22	75	69.9	5.37	正常	241	225	17.2	正常	2.49	2.33	0.18	正常	0.03	0.03	0	正常	4.1	3.9	0.29	正常	1000	989	10.3	71574	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-22 23	73	70.7	5.14	正常	205	202	14.4	正常	2.78	2.74	0.2	正常	0.07	0.08	0	正常	3.7	3.6	0.26	正常	968	964	10.8	70393	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 00	71.1	65.3	4.84	正常	233	218	15.8	正常	2.65	2.48	0.18	正常	0.07	0.06	0	正常	2.9	2.8	0.2	正常	959	955	10.3	68174	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 01	86	78.3	5.87	正常	233	217	15.9	正常	2.33	2.15	0.16	正常	0.08	0.08	0.01	正常	3.5	3.3	0.24	正常	993	981	10.3	68316	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 02	80.5	76.8	5.56	正常	222	215	15.3	正常	2.46	2.39	0.17	正常	0.07	0.07	0	正常	3.1	3	0.22	正常	966	964	10.7	69051	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 03	85.1	80.2	5.56	正常	229	221	15	正常	2.37	2.32	0.15	正常	0.09	0.09	0.01	正常	3.1	3	0.21	正常	976	969	10.6	65339	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 04	75.9	73.2	5.04	正常	202	201	13.4	正常	2.15	2.14	0.14	正常	0.12	0.12	0.01	正常	2.8	2.8	0.18	正常	968	963	11	66343	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 05	72.6	69.8	5.31	正常	206	200	15.1	正常	2.54	2.49	0.19	正常	0.12	0.12	0.01	正常	3.1	3	0.22	正常	971	962	10.8	73235	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 06	73.4	69.3	5.38	正常	217	207	15.9	正常	2.96	2.81	0.22	正常	0.16	0.15	0.01	正常	2.8	2.7	0.21	正常	1007	988	10.5	73337	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 07	41.1	40.4	2.81	正常	195	192	13.4	正常	2.8	2.8	0.19	正常	2.81	2.73	0.19	正常	2.9	2.9	0.2	正常	981	971	10.9	68555	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 08	79.2	70.1	5.42	正常	233	208	15.9	正常	1.99	1.77	0.14	正常	0.07	0.07	0	正常	3.5	3.1	0.24	正常	1025	1001	9.82	68417	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 09	79.4	69.1	5.54	正常	224	198	15.6	正常	2.52	2.28	0.18	正常	0.06	0.05	0	正常	3.1	2.8	0.22	正常	1053	1016	9.8	69764	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 10	72.2	68.8	5.24	正常	173	170	12.5	正常	2.56	2.59	0.19	正常	0.91	0.82	0.07	正常	2.9	2.9	0.21	正常	980	977	11	72603	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 11	52.3	51.2	4.06	正常	184	182	14.3	正常	2.81	2.83	0.22	正常	0.14	0.14	0.01	正常	2.9	2.8	0.22	正常	984	979	10.9	77698	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 12	70.6	64	5.19	正常	220	201	16.1	正常	2.6	2.39	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	4	3.7	0.29	正常	1030	1014	10.2	73484	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 13	49.3	47.4	3.71	正常	217	208	16.3	正常	1.99	1.92	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	3.8	3.6	0.28	正常	1002	994	10.6	75234	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 14	81.2	74.2	6.24	正常	241	226	18.6	正常	3.05	2.86	0.23	正常	4.48	3.95	0.34	正常	4.8	4.4	0.37	正常	1027	1011	10.3	76881	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 15	67.9	64.3	5.21	正常	237	229	18.2	正常	3.21	3.14	0.25	正常	0.02	0.02	0	正常	3.4	3.3	0.26	正常	1009	993	10.7	76731	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 16	76.6	70.2	5.58	正常	227	209	16.5	正常	2.66	2.45	0.19	正常	0.05	0.05	0	正常	4.6	4.2	0.33	正常	1006	997	10.2	72812	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 17	79.2	71.3	5.8	正常	252	229	18.5	正常	2.26	2.06	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	5.3	4.9	0.39	正常	994	986	9.99	73272	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 18	79.3	70	5.67	正常	258	231	18.4	正常	1.87	1.67	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	4.6	4.1	0.33	正常	1020	1005	9.83	71532	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 19	59.3	55.6	4.38	正常	228	217	16.8	正常	2.64	2.53	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	4.5	4.3	0.33	正常	989	983	10.5	73817	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 20	71.8	63.1	5.08	正常	252	226	17.8	正常	2.79	2.51	0.2	正常	0.03	0.03	0	正常	6	5.3	0.42	正常	995	985	9.87	70728	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 21	80	69.5	5.62	正常	252	224	17.7	正常	2.18	1.94	0.15	正常	0.24	0.2	0.02	正常	6.1	5.4	0.43	正常	1014	999	9.7	70336	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 22	81	73.4	5.55	正常	248	228	17	正常	2.01	1.85	0.14	正常	3.22	3.19	0.22	正常	6	5.5	0.41	正常	1011	998	10.1	68554	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-23 23	81.1	73.5	5.76	正常	233	212	16.5	正常	1.71	1.54	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	5.2	4.8	0.37	正常	1018	1004	10	71022	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 00	75.6	68.1	5.27	正常	243	224	17	正常	1.98	1.86	0.14	正常	0.03	0.03	0	正常	4.6	4.2	0.32	正常	1012	1000	10.2	69719	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 01	82.5	73.8	5.46	正常	253	231	16.7	正常	2.18	1.98	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	5	4.5	0.33	正常	1013	1000	10	66206	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 02	83.2	75.9	5.8	正常	260	238	18.1	正常	1.97	1.8	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	4.3	4	0.3	正常	1016	1003	10.1	69612	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 03	78.2	71	5.58	正常	259	241	18.5	正常	1.9	1.79	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	3.7	3.5	0.27	正常	1018	1004	10.3	71377	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 04	73.8	67	5.27	正常	253	236	18.1	正常	1.9	1.78	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	3.5	3.3	0.25	正常	1028	1012	10.3	71426	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 05	87.7	77.5	6	正常	254	229	17.4	正常	1.86	1.65	0.13	正常	5.11	4.47	0.35	正常	4.2	3.7	0.28	正常	1043	1021	9.95	68395	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 06	67.1	65.7	4.61	正常	222	215	15.2	正常	2.3	2.26	0.16	正常	2.26	2.13	0.16	正常	3.7	3.7	0.26	正常	1013	999	10.8	68679	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 07	70.3	68.7	4.91	正常	240	238	16.8	正常	2.21	2.22	0.15	正常	0.36	0.34	0.03	正常	4.1	4	0.28	正常	982	977	10.9	69873	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 08	76.8	72.6	5.38	正常	237	226	16.6	正常	1.82	1.74	0.13	正常	0.1	0.09	0.01	正常	5.2	4.9	0.36	正常	988	976	10.6	69975	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 09	73.4	68.7	5.05	正常	226	214	15.6	正常	2.3	2.19	0.16	正常	0.07	0.07	0	正常	4.4	4.2	0.3	正常	996	983	10.5	68805	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 10	66.6	61.4	4.72	正常	236	224	16.7	正常	1.73	1.63	0.12	正常	0.04	0.04	0	正常	3.9	3.7	0.28	正常	999	985	10.5	70847	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 11	83.1	74.9	6.2	正常	238	219	17.8	正常	2.34	2.16	0.17	正常	0.05	0.05	0	正常	4.8	4.4	0.36	正常	1023	1002	10.2	74642	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 12	75.5	69	5.69	正常	251	233	19	正常	2.43	2.29	0.18	正常	0.07	0.06	0.01	正常	3.7	3.4	0.28	正常	1026	1004	10.2	75418	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 13	79	72.8	5.98	正常	231	217	17.5	正常	2.15	2.04	0.16	正常	0	0	0	正常	4.1	3.9	0.31	正常	1023	1003	10.4	75756	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 14	52.9	49.5	4.08	正常	221	219	17	正常	2.5	2.55	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	2.9	2.9	0.23	正常	998	982	11	77032	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 15	41.8	39.7	3.23	正常	212	215	16.4	正常	2.57	2.58	0.2	正常	0.04	0.04	0	正常	2.9	2.9	0.22	正常	943	940	11.1	77279	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 16	53	49	4.29	正常	230	219	18.6	正常	3.05	2.96	0.25	正常	2.86	2.8	0.23	正常	3.2	3.1	0.26	正常	983	967	10.5	80928	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 17	85.6	74.7	6.54	正常	262	235	20	正常	3.29	2.93	0.25	正常	0	0	0	正常	4.1	3.6	0.31	正常	1030	1002	9.88	76474	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 18	72.6	65.3	5.44	正常	256	234	19.1	正常	3.23	2.97	0.24	正常	0	0	0	正常	3.6	3.3	0.27	正常	1037	1005	10.1	74850	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 19	70.3	64.5	5.16	正常	237	222	17.4	正常	2.89	2.7	0.21	正常	0.01	0.01	0	正常	3.9	3.7	0.29	正常	1029	1010	10.4	73406	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 20	76.2	68.1	5.58	正常	238	218	17.4	正常	2.12	1.94	0.16	正常	0	0	0	正常	4.2	3.9	0.31	正常	1020	1003	10.1	73286	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 21	78.3	70.9	5.69	正常	242	227	17.6	正常	3.04	2.91	0.22	正常	7.94	6.08	0.58	正常	3.8	3.6	0.28	正常	1051	1029	10.4	72731	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 22	71.2	62.5	4.94	正常	256	231	17.8	正常	2.87	2.6	0.2	正常	0	0	0	正常	3	2.7	0.21	正常	1048	1028	9.91	69390	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-24 23	44.1	44	3.25	正常	212	214	15.6	正常	2.7	2.74	0.2	正常	0.01	0.02	0	正常	3.3	3.3	0.24	正常	989	986	11.1	73775	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 00	70.4	64.2	5.02	正常	239	220	17	正常	2.24	2.07	0.16	正常	1.28	1.17	0.09	正常	4.5	4.1	0.32	正常	1021	1006	10.2	71274	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 01	81.8	74	5.89	正常	256	235	18.4	正常	3.16	2.9	0.23	正常	0	0	0	正常	4.6	4.2	0.33	正常	1039	1021	10.1	72090	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 02	58.2	53.5	4.08	正常	233	225	16.3	正常	2.84	2.79	0.2	正常	0.02	0.02	0	正常	3.2	3.1	0.22	正常	1018	1008	10.7	70147	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 03	32.7	29.8	2.18	正常	239	228	16	正常	3.06	2.93	0.2	正常	0.02	0.02	0	正常	2.7	2.5	0.18	正常	977	976	10.5	66735	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 04	65	55.3	4.57	正常	239	207	16.8	正常	2.41	2.09	0.17	正常	0.47	0.38	0.03	正常	4.1	3.6	0.29	正常	1031	1012	9.45	70213	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 05	80.8	72	5.8	正常	236	216	16.9	正常	3.24	2.97	0.23	正常	6.36	5.93	0.46	正常	5.3	4.8	0.38	正常	1029	1013	10.1	71772	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 06	80.2	71.8	5.74	正常	231	211	16.5	正常	3.69	3.47	0.26	正常	0.01	0.01	0	正常	3.6	3.4	0.26	正常	1044	1025	10.2	71471	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 07	77.2	69.6	5.43	正常	219	202	15.4	正常	2.78	2.57	0.2	正常	0.02	0.01	0	正常	4.5	4.1	0.32	正常	1030	1017	10.1	70360	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 08	66.2	61.4	5	正常	211	197	15.9	正常	2.58	2.48	0.2	正常	0.02	0.02	0	正常	4.3	4.1	0.32	正常	1012	1003	10.4	75590	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 09	37.4	35.2	2.71	正常	231	221	16.7	正常	2.68	2.54	0.19	正常	0	0	0	正常	4	3.8	0.29	正常	1001	993	10.5	72344	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 10	35.5	33.4	2.57	正常	225	215	16.3	正常	3.51	3.38	0.25	正常	0.01	0.01	0	正常	3.9	3.8	0.28	正常	1016	1002	10.6	72381	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 11	55.2	51.4	4.01	正常	233	219	17	正常	3.02	2.84	0.22	正常	0	0	0	正常	4.5	4.3	0.33	正常	1012	999	10.4	72671	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 12	45.7	42.4	3.47	正常	236	222	17.9	正常	3.06	2.89	0.23	正常	0	0	0	正常	4.2	3.9	0.32	正常	1016	1000	10.4	75943	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 13	45.4	42	3.14	正常	224	211	15.5	正常	2.3	2.17	0.16	正常	0	0	0	正常	3.9	3.7	0.27	正常	1033	1014	10.4	69158	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 14	70.2	65.4	5.03	正常	211	199	15.1	正常	3.78	3.57	0.27	正常	0.85	0.81	0.06	正常	4.3	4.1	0.31	正常	1013	1001	10.4	71600	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 15	57.5	54.2	4.18	正常	215	206	15.6	正常	3.08	2.99	0.22	正常	0.83	0.8	0.06	正常	3.6	3.4	0.26	正常	1008	997	10.6	72788	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 16	57.2	52.2	4.19	正常	203	191	14.9	正常	3.33	3.12	0.24	正常	0.01	0.01	0	正常	3.9	3.7	0.29	正常	1011	999	10.4	73251	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 17	64.6	58.3	4.67	正常	228	213	16.5	正常	3.05	2.83	0.22	正常	0.02	0.01	0	正常	4	3.8	0.29	正常	1008	996	10.3	72338	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 18	58.1	54.2	4.33	正常	233	221	17.3	正常	2.23	2.11	0.17	正常	0	0	0	正常	4.4	4.1	0.32	正常	992	985	10.5	74437	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 19	78.5	72.1	5.57	正常	240	225	17	正常	2.83	2.67	0.2	正常	0.41	0.33	0.03	正常	4.9	4.6	0.35	正常	1004	991	10.4	70889	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 20	76.6	70.3	5.69	正常	249	232	18.5	正常	3.15	2.94	0.23	正常	0.1	0.09	0.01	正常	5.1	4.8	0.38	正常	1015	1000	10.3	74341	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 21	68.2	64	4.84	正常	213	203	15.1	正常	2.64	2.52	0.19	正常	1.24	1.14	0.09	正常	4.4	4.2	0.31	正常	1010	998	10.5	70876	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 22	76.9	69.4	5.28	正常	219	203	15	正常	2.25	2.11	0.15	正常	0.62	0.54	0.04	正常	4.8	4.5	0.33	正常	1017	1004	10.4	68660	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-25 23	71	64.4	5.03	正常	215	202	15.2	正常	2.52	2.39	0.18	正常	0.03	0.03	0	正常	4.5	4.2	0.32	正常	1004	994	10.4	70810	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 00	72.9	67.6	5.19	正常	243	228	17.3	正常	2.67	2.51	0.19	正常	0.03	0.03	0	正常	3.9	3.6	0.27	正常	1009	997	10.3	71142	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 01	77.2	70.3	5.44	正常	244	225	17.2	正常	2.8	2.59	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	4.1	3.8	0.29	正常	1018	1003	10.2	70525	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 02	74.1	69	5.55	正常	246	230	18.4	正常	2.69	2.55	0.2	正常	0.02	0.02	0	正常	4.4	4.1	0.33	正常	1012	999	10.4	74981	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 03	74.4	67.8	5.31	正常	256	235	18.3	正常	1.86	1.72	0.13	正常	0.01	0.01	0	正常	4.3	4	0.31	正常	1022	1005	10.1	71376	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 04	76.8	68.3	5.31	正常	245	223	16.9	正常	2.84	2.59	0.2	正常	0.01	0.01	0	正常	4.3	3.9	0.3	正常	1038	1016	10	69105	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 05	62	55.1	4.24	正常	239	218	16.4	正常	2.69	2.45	0.18	正常	2.15	2	0.15	正常	3.7	3.4	0.25	正常	1047	1027	10.1	68382	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 06	51.8	46.2	3.52	正常	239	217	16.2	正常	3.02	2.73	0.21	正常	0	0	0	正常	3.8	3.4	0.26	正常	1033	1018	10	67989	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 07	72.4	64	5.05	正常	251	224	17.5	正常	2.76	2.47	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	5.2	4.7	0.36	正常	1045	1025	9.86	69786	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 08	70.4	61.3	4.89	正常	258	228	17.9	正常	2.35	2.08	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	6.1	5.4	0.43	正常	1055	1033	9.69	69398	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 09	83.5	74.1	5.86	正常	241	218	17	正常	2.37	2.14	0.17	正常	0.17	0.14	0.01	正常	7.3	6.6	0.51	正常	1047	1028	10	70199	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 10	68.8	64.2	4.93	正常	213	205	15.3	正常	2.78	2.7	0.2	正常	0.21	0.19	0.02	正常	5.4	5.2	0.39	正常	1001	996	10.6	71696	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 11	67.7	60.3	4.77	正常	252	228	17.7	正常	2.32	2.1	0.16	正常	0	0	0	正常	5.1	4.6	0.36	正常	1003	993	9.96	70463	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 12	74	65	5.2	正常	256	229	18	正常	2.19	1.96	0.15	正常	0	0	0	正常	5.9	5.3	0.42	正常	1015	1000	9.83	70189	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 13	53.2	47.4	3.69	正常	215	197	15	正常	1.98	1.81	0.14	正常	0.49	0.45	0.03	正常	5.6	5.2	0.39	正常	991	983	10.1	69482	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 14	39.6	22.8	8.04	校准	84	48.3	23.7	校准	2.08	1.1	0.7	校准	22.5	11	0	校准	15	7.4	0	校准	1014	996	1.15	85381	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 15	70.7	66.3	4.69	正常	227	216	15	正常	2.22	2.11	0.15	正常	0	0	0	正常	10	9.8	0.68	正常	1017	1002	10.5	66303	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 16	76.4	71.1	5.23	正常	250	235	17.2	正常	2.34	2.19	0.16	正常	0	0	0	正常	7	6.5	0.48	正常	1009	995	10.3	68493	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 17	57.6	54.8	3.81	正常	220	214	14.6	正常	1.79	1.78	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	5.8	5.7	0.38	正常	984	977	10.8	66144	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 18	71.5	66.7	4.96	正常	242	229	16.8	正常	2.43	2.3	0.17	正常	0	0	0	正常	6	5.6	0.41	正常	999	986	10.4	69409	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 19	58.9	57.5	3.89	正常	222	222	14.6	正常	2.15	2.15	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	6	6	0.4	正常	977	972	11	65967	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 20	61.6	61.2	3.71	正常	223	225	13.5	正常	2.31	2.35	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	4.8	4.9	0.29	正常	969	963	11.1	60272	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 21	59.3	54.9	3.5	正常	237	224	14	正常	2.36	2.23	0.14	正常	0.05	0.05	0	正常	5.9	5.5	0.35	正常	983	971	10.4	58989	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 22	74.3	69.8	4.52	正常	241	227	14.7	正常	1.27	1.21	0.08	正常	3.19	3.18	0.19	正常	6.2	5.9	0.38	正常	988	976	10.4	60887	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-26 23	62.7	60.7	4.1	正常	218	217	14.3	正常	1.87	1.86	0.12	正常	0.36	0.36	0.02	正常	5.9	5.9	0.39	正常	963	961	11	65497	4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 00	53.7	52.3	3.67	正常	224	222	15.3	正常	2.28	2.31	0.16	正常	0.05	0.05	0	正常	5.8	5.8	0.4	正常	935	932	11	68362	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 01	66.7	60.7	4.46	正常	219	208	14.7	正常	2.34	2.23	0.16	正常	0.04	0.04	0	正常	6.7	6.3	0.45	正常	945	941	10.5	66949	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 02	71.5	66.7	4.79	正常	232	221	15.5	正常	2.09	1.98	0.14	正常	1.02	0.87	0.07	正常	7.5	7.1	0.5	正常	937	936	10.5	66996	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 03	80.7	72.4	5.35	正常	255	235	16.9	正常	1.88	1.74	0.12	正常	0.01	0.01	0	正常	6.9	6.3	0.46	正常	955	964	10.2	66364	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 04	57.5	56.9	4.02	正常	211	210	14.8	正常	1.84	1.84	0.13	正常	0.05	0.05	0	正常	8.3	8.4	0.58	正常	939	949	11	69892	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 05	56	56.7	4.06	正常	214	217	15.5	正常	2.46	2.52	0.18	正常	0.07	0.08	0.01	正常	13	14	0.97	正常	923	926	11.2	72377	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 06	62.5	59.2	4.15	正常	228	222	15.1	正常	2.21	2.17	0.15	正常	2.29	2.32	0.15	正常	14	14	0.95	正常	924	925	10.8	66370	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 07	68.3	62.1	4.42	正常	239	223	15.5	正常	1.69	1.58	0.11	正常	0.04	0.04	0	正常	17	16	1.1	正常	937	936	10.3	64741	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 08	69.6	61.3	4.43	正常	241	219	15.3	正常	2.07	1.91	0.13	正常	0.03	0.03	0	正常	14	12	0.87	正常	947	949	10	63708	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 09	77.3	68.7	5.08	正常	243	220	16	正常	2.01	1.83	0.13	正常	0.04	0.04	0	正常	14	12	0.9	正常	946	953	9.97	65680	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 10	84.1	72.9	5.71	正常	259	227	17.6	正常	2.28	1.99	0.15	正常	2.82	2.47	0.19	正常	8.6	7.5	0.58	正常	950	961	9.61	67926	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 11	60.2	55.1	4.22	正常	236	219	16.6	正常	1.99	1.84	0.14	正常	0.05	0.05	0	正常	5.5	5.1	0.39	正常	948	966	10.2	70190	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 12	63.6	60.7	4.94	正常	218	213	17	正常	2.36	2.32	0.18	正常	0.02	0.02	0	正常	6	5.9	0.47	正常	959	968	10.8	77615	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 13	66.1	62.6	5.1	正常	215	211	16.6	正常	2.36	2.37	0.18	正常	0.07	0.08	0.01	正常	5.2	5.2	0.4	正常	989	989	11	77187	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 14	85.2	72.5	6.03	正常	277	239	19.6	正常	2.87	2.51	0.2	正常	0	0	0	正常	4.6	3.9	0.32	正常	1052	1033	9.42	70843	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 15	69.2	62.1	5.13	正常	239	221	17.7	正常	2.19	2.03	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	3.8	3.5	0.28	正常	1039	1026	10.2	74108	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 16	73.7	66.8	5.56	正常	243	223	18.4	正常	2.66	2.45	0.2	正常	0	0	0	正常	4.5	4.2	0.34	正常	1040	1028	10.1	75419	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 17	70.6	64.5	5.36	正常	245	227	18.6	正常	2.76	2.56	0.21	正常	0.01	0.01	0	正常	4	3.7	0.3	正常	1032	1022	10.2	75971	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 18	74.3	69.6	5.71	正常	248	234	19	正常	2.99	2.83	0.23	正常	0.02	0.02	0	正常	3.9	3.7	0.3	正常	1032	1022	10.4	76841	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 19	68.4	63	5.16	正常	234	220	17.7	正常	2.04	1.94	0.15	正常	0.02	0.02	0	正常	4	3.8	0.3	正常	1021	1012	10.6	75543	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 20	64.7	59.5	4.49	正常	241	226	16.8	正常	2.5	2.35	0.17	正常	0.02	0.02	0	正常	4	3.7	0.28	正常	1026	1015	10.4	69436	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 21	74.8	66.5	5.24	正常	261	237	18.3	正常	3.04	2.79	0.21	正常	0.14	0.12	0.01	正常	4.3	3.9	0.3	正常	1037	1024	10	70062	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 22	86.2	76.4	5.9	正常	248	224	17	正常	3.48	3.14	0.24	正常	2.9	2.58	0.2	正常	3.9	3.5	0.26	正常	1045	1029	9.91	68444	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-27 23	79.8	70	5.28	正常	257	229	17	正常	2.08	1.88	0.14	正常	4.02	3.51	0.27	正常	3.9	3.5	0.26	正常	1061	1044	9.81	66135	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 00	88.7	78.6	5.93	正常	271	243	18.2	正常	2.67	2.4	0.18	正常	0.04	0.04	0	正常	4.7	4.2	0.32	正常	1063	1048	9.84	66901	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 01	72.4	65.8	5.21	正常	236	220	17	正常	2.94	2.82	0.21	正常	0.04	0.04	0	正常	3.5	3.3	0.25	正常	1057	1046	10.4	71989	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 02	52.9	50.5	3.88	正常	233	225	17	正常	2.83	2.76	0.21	正常	0.06	0.06	0	正常	3.3	3.2	0.24	正常	1025	1017	10.7	73288	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 03	61.9	56.8	4.32	正常	258	239	18	正常	1.99	1.86	0.14	正常	0.03	0.03	0	正常	3.5	3.2	0.24	正常	1046	1032	10.3	69797	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 04	66.3	60.6	4.65	正常	253	234	17.7	正常	2.55	2.39	0.18	正常	0.04	0.03	0	正常	4.1	3.8	0.29	正常	1044	1031	10.2	70083	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 05	87.1	76.6	5.95	正常	245	221	16.7	正常	2.85	2.63	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	4.3	3.9	0.29	正常	1058	1041	10	68364	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 06	87.3	77.9	5.93	正常	249	224	16.9	正常	3.5	3.18	0.24	正常	0.16	0.15	0.01	正常	4.1	3.7	0.28	正常	1066	1051	9.93	67956	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 07	58.8	54.6	3.92	正常	237	222	15.8	正常	2.11	1.99	0.14	正常	1.22	1.1	0.08	正常	3.2	3	0.21	正常	1055	1040	10.4	66552	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 08	75.5	68.4	5.09	正常	250	228	16.9	正常	2.61	2.41	0.18	正常	0.03	0.03	0	正常	3.7	3.4	0.25	正常	1057	1041	10.1	67407	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 09	78.1	73.3	5.47	正常	238	226	16.7	正常	2.66	2.53	0.19	正常	0.06	0.06	0	正常	4.3	4.1	0.3	正常	1036	1026	10.6	70019	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 10	73.6	68.7	5.37	正常	239	226	17.4	正常	3.32	3.17	0.24	正常	0.04	0.03	0	正常	4	3.8	0.29	正常	1028	1019	10.5	73002	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 11	70.7	66.6	5.25	正常	236	226	17.6	正常	1.88	1.81	0.14	正常	0.01	0.01	0	正常	4.1	4	0.31	正常	1028	1017	10.6	74262	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 12	80.2	73.7	5.92	正常	246	230	18.1	正常	2.54	2.38	0.19	正常	0.02	0.02	0	正常	4.7	4.4	0.35	正常	1046	1030	10.3	73765	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 13	77.7	70.4	5.65	正常	251	232	18.2	正常	2.51	2.34	0.18	正常	1.43	1.44	0.1	正常	3.7	3.5	0.27	正常	1049	1033	10.2	72730	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 14	73.7	68.9	5.52	正常	231	220	17.3	正常	3.1	2.97	0.23	正常	0.01	0.01	0	正常	3.9	3.7	0.29	正常	1026	1016	10.6	74816	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 15	55.6	52.6	4.32	正常	239	226	18.5	正常	2.3	2.17	0.18	正常	0	0	0	正常	4.4	4.1	0.34	正常	999	994	10.4	77666	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 16	73	68.9	5.76	正常	220	209	17.3	正常	2.99	2.85	0.24	正常	0	0	0	正常	4.9	4.7	0.39	正常	1011	1001	10.5	78937	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 17	73.6	68	5.66	正常	237	222	18.2	正常	3.02	2.83	0.23	正常	0	0	0	正常	5.7	5.4	0.44	正常	994	988	10.3	76971	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 18	69.7	64.1	5.4	正常	253	235	19.6	正常	3.03	2.82	0.23	正常	0	0	0	正常	6.6	6.1	0.51	正常	1011	1000	10.3	77546	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 19	59	55.4	4.51	正常	238	225	18.2	正常	2.04	1.91	0.16	正常	0.01	0.01	0	正常	7.3	6.9	0.56	正常	1008	998	10.4	76456	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 20	54.4	51.2	3.86	正常	248	237	17.6	正常	2.73	2.62	0.19	正常	0.01	0.01	0	正常	6.7	6.4	0.48	正常	1012	1001	10.6	71063	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 21	72.7	68.8	5.25	正常	227	219	16.4	正常	2.78	2.72	0.2	正常	2.22	2.34	0.16	正常	9.3	9	0.67	正常	1000	992	10.6	72220	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 22	77.7	71.6	5.68	正常	253	237	18.5	正常	4.1	3.87	0.3	正常	0.45	0.46	0.03	正常	8.5	7.9	0.62	正常	1000	991	10.3	73099	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-28 23	77.4	70.5	5.51	正常	260	245	18.6	正常	2.94	2.8	0.21	正常	0.03	0.03	0	正常	6.6	6.2	0.47	正常	1020	1007	10.4	71244	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 00	70.4	65.7	5.01	正常	236	224	16.8	正常	2.92	2.79	0.21	正常	0.03	0.03	0	正常	5.9	5.6	0.42	正常	998	990	10.5	71190	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 01	74.5	69.6	5.22	正常	222	214	15.6	正常	2.86	2.79	0.2	正常	0.02	0.03	0	正常	5.4	5.2	0.38	正常	969	968	10.7	70035	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 02	42.3	40.3	2.95	正常	234	229	16.3	正常	1.85	1.82	0.13	正常	0.03	0.03	0	正常	4.8	4.7	0.33	正常	969	965	10.8	69784	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 03	60.6	58.8	4.38	正常	235	232	17	正常	2.39	2.36	0.17	正常	1.11	1.16	0.08	正常	7.1	7	0.51	正常	972	966	10.9	72241	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 04	77.6	70.4	5.64	正常	240	222	17.4	正常	2.59	2.39	0.19	正常	1.28	1.26	0.09	正常	6.3	5.8	0.46	正常	985	975	10.2	72652	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 05	70.7	67	5.11	正常	236	225	17	正常	3.03	2.9	0.22	正常	0.06	0.05	0	正常	5	4.8	0.36	正常	1005	993	10.6	72298	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 06	74.6	68.2	5.15	正常	235	216	16.2	正常	1.83	1.7	0.13	正常	0.05	0.04	0	正常	4.7	4.3	0.32	正常	1021	1011	10.2	69072	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 07	48.2	47.9	3.39	正常	203	210	14.3	正常	2.33	2.44	0.16	正常	0.11	0.12	0.01	正常	3.9	4	0.28	正常	963	965	11.4	70431	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 08	77.8	71.6	5.34	正常	212	200	14.5	正常	2.6	2.49	0.18	正常	0.06	0.06	0	正常	3.7	3.5	0.25	正常	960	956	10.5	68606	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 09	57.8	59.6	4.52	正常	185	192	14.5	正常	3.55	3.72	0.28	正常	0.12	0.12	0.01	正常	3	3.2	0.24	正常	968	961	11.4	78198	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 10	60.6	66.6	5.06	正常	191	212	16	正常	2.52	2.85	0.21	正常	0.67	0.8	0.06	正常	3.8	4.2	0.31	正常	975	966	12	83535	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 11	84.5	82.7	6.28	正常	193	196	14.4	正常	2.27	2.38	0.17	正常	10	10.6	0.74	正常	3.4	3.5	0.25	正常	958	953	11.2	74245	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 12	80.6	76	5.48	正常	209	203	14.2	正常	2.09	2.03	0.14	正常	0.22	0.19	0.01	正常	3.3	3.2	0.22	正常	956	952	10.7	67983	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 13	71	68.4	5.36	正常	209	205	15.8	正常	2.35	2.3	0.18	正常	0.17	0.17	0.01	正常	3.5	3.4	0.26	正常	949	946	10.8	75443	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 14	75	74.1	5.96	正常	200	201	15.9	正常	3.34	3.47	0.27	正常	0.12	0.13	0.01	正常	3.1	3.1	0.24	正常	975	965	11.1	79437	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 15	65.1	66.5	5.1	正常	198	203	15.5	正常	3.6	3.7	0.28	正常	1.26	1.32	0.1	正常	2.8	2.9	0.22	正常	971	964	11.2	78278	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 16	69.5	68.1	5.67	正常	222	224	18.1	正常	2.77	2.89	0.23	正常	0.95	0.95	0.08	正常	3.3	3.3	0.27	正常	954	951	11.1	81530	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 17	73.7	71	6.08	正常	196	192	16.2	正常	3.51	3.47	0.29	正常	0.59	0.57	0.05	正常	4.2	4.2	0.35	正常	967	960	10.8	82513	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 18	48	45.5	3.87	正常	235	224	19	正常	3.01	2.88	0.24	正常	0.35	0.33	0.03	正常	4.7	4.5	0.38	正常	970	961	10.5	80653	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 19	55.4	52	4.11	正常	232	219	17.2	正常	2.75	2.6	0.2	正常	0.22	0.21	0.02	正常	5.7	5.4	0.42	正常	998	986	10.4	74266	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 20	48.9	47.4	3.67	正常	234	229	17.5	正常	2.16	2.11	0.16	正常	0.34	0.33	0.03	正常	7.6	7.5	0.57	正常	970	966	10.8	74940	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 21	71.1	66.8	5.16	正常	216	207	15.7	正常	2.67	2.57	0.19	正常	2.98	2.8	0.22	正常	9.3	8.9	0.67	正常	973	966	10.6	72590	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 22	79.5	73.7	5.52	正常	250	235	17.4	正常	2.59	2.45	0.18	正常	0.76	0.75	0.05	正常	7.7	7.3	0.53	正常	982	973	10.4	69489	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-29 23	77	73.8	5.57	正常	241	233	17.4	正常	2.57	2.5	0.19	正常	0.21	0.2	0.02	正常	5.8	5.6	0.42	正常	989	981	10.7	72378	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 00	77	72.8	5.41	正常	235	225	16.5	正常	2.16	2.08	0.15	正常	0.12	0.11	0.01	正常	4.8	4.6	0.34	正常	988	981	10.6	70246	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 01	79.9	73	5.48	正常	251	231	17.2	正常	2.61	2.42	0.18	正常	0.21	0.2	0.01	正常	4.2	3.9	0.29	正常	998	988	10.2	68629	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 02	71.8	69.7	5.18	正常	232	227	16.7	正常	2.54	2.5	0.18	正常	0.24	0.23	0.02	正常	3.7	3.6	0.27	正常	982	977	10.8	72184	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 03	60.2	55.1	4.33	正常	250	233	18	正常	2.61	2.43	0.19	正常	0.13	0.12	0.01	正常	3.4	3.2	0.24	正常	975	968	10.3	71897	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 04	45.6	43.7	3.24	正常	219	212	15.5	正常	2.3	2.24	0.16	正常	0.22	0.23	0.02	正常	3.3	3.2	0.23	正常	979	969	10.8	70939	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 05	45.7	41.8	3.04	正常	184	188	12.3	正常	2.63	2.74	0.18	正常	3.77	4.54	0.25	正常	3.3	3.3	0.22	正常	921	927	11.3	66591	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 06	53.7	49.6	3.77	正常	201	189	14.1	正常	2.87	2.7	0.2	正常	0.28	0.26	0.02	正常	3.7	3.4	0.26	正常	951	947	10.4	70081	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 07	70	64	4.88	正常	221	208	15.4	正常	3.15	2.99	0.22	正常	0.16	0.15	0.01	正常	4	3.7	0.28	正常	979	968	10.4	69745	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 08	55.9	49.2	3.86	正常	250	226	17.2	正常	2.36	2.17	0.16	正常	0.07	0.07	0	正常	3.8	3.4	0.26	正常	988	976	9.97	69079	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 09	69.7	66.2	4.84	正常	215	206	15	正常	2.76	2.67	0.19	正常	3.06	3	0.21	正常	3.8	3.7	0.26	正常	1007	998	10.6	69461	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 10	76.9	71.2	5.74	正常	221	208	16.5	正常	3.35	3.26	0.25	正常	2.81	2.85	0.21	正常	3.7	3.5	0.28	正常	1006	997	10.4	74665	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 11	72.8	69.5	5.55	正常	227	219	17.3	正常	2.86	2.77	0.22	正常	0.18	0.18	0.01	正常	3.7	3.6	0.28	正常	995	986	10.7	76238	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 12	73.1	68.3	5.54	正常	233	222	17.6	正常	2.3	2.2	0.17	正常	0.13	0.13	0.01	正常	4.4	4.2	0.34	正常	983	975	10.6	75804	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 13	51.6	46.4	3.68	正常	210	197	15	正常	2.81	2.66	0.2	正常	0.09	0.08	0.01	正常	3.3	3.1	0.24	正常	985	977	10.4	71353	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 14	88.8	76.5	6.55	正常	254	224	18.7	正常	3.51	3.11	0.26	正常	0.07	0.06	0.01	正常	4.6	4.1	0.34	正常	1022	1006	9.67	73780	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 15	71.1	66.5	5.42	正常	235	227	17.9	正常	3.02	2.95	0.23	正常	2.9	2.87	0.22	正常	3.4	3.3	0.26	正常	1005	996	10.7	76283	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 16	69.7	65.2	5.4	正常	217	207	16.8	正常	2.51	2.41	0.19	正常	2.19	2.08	0.17	正常	3.4	3.2	0.26	正常	997	990	10.6	77491	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 17	72.1	67.9	5.58	正常	236	225	18.3	正常	3.07	2.91	0.24	正常	0.98	0.95	0.08	正常	3.6	3.4	0.28	正常	987	981	10.5	77340	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 18	80.7	75.5	6.2	正常	248	233	19	正常	3.44	3.23	0.26	正常	0.07	0.07	0.01	正常	4.2	4	0.33	正常	980	976	10.4	76869	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 19	65.9	62.7	5.19	正常	239	229	18.8	正常	2.89	2.77	0.23	正常	0.1	0.1	0.01	正常	3.8	3.6	0.3	正常	985	981	10.6	78743	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 20	83.7	74.3	6.06	正常	256	229	18.5	正常	2.29	2.05	0.17	正常	0.05	0.04	0	正常	4.1	3.7	0.3	正常	1017	1004	9.81	72342	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 21	77.6	70.6	5.73	正常	224	209	16.6	正常	3.1	2.88	0.23	正常	0.1	0.09	0.01	正常	3.9	3.7	0.29	正常	1009	1000	10.3	73827	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 22	71.4	66.9	5.35	正常	238	226	17.8	正常	3.25	3.09	0.24	正常	2.53	2.4	0.19	正常	3.6	3.5	0.27	正常	995	989	10.5	74950	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-30 23	62.4	58.9	4.59	正常	239	228	17.6	正常	2.8	2.68	0.21	正常	0.15	0.14	0.01	正常	3.6	3.4	0.26	正常	994	989	10.5	73690	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 00	76.1	70.6	5.67	正常	245	231	18.2	正常	2.68	2.52	0.2	正常	0.18	0.16	0.01	正常	4.1	3.9	0.31	正常	983	979	10.4	74530	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 01	71.2	62.7	5.07	正常	251	227	17.8	正常	3.22	2.92	0.23	正常	0.07	0.07	0	正常	3.3	3	0.23	正常	1010	1001	9.95	71163	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 02	68.7	62.9	5.09	正常	233	217	17.3	正常	3.71	3.45	0.28	正常	0.03	0.02	0	正常	3.2	2.9	0.23	正常	999	993	10.3	74165	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 03	72.5	66.5	5.31	正常	260	243	19	正常	2.53	2.37	0.19	正常	0.04	0.04	0	正常	3.3	3.1	0.24	正常	1010	1000	10.3	73149	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 04	75.7	70.8	5.71	正常	226	214	17	正常	2.99	2.86	0.23	正常	2.79	2.78	0.21	正常	3.4	3.2	0.25	正常	992	987	10.4	75392	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 05	74.4	69.8	5.45	正常	217	207	15.9	正常	2.88	2.75	0.21	正常	0.7	0.69	0.05	正常	3.2	3.1	0.24	正常	970	968	10.5	73251	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 06	71	66.7	5.15	正常	229	220	16.6	正常	2.47	2.38	0.18	正常	0.14	0.14	0.01	正常	3.2	3	0.23	正常	967	961	10.6	72528	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 07	79.3	72.7	5.65	正常	238	225	17	正常	2.98	2.83	0.21	正常	0.07	0.06	0	正常	3.7	3.5	0.26	正常	997	984	10.4	71220	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 08	74.4	68.1	5.39	正常	231	218	16.7	正常	3.1	2.96	0.22	正常	0.1	0.09	0.01	正常	3.3	3.1	0.24	正常	999	987	10.4	72432	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 09	78.8	73	5.99	正常	242	229	18.4	正常	2.67	2.51	0.2	正常	0.08	0.07	0.01	正常	3.8	3.6	0.29	正常	991	982	10.4	76070	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 10	76.4	72	5.55	正常	221	215	16.1	正常	2.9	2.86	0.21	正常	0.19	0.2	0.01	正常	3.5	3.4	0.25	正常	983	974	10.8	72603	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 11	69.1	65.9	5.19	正常	199	196	14.9	正常	3.35	3.33	0.25	正常	0.31	0.33	0.02	正常	3.3	3.2	0.24	正常	975	969	10.9	75101	4.6

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 12	75.6	72.5	6.06	正常	230	222	18.4	正常	3.39	3.28	0.27	正常	0.12	0.12	0.01	正常	3.5	3.4	0.28	正常	961	954	10.6	80139	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 13	66.2	62.3	5.28	正常	247	234	19.7	正常	3.01	2.87	0.24	正常	0.05	0.05	0	正常	3.5	3.3	0.28	正常	980	969	10.5	79764	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 14	77.1	70.8	5.83	正常	225	214	17	正常	3.26	3.13	0.25	正常	0.05	0.05	0	正常	3.7	3.6	0.28	正常	980	970	10.5	75615	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 15	79.4	74	5.92	正常	230	220	17.2	正常	3.73	3.6	0.28	正常	1.51	1.44	0.11	正常	4	3.9	0.3	正常	978	969	10.6	74556	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 16	71.6	65.4	5.4	正常	224	211	16.9	正常	2.4	2.27	0.18	正常	1.38	1.21	0.1	正常	3.3	3.1	0.25	正常	978	970	10.4	75463	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 17	82	72.6	6.03	正常	256	230	18.8	正常	3.3	2.95	0.24	正常	0.03	0.02	0	正常	3.8	3.4	0.28	正常	1007	995	9.86	73522	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 18	74.6	64.3	5.66	正常	255	231	19.4	正常	3.27	2.97	0.25	正常	0.02	0.02	0	正常	3.5	3.2	0.27	正常	1018	1004	9.94	75831	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 19	58.7	52.4	4.2	正常	266	241	19	正常	2.6	2.35	0.19	正常	2.78	2.63	0.2	正常	3.4	3.1	0.24	正常	1028	1020	9.96	71582	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 20	69.2	59.5	4.72	正常	255	226	17.4	正常	2.99	2.68	0.2	正常	0.04	0.03	0	正常	3.7	3.3	0.25	正常	1042	1034	9.72	68273	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 21	62.2	56.2	4.34	正常	259	237	18	正常	3.35	3.07	0.23	正常	0.06	0.06	0	正常	3.5	3.2	0.24	正常	1033	1019	10.1	69720	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 22	59.2	52.8	4.28	正常	247	226	17.9	正常	2.45	2.24	0.18	正常	0.02	0.02	0	正常	3.6	3.3	0.26	正常	1017	1011	10.1	72378	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-08-31 23	65.9	64.2	4.93	正常	239	233	17.9	正常	2.81	2.75	0.21	正常	0.08	0.08	0.01	正常	4.4	4.3	0.33	正常	987	986	10.8	74856	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 00	67.4	63.6	4.99	正常	231	222	17.1	正常	2.92	2.82	0.22	正常	0.07	0.07	0.01	正常	4.2	4	0.31	正常	962	962	10.6	74036	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 01	73.4	68.2	5.12	正常	244	230	17	正常	3.01	2.87	0.21	正常	0.08	0.07	0.01	正常	3.5	3.3	0.25	正常	964	964	10.4	69687	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 02	82.3	72.1	5.59	正常	254	227	17.3	正常	3.07	2.76	0.21	正常	0.1	0.08	0.01	正常	4	3.6	0.27	正常	1018	1013	9.82	67973	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 03	85.8	76.7	6.29	正常	258	238	18.9	正常	4.37	4.06	0.32	正常	0.03	0.03	0	正常	4	3.7	0.3	正常	997	998	10.2	73261	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 04	81	71.2	5.77	正常	255	230	18.2	正常	3.97	3.6	0.28	正常	0.04	0.03	0	正常	3.3	3	0.24	正常	969	969	9.97	71285	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 05	80.4	71.5	5.45	正常	225	209	15.2	正常	3.43	3.27	0.23	正常	2.56	2.28	0.17	正常	3.2	3	0.22	正常	968	987	10.4	67687	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 06	70.8	64.4	4.95	正常	245	230	17.2	正常	3.67	3.47	0.26	正常	0.47	0.39	0.03	正常	2.8	2.6	0.19	正常	966	986	10.4	69873	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 07	73.4	66.8	5.18	正常	249	228	17.6	正常	4.01	3.69	0.28	正常	0.07	0.07	0	正常	3.1	2.9	0.22	正常	964	964	10.1	70556	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 08	79.1	71.8	5.49	正常	250	229	17.4	正常	4.04	3.71	0.28	正常	0.03	0.02	0	正常	3.2	2.9	0.22	正常	1024	1019	10.1	69463	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 09	63	58.1	4.7	正常	239	222	17.8	正常	3.58	3.36	0.27	正常	0.02	0.02	0	正常	3.4	3.2	0.26	正常	1031	1019	10.3	74649	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 10	66.7	61.6	4.97	正常	235	219	17.5	正常	3.44	3.23	0.26	正常	0.02	0.02	0	正常	3.9	3.6	0.29	正常	1029	1012	10.4	74488	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 11	67.1	63.6	5.03	正常	226	216	17	正常	3.53	3.39	0.26	正常	0.02	0.02	0	正常	4.9	4.7	0.37	正常	1000	996	10.6	75058	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 12	68.2	64.1	4.89	正常	210	202	15.1	正常	3.62	3.49	0.26	正常	0.01	0.01	0	正常	4.3	4.1	0.31	正常	981	979	10.6	71686	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 13	68	64.8	5.04	正常	228	220	16.9	正常	3.01	2.91	0.22	正常	0.01	0.01	0	正常	4.1	4	0.3	正常	964	963	10.7	74187	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 14	82.1	74.7	6.09	正常	236	218	17.5	正常	3.64	3.36	0.27	正常	3.14	2.93	0.23	正常	4.4	4.1	0.33	正常	985	980	10.2	74198	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 15	80.9	74.3	6.13	正常	238	222	18	正常	4.32	4.07	0.33	正常	0.01	0.01	0	正常	3.7	3.4	0.28	正常	996	988	10.4	75780	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 16	70.6	66.3	5.26	正常	223	212	16.6	正常	4.04	3.86	0.3	正常	0.04	0.04	0	正常	3.3	3.1	0.24	正常	986	980	10.5	74416	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 17	72.1	65	5.14	正常	250	229	17.8	正常	3.47	3.2	0.25	正常	0.03	0.03	0	正常	3.5	3.2	0.25	正常	1005	998	10.1	71340	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 18	77.7	70.4	5.7	正常	251	231	18.4	正常	4.34	4.02	0.32	正常	0.01	0.01	0	正常	3.2	2.9	0.23	正常	1027	1029	10.2	73326	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 19	70.1	65.2	5.11	正常	244	230	17.8	正常	4.15	3.93	0.3	正常	0.02	0.02	0	正常	3.5	3.3	0.25	正常	1028	1018	10.4	72940	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 20	81.4	73.1	5.67	正常	263	238	18.3	正常	4.13	3.74	0.29	正常	0.02	0.02	0	正常	3.5	3.2	0.25	正常	1039	1026	9.96	69649	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 21	75.8	70.2	5.2	正常	243	229	16.6	正常	4.07	3.87	0.28	正常	0.03	0.02	0	正常	3.3	3.1	0.23	正常	1009	1001	10.4	68567	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 22	85.6	77.8	5.92	正常	223	212	15.5	正常	4.39	4.21	0.3	正常	0.05	0.05	0	正常	3.3	3.1	0.23	正常	1004	999	10.5	69215	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-01 23	72.2	63.6	4.89	正常	246	220	16.7	正常	3.83	3.43	0.26	正常	0.02	0.02	0	正常	2.8	2.5	0.19	正常	1006	999	9.81	67742	4.2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 00	68.3	62.9	4.61	正常	224	213	15.1	正常	3.74	3.61	0.25	正常	0.06	0.05	0	正常	3.2	3	0.22	正常	1004	998	10.6	67510	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 01	81.2	75.4	5.48	正常	222	217	15	正常	4.29	4.23	0.29	正常	0.29	0.25	0.02	正常	3.3	3.2	0.22	正常	994	990	10.7	67496	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 02	80.5	74	5.41	正常	232	223	15.6	正常	4.03	3.96	0.27	正常	0.03	0.03	0	正常	2.5	2.4	0.17	正常	970	971	10.8	67236	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 03	69.8	68.6	4.95	正常	240	240	17	正常	3.86	3.88	0.27	正常	0.07	0.07	0	正常	2.8	2.8	0.2	正常	970	969	11	70951	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 04	80	74.6	5.63	正常	224	218	15.8	正常	3.53	3.5	0.25	正常	0.05	0.05	0	正常	3.1	3	0.22	正常	971	969	10.8	70325	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 05	81.9	74.7	5.39	正常	222	210	14.6	正常	3.94	3.82	0.26	正常	2.7	2.48	0.18	正常	2.7	2.6	0.17	正常	972	970	10.6	65776	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 06	82.2	75	5.5	正常	245	227	16.4	正常	3.51	3.28	0.23	正常	1.38	1.33	0.09	正常	2.5	2.3	0.17	正常	988	989	10.3	66901	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 07	54.6	53.1	3.7	正常	210	209	14.2	正常	3.59	3.61	0.24	正常	0.12	0.12	0.01	正常	2.6	2.7	0.18	正常	966	967	11	67728	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 08	69.1	67.4	4.75	正常	208	206	14.3	正常	3.75	3.74	0.26	正常	0.26	0.26	0.02	正常	3	2.9	0.2	正常	933	934	10.9	68714	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 09	67.9	69.2	5.31	正常	208	215	16.3	正常	4.05	4.21	0.32	正常	0.06	0.06	0	正常	2.5	2.5	0.19	正常	955	949	11.3	78182	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 10	65.2	63.8	5.05	正常	230	226	17.8	正常	3.62	3.58	0.28	正常	0.03	0.03	0	正常	2.3	2.3	0.18	正常	987	981	10.9	77515	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 11	80	74.3	5.9	正常	238	228	17.6	正常	3.74	3.58	0.28	正常	1.93	1.57	0.14	正常	3	2.8	0.22	正常	1011	1010	10.5	73683	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 12	72.3	65.7	5.41	正常	248	229	18.6	正常	3.55	3.29	0.27	正常	0.01	0.01	0	正常	3.2	2.9	0.24	正常	1013	1013	10.2	74786	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 13	74.3	68.4	5.57	正常	256	239	19.2	正常	3.63	3.39	0.27	正常	2.14	1.99	0.16	正常	3.3	3.1	0.25	正常	1013	1011	10.3	74989	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 14	47.2	33.8	8.04	校准	148	110	23.7	校准	3.05	2.07	0.7	校准	2.68	1.31	0	校准	13	6.8	0	校准	1007	1008	4.07	91850	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 15	46.5	48.4	3.34	正常	207	219	14.9	正常	7.89	8.17	0.57	正常	0.05	0.05	0	正常	2.8	3	0.2	正常	1019	1020	11.5	71919	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 16	39.1	38.1	2.99	正常	226	224	17.2	正常	3.6	3.59	0.27	正常	0.06	0.06	0	正常	3.1	3.1	0.24	正常	1005	1008	11	76366	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 17	33.9	34.4	2.6	正常	206	218	15.8	正常	3.15	3.35	0.24	正常	0.06	0.07	0	正常	3.4	3.6	0.26	正常	963	962	11.6	76651	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 18	66.6	62.2	5.05	正常	244	230	18.5	正常	3.13	2.97	0.24	正常	0.07	0.06	0.01	正常	5.4	5.1	0.41	正常	982	976	10.5	75838	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 19	59.2	57.4	4.41	正常	236	232	17.6	正常	3	2.94	0.22	正常	0.13	0.13	0.01	正常	5.7	5.6	0.42	正常	991	994	10.8	74526	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 20	80	73.8	5.81	正常	251	238	18.2	正常	3.01	2.89	0.22	正常	2.24	2.22	0.16	正常	5.9	5.6	0.43	正常	1005	1008	10.4	72624	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 21	56.4	53.1	4.05	正常	231	221	16.6	正常	2.94	2.83	0.21	正常	0.16	0.16	0.01	正常	4.3	4.2	0.31	正常	1002	1004	10.6	71873	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 22	79.2	72.7	5.44	正常	235	220	16.1	正常	3.62	3.42	0.25	正常	0.37	0.35	0.03	正常	4.1	3.8	0.28	正常	1011	1011	10.4	68703	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-02 23	70.6	68	4.97	正常	228	221	16	正常	3.34	3.27	0.23	正常	0.23	0.22	0.02	正常	3.6	3.5	0.25	正常	998	1000	10.7	70320	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 00	64	62.7	4.71	正常	214	211	15.8	正常	2.97	2.93	0.22	正常	0.21	0.21	0.02	正常	3	3	0.22	正常	989	990	10.9	73657	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 01	77.8	73.8	5.62	正常	240	230	17.3	正常	3.04	2.93	0.22	正常	0.07	0.07	0.01	正常	3.2	3.1	0.23	正常	989	983	10.6	72194	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 02	83.3	79.5	5.73	正常	245	237	16.8	正常	3.45	3.35	0.24	正常	0.07	0.07	0	正常	2.7	2.6	0.19	正常	993	995	10.7	68809	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 03	60	58.3	4.15	正常	244	240	16.9	正常	3.03	3	0.21	正常	0.14	0.14	0.01	正常	2.3	2.3	0.16	正常	997	1001	10.9	69276	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 04	77.7	73	5.32	正常	216	212	14.8	正常	3.66	3.62	0.25	正常	7.45	5.88	0.51	正常	2.7	2.7	0.19	正常	994	1001	10.8	68443	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 05	51.6	50.9	3.53	正常	224	224	15.4	正常	3.5	3.5	0.24	正常	0.15	0.15	0.01	正常	2.3	2.3	0.16	正常	976	977	11	68434	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 06	44.5	43.7	3.1	正常	213	209	14.9	正常	3.56	3.51	0.25	正常	2.87	2.92	0.2	正常	2.3	2.3	0.16	正常	966	970	10.9	69812	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 07	67.6	65.3	4.89	正常	237	232	17.2	正常	3.83	3.77	0.28	正常	0.15	0.15	0.01	正常	2.9	2.8	0.21	正常	979	982	10.8	72342	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 08	67.4	67.4	4.97	正常	233	233	17.2	正常	3.77	3.8	0.28	正常	0.08	0.08	0.01	正常	2.3	2.3	0.17	正常	991	988	11	73768	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 09	43.9	46.4	3.52	正常	199	224	16	正常	3.76	4.36	0.3	正常	0.27	0.33	0.02	正常	2	2.2	0.16	正常	946	946	12.3	80218	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 10	35	37.7	2.99	正常	214	231	18.3	正常	3.49	3.79	0.3	正常	0.26	0.28	0.02	正常	2.2	2.4	0.19	正常	935	933	11.7	85453	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 11	69.4	64.3	5.14	正常	234	222	17.3	正常	3.31	3.13	0.24	正常	0.07	0.06	0.01	正常	5.2	4.8	0.38	正常	939	954	10.4	73979	4.6

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 12	62.2	59	4.64	正常	249	244	18.6	正常	3.22	3.13	0.24	正常	0.14	0.14	0.01	正常	4.6	4.4	0.34	正常	971	982	10.8	74513	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 13	57.2	53.6	4.29	正常	240	229	18	正常	2.87	2.75	0.22	正常	2.79	2.83	0.21	正常	4.3	4.1	0.32	正常	979	984	10.5	75042	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 14	64	64.4	5.27	正常	212	217	17.5	正常	2.75	2.85	0.23	正常	0.63	0.64	0.05	正常	6.2	6.4	0.51	正常	928	932	11.2	82388	5.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 15	23.9	25.2	1.83	正常	196	226	15	正常	2.51	2.9	0.19	正常	1.76	2.06	0.13	正常	4.5	5.1	0.35	正常	872	878	12.3	76576	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 16	69.1	65.8	5.2	正常	236	229	17.8	正常	2.72	2.64	0.2	正常	0.33	0.32	0.02	正常	6.8	6.5	0.51	正常	941	905	10.7	75198	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 17	61	59.6	4.54	正常	219	220	16.3	正常	2.61	2.66	0.19	正常	1.49	1.58	0.11	正常	5.6	5.7	0.42	正常	913	895	11.1	74438	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 18	86.7	76.8	6.46	正常	250	228	18.6	正常	2.31	2.1	0.17	正常	7.81	6.25	0.58	正常	6.5	5.8	0.48	正常	939	908	9.97	74489	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 19	74.6	70.1	5.66	正常	229	218	17.4	正常	2.58	2.45	0.2	正常	0.2	0.19	0.02	正常	5.2	4.9	0.39	正常	930	940	10.5	75827	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 20	54	52.1	4.14	正常	223	220	17.1	正常	2.35	2.33	0.18	正常	0.28	0.28	0.02	正常	4	3.9	0.3	正常	910	914	10.9	76694	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 21	63.8	59.7	4.53	正常	244	237	17.4	正常	2.29	2.25	0.16	正常	0.7	0.75	0.05	正常	4.4	4.2	0.31	正常	915	920	10.8	71024	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 22	66.6	61.6	4.67	正常	227	214	15.9	正常	2.59	2.46	0.18	正常	0.33	0.31	0.02	正常	3.8	3.6	0.27	正常	932	950	10.4	70020	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-03 23	66.4	59.7	4.6	正常	254	237	17.6	正常	1.79	1.68	0.12	正常	1.88	1.82	0.13	正常	3.7	3.5	0.26	正常	935	967	10.3	69270	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 00	39.9	39.5	2.78	正常	212	216	14.8	正常	2.3	2.35	0.16	正常	0.63	0.66	0.04	正常	4.9	4.9	0.34	正常	915	941	11.2	69645	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 01	68.9	64	4.9	正常	241	228	17.2	正常	2.47	2.37	0.18	正常	0.21	0.2	0.01	正常	5.3	5	0.37	正常	930	962	10.5	71175	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 02	63.5	60.9	4.4	正常	228	227	15.8	正常	2.24	2.23	0.16	正常	0.7	0.72	0.05	正常	4.6	4.6	0.32	正常	912	927	11	69233	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 03	61.7	60.3	4.13	正常	234	232	15.6	正常	2.08	2.07	0.14	正常	0.42	0.43	0.03	正常	4.1	4.1	0.28	正常	916	932	11	67014	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 04	78.4	74.6	5.77	正常	227	219	16.7	正常	2.21	2.12	0.16	正常	0.21	0.2	0.02	正常	4.9	4.7	0.36	正常	920	937	10.6	73592	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 05	63.5	58.9	4.61	正常	246	231	17.8	正常	2.3	2.18	0.17	正常	0.2	0.19	0.01	正常	3	2.8	0.22	正常	924	945	10.4	72498	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 06	43.2	41.5	3	正常	213	211	14.8	正常	2.41	2.39	0.17	正常	2.31	2.2	0.16	正常	2.6	2.6	0.18	正常	920	944	10.9	69391	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 07	70.2	65.3	5.26	正常	241	228	18	正常	2.61	2.47	0.2	正常	0.19	0.19	0.01	正常	3.2	3.1	0.24	正常	923	948	10.5	75011	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 08	60.4	56.8	4.32	正常	241	228	17.2	正常	1.85	1.76	0.13	正常	0.22	0.21	0.02	正常	3.1	2.9	0.22	正常	923	946	10.5	71457	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 09	32.2	33	2.41	正常	193	201	14.4	正常	2.62	2.76	0.2	正常	0.56	0.61	0.04	正常	3.3	3.5	0.25	正常	901	920	11.4	74709	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 10	47.4	45.4	3.56	正常	214	211	16.1	正常	2.34	2.31	0.18	正常	0.51	0.55	0.04	正常	5.8	5.8	0.44	正常	897	909	11	75006	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 11	82.7	73.1	5.93	正常	236	218	16.9	正常	2.88	2.65	0.21	正常	3.04	2.79	0.22	正常	8.3	7.5	0.59	正常	971	978	10.2	71658	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 12	73.2	68	5.15	正常	235	224	16.5	正常	2.89	2.78	0.2	正常	0.27	0.27	0.02	正常	4.3	4.1	0.3	正常	1048	1041	10.5	70313	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 13	74.1	66.7	5.54	正常	267	242	20	正常	2.22	2.01	0.17	正常	0.06	0.05	0	正常	4.4	4	0.33	正常	1070	1059	9.98	74736	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 14	78.4	75.6	5.88	正常	221	217	16.6	正常	2.39	2.36	0.18	正常	2.81	2.4	0.21	正常	4.4	4.3	0.33	正常	1030	1028	10.8	74964	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 15	15	15	1.04	正常	189	213	13.1	正常	2.2	2.51	0.15	正常	0.4	0.45	0.03	正常	1.7	1.9	0.12	正常	939	949	12.2	69406	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 16	41.9	40.4	2.92	正常	207	214	14.4	正常	2.9	3.05	0.2	正常	0.25	0.29	0.02	正常	2.9	3	0.2	正常	957	960	11.4	69696	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 17	54.9	54.7	4.32	正常	235	238	18.5	正常	2.74	2.78	0.22	正常	0.12	0.12	0.01	正常	5.1	5.2	0.4	正常	992	990	11.1	78561	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 18	39.3	38.9	3	正常	206	209	15.7	正常	2.41	2.47	0.18	正常	0.13	0.14	0.01	正常	4.7	4.8	0.36	正常	970	972	11.3	76237	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 19	70.9	68.4	5.19	正常	223	221	16.3	正常	2.59	2.54	0.19	正常	0.19	0.19	0.01	正常	6.3	6.2	0.46	正常	986	985	10.9	73232	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 20	78.1	72.2	5.86	正常	213	201	16	正常	2.64	2.55	0.2	正常	0.14	0.14	0.01	正常	5.1	4.9	0.38	正常	1021	1018	10.5	75100	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 21	40.3	34.4	2.81	正常	221	213	15.4	正常	2.56	2.49	0.18	正常	2.42	2.01	0.17	正常	3.3	3.2	0.23	正常	996	995	10.7	69548	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 22	27.9	25.6	2.09	正常	247	239	18.5	正常	2.03	1.97	0.15	正常	0.89	0.81	0.07	正常	4.2	4.1	0.32	正常	1020	1015	10.7	74813	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-04 23	71.6	65.8	5.23	正常	241	222	17.6	正常	2.77	2.57	0.2	正常	1.2	1.1	0.09	正常	9.2	8.6	0.67	正常	1047	1041	10.2	73029	4.6

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 00	48.9	45.9	3.65	正常	237	230	17.7	正常	2.62	2.55	0.2	正常	0.18	0.17	0.01	正常	10	10	0.77	正常	1022	1021	10.7	74576	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 01	28.5	27.1	2.05	正常	232	232	16.7	正常	2.47	2.49	0.18	正常	0.28	0.29	0.02	正常	8	8	0.57	正常	987	990	11	71679	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 02	68.9	64.1	5.09	正常	242	229	17.9	正常	1.89	1.82	0.14	正常	0.14	0.14	0.01	正常	14	14	1.06	正常	1024	1022	10.4	73844	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 03	76.6	69.3	5.34	正常	251	235	17.5	正常	2.5	2.37	0.17	正常	0.16	0.15	0.01	正常	9.9	9.1	0.69	正常	1043	1038	10.4	69703	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 04	83.4	74.7	5.85	正常	255	231	17.9	正常	2.47	2.24	0.17	正常	2.11	1.92	0.15	正常	7.6	6.9	0.53	正常	1049	1045	9.95	70203	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 05	69.1	63.8	4.87	正常	227	215	16	正常	2.39	2.31	0.17	正常	0.18	0.17	0.01	正常	5.4	5.1	0.38	正常	1032	1031	10.6	70499	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 06	62.8	58.4	4.46	正常	230	227	16.3	正常	2.26	2.22	0.16	正常	0.19	0.19	0.01	正常	4.9	4.8	0.35	正常	1014	1015	10.9	70960	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 07	68.4	60.4	4.79	正常	238	224	16.6	正常	2.18	2.02	0.15	正常	0.21	0.21	0.01	正常	5.9	5.4	0.41	正常	1009	1008	10.4	69945	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 08	81.9	73.4	5.76	正常	245	227	17.2	正常	2.4	2.25	0.17	正常	0.17	0.15	0.01	正常	7.1	6.5	0.5	正常	1055	1048	10.2	70390	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 09	73.4	68.8	5.28	正常	214	202	15.4	正常	2.38	2.27	0.17	正常	0.26	0.25	0.02	正常	5.2	5	0.38	正常	1020	1023	10.5	71972	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 10	71.7	68.8	5.23	正常	210	210	15.3	正常	2.68	2.67	0.2	正常	0.29	0.29	0.02	正常	4.6	4.5	0.34	正常	973	982	11	72955	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 11	61.6	59.3	4.38	正常	234	228	16.6	正常	2.02	1.95	0.14	正常	1.52	1.44	0.11	正常	5.5	5.4	0.39	正常	1003	1006	10.7	71149	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 12	64.4	59.7	4.35	正常	210	197	14.2	正常	2.5	2.35	0.17	正常	2.83	2.64	0.19	正常	5.1	4.8	0.35	正常	1029	1027	10.4	67491	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 13	37.7	38.2	2.55	正常	219	224	14.8	正常	2.61	2.67	0.18	正常	0.11	0.12	0.01	正常	6.1	6.2	0.41	正常	962	970	11.2	67646	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 14	43.3	45.4	3.18	正常	189	204	13.9	正常	2.47	2.68	0.18	正常	0.36	0.41	0.03	正常	9.9	11	0.73	正常	927	940	11.8	73447	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 15	43	43.7	3.46	正常	193	209	15.5	正常	2.19	2.38	0.18	正常	0.41	0.48	0.03	正常	9	9.6	0.72	正常	918	922	11.8	80429	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 16	39	39	3.07	正常	202	209	15.8	正常	2.35	2.56	0.18	正常	0.53	0.68	0.04	正常	8.1	8.6	0.64	正常	937	940	11.6	78592	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 17	22.3	24.3	1.82	正常	207	229	16.9	正常	2.26	2.5	0.18	正常	0.47	0.53	0.04	正常	6.7	7.5	0.55	正常	887	893	12	81582	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 18	76.5	71.3	5.8	正常	217	209	16.4	正常	2.52	2.46	0.19	正常	0.09	0.09	0.01	正常	13	12	0.98	正常	982	983	10.7	75730	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 19	58.2	58.3	4.17	正常	201	207	14.4	正常	3.28	3.39	0.23	正常	4.39	4.64	0.31	正常	6.6	6.7	0.47	正常	943	948	11.3	71545	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 20	66.7	65.4	5	正常	204	211	15.3	正常	2.32	2.4	0.17	正常	0.26	0.28	0.02	正常	5.6	5.8	0.42	正常	911	916	11.4	74926	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 21	72.6	66.9	5.17	正常	245	233	17.4	正常	3.78	3.56	0.27	正常	0.22	0.2	0.02	正常	4.8	4.5	0.34	正常	955	959	10.5	71184	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 22	84.6	79	6.02	正常	239	225	17	正常	3.3	3.13	0.23	正常	0.06	0.05	0	正常	3.9	3.6	0.27	正常	1024	1016	10.4	71062	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-05 23	78.4	76.8	5.78	正常	218	222	16.1	正常	2.75	2.84	0.2	正常	0.19	0.21	0.01	正常	4	4	0.29	正常	1002	1002	11.2	73758	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 00	31.9	31.4	2.21	正常	228	231	15.8	正常	2.85	2.91	0.2	正常	0.15	0.16	0.01	正常	2.4	2.4	0.17	正常	944	951	11.1	69465	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 01	42.9	41.4	2.94	正常	233	229	16	正常	3.27	3.21	0.22	正常	0.12	0.12	0.01	正常	3.8	3.7	0.26	正常	992	990	10.8	68582	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 02	51.4	50.4	3.56	正常	227	226	15.7	正常	2.45	2.45	0.17	正常	0.19	0.19	0.01	正常	5.9	5.9	0.41	正常	939	947	11	69230	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 03	72.1	67.5	4.82	正常	234	234	15.7	正常	2.54	2.61	0.17	正常	0.26	0.26	0.02	正常	10	10	0.69	正常	973	974	11	66937	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 04	81.8	74.7	5.47	正常	246	230	16.5	正常	2.49	2.33	0.17	正常	0.1	0.09	0.01	正常	5.2	4.8	0.34	正常	1023	1017	10.3	66861	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 05	78.1	68.9	5.2	正常	225	207	15	正常	2.61	2.42	0.17	正常	0.08	0.08	0.01	正常	3.2	3	0.22	正常	1063	1054	10.1	66644	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 06	70.2	64	4.91	正常	235	220	16.4	正常	2.58	2.42	0.18	正常	0.09	0.08	0.01	正常	2.9	2.7	0.2	正常	1065	1056	10.4	69953	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 07	51.5	48.8	3.66	正常	225	216	16	正常	2.28	2.2	0.16	正常	0.06	0.06	0	正常	2.6	2.5	0.19	正常	1034	1032	10.6	71078	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 08	70	63.8	4.73	正常	234	220	15.8	正常	2.62	2.47	0.18	正常	0.07	0.06	0	正常	4.4	4.2	0.3	正常	1053	1046	10.5	67589	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 09	47.4	43.9	3.26	正常	236	221	16.2	正常	2.61	2.44	0.18	正常	0.06	0.06	0	正常	4.1	3.8	0.28	正常	1046	1040	10.3	68785	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 10	53.9	49.2	3.97	正常	222	208	16.3	正常	2.7	2.55	0.2	正常	0.07	0.07	0.01	正常	4.3	4.1	0.32	正常	1051	1043	10.4	73526	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 11	70.9	64.6	5.08	正常	238	221	17	正常	2.19	2.05	0.16	正常	2.02	1.9	0.14	正常	4.1	3.9	0.3	正常	1070	1057	10.3	71686	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 12	67.2	62.4	5.1	正常	232	220	17.6	正常	2.68	2.56	0.2	正常	0.05	0.05	0	正常	4.5	4.2	0.34	正常	1075	1062	10.5	75911	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 13	74.5	72.3	5.74	正常	230	226	17.7	正常	2.66	2.61	0.2	正常	0.04	0.04	0	正常	4.1	4	0.31	正常	1042	1036	10.8	77039	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 14	52.6	52.3	4.27	正常	209	214	17	正常	2.98	3.09	0.24	正常	0.08	0.09	0.01	正常	3.2	3.3	0.26	正常	1006	1005	11.4	81161	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 15	13	14.4	1.04	正常	166	191	13.3	正常	2.12	2.41	0.17	正常	0.28	0.34	0.02	正常	2	2.3	0.16	正常	906	917	12.3	80130	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 16	28.3	30.9	2.31	正常	167	192	13.7	正常	3.05	3.5	0.25	正常	0.17	0.19	0.01	正常	3.3	3.8	0.27	正常	928	931	12.3	81739	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 17	28.2	27.4	2.21	正常	206	211	16.2	正常	3.59	3.69	0.28	正常	0.14	0.15	0.01	正常	3.9	3.9	0.3	正常	942	942	11.3	78486	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 18	67.7	61.9	5.27	正常	243	228	18.9	正常	3.07	2.87	0.24	正常	0.04	0.04	0	正常	5.7	5.3	0.45	正常	1022	1001	10.3	77940	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 19	55.6	51.8	4.38	正常	216	214	17	正常	2.3	2.31	0.18	正常	0.09	0.08	0.01	正常	5	4.9	0.39	正常	1000	992	11	78796	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 20	70.2	63.8	5.14	正常	246	226	18	正常	3.12	2.86	0.23	正常	1.93	1.75	0.14	正常	4.7	4.4	0.35	正常	1042	1029	10.1	73154	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 21	78.6	72.1	5.83	正常	241	227	17.8	正常	3.03	2.88	0.22	正常	3.68	3.46	0.27	正常	3.7	3.5	0.27	正常	1060	1046	10.4	74190	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 22	75.8	71.2	5.66	正常	236	223	17.7	正常	2.9	2.76	0.22	正常	0.08	0.07	0.01	正常	3.4	3.2	0.25	正常	1061	1049	10.4	74771	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-06 23	70.6	68	5.16	正常	208	207	15.2	正常	2.22	2.22	0.16	正常	0.1	0.1	0.01	正常	3.2	3.2	0.23	正常	1020	1016	11	73155	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 00	67.6	69.6	4.59	正常	164	171	11.1	正常	2.15	2.33	0.15	正常	0.84	1.08	0.06	正常	2.3	2.5	0.16	正常	958	965	11.8	67907	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 01	61.4	57.7	4.31	正常	238	228	16.8	正常	2.95	2.82	0.21	正常	0.12	0.11	0.01	正常	2.3	2.2	0.16	正常	1002	997	10.5	70256	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 02	42.9	41.4	3.03	正常	217	224	15.4	正常	3.75	3.95	0.26	正常	0.15	0.17	0.01	正常	2.2	2.3	0.16	正常	997	993	11.4	70630	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 03	62.7	61.6	4.69	正常	231	234	17.3	正常	3.64	3.73	0.27	正常	0.4	0.44	0.03	正常	3.2	3.2	0.24	正常	956	961	11.2	74861	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 04	34.6	33.7	2.38	正常	199	202	13.7	正常	2.3	2.3	0.16	正常	2.8	3.03	0.19	正常	2.7	2.7	0.18	正常	959	961	11.2	68807	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 05	67.9	63.8	4.57	正常	223	218	15	正常	3	2.99	0.2	正常	0.13	0.13	0.01	正常	3.5	3.4	0.24	正常	997	992	10.8	67247	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 06	61.2	58.2	4.42	正常	214	214	15.5	正常	3.22	3.23	0.23	正常	0.17	0.18	0.01	正常	3.2	3.2	0.23	正常	995	991	11	72238	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 07	34.3	32.3	2.5	正常	226	221	16.5	正常	2.29	2.24	0.17	正常	0.19	0.19	0.01	正常	2.6	2.5	0.19	正常	956	955	10.8	72949	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 08	78.1	71	5.74	正常	224	212	16.4	正常	3.24	3.09	0.24	正常	0.14	0.14	0.01	正常	3.6	3.5	0.27	正常	990	988	10.5	73508	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 09	73.9	68.4	5.58	正常	236	225	17.9	正常	2.91	2.79	0.22	正常	0.11	0.1	0.01	正常	3.6	3.5	0.27	正常	1028	1020	10.5	75523	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 10	66.8	63.8	5.27	正常	220	218	17.4	正常	2.54	2.51	0.2	正常	0.8	0.73	0.06	正常	3.3	3.2	0.26	正常	1036	1026	10.9	78869	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 11	56.2	57.1	4.37	正常	182	188	14.2	正常	2.88	2.99	0.22	正常	2.98	3.15	0.23	正常	2.9	3	0.22	正常	991	989	11.4	77779	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 12	85.6	77.3	6.45	正常	242	226	18.2	正常	3.17	2.98	0.24	正常	0.14	0.14	0.01	正常	2.9	2.7	0.22	正常	1026	1018	10.3	75393	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 13	70.6	67.5	5.71	正常	236	233	19.1	正常	2.89	2.86	0.23	正常	0.13	0.13	0.01	正常	3.1	3.1	0.25	正常	1022	1016	10.9	80961	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 14	79.4	72.6	6.3	正常	229	219	18.1	正常	2.98	2.92	0.24	正常	0.21	0.23	0.02	正常	2.5	2.4	0.2	正常	1038	1029	10.8	79260	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 15	69.2	66.3	5.58	正常	222	223	17.9	正常	3.49	3.6	0.28	正常	0.19	0.21	0.02	正常	2.3	2.3	0.18	正常	1027	1021	11.2	80563	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 16	55.3	53.1	4.51	正常	239	232	19.5	正常	3.32	3.23	0.27	正常	0.06	0.06	0	正常	2.6	2.5	0.21	正常	1037	1027	10.7	81494	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 17	57.6	55.6	4.22	正常	226	222	16.6	正常	2.85	2.83	0.21	正常	0.11	0.11	0.01	正常	3.1	3	0.22	正常	1038	1028	10.8	73277	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 18	74.7	68.8	5.73	正常	248	231	19	正常	3.35	3.1	0.26	正常	0.12	0.11	0.01	正常	4.4	4.1	0.34	正常	1038	1032	10.3	76792	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 19	70.2	66.2	5.41	正常	243	231	18.7	正常	2.78	2.66	0.21	正常	0.16	0.15	0.01	正常	4.4	4.2	0.34	正常	1023	1020	10.5	77013	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 20	60.3	57.1	4.71	正常	242	232	18.9	正常	1.99	1.93	0.16	正常	0.1	0.1	0.01	正常	3.7	3.6	0.29	正常	1054	1045	10.6	78172	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 21	75.3	70.7	5.56	正常	243	231	18	正常	2.93	2.81	0.22	正常	0.11	0.11	0.01	正常	3.9	3.7	0.29	正常	1079	1065	10.5	73838	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 22	60.1	55.1	4.53	正常	239	224	18	正常	2.72	2.56	0.21	正常	0.14	0.13	0.01	正常	3	2.8	0.23	正常	1078	1065	10.4	75391	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-07 23	45.4	43	3.42	正常	241	229	18.2	正常	2.31	2.22	0.17	正常	1.71	1.57	0.13	正常	2.7	2.6	0.21	正常	1063	1053	10.5	75386	4.7

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 00	38.3	37	2.95	正常	243	237	18.8	正常	2.82	2.75	0.22	正常	0.37	0.35	0.03	正常	3	3	0.23	正常	1047	1040	10.8	77072	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 01	60.1	57.3	4.47	正常	237	228	17.6	正常	2.94	2.84	0.22	正常	0.07	0.07	0.01	正常	5.3	5.1	0.39	正常	1046	1037	10.6	74318	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 02	69.8	66.7	5.11	正常	235	225	17.2	正常	2.46	2.36	0.18	正常	0.07	0.07	0.01	正常	6.9	6.7	0.51	正常	1053	1045	10.6	73126	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 03	60.8	58.4	4.37	正常	250	241	17.9	正常	2.35	2.27	0.17	正常	1.56	1.53	0.11	正常	8.6	8.4	0.62	正常	1053	1044	10.7	71799	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 04	76.6	72.2	5.68	正常	229	220	17	正常	2.88	2.77	0.21	正常	0.52	0.52	0.04	正常	12	12	0.92	正常	1044	1037	10.6	74049	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 05	60.8	58.9	4.6	正常	224	219	16.9	正常	2.52	2.5	0.19	正常	0.17	0.17	0.01	正常	7.6	7.5	0.57	正常	1030	1026	10.8	75651	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 06	60.4	62.3	4.36	正常	204	212	14.7	正常	1.97	2.07	0.14	正常	2.67	2.76	0.19	正常	9.4	9.8	0.68	正常	959	961	11.4	72069	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 07	41.4	41.2	3.27	正常	221	226	17.4	正常	2.6	2.68	0.21	正常	0.48	0.51	0.04	正常	11	11	0.84	正常	929	927	11.2	79028	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 08	38.1	37.1	3.06	正常	235	229	18.9	正常	2.97	2.92	0.24	正常	0.35	0.34	0.03	正常	8.2	8.1	0.66	正常	939	950	10.8	80408	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 09	54.7	55.6	4.21	正常	217	221	16.8	正常	2.23	2.3	0.17	正常	1.42	1.46	0.11	正常	7.6	7.8	0.58	正常	983	989	11.2	77066	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 10	70.6	68	5.41	正常	224	217	17.2	正常	2.54	2.48	0.19	正常	1.34	1.3	0.1	正常	6.6	6.5	0.51	正常	960	976	10.7	76642	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 11	55.5	54.2	4.39	正常	228	228	18	正常	3.05	3.05	0.24	正常	2.41	2.62	0.19	正常	4.9	5	0.39	正常	931	947	11	79109	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 12	78.1	73.2	5.93	正常	240	228	18.2	正常	2.59	2.45	0.2	正常	0.36	0.33	0.03	正常	6.1	5.8	0.47	正常	978	989	10.5	75923	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 13	69.9	67	5.09	正常	225	216	16.4	正常	2.78	2.67	0.2	正常	0.38	0.37	0.03	正常	4.2	4.1	0.31	正常	963	976	10.6	72787	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 14	83.9	74.5	6.04	正常	255	230	18.4	正常	2.84	2.56	0.2	正常	0.23	0.21	0.02	正常	3.5	3.2	0.25	正常	1006	1018	9.87	72000	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 15	69.4	66.6	5.44	正常	242	238	19	正常	2.93	2.89	0.23	正常	2.82	2.79	0.22	正常	3.7	3.7	0.29	正常	1001	1013	10.8	78503	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 16	44.5	47.1	3.59	正常	211	224	17	正常	2.38	2.54	0.19	正常	1.84	2.01	0.15	正常	3.3	3.6	0.27	正常	920	933	11.6	80618	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 17	71.2	67	5.51	正常	214	206	16.6	正常	2.94	2.87	0.23	正常	4.81	4.57	0.37	正常	4.2	4.1	0.32	正常	916	936	10.6	77421	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 18	79.9	73.4	6.22	正常	244	226	19	正常	3.19	2.96	0.25	正常	0.43	0.4	0.03	正常	4.1	3.8	0.32	正常	918	939	10.2	77782	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 19	71.8	66.8	5.53	正常	222	213	17.1	正常	2.9	2.81	0.22	正常	0.44	0.42	0.03	正常	3.5	3.4	0.27	正常	913	933	10.6	76992	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 20	50.4	49.6	3.82	正常	223	221	16.9	正常	2.28	2.26	0.17	正常	2.52	2.49	0.19	正常	3.2	3.2	0.25	正常	907	924	10.9	75692	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 21	70.1	64.1	5.18	正常	227	215	16.8	正常	2.87	2.73	0.21	正常	0.77	0.72	0.06	正常	4.6	4.4	0.34	正常	927	945	10.4	73996	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 22	51.2	47.8	3.63	正常	236	230	16.7	正常	3.16	3.09	0.22	正常	0.51	0.5	0.04	正常	4.2	4.1	0.3	正常	913	927	10.7	70834	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-08 23	64.7	61.3	4.84	正常	237	226	17.7	正常	2.58	2.48	0.19	正常	0.29	0.28	0.02	正常	6.7	6.4	0.5	正常	940	952	10.6	74846	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 00	70.7	66.1	5.54	正常	234	225	18.3	正常	2.34	2.26	0.18	正常	0.52	0.51	0.04	正常	5.3	5.1	0.41	正常	948	954	10.6	78323	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 01	62.5	61.1	4.58	正常	220	224	16.1	正常	2.55	2.6	0.19	正常	0.69	0.73	0.05	正常	4.3	4.4	0.32	正常	948	950	11.2	73322	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 02	73.7	68.3	5.48	正常	236	222	17.6	正常	2.56	2.41	0.19	正常	0.51	0.48	0.04	正常	5.6	5.3	0.42	正常	958	971	10.4	74432	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 03	83.2	75.6	5.91	正常	248	233	17.6	正常	2.94	2.74	0.21	正常	3.61	3.16	0.26	正常	4.9	4.5	0.35	正常	983	995	10.3	71023	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 04	74.5	69	5.34	正常	237	223	17	正常	2.52	2.37	0.18	正常	0.31	0.29	0.02	正常	3.9	3.6	0.28	正常	999	1003	10.3	71703	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 05	77.6	70.2	5.64	正常	241	221	17.5	正常	2.72	2.5	0.2	正常	2.08	1.91	0.15	正常	4.2	3.9	0.31	正常	998	993	10.1	72646	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 06	78.1	70.9	5.47	正常	246	228	17.3	正常	2.85	2.64	0.2	正常	0.29	0.27	0.02	正常	3.4	3.2	0.24	正常	1029	1023	10.2	70076	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 07	77.3	71.5	5.46	正常	219	205	15.5	正常	2.82	2.65	0.2	正常	0.52	0.46	0.04	正常	3.6	3.4	0.26	正常	1034	1028	10.3	70587	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 08	78.2	71.2	5.52	正常	233	212	16.4	正常	2.68	2.44	0.19	正常	0.32	0.29	0.02	正常	3.7	3.4	0.26	正常	1028	1018	10	70592	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 09	75.1	69.4	5.27	正常	202	196	14.2	正常	2.88	2.84	0.2	正常	2.62	2.67	0.18	正常	3.2	3.1	0.22	正常	971	978	10.8	70166	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 10	78.1	74.1	5.21	正常	209	202	13.9	正常	2.94	2.84	0.2	正常	1.07	1.04	0.07	正常	2.5	2.4	0.17	正常	967	967	10.6	66720	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 11	74.6	70.6	5.38	正常	238	226	17.2	正常	3.11	2.98	0.22	正常	3.96	3.85	0.29	正常	2.4	2.3	0.17	正常	956	955	10.5	72166	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 12	69.5	63.4	5.26	正常	245	226	18.5	正常	2.88	2.65	0.22	正常	0.39	0.36	0.03	正常	2.8	2.6	0.21	正常	972	970	10.2	75641	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 13	68.6	64.3	5.28	正常	236	227	18.2	正常	3.23	3.12	0.25	正常	0.25	0.24	0.02	正常	2.9	2.8	0.22	正常	995	985	10.6	76982	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 14	31.3	28.5	8.04	校准	119	102	23.7	校准	2.77	5.27	0.7	校准	16.1	8.7	0	校准	14	8.6	0	校准	1001	997	4.4	96374	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 15	67.5	70.2	5.42	正常	211	220	16.9	正常	3.2	3.35	0.26	正常	5.65	5.98	0.45	正常	3	3.2	0.24	正常	935	953	11.4	80283	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 16	27.4	25.8	2.01	正常	222	223	16.3	正常	2.58	2.6	0.19	正常	1.36	1.36	0.1	正常	1.9	1.9	0.14	正常	898	920	11.1	73571	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 17	60	55.6	4.58	正常	230	219	17.6	正常	3.46	3.3	0.26	正常	0.68	0.64	0.05	正常	3.1	2.9	0.24	正常	932	941	10.5	76360	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 18	79.8	73.3	5.97	正常	235	218	17.6	正常	3.08	2.88	0.23	正常	0.34	0.31	0.03	正常	3.5	3.2	0.26	正常	916	901	10.2	74821	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 19	50.1	45.4	3.63	正常	222	212	16.1	正常	3.03	2.89	0.22	正常	0.84	0.76	0.06	正常	2.7	2.5	0.19	正常	910	911	10.5	72471	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 20	71.3	65.8	5.27	正常	236	221	17.4	正常	2.49	2.35	0.18	正常	0.2	0.19	0.01	正常	3.1	2.9	0.23	正常	921	946	10.3	73963	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 21	75.7	69.1	5.65	正常	240	222	17.9	正常	2.89	2.67	0.22	正常	0.41	0.38	0.03	正常	3.9	3.6	0.29	正常	910	939	10.1	74575	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 22	71.6	65	5.11	正常	239	221	17	正常	2.95	2.72	0.21	正常	0.1	0.09	0.01	正常	3.2	3	0.23	正常	926	950	10.2	71341	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-09 23	66.8	61.5	4.98	正常	234	220	17.5	正常	2.94	2.79	0.22	正常	0.46	0.42	0.03	正常	3.2	3	0.24	正常	914	920	10.4	74614	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 00	67.7	63	4.99	正常	244	235	18	正常	2.18	2.11	0.16	正常	0.17	0.16	0.01	正常	3.3	3.1	0.24	正常	919	937	10.6	73786	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 01	80.3	72	5.59	正常	226	206	15.8	正常	2.82	2.58	0.2	正常	0.17	0.15	0.01	正常	3.7	3.3	0.25	正常	938	947	10	69603	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 02	78.3	73	5.74	正常	240	228	17.6	正常	2.95	2.81	0.22	正常	0.58	0.53	0.04	正常	3.5	3.4	0.26	正常	986	982	10.5	73302	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 03	72.9	69.3	5.42	正常	245	239	18.2	正常	2.82	2.74	0.21	正常	3.11	2.98	0.23	正常	3.7	3.6	0.28	正常	1008	1006	10.8	74355	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 04	71.6	66.7	5.1	正常	235	221	16.8	正常	1.99	1.87	0.14	正常	0.49	0.47	0.03	正常	3.7	3.5	0.26	正常	1015	1021	10.4	71215	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 05	75.8	71	5.46	正常	235	223	16.9	正常	2.63	2.51	0.19	正常	0.35	0.33	0.03	正常	3.9	3.7	0.28	正常	1005	995	10.5	71983	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 06	72.1	67.7	5.22	正常	234	224	16.9	正常	2.67	2.58	0.19	正常	0.33	0.32	0.02	正常	3.4	3.2	0.24	正常	1018	1004	10.5	72361	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 07	78	72.5	5.64	正常	242	228	17.5	正常	2.62	2.49	0.19	正常	0.44	0.42	0.03	正常	3.4	3.2	0.25	正常	1008	999	10.4	72326	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 08	78.5	72.8	5.36	正常	234	220	16	正常	2.03	1.93	0.14	正常	0.31	0.29	0.02	正常	2.8	2.7	0.19	正常	1023	1019	10.4	68260	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 09	66.1	63.3	4.62	正常	217	210	15.2	正常	2.82	2.76	0.2	正常	0.62	0.61	0.04	正常	2.7	2.7	0.19	正常	1003	1013	10.7	69911	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 10	61	61.4	4.42	正常	216	223	15.7	正常	2.71	2.82	0.2	正常	0.26	0.27	0.02	正常	4.1	4.3	0.3	正常	982	1000	11.3	72424	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 11	56.7	57	4.28	正常	209	213	15.8	正常	2.52	2.58	0.19	正常	0.45	0.45	0.03	正常	4.5	4.6	0.34	正常	980	993	11.2	75470	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 12	73	70.2	5.62	正常	224	219	17.2	正常	2.26	2.22	0.17	正常	0.48	0.48	0.04	正常	4	4	0.31	正常	918	943	10.8	77066	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 13	54.6	57	3.96	正常	198	211	14.4	正常	2.61	2.81	0.19	正常	0.69	0.73	0.05	正常	2.9	3.1	0.21	正常	884	905	11.6	72507	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 14	72.1	73.8	5.09	正常	212	222	15	正常	3.12	3.28	0.22	正常	0.38	0.41	0.03	正常	3	3.1	0.21	正常	907	918	11.4	70605	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 15	73.2	69.9	5.35	正常	220	218	16	正常	2.79	2.77	0.2	正常	0.41	0.4	0.03	正常	2.4	2.4	0.18	正常	937	947	10.9	73020	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 16	63.7	61.9	4.83	正常	213	217	16.2	正常	2.28	2.36	0.17	正常	0.44	0.47	0.03	正常	2.4	2.4	0.18	正常	901	924	11.2	75916	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 17	58	57.4	4.55	正常	221	227	17.3	正常	2.69	2.78	0.21	正常	0.89	0.93	0.07	正常	2.8	2.9	0.22	正常	924	939	11.3	78433	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 18	60.7	65.4	4.86	正常	208	225	16.6	正常	3.36	3.65	0.27	正常	1.7	1.86	0.14	正常	3.1	3.4	0.25	正常	925	943	11.8	80015	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 19	51.8	53.1	3.88	正常	220	237	16.5	正常	2.64	2.85	0.2	正常	2.65	2.69	0.2	正常	3.3	3.6	0.25	正常	939	948	11.7	74930	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 20	57.9	56.1	4.33	正常	230	228	17.2	正常	1.94	1.94	0.14	正常	0.72	0.72	0.05	正常	3.4	3.3	0.25	正常	970	962	10.9	74738	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 21	71.9	69.6	5.04	正常	209	205	14.7	正常	2.7	2.67	0.19	正常	3.25	3.24	0.23	正常	3.5	3.5	0.25	正常	978	971	10.8	70122	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 22	70.3	70.4	5.28	正常	203	207	15.2	正常	2.45	2.51	0.18	正常	0.22	0.23	0.02	正常	3.8	3.9	0.29	正常	937	940	11.2	75095	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-10 23	41	42.7	3.04	正常	201	217	14.9	正常	2.55	2.79	0.19	正常	0.98	1.11	0.07	正常	4.1	4.4	0.3	正常	924	934	11.8	74175	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 00	39	38.5	2.77	正常	216	219	15.4	正常	1.95	1.98	0.14	正常	0.31	0.31	0.02	正常	4.4	4.4	0.31	正常	909	918	11.1	71055	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 01	28.2	28.1	2.04	正常	193	207	13.9	正常	2.47	2.66	0.18	正常	0.17	0.18	0.01	正常	4	4.3	0.29	正常	911	916	11.7	72168	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 02	31.9	30.6	2.32	正常	210	214	15.3	正常	2.47	2.53	0.18	正常	0.19	0.19	0.01	正常	4.2	4.2	0.3	正常	922	926	11.2	72732	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 03	43.8	41	2.95	正常	241	231	16.3	正常	2.65	2.54	0.18	正常	0.4	0.38	0.03	正常	4.1	4	0.28	正常	936	936	10.5	67442	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 04	47.6	44.1	3.3	正常	238	223	16.5	正常	2.05	1.94	0.14	正常	0.18	0.17	0.01	正常	4.2	4	0.29	正常	955	967	10.4	69478	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 05	68.8	62.5	4.73	正常	221	209	15.2	正常	2.93	2.78	0.2	正常	0.34	0.29	0.02	正常	4.1	3.8	0.28	正常	956	974	10.4	68761	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 06	63.2	57.5	4.37	正常	223	211	15.4	正常	2.65	2.51	0.18	正常	2.66	2.11	0.18	正常	3.6	3.4	0.25	正常	953	973	10.4	69178	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 07	64.2	60.8	4.46	正常	225	217	15.7	正常	2.75	2.65	0.19	正常	0.53	0.5	0.04	正常	3.2	3.1	0.23	正常	951	973	10.6	69519	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 08	60.1	55.9	4.14	正常	234	222	16.1	正常	2.25	2.15	0.16	正常	0.12	0.12	0.01	正常	2.8	2.7	0.19	正常	956	981	10.5	68959	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 09	65.3	61.9	4.73	正常	237	226	17.2	正常	2.28	2.18	0.17	正常	0.19	0.18	0.01	正常	2.9	2.8	0.21	正常	964	988	10.5	72407	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 10	62.7	62.4	4.77	正常	223	224	17	正常	3	3.06	0.23	正常	0.15	0.15	0.01	正常	2.5	2.5	0.19	正常	965	974	11.1	76056	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 11	71.4	69.6	5.39	正常	238	234	18	正常	2.97	2.92	0.22	正常	0.17	0.16	0.01	正常	3	2.9	0.22	正常	962	983	10.8	75489	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 12	67.4	65.3	4.75	正常	229	223	16.1	正常	2.11	2.07	0.15	正常	0.19	0.19	0.01	正常	3.7	3.7	0.26	正常	962	985	10.8	70414	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 13	77.8	71.5	5.61	正常	203	194	14.7	正常	3.02	2.9	0.22	正常	3.7	3.72	0.27	正常	5	4.7	0.36	正常	951	968	10.6	72146	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 14	76.4	70.3	5.77	正常	244	230	18.4	正常	2.18	2.04	0.16	正常	0.08	0.07	0.01	正常	4.5	4.2	0.34	正常	963	969	10.3	75478	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 15	70.9	68.2	5.6	正常	228	224	18	正常	2.86	2.84	0.23	正常	0.17	0.17	0.01	正常	4.1	4	0.32	正常	967	963	10.8	79025	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 16	66.8	65.4	5.01	正常	220	217	16.5	正常	2.88	2.88	0.22	正常	0.3	0.31	0.02	正常	3.4	3.3	0.25	正常	962	967	10.9	75084	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 17	54.7	52.9	4.15	正常	218	217	16.6	正常	2.18	2.2	0.17	正常	0.42	0.42	0.03	正常	3.5	3.5	0.27	正常	932	954	11.1	75922	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 18	82.6	75.5	6	正常	227	210	16.5	正常	2.84	2.63	0.21	正常	0.11	0.1	0.01	正常	4.2	3.9	0.31	正常	955	972	10.2	72686	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 19	59.9	61	4.53	正常	224	234	17	正常	2.97	3.1	0.22	正常	0.29	0.3	0.02	正常	4.2	4.3	0.32	正常	945	969	11.4	75670	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 20	54.4	53.1	4.08	正常	167	175	12.6	正常	2.68	2.93	0.2	正常	0.53	0.61	0.04	正常	6.2	6.3	0.46	正常	924	946	11.7	75096	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 21	72.2	69.2	5.24	正常	233	224	16.9	正常	2.54	2.48	0.18	正常	3.16	3.1	0.23	正常	6.5	6.3	0.47	正常	947	968	10.6	72534	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 22	68.1	65.3	4.69	正常	226	220	15.6	正常	2.48	2.42	0.17	正常	0.16	0.15	0.01	正常	4.8	4.7	0.33	正常	949	974	10.8	68913	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-11 23	88.2	83.2	6.26	正常	230	222	16.3	正常	2.46	2.36	0.17	正常	1.11	1.09	0.08	正常	4.5	4.3	0.32	正常	955	956	10.6	71029	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 00	67.3	67.3	5.01	正常	222	225	16.5	正常	2.35	2.38	0.18	正常	0.14	0.14	0.01	正常	3	3.1	0.22	正常	947	946	11.1	74484	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 01	61.6	59.5	4.5	正常	218	214	15.9	正常	2.37	2.36	0.17	正常	0.29	0.28	0.02	正常	2.6	2.6	0.19	正常	946	953	10.9	72998	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 02	61.6	60	4.56	正常	232	228	17.2	正常	2.61	2.57	0.19	正常	0.28	0.28	0.02	正常	3	3	0.22	正常	951	974	10.8	73931	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 03	62.8	60.4	4.44	正常	240	233	17	正常	2.47	2.4	0.17	正常	0.52	0.52	0.04	正常	3.1	3	0.22	正常	952	976	10.7	70793	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 04	78.4	71	5.39	正常	237	217	16.3	正常	2.64	2.42	0.18	正常	0.18	0.16	0.01	正常	3.3	3	0.23	正常	965	993	10	68782	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 05	78.4	70.7	5.32	正常	237	217	16.1	正常	2.46	2.25	0.17	正常	0.05	0.04	0	正常	3	2.7	0.2	正常	967	1001	10	67812	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 06	71.4	65.7	5.02	正常	242	230	17	正常	2.65	2.5	0.19	正常	0.04	0.04	0	正常	2.8	2.7	0.2	正常	966	989	10.4	70229	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 07	52.9	50.1	3.96	正常	229	222	17.1	正常	2.66	2.58	0.2	正常	0.05	0.05	0	正常	3.1	3	0.23	正常	982	982	10.7	74754	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 08	64.7	61.9	4.69	正常	230	223	16.7	正常	2.64	2.57	0.19	正常	0.08	0.08	0.01	正常	3.5	3.4	0.26	正常	992	985	10.7	72574	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 09	52.4	49.4	3.71	正常	225	217	15.9	正常	2.63	2.51	0.19	正常	0.15	0.15	0.01	正常	4.3	4.1	0.3	正常	993	983	10.6	70672	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 10	59	56.7	4.22	正常	209	203	14.9	正常	2.56	2.5	0.18	正常	0.17	0.17	0.01	正常	5.7	5.6	0.41	正常	974	985	10.8	71547	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 11	53.3	51.4	3.74	正常	218	216	15.3	正常	3.03	2.99	0.21	正常	0.45	0.45	0.03	正常	6.7	6.5	0.47	正常	903	922	10.9	70189	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 12	76.2	68	5.73	正常	241	221	18.1	正常	2.88	2.63	0.22	正常	0.32	0.29	0.02	正常	11	9.9	0.82	正常	889	918	10	75240	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 13	69.8	68	5.6	正常	229	224	18.4	正常	2.59	2.55	0.21	正常	1.65	1.68	0.13	正常	7	6.9	0.56	正常	883	916	10.8	80233	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 14	68.3	64.8	5.35	正常	222	217	17.4	正常	3.23	3.17	0.25	正常	1.4	1.29	0.11	正常	6.8	6.6	0.54	正常	898	918	10.8	78316	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 15	69.4	64.1	4.93	正常	226	210	16	正常	3.04	2.84	0.22	正常	0.33	0.31	0.02	正常	7.5	7	0.53	正常	891	923	10.3	70989	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 16	70.8	66.8	5.62	正常	230	218	18.2	正常	3.35	3.2	0.27	正常	0.6	0.57	0.05	正常	6.2	5.9	0.49	正常	911	941	10.5	79257	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 17	76.2	71	5.72	正常	217	206	16.3	正常	2.81	2.65	0.21	正常	0.83	0.77	0.06	正常	4.7	4.5	0.36	正常	918	946	10.4	75097	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 18	80.6	74.5	6.05	正常	239	223	17.9	正常	2.69	2.52	0.2	正常	1.26	1.16	0.09	正常	5.1	4.8	0.38	正常	923	951	10.3	75030	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 19	73	68.3	5.51	正常	235	224	17.8	正常	2.55	2.45	0.19	正常	0.45	0.44	0.03	正常	4.4	4.2	0.33	正常	919	951	10.6	75572	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 20	74.7	70.1	5.54	正常	238	227	17.7	正常	2.73	2.61	0.2	正常	0.45	0.43	0.03	正常	5.2	5	0.39	正常	913	940	10.5	74231	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 21	72.6	69.9	5.43	正常	227	220	17	正常	2.2	2.14	0.16	正常	3.8	3.64	0.28	正常	6.2	6.1	0.47	正常	917	945	10.7	74722	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 22	72.7	70.6	5.55	正常	237	233	18.1	正常	2.52	2.48	0.19	正常	0.39	0.38	0.03	正常	6.2	6	0.47	正常	922	950	10.8	76261	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-12 23	45.9	46.8	3.36	正常	216	224	15.8	正常	2.54	2.64	0.19	正常	0.78	0.81	0.06	正常	6.4	6.6	0.47	正常	898	925	11.4	73246	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 00	67.6	64.1	5.05	正常	240	231	17.9	正常	2.7	2.6	0.2	正常	0.77	0.74	0.06	正常	8.5	8.2	0.64	正常	910	935	10.6	74741	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 01	82.6	74.1	5.72	正常	249	230	17.3	正常	2.07	1.91	0.14	正常	0.31	0.28	0.02	正常	6	5.5	0.41	正常	926	958	10.2	69315	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 02	81.7	73.2	5.87	正常	237	219	17	正常	2.49	2.3	0.18	正常	0.31	0.28	0.02	正常	4.8	4.4	0.34	正常	929	970	10.2	71853	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 03	55.1	52.5	3.96	正常	246	238	17.7	正常	2.36	2.28	0.17	正常	0.48	0.45	0.03	正常	3.6	3.4	0.26	正常	924	960	10.6	71885	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 04	67.4	61.4	4.55	正常	231	220	15.6	正常	2.65	2.53	0.18	正常	4.43	4.09	0.3	正常	5.5	5.1	0.37	正常	938	971	10.4	67507	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 05	71.6	65.3	4.9	正常	231	218	15.8	正常	2.18	2.02	0.15	正常	0.33	0.31	0.02	正常	5	4.7	0.35	正常	942	978	10.3	68491	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 06	70.1	64.7	4.62	正常	209	204	13.8	正常	2.74	2.68	0.18	正常	0.62	0.63	0.04	正常	3.7	3.6	0.24	正常	925	961	10.8	65934	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 07	78	69.5	5.12	正常	234	217	15.4	正常	2.56	2.37	0.17	正常	7.49	5.92	0.49	正常	3.7	3.4	0.24	正常	950	982	10.2	65707	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 08	74.9	70.1	4.97	正常	230	219	15.2	正常	3.26	3.12	0.22	正常	0.08	0.07	0.01	正常	2.6	2.4	0.17	正常	944	986	10.5	66307	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 09	59.5	58.7	4.47	正常	230	231	17.3	正常	3.12	3.21	0.23	正常	0.36	0.37	0.03	正常	2.2	2.2	0.17	正常	925	961	11.1	75132	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 10	48.5	46.4	3.57	正常	224	216	16.5	正常	2.29	2.23	0.17	正常	0.31	0.29	0.02	正常	2.9	2.8	0.21	正常	929	965	10.7	73720	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 11	36.1	33.4	2.69	正常	233	226	17.4	正常	2.56	2.49	0.19	正常	0.34	0.32	0.03	正常	3.1	3	0.23	正常	919	949	10.7	74371	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 12	25.2	24.1	1.89	正常	224	217	16.9	正常	2.72	2.64	0.2	正常	0.21	0.2	0.02	正常	3.6	3.5	0.27	正常	923	953	10.7	75280	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 13	2.33	2.4	0.17	正常	195	205	13.9	正常	2.4	2.51	0.17	正常	0.76	0.8	0.05	正常	2.1	2.2	0.15	正常	890	919	11.5	71139	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 14	13.8	13	0.99	正常	224	217	16	正常	3.92	3.75	0.28	正常	0.64	0.61	0.05	正常	3.9	3.8	0.28	正常	904	922	10.7	71753	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 15	66.4	60	4.79	正常	219	207	15.8	正常	3.48	3.27	0.25	正常	1.32	1.14	0.1	正常	11	10	0.81	正常	929	948	10.3	72214	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 16	43.7	41	3.26	正常	232	223	17.3	正常	2.38	2.28	0.18	正常	1.54	1.42	0.11	正常	9.5	9.1	0.71	正常	928	955	10.6	74573	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 17	43	39.7	3.1	正常	235	224	17	正常	2.31	2.2	0.17	正常	0.39	0.37	0.03	正常	10	9.7	0.74	正常	962	986	10.5	72118	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 18	61.1	56.9	4.47	正常	248	235	18.2	正常	4.14	3.93	0.3	正常	0.32	0.3	0.02	正常	17	16	1.24	正常	961	990	10.4	73184	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 19	65.5	63.3	4.75	正常	239	232	17.3	正常	4.18	4.08	0.3	正常	0.36	0.34	0.03	正常	18	18	1.34	正常	949	977	10.7	72528	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 20	71.8	67.4	5.3	正常	235	228	17.3	正常	4.48	4.39	0.33	正常	0.19	0.18	0.01	正常	14	13	1	正常	957	985	10.7	73787	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 21	78.6	75.6	5.69	正常	230	224	16.7	正常	3.59	3.51	0.26	正常	2.45	2.4	0.18	正常	9.2	9	0.67	正常	963	990	10.8	72409	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 22	79.2	72.6	5.66	正常	250	234	17.9	正常	2.82	2.64	0.2	正常	0.22	0.21	0.02	正常	7	6.5	0.5	正常	970	994	10.3	71452	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-13 23	71.2	70.1	5.27	正常	233	232	17.3	正常	2.88	2.87	0.21	正常	0.35	0.34	0.03	正常	5.9	5.9	0.44	正常	960	989	11	74046	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 00	71.6	70.6	5.5	正常	223	223	17.1	正常	2.77	2.82	0.21	正常	0.34	0.35	0.03	正常	5.1	5.1	0.39	正常	959	986	11.1	76833	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 01	83.2	76.6	5.88	正常	244	231	17.3	正常	2.36	2.25	0.17	正常	0.48	0.44	0.03	正常	4.8	4.6	0.34	正常	969	994	10.4	70693	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 02	72.7	68.8	5.25	正常	237	229	17.1	正常	2.28	2.2	0.16	正常	0.07	0.07	0.01	正常	3.7	3.5	0.26	正常	979	976	10.6	72157	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 03	79.9	74.4	5.71	正常	253	239	18	正常	2.47	2.34	0.18	正常	3.27	3.27	0.23	正常	2.9	2.8	0.21	正常	996	990	10.4	71401	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 04	69	63.6	4.85	正常	252	234	17.7	正常	2.75	2.56	0.19	正常	0.1	0.09	0.01	正常	2.8	2.6	0.2	正常	1004	998	10.3	70304	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 05	65	61	4.43	正常	254	240	17.3	正常	2.56	2.43	0.17	正常	0.08	0.07	0.01	正常	3.9	3.7	0.26	正常	1004	999	10.4	68043	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 06	69.5	64.5	4.79	正常	245	229	16.9	正常	3.02	2.83	0.21	正常	0.09	0.08	0.01	正常	5.7	5.4	0.39	正常	1014	1009	10.3	68953	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 07	72.4	67.6	4.94	正常	235	221	16	正常	2.67	2.52	0.18	正常	0.05	0.04	0	正常	6.7	6.3	0.45	正常	1003	1000	10.4	68220	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 08	76	70.7	5.11	正常	230	217	15.4	正常	3.02	2.86	0.2	正常	0.07	0.06	0	正常	6.3	6	0.43	正常	1012	1010	10.4	67245	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 09	72.5	68.4	5.14	正常	217	207	15.4	正常	2.56	2.44	0.18	正常	0.07	0.07	0	正常	4.5	4.3	0.32	正常	1009	1009	10.6	70813	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 10	71.7	68.2	5.27	正常	225	217	16.5	正常	1.49	1.44	0.11	正常	0.1	0.1	0.01	正常	5.6	5.4	0.41	正常	987	1009	10.7	73561	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 11	57.3	54.8	4.13	正常	225	216	16.2	正常	1.44	1.39	0.1	正常	0.09	0.09	0.01	正常	5.8	5.5	0.42	正常	980	995	10.6	72128	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 12	57.7	55.2	4.34	正常	221	217	16.6	正常	1.6	1.59	0.12	正常	0.13	0.12	0.01	正常	6.5	6.4	0.49	正常	973	986	10.9	75183	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 13	48.2	47.7	3.67	正常	209	210	15.9	正常	4.44	4.53	0.34	正常	0.47	0.48	0.04	正常	6.3	6.4	0.48	正常	948	975	11.1	76144	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 14	43.2	42.4	3.12	正常	223	224	16.1	正常	1.62	1.64	0.12	正常	0.28	0.28	0.02	正常	7	7.1	0.51	正常	942	963	11.1	72281	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 15	33.4	31.5	2.35	正常	213	209	15	正常	1.44	1.43	0.1	正常	0.42	0.42	0.03	正常	10	9.8	0.71	正常	919	936	10.8	70355	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 16	60.1	56.7	4.25	正常	229	222	16.2	正常	1.55	1.51	0.11	正常	0.68	0.67	0.05	正常	14	13	0.98	正常	951	968	10.7	70776	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 17	42.2	39.9	2.97	正常	215	204	15.1	正常	1.38	1.32	0.1	正常	0.36	0.34	0.03	正常	12	11	0.83	正常	944	961	10.5	70422	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 18	74	69.1	5.26	正常	233	224	16.6	正常	3.08	2.99	0.22	正常	0.2	0.19	0.01	正常	16	15	1.14	正常	948	967	10.6	71080	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 19	70.3	64.4	4.88	正常	246	228	17.1	正常	3.63	3.38	0.25	正常	0.66	0.63	0.05	正常	13	12	0.9	正常	941	960	10.2	69429	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 20	54.1	50.6	3.88	正常	237	224	17	正常	3.71	3.51	0.27	正常	0.22	0.21	0.02	正常	11	11	0.81	正常	939	959	10.4	71767	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 21	82	75.8	5.83	正常	230	218	16.4	正常	3.89	3.65	0.28	正常	2.01	1.64	0.14	正常	13	12	0.9	正常	949	970	10.4	71111	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 22	74	68.8	5.16	正常	239	228	16.7	正常	2.27	2.16	0.16	正常	0.12	0.11	0.01	正常	5.8	5.5	0.4	正常	951	974	10.6	69774	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-14 23	81	75.9	5.74	正常	224	214	15.9	正常	2.36	2.26	0.17	正常	2.61	2.46	0.18	正常	4.5	4.3	0.32	正常	958	981	10.6	70877	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 00	72.5	69.5	5.24	正常	233	229	16.8	正常	2.6	2.58	0.19	正常	0.31	0.29	0.02	正常	2.8	2.8	0.2	正常	960	976	10.8	72204	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 01	69.1	64.3	4.87	正常	241	226	17	正常	2.34	2.2	0.16	正常	0.24	0.22	0.02	正常	2.6	2.4	0.18	正常	943	968	10.4	70496	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 02	67.5	65.7	4.77	正常	238	233	16.8	正常	2.07	2.04	0.15	正常	0.35	0.35	0.02	正常	2.7	2.7	0.19	正常	942	965	10.8	70769	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 03	56.1	53.2	3.91	正常	248	240	17.3	正常	2.58	2.5	0.18	正常	0.21	0.21	0.01	正常	2.7	2.6	0.19	正常	935	958	10.7	69711	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 04	71.3	68.7	5.02	正常	233	228	16.4	正常	2.59	2.54	0.18	正常	0.14	0.14	0.01	正常	2.9	2.8	0.2	正常	934	956	10.8	70448	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 05	70.5	68.2	5.15	正常	225	221	16.4	正常	2.41	2.38	0.18	正常	0.45	0.44	0.03	正常	2.5	2.5	0.18	正常	927	950	10.8	73032	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 06	60.8	59.4	4.16	正常	222	220	15.2	正常	2.27	2.25	0.16	正常	2.46	2.49	0.17	正常	2.4	2.4	0.17	正常	933	955	10.9	68494	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 07	55.4	53	3.7	正常	227	221	15.2	正常	2.62	2.57	0.18	正常	0.59	0.58	0.04	正常	3.4	3.3	0.23	正常	926	947	10.8	66826	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 08	72.3	67.7	4.83	正常	232	221	15.6	正常	2.75	2.63	0.18	正常	0.17	0.16	0.01	正常	5	4.7	0.33	正常	944	960	10.5	66885	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 09	78.6	68.6	5.35	正常	239	214	16.3	正常	2.41	2.14	0.16	正常	0.18	0.15	0.01	正常	4.9	4.3	0.33	正常	956	972	9.78	68090	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 10	68.2	64.6	5.09	正常	214	205	16	正常	2.44	2.34	0.18	正常	0.3	0.3	0.02	正常	5.3	5.1	0.4	正常	932	950	10.6	74679	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 11	76.4	71.7	5.81	正常	217	207	16.5	正常	2.77	2.67	0.21	正常	1.81	1.78	0.14	正常	5.6	5.3	0.42	正常	935	948	10.5	75970	4.7

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 12	65.3	63.2	5.02	正常	228	224	17.6	正常	2.77	2.73	0.21	正常	0.95	0.93	0.07	正常	3.9	3.8	0.3	正常	928	941	10.8	76876	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 13	31.3	32.3	2.38	正常	216	229	16.4	正常	2.25	2.41	0.17	正常	0.55	0.59	0.04	正常	3.5	3.7	0.27	正常	907	921	11.6	76158	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 14	54.4	53.7	4.16	正常	200	207	15.3	正常	2.42	2.49	0.18	正常	0.53	0.56	0.04	正常	8.5	8.7	0.65	正常	887	886	11.4	76438	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 15	82.9	74.3	6.23	正常	242	225	18.2	正常	2.96	2.74	0.22	正常	0.26	0.24	0.02	正常	6.3	5.8	0.47	正常	942	921	10.2	75121	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 16	37.1	37.1	2.85	正常	209	215	16	正常	2.53	2.67	0.19	正常	0.4	0.42	0.03	正常	3.6	3.8	0.28	正常	902	891	11.4	76847	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 17	68.9	62.7	5.15	正常	253	237	18.9	正常	2.18	2.05	0.16	正常	0.24	0.22	0.02	正常	4.4	4.1	0.33	正常	928	908	10.3	74701	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 18	65.2	60.2	5.04	正常	234	226	18.1	正常	2.49	2.41	0.19	正常	0.34	0.33	0.03	正常	5.7	5.4	0.44	正常	926	912	10.6	77254	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 19	60.7	57.9	4.45	正常	236	226	17.3	正常	2.88	2.77	0.21	正常	0.21	0.2	0.02	正常	5	4.8	0.36	正常	934	916	10.6	73352	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 20	45.3	43	3.2	正常	216	216	15.3	正常	2.52	2.55	0.18	正常	0.34	0.36	0.02	正常	4.4	4.3	0.31	正常	919	906	11.1	70694	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 21	62.2	57.2	4.31	正常	227	220	15.7	正常	1.93	1.87	0.13	正常	4.65	4.24	0.32	正常	7.6	7.3	0.53	正常	909	890	10.7	69162	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 22	62.2	57.6	4.1	正常	233	223	15.4	正常	2.75	2.63	0.18	正常	0.4	0.39	0.03	正常	8.3	7.9	0.55	正常	937	918	10.6	65969	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-15 23	67.9	64.6	4.9	正常	253	244	18.2	正常	2.42	2.34	0.17	正常	0.48	0.46	0.03	正常	9.6	9.2	0.69	正常	925	942	10.6	72206	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 00	66	62.4	4.89	正常	221	215	16.4	正常	2.41	2.36	0.18	正常	0.26	0.25	0.02	正常	8.3	8.1	0.62	正常	921	945	10.8	74163	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 01	67.8	65.1	4.92	正常	227	221	16.5	正常	1.59	1.56	0.12	正常	0.26	0.25	0.02	正常	6.3	6.2	0.46	正常	917	940	10.7	72541	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 02	64.6	63.2	4.72	正常	230	227	16.8	正常	2.08	2.06	0.15	正常	0.26	0.26	0.02	正常	5.2	5.2	0.38	正常	911	935	10.9	73039	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 03	68	66	4.9	正常	249	243	17.9	正常	2.1	2.07	0.15	正常	0.31	0.31	0.02	正常	4.9	4.8	0.35	正常	915	939	10.8	72077	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 04	54.8	52.3	3.79	正常	209	208	14.4	正常	2.22	2.22	0.15	正常	3.28	3.26	0.23	正常	5.2	5.1	0.36	正常	903	928	11	69185	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 05	54.4	52.5	3.99	正常	225	220	16.5	正常	1.77	1.74	0.13	正常	0.41	0.39	0.03	正常	6.1	6	0.45	正常	886	908	10.8	73272	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 06	67.7	66	4.96	正常	217	214	15.9	正常	2.3	2.26	0.17	正常	0.65	0.64	0.05	正常	8	7.9	0.59	正常	914	934	10.8	73260	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 07	63.6	60.8	4.55	正常	226	220	16.2	正常	2.14	2.11	0.15	正常	0.53	0.52	0.04	正常	9.8	9.5	0.7	正常	920	943	10.8	71564	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 08	54.1	49.4	3.71	正常	235	229	16.1	正常	2.07	2.01	0.14	正常	0.43	0.42	0.03	正常	12	12	0.85	正常	912	935	10.7	68639	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 09	75.9	69.1	5.58	正常	228	214	16.7	正常	7.41	6.67	0.54	正常	0.29	0.27	0.02	正常	20	18	1.46	正常	929	946	10.3	73516	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 10	29.5	22	8.04	校准	110	103	23.7	校准	1.27	1.99	0.7	校准	18.7	9.34	0	校准	20	14	0	校准	945	949	3.52	89494	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 11	71.7	70.6	5.47	正常	226	226	17.2	正常	1.88	1.88	0.14	正常	1.01	1.04	0.08	正常	20	20	1.51	正常	940	963	11	76283	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 12	76.6	75.2	5.77	正常	198	207	14.9	正常	1.87	1.96	0.14	正常	6.9	7.09	0.52	正常	18	19	1.35	正常	905	929	11.4	75282	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 13	73.3	69.4	5.3	正常	221	217	16	正常	1.58	1.54	0.11	正常	0.66	0.62	0.05	正常	8.7	8.3	0.63	正常	915	933	10.8	72290	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 14	82.2	79.5	6.06	正常	211	214	15.6	正常	2.13	2.17	0.16	正常	0.58	0.58	0.04	正常	6	6	0.44	正常	910	930	11.1	73698	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 15	65.5	72.1	5.43	正常	196	216	16.2	正常	2.3	2.55	0.19	正常	0.84	0.94	0.07	正常	3.6	3.9	0.29	正常	899	917	12	82836	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 16	62.2	68.2	5.12	正常	186	205	15.3	正常	2.69	3	0.22	正常	0.66	0.75	0.05	正常	3.8	4.2	0.31	正常	903	919	12	82317	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 17	72.8	70.5	5.81	正常	206	207	16.4	正常	2.17	2.24	0.17	正常	0.41	0.44	0.03	正常	4.4	4.5	0.35	正常	931	942	11.1	79746	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 18	78.8	75.7	6.06	正常	235	232	18.1	正常	2.08	2.06	0.16	正常	0.18	0.18	0.01	正常	4.2	4.2	0.32	正常	928	947	10.8	76895	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 19	64	63.9	5.18	正常	223	227	18.1	正常	2.43	2.46	0.2	正常	0.43	0.44	0.03	正常	5.5	5.6	0.45	正常	926	935	11.2	80935	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 20	81.1	79.6	6.17	正常	226	226	17.2	正常	2.77	2.8	0.21	正常	2.97	2.94	0.23	正常	8.2	8.3	0.62	正常	930	949	11.1	76117	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 21	65.1	65.2	4.84	正常	215	221	16	正常	1.72	1.75	0.13	正常	0.51	0.53	0.04	正常	8	8.1	0.6	正常	905	927	11.3	74372	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 22	63.4	67.5	4.47	正常	215	228	15.1	正常	2.2	2.34	0.15	正常	0.24	0.25	0.02	正常	10	11	0.71	正常	907	926	11.6	70387	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-16 23	67.4	66	4.7	正常	231	227	16.1	正常	2.32	2.27	0.16	正常	0.25	0.24	0.02	正常	11	11	0.79	正常	924	941	10.8	69718	4.2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 00	48.7	50	3.49	正常	216	223	15.5	正常	1.71	1.78	0.12	正常	0.29	0.31	0.02	正常	11	12	0.8	正常	919	939	11.4	71776	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 01	48.8	48	3.42	正常	209	214	14.6	正常	2.17	2.26	0.15	正常	0.22	0.24	0.02	正常	14	14	0.97	正常	925	941	11.3	70064	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 02	62.6	60.4	4.28	正常	199	206	13.6	正常	2.34	2.45	0.16	正常	0.4	0.42	0.03	正常	20	21	1.4	正常	892	911	11.4	68389	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 03	79.3	76.8	5.81	正常	245	242	18	正常	1.69	1.66	0.12	正常	0.25	0.24	0.02	正常	24	24	1.78	正常	929	933	10.8	73298	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 04	69.8	67.6	4.96	正常	205	210	14.6	正常	2.02	2.06	0.14	正常	0.31	0.32	0.02	正常	22	22	1.59	正常	902	920	11.2	71062	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 05	67.4	66.8	5.13	正常	224	225	17.1	正常	1.88	1.9	0.14	正常	0.23	0.23	0.02	正常	23	23	1.73	正常	924	931	11.1	76198	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 06	60.6	55.1	4.3	正常	212	213	15	正常	1.71	1.73	0.12	正常	0.66	0.65	0.05	正常	18	17	1.24	正常	912	931	11	71057	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 07	80.6	75.3	5.77	正常	210	203	15	正常	1.66	1.62	0.12	正常	1.48	1.36	0.11	正常	21	20	1.5	正常	934	951	10.7	71593	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 08	46.7	43.9	3.41	正常	227	216	16.6	正常	1.83	1.74	0.13	正常	0.24	0.23	0.02	正常	10	9.7	0.75	正常	946	965	10.5	72903	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 09	72.5	68.6	5.35	正常	225	214	16.6	正常	2.11	2.01	0.16	正常	0.42	0.4	0.03	正常	16	15	1.14	正常	949	971	10.5	73731	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 10	57.7	55	4.15	正常	239	234	17.2	正常	1.41	1.39	0.1	正常	0.58	0.57	0.04	正常	14	13	0.98	正常	953	975	10.8	71863	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 11	58.4	56.3	4.48	正常	217	212	16.6	正常	2.04	2.01	0.16	正常	0.52	0.52	0.04	正常	18	18	1.38	正常	931	954	10.8	76754	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 12	50.5	50.9	3.85	正常	204	212	15.6	正常	2.09	2.18	0.16	正常	0.55	0.56	0.04	正常	22	23	1.71	正常	907	930	11.4	76339	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 13	66.4	61.6	5.16	正常	231	220	17.9	正常	1.77	1.68	0.14	正常	0.33	0.32	0.03	正常	23	21	1.76	正常	919	935	10.5	77674	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 14	77.1	75.1	6.37	正常	209	207	17.3	正常	2.02	2	0.17	正常	2.45	2.37	0.2	正常	15	15	1.24	正常	940	955	10.9	82634	5.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 15	49.9	49.1	4.27	正常	213	216	18.2	正常	2.3	2.35	0.2	正常	0.56	0.59	0.05	正常	8.8	8.9	0.75	正常	937	957	11.2	85610	5.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 16	64.3	62.3	5.4	正常	203	202	17.1	正常	1.83	1.79	0.15	正常	0.25	0.25	0.02	正常	8.3	8.2	0.7	正常	946	966	10.9	84000	5.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 17	73	67.8	6.06	正常	226	224	18.7	正常	2.09	2.07	0.17	正常	0.14	0.14	0.01	正常	11	10	0.9	正常	935	955	10.9	82913	5.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 18	72	65.8	5.45	正常	244	234	18.4	正常	1.88	1.81	0.14	正常	0.16	0.15	0.01	正常	12	11	0.89	正常	946	958	10.6	75696	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 19	54.7	54.4	4.33	正常	226	231	17.9	正常	2.02	2.05	0.16	正常	0.46	0.48	0.04	正常	10	11	0.83	正常	926	946	11.2	79101	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 20	76.8	70.8	5.75	正常	245	232	18.4	正常	1.59	1.52	0.12	正常	0.36	0.34	0.03	正常	12	12	0.92	正常	939	946	10.5	74951	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 21	78.1	71.3	5.63	正常	249	232	17.9	正常	1.97	1.84	0.14	正常	0.2	0.18	0.01	正常	8	7.4	0.58	正常	951	955	10.3	72027	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 22	66.9	62.3	4.97	正常	236	227	17.5	正常	2.17	2.08	0.16	正常	0.18	0.17	0.01	正常	6.4	6.1	0.48	正常	950	959	10.6	74294	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-17 23	71.2	63.5	4.98	正常	239	227	16.7	正常	1.56	1.45	0.11	正常	1.14	1	0.08	正常	10	9.2	0.7	正常	947	953	10.4	69909	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 00	77.3	69.5	5.62	正常	233	216	16.9	正常	2.1	1.96	0.15	正常	0.34	0.31	0.02	正常	11	10	0.8	正常	969	970	10.2	72717	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 01	82	71.6	5.73	正常	241	219	16.8	正常	2.21	1.99	0.15	正常	0.25	0.22	0.02	正常	9.6	8.7	0.67	正常	954	964	9.96	69936	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 02	82.9	73.8	5.96	正常	255	235	18.3	正常	1.21	1.12	0.09	正常	0.18	0.16	0.01	正常	6.9	6.3	0.5	正常	1003	1002	10.2	71899	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 03	79.7	73.4	5.93	正常	257	242	19.1	正常	1.63	1.53	0.12	正常	2.03	1.89	0.15	正常	6.2	5.8	0.46	正常	1027	1021	10.4	74407	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 04	75.3	68.7	5.55	正常	250	232	18.4	正常	1.87	1.75	0.14	正常	0.1	0.09	0.01	正常	5.8	5.4	0.43	正常	1054	1042	10.2	73753	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 05	47.4	45.7	3.53	正常	238	236	17.7	正常	2.14	2.13	0.16	正常	0.34	0.34	0.03	正常	6.6	6.5	0.49	正常	953	964	11	74495	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 06	73.2	67.2	5.46	正常	222	212	16.6	正常	2.21	2.12	0.17	正常	0.46	0.43	0.03	正常	12	12	0.93	正常	941	950	10.5	74666	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 07	59.6	54.6	4.37	正常	238	226	17.5	正常	2.23	2.12	0.16	正常	0.31	0.29	0.02	正常	12	11	0.86	正常	952	957	10.5	73320	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 08	65.9	58.7	4.67	正常	248	223	17.6	正常	2.33	2.1	0.16	正常	0.14	0.13	0.01	正常	15	13	1.06	正常	965	968	9.88	70769	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 09	69.9	63.3	5.12	正常	245	225	18	正常	2.94	2.71	0.22	正常	0.14	0.13	0.01	正常	17	15	1.23	正常	970	975	10.1	73342	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 10	60	60.1	4.6	正常	214	219	16.4	正常	1.88	1.93	0.14	正常	4.43	4.5	0.34	正常	13	13	0.99	正常	929	951	11.3	76640	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 11	54.7	53.3	4.22	正常	224	221	17.2	正常	2.18	2.14	0.17	正常	4.24	4.21	0.33	正常	10	10	0.78	正常	932	955	10.9	77075	4.8

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 12	42.9	40.4	3.38	正常	229	228	18.1	正常	2.15	2.15	0.17	正常	1.24	1.19	0.1	正常	10	10	0.82	正常	914	940	11	78842	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 13	56.8	51.2	4.4	正常	231	219	17.9	正常	1.81	1.71	0.14	正常	0.52	0.49	0.04	正常	11	10	0.84	正常	937	949	10.5	77472	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 14	81.6	73.5	6.17	正常	225	213	17	正常	2.52	2.37	0.19	正常	3	2.53	0.23	正常	8.8	8.1	0.66	正常	937	944	10.4	75642	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 15	67.9	65.5	5	正常	218	219	16.1	正常	2.45	2.47	0.18	正常	3.06	3.04	0.23	正常	4.6	4.6	0.34	正常	906	915	11	73597	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 16	38.3	38.2	2.82	正常	211	217	15.6	正常	2.17	2.25	0.16	正常	2.18	2.3	0.16	正常	3.7	3.7	0.27	正常	891	910	11.3	73618	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 17	68.5	65.4	5.03	正常	213	211	15.6	正常	2.25	2.18	0.17	正常	1.54	1.48	0.11	正常	4.1	4	0.3	正常	899	915	10.9	73433	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 18	72.9	69.4	5.58	正常	228	224	17.5	正常	2.45	2.37	0.19	正常	1.12	1.09	0.09	正常	4.3	4.2	0.33	正常	901	916	10.8	76568	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 19	79.1	75.3	5.9	正常	205	205	15.3	正常	2.88	2.89	0.21	正常	1.54	1.53	0.11	正常	4.5	4.4	0.33	正常	895	913	11	74637	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 20	69.8	66	5.47	正常	212	212	16.6	正常	3.02	3.06	0.24	正常	1.61	1.66	0.13	正常	4.4	4.4	0.35	正常	895	909	11.1	78293	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 21	69.8	67.4	5.06	正常	214	209	15.5	正常	1.2	1.18	0.09	正常	0.62	0.6	0.04	正常	4.1	4	0.3	正常	904	915	10.8	72420	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 22	70.2	68.1	5.37	正常	230	227	17.6	正常	2.85	2.83	0.22	正常	1.6	1.57	0.12	正常	3.6	3.6	0.28	正常	908	923	10.9	76492	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-18 23	67.8	65.2	5.1	正常	225	220	16.9	正常	2.66	2.6	0.2	正常	1.58	1.56	0.12	正常	3.5	3.4	0.26	正常	923	924	10.8	75185	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 00	73.4	69.9	5.78	正常	226	220	17.8	正常	2.98	2.96	0.23	正常	0.68	0.66	0.05	正常	3.6	3.5	0.28	正常	927	922	10.8	78701	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 01	55.7	53.1	4.28	正常	228	219	17.5	正常	2.82	2.69	0.22	正常	1.55	1.43	0.12	正常	3.3	3.1	0.25	正常	933	944	10.6	76792	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 02	75.4	69	5.56	正常	249	230	18.4	正常	2.77	2.56	0.2	正常	0.3	0.28	0.02	正常	3.9	3.6	0.29	正常	992	983	10.1	73698	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 03	68.9	63.3	5.17	正常	250	234	18.8	正常	4.18	3.91	0.31	正常	0.28	0.26	0.02	正常	3.4	3.2	0.25	正常	997	987	10.3	75026	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 04	66.4	62.1	4.96	正常	238	224	17.8	正常	2.78	2.64	0.21	正常	0.39	0.37	0.03	正常	4.1	3.9	0.31	正常	994	985	10.4	74702	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 05	35.9	36.4	2.66	正常	200	207	14.8	正常	3.38	3.51	0.25	正常	0.95	0.98	0.07	正常	3.6	3.7	0.26	正常	903	922	11.4	74042	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 06	79.1	70.5	5.6	正常	223	206	15.8	正常	4.14	3.82	0.29	正常	0.84	0.78	0.06	正常	5.6	5.1	0.4	正常	918	932	10.2	70802	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 07	53.7	49.8	4.01	正常	223	211	16.7	正常	3.11	2.96	0.23	正常	3.04	2.76	0.23	正常	3.5	3.3	0.26	正常	913	927	10.4	74667	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 08	70.1	66.3	5.11	正常	236	227	17.2	正常	2.91	2.79	0.21	正常	1.76	1.68	0.13	正常	4.1	4	0.3	正常	924	938	10.6	72897	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 09	56.3	55.7	3.98	正常	212	211	15	正常	3.18	3.18	0.22	正常	1.15	1.17	0.08	正常	4.6	4.7	0.33	正常	922	932	11	70692	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 10	67	60.7	4.76	正常	232	219	16.5	正常	2.5	2.33	0.18	正常	0.4	0.38	0.03	正常	5.3	4.9	0.37	正常	949	957	10.5	71064	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 11	83.1	74.4	6.25	正常	247	229	18.6	正常	3.15	2.95	0.24	正常	1	0.93	0.08	正常	6.7	6.1	0.5	正常	946	942	10.2	75229	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 12	83.9	69.4	5.88	正常	202	184	14.2	正常	3.36	3.1	0.24	正常	3.32	2.61	0.23	正常	4.4	3.8	0.31	正常	959	961	10	70120	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 13	64	55.6	4.5	正常	224	205	15.8	正常	3.54	3.23	0.25	正常	6.09	4.88	0.43	正常	3.7	3.3	0.26	正常	949	953	9.95	70241	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 14	50	44.8	3.61	正常	224	213	16.2	正常	2.82	2.73	0.2	正常	0.45	0.42	0.03	正常	3.4	3.2	0.25	正常	956	968	10.6	72275	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 15	79.4	68.7	5.88	正常	263	233	19.5	正常	3.9	3.43	0.29	正常	0.23	0.2	0.02	正常	3.8	3.4	0.28	正常	999	989	9.69	74005	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 16	75.4	67.9	5.55	正常	250	227	18.4	正常	3.66	3.33	0.27	正常	0.38	0.34	0.03	正常	3.8	3.4	0.28	正常	1002	997	9.99	73643	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 17	72.2	67.3	5.64	正常	244	230	19.1	正常	2.93	2.75	0.23	正常	0.17	0.16	0.01	正常	3.8	3.6	0.29	正常	988	986	10.4	78152	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 18	63.3	60.9	5.04	正常	240	234	19.2	正常	3.17	3.07	0.25	正常	0.57	0.55	0.05	正常	4	3.8	0.31	正常	964	963	10.7	79642	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 19	84.8	80	6.49	正常	204	200	15.6	正常	2.86	2.85	0.22	正常	1.4	1.23	0.11	正常	4	3.9	0.3	正常	930	943	10.9	76564	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 20	75.3	73.2	5.16	正常	204	201	14	正常	2	1.97	0.14	正常	0.39	0.38	0.03	正常	2.2	2.2	0.15	正常	905	917	10.8	68520	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 21	73.2	68	5.63	正常	240	226	18.4	正常	3.75	3.54	0.29	正常	2.53	2.39	0.19	正常	3	2.9	0.23	正常	946	950	10.4	76905	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 22	82.9	77.8	6.2	正常	190	181	14.2	正常	3.61	3.46	0.27	正常	3.73	3.54	0.28	正常	3	2.8	0.22	正常	951	956	10.5	74834	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-19 23	75.4	70.8	5.44	正常	231	220	16.7	正常	4.15	3.95	0.3	正常	0.28	0.26	0.02	正常	2.3	2.2	0.17	正常	962	963	10.5	72161	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 00	75	70.5	5.37	正常	230	220	16.4	正常	3.13	3	0.22	正常	0.31	0.3	0.02	正常	2.4	2.3	0.17	正常	967	964	10.6	71580	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 01	80.2	76.3	6.09	正常	237	229	18	正常	4.01	3.94	0.3	正常	0.62	0.6	0.05	正常	2.5	2.4	0.19	正常	966	966	10.7	75967	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 02	52.4	52.1	3.86	正常	212	215	15.6	正常	3.35	3.44	0.25	正常	1.36	1.37	0.1	正常	2.2	2.2	0.16	正常	920	934	11.2	73660	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 03	58.9	54.3	4.55	正常	257	240	19.9	正常	2.85	2.66	0.22	正常	0.84	0.79	0.06	正常	2.5	2.3	0.19	正常	960	963	10.3	77213	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 04	68.8	64.3	5.44	正常	221	212	17.5	正常	3.47	3.34	0.27	正常	0.59	0.57	0.05	正常	2.7	2.6	0.22	正常	950	956	10.6	79157	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 05	75	69.5	5.88	正常	239	227	18.7	正常	3.35	3.22	0.26	正常	0.65	0.57	0.05	正常	2.8	2.6	0.22	正常	977	974	10.5	78465	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 06	65.4	59.1	5.04	正常	235	218	18.1	正常	2.46	2.27	0.19	正常	0.18	0.17	0.01	正常	2.3	2.1	0.17	正常	997	991	10.2	77109	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 07	50.5	47.3	3.89	正常	245	234	18.9	正常	3.27	3.12	0.25	正常	4	3.97	0.31	正常	2	2	0.16	正常	1009	1002	10.6	77068	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 08	60.2	55.3	4.32	正常	238	225	17.1	正常	3.1	2.97	0.22	正常	0.25	0.23	0.02	正常	2.4	2.2	0.17	正常	1010	1006	10.5	71749	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 09	74.9	65.8	5.24	正常	232	212	16.2	正常	2.89	2.62	0.2	正常	0.23	0.21	0.02	正常	2.8	2.5	0.19	正常	1040	1034	10	69909	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 10	68.3	64.7	4.93	正常	245	234	17.7	正常	3.42	3.27	0.25	正常	0.44	0.41	0.03	正常	2.5	2.4	0.18	正常	1033	1030	10.5	72226	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 11	61.7	55.8	4.45	正常	256	233	18.5	正常	3.34	3.05	0.24	正常	0.24	0.22	0.02	正常	2.9	2.6	0.21	正常	1016	1012	10	72152	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 12	75.3	69.8	5.45	正常	244	230	17.7	正常	2.65	2.51	0.19	正常	0.26	0.25	0.02	正常	3.2	3	0.23	正常	1014	1015	10.4	72364	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 13	78.9	72.2	5.64	正常	246	231	17.6	正常	2.2	2.1	0.16	正常	2.52	2.37	0.18	正常	2.9	2.7	0.21	正常	1019	1015	10.4	71582	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 14	77.6	69.5	5.51	正常	253	235	18	正常	3.01	2.79	0.21	正常	0.1	0.09	0.01	正常	2.9	2.7	0.21	正常	1039	1035	10.2	71014	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 15	77.5	73.4	5.52	正常	221	214	15.7	正常	2.89	2.83	0.21	正常	1.35	1.22	0.1	正常	2.9	2.8	0.21	正常	1012	1015	10.7	71298	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 16	56.7	55.2	3.77	正常	227	222	15.1	正常	2.01	1.94	0.13	正常	2.61	2.54	0.17	正常	2.3	2.2	0.15	正常	973	988	10.8	66496	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 17	78.2	74.2	5.39	正常	251	243	17.3	正常	2.82	2.74	0.19	正常	2.96	2.84	0.2	正常	4.3	4.1	0.29	正常	959	973	10.7	68965	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 18	73.8	69.6	4.99	正常	227	218	15.4	正常	2.82	2.74	0.19	正常	3.41	3.3	0.23	正常	4.2	4	0.28	正常	942	959	10.6	67604	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 19	72.5	68.4	4.86	正常	227	220	15.2	正常	1.86	1.77	0.12	正常	3.04	2.89	0.2	正常	3.3	3.2	0.22	正常	929	948	10.6	67053	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 20	76	71.5	5.58	正常	240	227	17.6	正常	2.71	2.58	0.2	正常	1.91	1.82	0.14	正常	3.5	3.3	0.25	正常	945	959	10.5	73482	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 21	74	70.7	5.58	正常	212	207	16	正常	2.52	2.49	0.19	正常	4.96	5.03	0.37	正常	3.1	3	0.23	正常	923	942	10.8	75403	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 22	66.3	63.8	4.93	正常	231	228	17.2	正常	2.11	2.1	0.16	正常	1.26	1.24	0.09	正常	3	3	0.22	正常	929	948	10.9	74367	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-20 23	48.4	48.9	3.54	正常	213	217	15.6	正常	2.5	2.55	0.18	正常	1.21	1.21	0.09	正常	3.2	3.3	0.23	正常	920	939	11.2	73236	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 00	65.2	62	4.74	正常	231	226	16.8	正常	2.87	2.83	0.21	正常	0.86	0.85	0.06	正常	4.3	4.2	0.31	正常	928	942	10.8	72772	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 01	69.3	65.7	4.96	正常	230	224	16.5	正常	2.4	2.33	0.17	正常	0.48	0.46	0.03	正常	5.5	5.3	0.39	正常	921	937	10.7	71488	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 02	71.6	69	5.29	正常	234	227	17.3	正常	2.18	2.15	0.16	正常	1.07	1.04	0.08	正常	4.1	4	0.3	正常	923	943	10.7	73907	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 03	69.4	65.5	4.99	正常	242	237	17.4	正常	2.47	2.42	0.18	正常	2.12	2.08	0.15	正常	4.1	4	0.29	正常	910	928	10.8	71844	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 04	77.5	73.7	5.53	正常	222	220	15.8	正常	2.82	2.83	0.2	正常	2.47	2.37	0.18	正常	4.7	4.6	0.33	正常	924	941	11	71295	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 05	62.3	58	4.4	正常	238	229	16.8	正常	1.64	1.59	0.12	正常	0.71	0.68	0.05	正常	2.9	2.8	0.21	正常	941	956	10.6	70561	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 06	80.6	75.9	5.52	正常	231	225	15.8	正常	2.62	2.54	0.18	正常	0.73	0.7	0.05	正常	3.6	3.5	0.24	正常	934	951	10.7	68481	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 07	74.8	69.1	5.24	正常	245	230	17.2	正常	2.3	2.16	0.16	正常	0.37	0.35	0.03	正常	2.7	2.6	0.19	正常	964	985	10.4	70093	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 08	66.3	65.1	4.82	正常	223	221	16.2	正常	2.27	2.26	0.16	正常	0.41	0.41	0.03	正常	2.5	2.5	0.18	正常	952	974	10.9	72634	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 09	81.6	77	5.86	正常	223	212	16	正常	2.3	2.19	0.17	正常	3.24	3.01	0.23	正常	3.1	2.9	0.22	正常	957	979	10.5	71807	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 10	73.4	69.4	5.46	正常	221	211	16.5	正常	2.61	2.49	0.19	正常	0.54	0.51	0.04	正常	2.8	2.6	0.21	正常	957	980	10.5	74471	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 11	67.6	65.4	5.03	正常	226	225	16.8	正常	2.22	2.22	0.17	正常	0.98	0.97	0.07	正常	2.6	2.6	0.19	正常	943	962	11	74440	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 12	72.6	68.6	5.48	正常	230	221	17.3	正常	2.6	2.51	0.2	正常	2.37	2.32	0.18	正常	2.9	2.8	0.22	正常	961	981	10.6	75510	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 13	75.2	71.9	5.37	正常	220	216	15.7	正常	2.69	2.66	0.19	正常	0.4	0.39	0.03	正常	2.5	2.5	0.18	正常	954	962	10.8	71368	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 14	61.8	58.8	4.76	正常	247	236	19	正常	2.37	2.26	0.18	正常	0.34	0.34	0.03	正常	2.6	2.5	0.2	正常	963	963	10.6	77079	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 15	47.5	44.9	3.64	正常	225	216	17.3	正常	2.4	2.28	0.18	正常	0.63	0.61	0.05	正常	3.1	3	0.24	正常	963	977	10.6	76613	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 16	22.6	23.6	1.71	正常	203	220	15.4	正常	2.83	3.07	0.22	正常	1.05	1.13	0.08	正常	3	3.3	0.23	正常	904	925	11.8	76002	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 17	31.2	31.4	2.49	正常	216	224	17.2	正常	2.97	3.17	0.24	正常	1.44	1.54	0.11	正常	5.1	5.3	0.4	正常	890	906	11.5	79550	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 18	67.3	64.6	4.78	正常	199	193	14.1	正常	1.91	1.88	0.14	正常	0.76	0.77	0.05	正常	11	10	0.75	正常	892	906	10.8	71068	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 19	45.1	44.3	3.08	正常	204	211	13.9	正常	2.96	3.11	0.2	正常	0.44	0.47	0.03	正常	12	12	0.79	正常	901	910	11.4	68265	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 20	39	36.1	2.77	正常	200	206	14.2	正常	2.56	2.68	0.18	正常	0.54	0.55	0.04	正常	11	11	0.77	正常	907	921	11.4	71015	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 21	59.4	55.6	4.03	正常	234	227	15.9	正常	1.73	1.67	0.12	正常	0.82	0.8	0.06	正常	14	14	0.96	正常	925	934	10.7	67833	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 22	73.6	67.8	5.26	正常	252	239	18	正常	2.39	2.25	0.17	正常	0.39	0.37	0.03	正常	17	16	1.22	正常	934	953	10.4	71531	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-21 23	52.8	50.7	3.8	正常	233	230	16.7	正常	1.96	1.96	0.14	正常	0.43	0.45	0.03	正常	14	13	0.97	正常	942	963	10.9	71930	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 00	67.3	64.4	4.6	正常	221	220	15.1	正常	1.31	1.36	0.09	正常	1.28	1.24	0.09	正常	16	16	1.09	正常	928	944	11	68381	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 01	65.3	61.9	4.48	正常	236	231	16.2	正常	1.69	1.64	0.12	正常	0.52	0.5	0.04	正常	13	12	0.87	正常	942	964	10.8	68619	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 02	70.7	65.7	5.04	正常	245	233	17.5	正常	1.75	1.68	0.12	正常	0.32	0.3	0.02	正常	11	10	0.75	正常	958	977	10.5	71346	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 03	64.6	59.9	4.38	正常	252	240	17.1	正常	1.61	1.54	0.11	正常	3.05	2.85	0.21	正常	10	9.7	0.69	正常	967	990	10.5	67795	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 04	73.7	65.7	5.15	正常	231	222	16.2	正常	1.59	1.54	0.11	正常	10	7.75	0.7	正常	9.8	9.2	0.69	正常	994	1001	10.4	69939	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 05	73.6	69.4	4.89	正常	241	233	16	正常	1.54	1.48	0.1	正常	0.38	0.37	0.03	正常	9.9	9.5	0.66	正常	950	970	10.7	66493	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 06	72.9	68.5	4.97	正常	238	228	16.2	正常	1.9	1.83	0.13	正常	0.51	0.48	0.03	正常	12	12	0.84	正常	941	967	10.6	68199	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 07	47.6	45.4	3.13	正常	217	222	14.3	正常	1.22	1.25	0.08	正常	0.93	0.95	0.06	正常	8.9	8.9	0.58	正常	906	930	11.2	65823	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 08	66.2	61.5	4.41	正常	226	216	15	正常	1.69	1.62	0.11	正常	0.49	0.47	0.03	正常	10	9.8	0.69	正常	907	927	10.5	66514	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 09	71.6	66.7	5.27	正常	238	225	17.6	正常	1.88	1.77	0.14	正常	0.34	0.32	0.03	正常	9.5	8.9	0.7	正常	946	964	10.4	73634	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 10	68.2	64.9	5.1	正常	227	218	17	正常	1.25	1.2	0.09	正常	3.37	3.31	0.25	正常	8	7.7	0.6	正常	948	962	10.6	74812	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 11	65.8	61	4.9	正常	228	215	17	正常	1.48	1.4	0.11	正常	0.17	0.16	0.01	正常	6.5	6.1	0.49	正常	964	984	10.4	74427	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 12	75.6	74.1	5.84	正常	226	224	17.4	正常	1.78	1.77	0.14	正常	0.18	0.18	0.01	正常	5.3	5.3	0.41	正常	975	986	10.9	77252	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 13	80	77.3	6.14	正常	218	215	16.7	正常	1.77	1.75	0.14	正常	0.4	0.4	0.03	正常	3.9	3.9	0.3	正常	971	975	10.9	76814	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 14	59.3	60.2	4.79	正常	215	220	17.4	正常	1.78	1.84	0.14	正常	0.74	0.76	0.06	正常	3.6	3.7	0.29	正常	943	957	11.3	80818	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 15	42	41.3	3.29	正常	209	215	16.4	正常	2.08	2.15	0.16	正常	1.53	1.58	0.12	正常	3.3	3.4	0.26	正常	884	909	11.3	78421	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 16	51.9	49.1	4.14	正常	203	202	16.2	正常	3.1	3.13	0.25	正常	0.94	0.98	0.07	正常	4.5	4.5	0.36	正常	901	918	11	79751	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 17	67.8	61.4	5.23	正常	238	219	18.4	正常	1.87	1.73	0.14	正常	0.23	0.21	0.02	正常	4.4	4	0.34	正常	938	953	10.1	77114	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 18	75.3	68.7	5.66	正常	246	228	18.5	正常	2.21	2.05	0.17	正常	0.21	0.19	0.02	正常	4.8	4.4	0.36	正常	960	982	10.2	75137	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 19	72.3	65.1	5.15	正常	247	229	17.6	正常	2.68	2.5	0.19	正常	0.25	0.23	0.02	正常	3.8	3.5	0.27	正常	981	1004	10.2	71233	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 20	60.1	54.6	4.35	正常	227	212	16.4	正常	1.74	1.62	0.13	正常	0.19	0.18	0.01	正常	3.3	3.1	0.24	正常	1004	1018	10.3	72383	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 21	67.3	61.9	4.88	正常	232	218	16.8	正常	2.51	2.39	0.18	正常	0.39	0.37	0.03	正常	5.3	5	0.38	正常	1030	1035	10.4	72465	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 22	68.6	63.2	4.84	正常	235	223	16.6	正常	2.65	2.54	0.19	正常	1.85	1.76	0.13	正常	5.4	5.1	0.38	正常	1021	1022	10.5	70497	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-22 23	59	55.6	4.15	正常	232	222	16.3	正常	1.7	1.62	0.12	正常	0.65	0.6	0.05	正常	5.6	5.4	0.4	正常	1002	1003	10.6	70424	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (°C)	焚烧炉 平均温 度(°C)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 00	57.7	56.9	3.87	正常	212	211	14.2	正常	2.1	2.11	0.14	正常	0.16	0.16	0.01	正常	9.6	9.6	0.64	正常	991	996	10.9	67143	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 01	64.2	59.1	4.35	正常	240	224	16.3	正常	2.41	2.26	0.16	正常	0.15	0.14	0.01	正常	13	12	0.9	正常	1005	1010	10.3	67749	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 02	73.3	68.1	5.21	正常	249	235	17.7	正常	1.67	1.57	0.12	正常	1.65	1.56	0.12	正常	14	13	0.97	正常	992	995	10.4	71102	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 03	58.5	55.3	3.94	正常	248	240	16.7	正常	1.77	1.72	0.12	正常	0.26	0.26	0.02	正常	12	12	0.84	正常	966	972	10.7	67253	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 04	61.5	57.7	4.4	正常	234	223	16.8	正常	2.01	1.91	0.14	正常	1.78	1.63	0.13	正常	9.4	8.9	0.67	正常	1003	1008	10.5	71589	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 05	71	64.9	4.61	正常	239	224	15.5	正常	2.04	1.91	0.13	正常	1.23	1.15	0.08	正常	7	6.5	0.45	正常	1016	1015	10.3	64929	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 06	38.1	36.1	2.68	正常	222	214	15.6	正常	1.34	1.29	0.09	正常	0.28	0.27	0.02	正常	4.7	4.5	0.33	正常	1001	1003	10.6	70362	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 07	45.7	44.7	3.19	正常	211	208	14.8	正常	1.88	1.86	0.13	正常	0.57	0.56	0.04	正常	6.8	6.7	0.48	正常	977	984	10.9	69891	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 08	51.9	46.8	3.5	正常	211	209	14.2	正常	2.37	2.33	0.16	正常	0.77	0.8	0.05	正常	10	9.9	0.7	正常	946	958	10.9	67509	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 09	79.8	73.2	5.7	正常	237	220	16.9	正常	1.31	1.22	0.09	正常	0.28	0.26	0.02	正常	9.7	9	0.69	正常	1003	1004	10.2	71458	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 10	34.7	23.4	8.04	校准	105	88.2	23.7	校准	1.45	3.25	0.7	校准	20.1	10.8	0	校准	18	11	0	校准	971	979	3.01	88591	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 11	56.9	55.6	4.33	正常	227	226	17.2	正常	2.22	2.22	0.17	正常	0.29	0.29	0.02	正常	9.4	9.4	0.71	正常	993	1001	11	76033	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 12	59.7	58.8	4.51	正常	214	214	16.2	正常	1.53	1.55	0.12	正常	0.29	0.29	0.02	正常	8.5	8.4	0.64	正常	974	986	11	75450	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 13	77.5	73.7	6.12	正常	219	212	17.3	正常	1.97	1.91	0.16	正常	0.12	0.11	0.01	正常	7.6	7.3	0.6	正常	958	974	10.7	78916	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 14	76.4	74.6	5.93	正常	191	193	14.8	正常	2.42	2.45	0.19	正常	3.24	3.41	0.25	正常	3.3	3.3	0.26	正常	918	940	11.1	77529	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 15	34	35.2	2.48	正常	168	182	12.3	正常	2.16	2.43	0.16	正常	0.59	0.61	0.04	正常	2.3	2.5	0.17	正常	895	909	11.9	73182	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 16	62.4	61.5	4.74	正常	205	217	15.6	正常	2.38	2.53	0.18	正常	1.08	1.16	0.08	正常	3.2	3.3	0.24	正常	900	916	11.6	75927	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 17	52.6	54.7	3.93	正常	190	206	14.2	正常	2.8	3.06	0.21	正常	0.43	0.47	0.03	正常	3.6	3.9	0.27	正常	906	912	11.8	74762	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 18	70.5	64.4	5.14	正常	220	215	16	正常	2.64	2.55	0.19	正常	1.04	1.03	0.08	正常	3.2	3	0.23	正常	924	932	10.7	72860	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 19	35	34	2.53	正常	212	219	15.3	正常	2.2	2.33	0.16	正常	0.66	0.68	0.05	正常	2.2	2.2	0.16	正常	898	909	11.3	72222	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 20	43.2	44.3	3.51	正常	216	225	17.5	正常	3.11	3.26	0.25	正常	2.73	2.89	0.22	正常	4.6	4.8	0.37	正常	904	920	11.4	81106	5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 21	43.2	45.3	3.67	正常	180	192	15.3	正常	3.93	4.3	0.33	正常	3.03	3.34	0.26	正常	5.5	5.9	0.47	正常	904	921	11.7	85108	5.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 22	70.2	66.1	4.96	正常	205	198	14.5	正常	1.75	1.71	0.12	正常	1.18	1.19	0.08	正常	5.5	5.4	0.39	正常	928	940	10.7	70600	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-23 23	74.6	66	4.97	正常	218	202	14.5	正常	2.48	2.27	0.17	正常	17.7	14.1	1.18	正常	3.8	3.4	0.25	正常	941	948	10.1	66601	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 00	76.7	69.8	5.36	正常	238	220	16.7	正常	2.6	2.41	0.18	正常	0.57	0.51	0.04	正常	3.6	3.3	0.25	正常	995	989	10.2	69899	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 01	68	64.8	4.48	正常	227	219	15	正常	2.35	2.28	0.15	正常	2.43	2.35	0.16	正常	3.6	3.4	0.23	正常	984	988	10.6	65865	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 02	79.7	76.1	5.18	正常	230	225	15	正常	2.9	2.82	0.19	正常	2.75	2.31	0.18	正常	3.8	3.7	0.25	正常	955	964	10.7	64992	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 03	63.4	60.9	4.39	正常	242	238	16.7	正常	3.07	3.02	0.21	正常	0.19	0.19	0.01	正常	3.7	3.6	0.25	正常	945	952	10.8	69199	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 04	42.4	41.7	2.63	正常	204	212	12.6	正常	2.56	2.66	0.16	正常	0.74	0.79	0.05	正常	3	3	0.18	正常	943	953	11.4	61874	3.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 05	54.4	51.2	3.49	正常	234	223	15	正常	2.57	2.45	0.17	正常	0.2	0.19	0.01	正常	4.5	4.3	0.29	正常	956	970	10.5	64223	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 06	49.6	47.4	3.07	正常	224	221	13.9	正常	2.47	2.46	0.15	正常	0.29	0.29	0.02	正常	5.4	5.3	0.33	正常	946	964	10.9	61809	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 07	73.1	67.7	4.49	正常	232	220	14.3	正常	2.56	2.4	0.16	正常	0.14	0.14	0.01	正常	5.6	5.3	0.34	正常	970	977	10.4	61372	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 08	48.8	46.2	2.76	正常	214	209	12.1	正常	1.79	1.78	0.1	正常	0.12	0.11	0.01	正常	3.2	3.1	0.18	正常	956	964	10.8	56621	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 09	60.8	57.5	3.42	正常	219	212	12.4	正常	2.29	2.21	0.13	正常	0.21	0.2	0.01	正常	5.8	5.5	0.33	正常	955	969	10.6	56319	3.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 10	65.9	62	3.86	正常	216	209	12.7	正常	2.78	2.68	0.16	正常	0.29	0.27	0.02	正常	5.3	5.1	0.31	正常	960	977	10.6	58517	3.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 11	49.6	47.3	3.16	正常	186	180	11.8	正常	1.46	1.4	0.09	正常	0.27	0.26	0.02	正常	3.6	3.5	0.23	正常	959	977	10.7	63613	3.8

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 12	65.9	62.2	4.33	正常	188	178	12.4	正常	1.66	1.59	0.11	正常	0.17	0.16	0.01	正常	3.2	3.1	0.21	正常	959	977	10.5	65714	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 13	21	20	1.36	正常	184	177	11.9	正常	0.93	0.89	0.06	正常	0.19	0.18	0.01	正常	1.9	1.8	0.12	正常	961	986	10.6	64673	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 14	18.6	16.9	1.2	正常	150	138	9.67	正常	1.13	1.04	0.07	正常	0.08	0.07	0.01	正常	1.8	1.6	0.11	正常	973	994	10.1	64412	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 15	23.7	22.7	1.53	正常	137	132	8.85	正常	1.29	1.24	0.08	正常	0.09	0.08	0.01	正常	2	1.9	0.13	正常	979	985	10.6	64676	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 16	13.8	13.2	0.9	正常	127	122	8.28	正常	1.32	1.28	0.09	正常	0.17	0.17	0.01	正常	2.1	2.1	0.14	正常	953	970	10.7	65303	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 17	14.5	13.8	0.97	正常	133	129	8.87	正常	1.4	1.38	0.09	正常	0.17	0.17	0.01	正常	2.4	2.4	0.16	正常	943	963	10.8	66911	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 18	12	11.2	0.78	正常	135	128	8.77	正常	1.11	1.06	0.07	正常	0.21	0.2	0.01	正常	2.6	2.5	0.17	正常	948	966	10.5	65071	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 19	6.34	5.92	0.4	正常	159	153	10.1	正常	1.57	1.52	0.1	正常	0.16	0.16	0.01	正常	2.8	2.7	0.18	正常	947	964	10.7	63666	3.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 20	33	31.8	2.31	正常	219	211	15.4	正常	5.94	5.7	0.42	正常	0.24	0.24	0.02	正常	6.7	6.6	0.47	正常	948	966	10.6	70186	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 21	57.9	53.9	4.2	正常	227	215	16.5	正常	2.61	2.47	0.19	正常	0.28	0.27	0.02	正常	15	14	1.07	正常	937	952	10.5	72623	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 22	76.1	71.4	5.42	正常	235	224	16.8	正常	3.28	3.12	0.23	正常	3.03	2.86	0.22	正常	13	13	0.94	正常	960	979	10.5	71268	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-24 23	63	59.8	4.57	正常	229	225	16.6	正常	2.28	2.25	0.17	正常	0.3	0.3	0.02	正常	10	9.8	0.73	正常	932	954	10.8	72549	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 00	28.4	28.7	1.96	正常	194	207	13.4	正常	1.88	2.04	0.13	正常	0.38	0.41	0.03	正常	7.8	8.3	0.54	正常	892	915	11.6	69076	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 01	40.9	40	2.81	正常	190	203	13.1	正常	1.86	2.01	0.13	正常	0.54	0.58	0.04	正常	10	11	0.71	正常	911	922	11.7	68713	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 02	59.1	58.8	4.12	正常	215	218	15	正常	1.93	1.96	0.13	正常	0.7	0.72	0.05	正常	14	15	1.01	正常	922	926	11.2	69690	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 03	65.2	62.5	4.54	正常	234	236	16.3	正常	1.28	1.29	0.09	正常	0.82	0.85	0.06	正常	12	12	0.85	正常	934	941	11	69612	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 04	43.7	45.1	3.1	正常	178	190	12.6	正常	1.81	1.95	0.13	正常	1.22	1.34	0.09	正常	14	15	1	正常	896	910	11.6	71000	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 05	73.6	64.3	5.04	正常	226	206	15.5	正常	1.76	1.6	0.12	正常	0.26	0.23	0.02	正常	12	10	0.8	正常	984	973	9.96	68462	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 06	80.8	71.5	5.47	正常	240	216	16.2	正常	1.27	1.14	0.09	正常	0.34	0.31	0.02	正常	6.6	5.9	0.45	正常	1015	1023	9.88	67665	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 07	74	68.2	5.23	正常	241	229	17	正常	1.71	1.65	0.12	正常	2.01	1.85	0.14	正常	4.6	4.4	0.32	正常	1019	1021	10.5	70652	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 08	60.8	59.2	4.16	正常	221	216	15.1	正常	2.12	2.07	0.15	正常	0.69	0.65	0.05	正常	4.1	4	0.28	正常	1015	1021	10.7	68415	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 09	55.2	52.4	3.95	正常	231	224	16.5	正常	1.61	1.56	0.12	正常	0.58	0.57	0.04	正常	4.4	4.2	0.31	正常	1018	1028	10.7	71493	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 10	72.4	66.9	5	正常	227	214	15.6	正常	1.93	1.84	0.13	正常	0.26	0.24	0.02	正常	6.2	5.9	0.43	正常	993	1010	10.4	68986	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 11	50.1	47.3	3.39	正常	224	216	15.1	正常	1.91	1.84	0.13	正常	0.24	0.23	0.02	正常	5.2	5	0.35	正常	986	1002	10.6	67630	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 12	51.8	49.2	3.52	正常	228	224	15.5	正常	2.25	2.18	0.15	正常	0.22	0.21	0.01	正常	7	6.9	0.48	正常	968	988	10.8	67985	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 13	81.7	69.7	5.5	正常	229	207	15.4	正常	2.56	2.29	0.17	正常	7.63	6.11	0.51	正常	7	6.1	0.47	正常	993	1011	9.8	67349	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 14	67.4	63.9	4.74	正常	221	212	15.5	正常	2.62	2.52	0.18	正常	0.24	0.23	0.02	正常	5.9	5.7	0.42	正常	987	1009	10.6	70359	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 15	70.6	73.5	5.55	正常	196	208	15.4	正常	2.84	3.04	0.22	正常	0.21	0.22	0.02	正常	8.4	8.9	0.66	正常	956	979	11.6	78510	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 16	65.7	62.1	4.92	正常	235	228	17.5	正常	2.2	2.12	0.16	正常	0.41	0.39	0.03	正常	4	3.8	0.3	正常	939	957	10.7	74815	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 17	72.7	70.5	5.26	正常	221	218	16	正常	2.49	2.48	0.18	正常	0.44	0.44	0.03	正常	4.2	4.1	0.3	正常	957	972	10.9	72276	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 18	65.4	60.3	4.77	正常	202	193	14.7	正常	3.11	2.97	0.23	正常	0.62	0.6	0.05	正常	3.5	3.3	0.26	正常	963	976	10.5	72909	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 19	67.4	63.2	5.17	正常	232	224	17.8	正常	2.39	2.31	0.18	正常	3.29	3.32	0.25	正常	3.9	3.7	0.3	正常	942	956	10.6	76802	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 20	42.5	40.8	3.08	正常	226	223	16.4	正常	2.67	2.64	0.19	正常	0.32	0.32	0.02	正常	4.3	4.2	0.31	正常	929	947	10.9	72466	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 21	47.6	46.9	3.61	正常	222	228	16.9	正常	3.17	3.24	0.24	正常	0.61	0.62	0.05	正常	6.6	6.6	0.5	正常	914	932	11.2	75913	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 22	60.4	57	4.5	正常	235	227	17.5	正常	2.27	2.18	0.17	正常	0.58	0.56	0.04	正常	8.9	8.6	0.66	正常	922	934	10.6	74474	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-25 23	48.5	45.8	3.5	正常	235	231	17	正常	3.33	3.25	0.24	正常	0.68	0.67	0.05	正常	9.4	9.1	0.68	正常	918	934	10.8	72295	4.5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 00	54.6	51.6	3.78	正常	206	212	14.3	正常	2.68	2.75	0.19	正常	0.75	0.72	0.05	正常	11	11	0.76	正常	908	930	11.3	69319	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 01	69	61.2	4.4	正常	219	200	14	正常	2.58	2.34	0.16	正常	0.33	0.29	0.02	正常	9.4	8.4	0.6	正常	962	965	10	63813	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 02	68.4	58.7	4.39	正常	208	192	13.4	正常	2.37	2.17	0.15	正常	5.29	4.28	0.34	正常	9.4	8.4	0.61	正常	941	957	10	64244	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 03	60.9	54	3.88	正常	217	200	13.8	正常	2.6	2.4	0.17	正常	2.5	2.11	0.16	正常	5.6	5.1	0.36	正常	960	977	10.1	63747	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 04	85.2	72.6	5.53	正常	219	191	14.2	正常	2.79	2.42	0.18	正常	6.29	5.49	0.41	正常	4.7	4	0.3	正常	981	995	9.48	64927	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 05	51.6	48	3.46	正常	178	168	11.9	正常	2.19	2.06	0.15	正常	0.75	0.72	0.05	正常	3.8	3.6	0.26	正常	964	985	10.4	67007	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 06	87.1	75.4	5.71	正常	161	142	10.6	正常	2.82	2.5	0.18	正常	4.68	4.05	0.31	正常	5.9	5.2	0.39	正常	974	993	9.66	65589	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 07	73.8	66.7	5.15	正常	200	187	13.9	正常	3.15	2.99	0.22	正常	3.54	2.98	0.25	正常	3.7	3.5	0.26	正常	978	999	10.4	69786	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 08	73.4	68.3	5.24	正常	207	195	14.8	正常	2.1	1.98	0.15	正常	0.52	0.49	0.04	正常	4.4	4.1	0.31	正常	966	987	10.4	71352	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 09	47.5	45.5	3.44	正常	164	164	11.9	正常	2.51	2.6	0.18	正常	0.74	0.8	0.05	正常	3.8	3.8	0.27	正常	948	971	11.2	72495	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 10	24.4	25.2	1.79	正常	170	187	12.5	正常	2.63	2.88	0.19	正常	1.79	1.96	0.13	正常	3.7	4	0.27	正常	892	914	11.8	73324	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 11	63	57.1	4.48	正常	174	163	12.4	正常	2.77	2.58	0.2	正常	0.73	0.71	0.05	正常	7.1	6.6	0.5	正常	901	916	10.5	71182	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 12	85	74.7	6.63	正常	211	195	16.4	正常	2.97	2.73	0.23	正常	0.52	0.47	0.04	正常	8.5	7.6	0.66	正常	938	948	10.2	77962	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 13	63.8	59.9	4.77	正常	208	199	15.6	正常	3.22	3.08	0.24	正常	0.3	0.28	0.02	正常	5.1	4.9	0.38	正常	929	944	10.6	74732	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 14	71.1	64.4	5.21	正常	234	217	17.1	正常	2.71	2.5	0.2	正常	0.89	0.8	0.07	正常	4.3	3.9	0.31	正常	965	980	10.2	73202	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 15	82.1	74.5	6.32	正常	239	224	18.4	正常	3.14	2.93	0.24	正常	0.43	0.4	0.03	正常	3.9	3.6	0.3	正常	975	992	10.3	76929	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 16	74.2	73.8	6.19	正常	208	214	17.4	正常	3.16	3.27	0.26	正常	3.19	3.18	0.27	正常	3.2	3.3	0.27	正常	959	980	11.3	83493	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 17	60.7	64.3	5.1	正常	205	218	17.2	正常	3	3.24	0.25	正常	0.1	0.11	0.01	正常	2.6	2.7	0.21	正常	995	1000	11.6	84053	4.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 18	54.3	53.7	4.22	正常	219	221	17	正常	2.15	2.21	0.17	正常	0.22	0.22	0.02	正常	3.8	3.9	0.3	正常	986	988	11.2	77628	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 19	55.4	53.3	3.95	正常	232	229	16.5	正常	2.95	2.93	0.21	正常	0.15	0.15	0.01	正常	5.4	5.3	0.39	正常	979	983	10.9	71288	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 20	68.2	67.3	4.87	正常	233	231	16.6	正常	2.99	2.96	0.21	正常	0.25	0.25	0.02	正常	7.7	7.6	0.55	正常	952	964	10.9	71383	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 21	68.1	66	4.52	正常	221	218	14.7	正常	1.85	1.82	0.12	正常	2.86	2.94	0.19	正常	6.7	6.6	0.45	正常	952	971	10.9	66437	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 22	76.7	72.9	5.13	正常	226	219	15.1	正常	2.71	2.64	0.18	正常	0.08	0.08	0.01	正常	4.4	4.2	0.29	正常	975	982	10.7	66870	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-26 23	74	71.4	5.19	正常	225	219	15.8	正常	2.9	2.84	0.2	正常	0.11	0.11	0.01	正常	3.5	3.4	0.25	正常	1001	1000	10.7	70206	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 00	68.6	68.4	4.65	正常	203	202	13.7	正常	2.12	2.13	0.14	正常	1.06	1.08	0.07	正常	3.3	3.3	0.23	正常	986	990	11	67754	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 01	56.6	53.5	4.02	正常	228	219	16.2	正常	2.54	2.44	0.18	正常	0.37	0.36	0.03	正常	3.4	3.2	0.24	正常	953	967	10.6	70988	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 02	43.5	40.7	3.05	正常	230	223	16.2	正常	3.01	2.92	0.21	正常	0.51	0.51	0.04	正常	5.8	5.5	0.41	正常	949	970	10.7	70115	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 03	35.9	32.2	2.56	正常	219	220	15.6	正常	2.33	2.42	0.17	正常	0.8	0.78	0.06	正常	7.7	7.5	0.55	正常	922	940	11.1	71360	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 04	75.8	70.3	5.51	正常	224	210	16.3	正常	2.62	2.46	0.19	正常	0.33	0.3	0.02	正常	14	13	1	正常	946	962	10.3	72711	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 05	51.6	49.6	3.71	正常	216	212	15.5	正常	2.51	2.46	0.18	正常	4.04	3.98	0.29	正常	9.6	9.3	0.69	正常	936	953	10.8	71860	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 06	47.8	46.1	3.43	正常	193	195	13.9	正常	2.86	2.9	0.21	正常	1.91	1.99	0.14	正常	13	12	0.9	正常	947	961	11.1	71797	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 07	60.2	57	4.53	正常	211	206	15.9	正常	1.98	1.93	0.15	正常	0.34	0.34	0.03	正常	13	13	0.99	正常	955	962	10.8	75224	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 08	83.5	75.9	5.84	正常	202	194	14.2	正常	1.98	1.94	0.14	正常	0.62	0.61	0.04	正常	12	11	0.82	正常	942	959	10.7	70008	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 09	46	45.7	3.36	正常	194	199	14.2	正常	2.36	2.43	0.17	正常	0.26	0.28	0.02	正常	6.1	6.2	0.44	正常	935	953	11.3	72900	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 10	70.5	68.4	5.52	正常	209	207	16.4	正常	1.74	1.73	0.14	正常	0.17	0.17	0.01	正常	8.9	8.8	0.7	正常	969	984	10.9	78280	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 11	63.5	59.9	4.68	正常	214	209	15.8	正常	2.04	1.99	0.15	正常	0.16	0.17	0.01	正常	7.7	7.4	0.57	正常	976	986	10.7	73684	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 12	65.8	62.6	5.09	正常	210	205	16.2	正常	2.26	2.2	0.17	正常	0.38	0.38	0.03	正常	11	11	0.83	正常	975	979	10.7	77391	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 13	67	64.3	5.18	正常	227	222	17.5	正常	1.65	1.63	0.13	正常	3.27	3.17	0.25	正常	14	14	1.1	正常	946	958	10.8	77352	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 14	71.5	68.1	5.37	正常	228	220	17.2	正常	2.12	2.04	0.16	正常	0.33	0.33	0.02	正常	11	11	0.86	正常	972	986	10.6	75172	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 15	73.4	71	5.7	正常	218	218	17	正常	2.2	2.2	0.17	正常	1.52	1.37	0.12	正常	6.3	6.3	0.49	正常	975	986	11	77665	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 16	67.4	61.8	4.84	正常	230	218	16.5	正常	1.91	1.84	0.14	正常	0.16	0.15	0.01	正常	4.6	4.3	0.33	正常	982	1001	10.5	71883	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 17	74.7	70.3	5.48	正常	239	229	17.5	正常	1.98	1.9	0.15	正常	0.12	0.11	0.01	正常	5.1	4.9	0.38	正常	983	993	10.6	73433	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 18	59.7	57.7	4.32	正常	237	233	17.1	正常	1.92	1.9	0.14	正常	0.11	0.11	0.01	正常	5.2	5.1	0.37	正常	961	970	10.8	72301	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 19	62	59.7	4.37	正常	220	215	15.5	正常	2.16	2.13	0.15	正常	0.42	0.41	0.03	正常	6	5.9	0.43	正常	951	960	10.8	70517	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 20	64.8	62.7	4.74	正常	231	226	16.9	正常	1.63	1.62	0.12	正常	0.17	0.17	0.01	正常	5.9	5.7	0.43	正常	968	969	10.8	73136	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 21	70.6	67.6	5.12	正常	221	220	16.1	正常	2.1	2.08	0.15	正常	1.98	2.02	0.14	正常	4.8	4.7	0.35	正常	954	958	10.9	72610	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 22	68.9	68.2	5.07	正常	240	238	17.7	正常	2.82	2.84	0.21	正常	1.2	1.19	0.09	正常	4.7	4.6	0.34	正常	954	954	10.9	73533	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-27 23	76.5	73.4	5.18	正常	224	220	15.2	正常	1.65	1.61	0.11	正常	2.96	2.8	0.2	正常	4.7	4.6	0.32	正常	962	961	10.8	67659	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 00	72.1	69.5	4.56	正常	221	217	14	正常	2.57	2.54	0.16	正常	0.17	0.16	0.01	正常	3.3	3.2	0.21	正常	992	987	10.8	63244	3.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 01	62.6	60.5	4.38	正常	218	214	15.2	正常	2.71	2.66	0.19	正常	0.21	0.2	0.01	正常	2.8	2.7	0.2	正常	994	989	10.8	69992	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 02	55.7	53	4.05	正常	221	215	16.1	正常	2.07	2.03	0.15	正常	0.63	0.64	0.05	正常	3.1	3	0.22	正常	954	954	10.8	72708	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 03	48.6	47	3.65	正常	244	238	18.3	正常	2.41	2.35	0.18	正常	0.43	0.42	0.03	正常	3.5	3.4	0.26	正常	951	951	10.8	75131	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 04	52.6	51.1	3.62	正常	224	219	15.4	正常	2.82	2.75	0.19	正常	0.15	0.15	0.01	正常	4.3	4.2	0.3	正常	967	965	10.8	68796	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 05	61	55.9	4.2	正常	233	224	16	正常	3.14	3.03	0.22	正常	0.35	0.34	0.02	正常	5.4	5.1	0.37	正常	1001	998	10.6	68865	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 06	58.5	54.7	4.07	正常	235	225	16.4	正常	1.89	1.81	0.13	正常	0.19	0.18	0.01	正常	4.4	4.2	0.31	正常	1015	1015	10.6	69590	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 07	45.2	43.5	3.14	正常	224	217	15.6	正常	2.84	2.77	0.2	正常	0.22	0.21	0.02	正常	4.5	4.4	0.31	正常	988	995	10.7	69523	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 08	60.7	57.4	4.26	正常	237	228	16.7	正常	3	2.9	0.21	正常	0.31	0.29	0.02	正常	7.2	6.9	0.5	正常	977	991	10.6	70209	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 09	44.2	42.6	3	正常	220	216	14.9	正常	2.03	2.03	0.14	正常	0.36	0.35	0.02	正常	8.4	8.2	0.57	正常	978	988	10.8	67792	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 10	58.1	55.1	3.73	正常	207	205	13.3	正常	2.93	2.9	0.19	正常	0.5	0.48	0.03	正常	13	13	0.84	正常	928	947	10.9	64262	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 11	65.2	60.1	4.73	正常	225	215	16.3	正常	3.01	2.9	0.22	正常	0.18	0.17	0.01	正常	15	14	1.06	正常	955	958	10.6	72538	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 12	64.6	57.6	4.53	正常	230	217	16.1	正常	2.23	2.14	0.16	正常	6.3	4.98	0.44	正常	13	12	0.89	正常	974	972	10.4	70163	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 13	73.9	67.3	5.38	正常	248	231	18	正常	2.41	2.25	0.18	正常	2.28	2.15	0.17	正常	7.4	6.9	0.54	正常	1022	999	10.3	72785	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 14	68.8	63.2	5.18	正常	234	222	17.6	正常	2.58	2.44	0.19	正常	0.11	0.1	0.01	正常	5.5	5.2	0.42	正常	1008	1008	10.4	75276	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 15	62.9	58.4	4.74	正常	240	227	18	正常	2.43	2.3	0.18	正常	1.12	0.98	0.08	正常	5.1	4.8	0.39	正常	1007	1003	10.4	75287	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 16	54.9	53.2	3.89	正常	231	225	16.4	正常	1.99	1.94	0.14	正常	0.18	0.17	0.01	正常	4.2	4.1	0.3	正常	1017	1019	10.8	70887	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 17	73.2	66.7	5.46	正常	226	209	16.9	正常	2.17	2	0.16	正常	0.14	0.13	0.01	正常	4.9	4.5	0.37	正常	985	991	10.1	74581	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 18	65.5	62.9	4.69	正常	213	207	15.2	正常	2.93	2.85	0.21	正常	0.44	0.44	0.03	正常	4.6	4.5	0.33	正常	1000	1004	10.7	71524	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 19	56.5	52.1	4.13	正常	224	215	16.4	正常	1.87	1.78	0.14	正常	0.36	0.34	0.03	正常	5.8	5.5	0.43	正常	984	984	10.5	73097	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 20	42.7	40.5	2.99	正常	183	185	12.8	正常	2.57	2.59	0.18	正常	0.79	0.73	0.06	正常	9.2	9.2	0.65	正常	917	939	11.1	70034	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 21	39.6	37.6	2.63	正常	205	200	13.6	正常	2.89	2.83	0.19	正常	0.28	0.29	0.02	正常	12	12	0.78	正常	919	932	10.8	66399	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 22	53.2	47.4	3.59	正常	213	202	14.3	正常	1.9	1.78	0.13	正常	0.79	0.68	0.05	正常	12	11	0.79	正常	946	946	10.3	67399	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-28 23	68.8	64.8	4.82	正常	236	224	16.6	正常	1.97	1.87	0.14	正常	0.36	0.32	0.03	正常	11	10	0.75	正常	963	949	10.4	70009	4.3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (℃)	焚烧炉 平均温 度(℃)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 00	68.8	67.6	4.58	正常	255	252	17	正常	2.03	2.02	0.14	正常	0.25	0.25	0.02	正常	12	12	0.82	正常	983	964	10.9	66616	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 01	58.2	55.4	4.22	正常	235	230	17.1	正常	1.81	1.77	0.13	正常	2.37	2.03	0.17	正常	11	11	0.8	正常	1001	993	10.8	72567	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 02	72.9	68.4	5.17	正常	237	226	16.8	正常	2.47	2.37	0.18	正常	0.36	0.35	0.03	正常	14	14	1.01	正常	996	990	10.5	70900	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 03	71.7	67.4	5.08	正常	247	235	17.5	正常	1.92	1.82	0.14	正常	0.1	0.1	0.01	正常	11	10	0.74	正常	985	981	10.5	70838	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 04	63.4	61.6	4.55	正常	221	220	15.9	正常	1.98	1.98	0.14	正常	0.38	0.38	0.03	正常	8.2	8.2	0.59	正常	970	970	11	71767	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 05	66.2	62.6	4.83	正常	220	218	16	正常	1.91	1.88	0.14	正常	1.12	1.34	0.08	正常	7.7	7.5	0.56	正常	967	965	11	72896	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 06	55.4	52.8	3.57	正常	190	188	12.2	正常	1.93	1.92	0.12	正常	3.15	3.32	0.2	正常	8.6	8.5	0.55	正常	904	924	11	64377	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 07	70.1	65.1	5	正常	228	220	16.3	正常	2.16	2.08	0.15	正常	0.64	0.61	0.05	正常	12	11	0.82	正常	935	949	10.6	71371	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 08	12.7	14	0.91	正常	174	201	12.5	正常	1.61	1.9	0.12	正常	2.32	2.8	0.17	正常	6.5	7.6	0.47	正常	902	924	12.4	71764	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 09	35.1	34.3	2.48	正常	183	186	12.9	正常	1.95	2	0.14	正常	2.19	2.31	0.15	正常	9.4	9.5	0.66	正常	902	917	11.2	70680	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 10	44.5	41.8	3.2	正常	193	183	13.8	正常	1.96	1.86	0.14	正常	0.26	0.24	0.02	正常	6.7	6.4	0.48	正常	950	944	10.5	71886	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 11	34.5	33	2.49	正常	203	198	14.7	正常	2.16	2.12	0.16	正常	0.37	0.36	0.03	正常	4.9	4.7	0.35	正常	955	946	10.7	72225	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 12	39.8	39.5	2.98	正常	210	212	15.7	正常	2.2	2.21	0.16	正常	3.22	3.19	0.24	正常	7.2	7.2	0.54	正常	931	934	11.1	74923	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 13	58.2	59.1	4.52	正常	218	223	16.9	正常	2.33	2.39	0.18	正常	0.84	0.88	0.07	正常	14	14	1.09	正常	910	921	11.3	77673	4.8
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 14	61.6	60	4.64	正常	205	206	15.4	正常	2.25	2.28	0.17	正常	1.06	1.1	0.08	正常	10	10	0.78	正常	925	935	11.1	75303	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 15	69.3	67.7	5.25	正常	192	192	14.6	正常	2.23	2.23	0.17	正常	0.74	0.73	0.06	正常	8.2	8.2	0.62	正常	940	937	11	75788	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 16	57.5	55.4	4.4	正常	230	226	17.6	正常	2.1	2.06	0.16	正常	0.28	0.27	0.02	正常	5.8	5.7	0.44	正常	948	942	10.8	76460	4.7
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 17	57.7	53.4	4.3	正常	231	218	17.2	正常	1.84	1.74	0.14	正常	0.07	0.07	0.01	正常	6.1	5.8	0.46	正常	960	951	10.4	74435	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 18	53.9	51.3	3.84	正常	220	212	15.7	正常	2.47	2.37	0.18	正常	0.37	0.36	0.03	正常	8.6	8.2	0.61	正常	949	952	10.6	71228	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 19	66.2	61.3	4.67	正常	216	204	15.2	正常	2.58	2.44	0.18	正常	0.14	0.13	0.01	正常	8.3	7.8	0.58	正常	967	970	10.4	70486	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 20	79	71.9	5.68	正常	240	225	17.2	正常	2.19	2.04	0.16	正常	0.04	0.04	0	正常	8.6	7.9	0.62	正常	1001	1001	10.3	71868	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 21	67.7	63.2	4.95	正常	222	209	16.2	正常	2.17	2.05	0.16	正常	0.05	0.05	0	正常	5.5	5.2	0.41	正常	1039	1033	10.4	73139	4.5
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 22	44.8	43.6	3.23	正常	219	217	15.8	正常	2.23	2.22	0.16	正常	0.95	1.02	0.07	正常	4.9	4.9	0.35	正常	993	997	10.9	72287	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-29 23	71.7	67.2	4.82	正常	202	191	13.6	正常	2.69	2.55	0.18	正常	3.35	3.24	0.23	正常	6.6	6.2	0.44	正常	982	979	10.4	67185	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 00	46.8	47.8	3.21	正常	209	217	14.3	正常	2.59	2.69	0.18	正常	0.66	0.72	0.05	正常	9.9	10	0.68	正常	958	966	11.4	68521	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 01	67	63.8	4.53	正常	220	217	14.9	正常	2.05	2.09	0.14	正常	0.52	0.53	0.04	正常	20	20	1.36	正常	953	962	10.9	67637	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 02	73.8	69.6	5.09	正常	240	231	16.6	正常	2.54	2.46	0.18	正常	0.44	0.42	0.03	正常	17	16	1.16	正常	980	977	10.6	69069	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 03	70.4	67	4.95	正常	250	241	17.6	正常	2.14	2.08	0.15	正常	0.33	0.32	0.02	正常	20	19	1.41	正常	977	967	10.6	70262	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 04	54.4	53.3	3.88	正常	235	235	16.7	正常	1.75	1.75	0.12	正常	0.65	0.67	0.05	正常	26	26	1.88	正常	972	966	11	71241	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 05	59.6	59	4.31	正常	222	225	16.1	正常	2.09	2.11	0.15	正常	1.39	1.45	0.1	正常	36	36	2.59	正常	959	966	11.1	72328	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 06	58.8	57.7	4.01	正常	231	233	15.7	正常	1.87	1.89	0.13	正常	1.3	1.28	0.09	正常	33	33	2.22	正常	933	948	11.1	68187	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 07	37.5	36	2.6	正常	208	220	14.4	正常	1.73	1.87	0.12	正常	2.19	2.54	0.15	正常	20	20	1.35	正常	908	926	11.5	69344	4.3
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 08	43	41	2.97	正常	213	220	14.7	正常	2.21	2.4	0.15	正常	0.8	0.84	0.06	正常	34	34	2.32	正常	907	913	11.3	69019	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 09	50.9	48.6	3.47	正常	222	216	15.1	正常	2.11	2.06	0.14	正常	0.54	0.52	0.04	正常	44	43	2.99	正常	937	928	10.8	68049	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 10	32.3	31	2.4	正常	209	215	15.6	正常	2.35	2.47	0.17	正常	1.64	1.89	0.12	正常	30	30	2.23	正常	937	935	11.3	74388	4.6
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 11	28	28.7	2.05	正常	203	210	14.9	正常	7.33	6.94	0.54	正常	1.42	1.52	0.1	正常	35	36	2.54	正常	974	969	11.4	73453	4.4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2024-07-01 00至2024-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS 温度 (°C)	焚烧炉 平均温 度(°C)	氧气 (%)	流量(m3)	流速
			实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状 态	实测 值	折算 值	排放量 (kg)	状态	实测 值	折算 值	排放 量 (kg)	状 态					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 12	48.6	42.4	8.04	校准	152	231	23.7	校准	1.73	26.4	0.7	校准	15.1	15.7	0	校准	32	33	0	校准	1012	1009	5.67	84937	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 13	44.1	44.4	3.02	正常	231	238	15.8	正常	2.21	2.29	0.15	正常	0.27	0.28	0.02	正常	32	33	2.18	正常	1020	1005	11.3	68455	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 14	58.9	58.6	4.02	正常	232	234	15.9	正常	1.8	1.81	0.12	正常	0.23	0.23	0.02	正常	32	32	2.17	正常	1010	1002	11.1	68365	4.1
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 15	55.7	53.8	3.71	正常	238	236	15.9	正常	1.93	1.91	0.13	正常	1.36	1.38	0.09	正常	25	24	1.65	正常	1017	1019	10.9	66658	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 16	55.9	57.3	3.91	正常	216	225	15.1	正常	1.92	2.03	0.13	正常	0.32	0.35	0.02	正常	28	29	1.93	正常	995	992	11.4	69980	4.2
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 17	52.3	52	3.37	正常	226	229	14.6	正常	1.75	1.78	0.11	正常	0.4	0.41	0.03	正常	25	25	1.59	正常	995	991	11.1	64458	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 18	66.2	63	4.3	正常	226	225	14.7	正常	2.04	2.03	0.13	正常	1.46	1.31	0.09	正常	22	22	1.42	正常	1011	1006	10.9	65041	3.9
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 19	65.6	64.9	4.34	正常	218	218	14.5	正常	1.8	1.79	0.12	正常	0.21	0.21	0.01	正常	21	21	1.42	正常	983	980	11	66231	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 20	31.5	34.8	2.13	正常	185	208	12.5	正常	1.8	2.03	0.12	正常	1.66	1.89	0.11	正常	19	21	1.26	正常	932	945	12.2	67437	4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 21	44.2	45.5	3.21	正常	209	221	15.2	正常	1.76	1.84	0.13	正常	4.07	4.34	0.3	正常	24	25	1.72	正常	935	936	11.5	72773	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 22	52.8	51.6	3.78	正常	224	225	16	正常	1.6	1.61	0.11	正常	2.61	2.47	0.19	正常	22	22	1.59	正常	955	953	11	71563	4.4
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2024-09-30 23	41.8	42.3	2.94	正常	225	234	15.8	正常	1.75	1.8	0.12	正常	1.04	1.03	0.07	正常	19	20	1.34	正常	968	965	11.4	70345	4.3
		平均值	68	61.8	/		230	214	/		2.41	2.29	/		0.96	0.79	/		6.9	6.4	/		1000	999	10.2	69223	4.3
		最大值	100	88	8.04		284	252	23.7		7.89	26.4	0.7		116	55.9	1.19		44	43	3.53		1140	1123	12.6	96374	5.3
		最小值	2.33	2.4	0.17		68	33.5	7.77		0.93	0.87	0.05		0	0	0		1.2	0.8	0		860	876	0.36	46672	2.8
		累计值	--	--	10456		--	--	35386		--	--	380		--	--	113		--	--	1028		--	--	--	152843436	--