

## 历史数据\_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口\_2024-10-01至2024-12-31

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(t)	浓度	标准值	排放量(t)	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-01	81.9	500	0.00221	3.48	45	0.000094	27
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-02	21.3	500	0.0000213	1.7	45	0.0000017	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-03	24.6	500	0.0000246	1.57	45	0.00000157	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-04	0	500	0	0	45	0	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-05	13.1	500	0.0000131	1.77	45	0.00000177	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-06	0	500	0	0	45	0	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-07	48.3	500	0.00227	2.74	45	0.000129	47
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-08	55.4	500	0.00238	3.58	45	0.000154	43
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-09	11.8	500	0.000976	0.174	45	0.0000145	83
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-10	13.8	500	0.00127	0.175	45	0.0000161	92
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-11	24.3	500	0.00148	0.302	45	0.0000184	61
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-12	35.6	500	0.00285	0.142	45	0.0000114	80
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-13	48.6	500	0.00472	0.171	45	0.0000166	97
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-14	51.9	500	0.00394	0.142	45	0.0000108	76
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-15	48.9	500	0.00455	0.799	45	0.0000743	93
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-16	29.2	500	0.00274	0.103	45	0.00000972	94
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-17	54.3	500	0.0044	0.105	45	0.00000847	81
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-18	50.6	500	0.00385	0.119	45	0.00000903	76
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-19	65.8	500	0.00487	0.105	45	0.00000775	74
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-20	66.1	500	0.00529	0.116	45	0.00000932	80
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-21	64.7	500	0.00531	0.111	45	0.00000912	82
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-22	61	500	0.00348	0.0981	45	0.00000559	57
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-23	34.3	500	0.00329	0.121	45	0.0000117	96
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-24	29.2	500	0.00296	0.106	45	0.0000108	101
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-25	30.1	500	0.00258	0.112	45	0.00000965	86
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-26	54.9	500	0.00198	0.101	45	0.00000365	36
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-27	44.7	500	0.00415	0.109	45	0.0000101	93
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-28	52.6	500	0.00242	0.109	45	0.000005	46
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-29	64.7	500	0.00285	0.814	45	0.0000358	44
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-30	47	500	0.00226	1.51	45	0.0000725	48
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-10-31	55.6	500	0.00245	1.52	45	0.0000667	44
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-01	50.8	500	0.00162	1.55	45	0.0000497	32
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-02	14.4	500	0.0000144	1.13	45	0.00000113	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-03	6.41	500	0.00000641	0.975	45	0.000000975	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-04	0	500	0	0	45	0	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-05	0	500	0	0	45	0	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-06	0	500	0	0	45	0	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-07	0	500	0	0	45	0	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-08	4.17	500	0.00000833	1.76	45	0.00000353	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-09	25.5	500	0.000484	1.83	45	0.0000349	19
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-10	44.6	500	0.00214	1.91	45	0.0000915	48
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-11	53.8	500	0.00237	1.92	45	0.0000846	44
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-12	66.1	500	0.00337	1.99	45	0.000101	51
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-13	59	500	0.00289	1.78	45	0.0000871	49
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-14	48.4	500	0.00285	1.97	45	0.000116	59
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-15	49.8	500	0.00239	1.99	45	0.0000957	48
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-16	45.1	500	0.00212	3.68	45	0.000173	47
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-17	16.6	500	0.000431	2.18	45	0.0000568	26
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-18	45.1	500	0.00289	2.25	45	0.000144	64
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-19	55.1	500	0.00375	2.34	45	0.000159	68
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-20	44	500	0.00251	2.33	45	0.000133	57
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-21	25.9	500	0.00096	2.15	45	0.0000796	37
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-22	55.7	500	0.00245	2.16	45	0.0000952	44
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-23	55.6	500	0.00261	2.36	45	0.000111	47

## 历史数据\_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口\_2024-10-01至2024-12-31

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(t)	浓度	标准值	排放量(t)	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-24	35.2	500	0.00289	2.84	45	0.000233	82
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-25	45.6	500	0.00337	2.58	45	0.000191	74
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-26	63.6	500	0.00522	3.09	45	0.000253	82
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-27	27.9	500	0.00192	2.66	45	0.000183	68.7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-28	27.3	500	0.00169	2.56	45	0.000159	62
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-29	23.6	500	0.00106	2.75	45	0.000124	45
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-11-30	20.9	500	0.00136	3.31	45	0.000215	65
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-01	26.6	500	0.00162	3.22	45	0.000196	61
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-02	30.3	500	0.00191	3.26	45	0.000205	63
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-03	40	500	0.003	2.85	45	0.000214	75
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-04	31.7	500	0.00222	2.68	45	0.000187	70
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-05	47.7	500	0.00196	2.22	45	0.0000912	41
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-06	29.8	500	0.000565	1.92	45	0.0000364	19
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-07	30.3	500	0.00118	2.17	45	0.0000847	39
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-08	24.1	500	0.00106	2.7	45	0.000119	44
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-09	20.7	500	0.000621	1.94	45	0.0000582	30
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-10	41.9	500	0.00273	2.19	45	0.000143	65
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-11	24.9	500	0.000473	1.87	45	0.0000355	19
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-12	21.7	500	0.000805	1.94	45	0.0000719	37
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-13	35.9	500	0.00241	2.41	45	0.000161	67
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-14	38.9	500	0.00199	2.36	45	0.00012	51
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-15	32.2	500	0.00074	2.32	45	0.0000533	23
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-16	35.3	500	0.00226	2.24	45	0.000143	64
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-17	33.2	500	0.00245	2.55	45	0.000189	74
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-18	46.8	500	0.00136	2.02	45	0.0000585	29
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-19	55.1	500	0.00275	2.6	45	0.00013	50
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-20	32.4	500	0.000907	2.64	45	0.0000739	28
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-21	39.4	500	0.00106	2.56	45	0.000069	27
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-22	12.1	500	0.000434	2.58	45	0.0000929	36
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-23	20.7	500	0.000994	3.9	45	0.000187	48
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-24	26.5	500	0.00138	2.78	45	0.000144	52
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-25	39.1	500	0.000352	2.19	45	0.0000197	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-26	46.1	500	0.0017	2.22	45	0.0000822	37
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-27	39.1	500	0.00172	1.93	45	0.0000849	44
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-28	43	500	0.000732	2.16	45	0.0000367	17
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-29	22.5	500	0.000585	1.99	45	0.0000517	26
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-30	16.5	500	0.000611	2.07	45	0.0000767	37
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-12-31	88.7	500	0.00308	2.61	45	0.0000906	34.7
		平均值	36.6	/	/	1.69	/	/	47.6
		最大值	88.7	/	0.00531	3.9	/	0.000253	101
		最小值	0	/	0	0	/	0	0
		累计值	--	/	0.181	--	/	0.00711	4379